

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 26/12/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		2,4	100		0,0	100		0,79	100		2,7	100		0,25	100		31,5	100		1,6	100		0,0	100		115144,6	100		10,2	100		140,1	100		928,3	100		In marcia
01:00		4,1	100		0,4	100		1,34	100		2,4	100		0,25	100		28,1	100		1,6	100		0,0	100		116632,4	100		10,6	100		140,0	100		920,4	100		In marcia
01:30		6,8	100		0,0	100		0,8	100		2,8	100		0,25	94		31,9	100		1,6	100		0,0	100		116670,4	100		10,5	100		140,5	100		923,9	100		In marcia
02:00		5,5	100		0,0	100		0,91	73		3,4	100		0,25	100		19,6	100		1,6	100		0,0	100		116026,0	100		10,5	100		139,7	100		926,3	100		In marcia
02:30		3,4	100		0,0	100		0,69	100		3,8	100		0,25	100		14,8	100		1,6	100		0,0	100		115290,4	100		10,4	100		139,8	100		928,3	100		In marcia
03:00		1,8	100		0,0	100		0,91	100		3,1	100		0,25	100		21,3	100		1,6	100		0,0	100		114930,8	100		10,3	100		139,9	100		932,5	100		In marcia
03:30		2,2	100		0,0	100		1,46	100		2,8	100		0,25	100		25,6	100		1,6	100		0,0	100		114679,3	100		10,4	100		139,8	100		928,6	100		In marcia
04:00		2,3	100		0,0	100		1,32	73		3,0	100		0,25	100		32,3	100		1,6	100		0,0	100		115113,5	100		10,3	100		140,5	100		928,5	100		In marcia
04:30		4,9	100		1,4	100		2,05	100		3,0	100		0,25	100		29,5	100		1,6	100		0,0	100		115359,7	100		10,4	100		140,1	100		921,4	100		In marcia
05:00		7,1	100		0,7	100		0,77	100		3,1	100		0,25	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		114999,8	100		10,5	100		139,7	100		923,6	100		In marcia
05:30		4,2	100		0,0	100		0,54	100		3,0	100		0,25	94		25,4	100		1,6	100		0,0	100		114623,9	100		10,2	100		139,9	100		928,4	100		In marcia
06:00		4,1	100		0,0	100		0,58	73		2,6	100		0,25	100		25,6	100		1,6	100		0,0	100		114553,2	100		10,4	100		139,7	100		923,9	100		In marcia
06:30		3,4	100		0,0	100		0,54	100		2,6	100		0,25	100		21,2	100		1,6	100		0,0	100		114851,4	100		10,5	100		139,9	100		927,6	100		In marcia
07:00		4,0	84		0,0	84		0,62	100		2,8	84		0,25	100		17,2	84		1,6	84		0,0	84		114585,7	100		10,3	84		139,5	100		936,9	100		In marcia
07:30		3,5	79		0,0	79		0,58	100		3,0	79		0,25	100		29,9	79		1,6	79		0,1	79		113470,4	100		10,2	79		139,6	100		942,7	100		In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,4	73		3,3	100		0,25	100		29,0	100		1,6	100		0,0	100		114023,6	100		10,3	100		139,7	100		936,5	100		In marcia
08:30		2,7	100		0,0	100		1,52	100		3,2	100		0,25	100		37,0	100		1,6	100		0,1	100		114525,8	100		10,2	100		140,2	100		933,2	100		In marcia
09:00		5,2	100		0,9	100		2,46	100		3,1	100		0,25	100		33,4	100		1,6	100		0,0	100		116407,6	100		10,4	100		140,3	100		934,1	100		In marcia
09:30		5,2	100		0,0	100		1,57	100		2,6	100		0,25	95		22,8	100		1,6	100		0,1	100		116481,0	100		10,5	100		140,3	100		927,7	100		In marcia
10:00		3,9	100		0,0	100		1,43	73		2,6	100		0,25	100		20,3	100		1,6	100		0,0	100		116163,1	100		10,4	100		140,3	100		935,0	100		In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		2,02	100		3,1	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,0	100		117199,3	100		10,4	100		140,9	100		922,1	100		In marcia
11:00		1,8	100		0,0	100		2,68	100		2,9	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,1	100		116459,1	100		10,4	100		140,6	100		920,1	100		In marcia
11:30		1,6	100		0,4	100		3,23	100		3,1	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,0	100		117451,0	100		10,4	100		140,9	100		926,7	100		In marcia
12:00		1,7	100		0,8	100		2,77	73		3,0	100		0,26	100		23,5	100		1,6	100		0,0	100		118592,2	100		10,6	100		141,1	100		922,0	100		In marcia
12:30		4,0	100		1,7	100		2,25	100		2,8	100		0,26	100		23,8	100		1,6	100		0,0	100		119399,7	100		10,6	100		141,2	100		922,5	100		In marcia
13:00		6,3	100		0,4	100		1,32	100		3,1	100		0,25	100		17,0	100		1,6	100		0,0	100		119573,1	100		10,6	100		140,7	100		924,4	100		In marcia
13:30		2,7	100		0,0	100		0,66	100		2,9	100		0,25	95		18,5	100		1,6	100		0,0	100		118673,8	100		10,7	100		140,7	100		923,7	100		In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,68	73		3,1	100		0,25	100		23,0	100		1,5	100		0,0	100		117667,1	100		10,6	100		140,7	100		921,0	100		In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		1,38	100		3,3	100		0,26	100		28,9	100		1,6	100		0,1	100		117497,5	100		10,3	100		140,9	100		927,5	100		In marcia
15:00		1,6	100		0,0	100		2,97	100		2,9	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,0	100		118446,6	100		10,4	100		141,3	100		924,7	100		In marcia
15:30		3,4	100		0,4	100		3,32	100		2,8	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		119237,3	100		10,7	100		140,7	100		920,7	100		In marcia
16:00		4,6	100		0,0	100		1,06	73		2,8	100		0,25	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		117919,1	100		10,8	100		140,6	100		916,2	100		In marcia
16:30		4,2	100		0,0	100		0,68	100		2,9	100		0,25	100		26,3	100		1,5	100		0,0	100		116498,2	100		10,4	100		140,3	100		924,8	100		In marcia
17:00		3,1	100		0,0	100		0,49	100		2,5	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,0	100		116253,5	100		10,5	100		140,1	100		923,9	100		In marcia
17:30		4,7	100		1,4	100		0,68	100		2,5	100		0,25	94		33,2	100		1,5	100		0,0	100		114732,4	100		10,3	100		140,1	100		927,4	100		In marcia
18:00		5,6	100		0,9	100		0,42	73		2,5	100		0,25	100		24,0	100		1,6	100		0,0	100		114502,2	100		10,3	100		140,0	100		931,8	100		In marcia
18:30		3,8	100		0,6	100		0,27	100		2,8	100		0,25	100		17,9	100		1,6	100		0,0	100		114172,2	100		10,4	100		139,8	100		928,4	100		In marcia
19:00		3,0	85		0,5	85		0,22	100		3,3	85		0,25	100		19,3	85		1,6	85		0,0	85		113034,2	100		10,2	85		139,5	100		933,7	100		In marcia
19:30		2,3	79		0,3	79		0,23	100		2,5	79		0,25	100		19,3	79		1,6	79		0,1	79		113138,8	100		10,3	79		139,6	100		933,4	100		In marcia
20:00		2,7	100		1,6	100		0,36	73		2,3	100		0,25	100		27,5	100		1,6	100		0,1	100		113823,1	100		10,1	100		139,9	100		936,1	100		In marcia
20:30		1,8	100		0,6	100		0,57	100		2,6	100		0,26	100		34,7	100		1,6	100		0,1	100		114672,2	100		10,3	100		140,2	100		926,8	100		In marcia
21:00		2,0	100		1,4	100		0,91	100		3,0	100		0,26	100		37,7	100		1,6	100		0,0	100		115395,5	100		10,3	100		140,5	100		919,9	100		In marcia
21:30		2,9	100		2,5	100		1,24	100		2,5	100		0,26	94		35,0	100																				

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Notiz									
00:30		2,4	100		0,0	100		0,79	100		2,7	100		0,25	100		31,5	100		1,6	100		0,0	100		115144,6	100		10,2	100		140,1	100		928,3	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,4	100		1,34	100		2,4	100		0,25	100		28,1	100		1,6	100		0,0	100		116632,4	100		10,6	100		140,0	100		920,4	100		in Betrieb
01:30		6,8	100		0,0	100		0,8	100		2,8	100		0,25	94		31,9	100		1,6	100		0,0	100		116670,4	100		10,5	100		140,5	100		923,9	100		in Betrieb
02:00		5,5	100		0,0	100		0,91	73		3,4	100		0,25	100		19,6	100		1,6	100		0,0	100		116026,0	100		10,5	100		139,7	100		926,3	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,0	100		0,69	100		3,8	100		0,25	100		14,8	100		1,6	100		0,0	100		115290,4	100		10,4	100		139,8	100		928,3	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		0,0	100		0,91	100		3,1	100		0,25	100		21,3	100		1,6	100		0,0	100		114930,8	100		10,3	100		139,9	100		932,5	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		1,46	100		2,8	100		0,25	100		25,6	100		1,6	100		0,0	100		114679,3	100		10,4	100		139,8	100		928,6	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		0,0	100		1,32	73		3,0	100		0,25	100		32,3	100		1,6	100		0,0	100		115113,5	100		10,3	100		140,5	100		928,5	100		in Betrieb
04:30		4,9	100		1,4	100		2,05	100		3,0	100		0,25	100		29,5	100		1,6	100		0,0	100		115359,7	100		10,4	100		140,1	100		921,4	100		in Betrieb
05:00		7,1	100		0,7	100		0,77	100		3,1	100		0,25	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		114999,8	100		10,5	100		139,7	100		923,6	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		0,0	100		0,54	100		3,0	100		0,25	94		25,4	100		1,6	100		0,0	100		116423,9	100		10,2	100		139,9	100		928,4	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		0,0	100		0,58	73		2,6	100		0,25	100		25,6	100		1,6	100		0,0	100		114553,2	100		10,4	100		139,7	100		923,9	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,0	100		0,54	100		2,6	100		0,25	100		21,2	100		1,6	100		0,0	100		114851,4	100		10,5	100		139,9	100		927,6	100		in Betrieb
07:00		4,0	84		0,0	84		0,62	100		2,8	84		0,25	100		17,2	84		1,6	84		0,0	84		114585,7	100		10,3	84		139,5	100		936,9	100		in Betrieb
07:30		3,5	79		0,0	79		0,58	100		3,0	79		0,25	100		29,9	79		1,6	79		0,1	79		113470,4	100		10,2	79		139,6	100		942,7	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,4	73		3,3	100		0,25	100		29,0	100		1,6	100		0,0	100		114023,6	100		10,3	100		139,7	100		936,5	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		0,0	100		1,52	100		3,2	100		0,25	100		37,0	100		1,6	100		0,1	100		114525,8	100		10,2	100		140,2	100		933,2	100		in Betrieb
09:00		5,2	100		0,9	100		2,46	100		3,1	100		0,25	100		33,4	100		1,6	100		0,0	100		116407,6	100		10,4	100		140,3	100		934,1	100		in Betrieb
09:30		5,2	100		0,0	100		1,57	100		2,6	100		0,25	95		22,8	100		1,6	100		0,1	100		116481,0	100		10,5	100		140,3	100		927,7	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		0,0	100		1,43	73		2,6	100		0,25	100		20,3	100		1,6	100		0,0	100		116163,1	100		10,4	100		140,3	100		935,0	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		2,02	100		3,1	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,0	100		117199,3	100		10,4	100		140,9	100		922,1	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		0,0	100		2,68	100		2,9	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,1	100		116459,1	100		10,4	100		140,6	100		920,1	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,4	100		3,23	100		3,1	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,0	100		117451,0	100		10,4	100		140,9	100		926,7	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		0,8	100		2,77	73		3,0	100		0,26	100		23,5	100		1,6	100		0,0	100		118592,2	100		10,6	100		141,1	100		922,0	100		in Betrieb
12:30		4,0	100		1,7	100		2,25	100		2,8	100		0,26	100		23,8	100		1,6	100		0,0	100		119399,7	100		10,6	100		141,2	100		922,5	100		in Betrieb
13:00		6,3	100		0,4	100		1,32	100		3,1	100		0,25	100		17,0	100		1,6	100		0,0	100		119573,1	100		10,6	100		140,7	100		924,4	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		0,0	100		0,66	100		2,9	100		0,25	95		18,5	100		1,6	100		0,0	100		118673,8	100		10,7	100		140,7	100		923,7	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,68	73		3,1	100		0,25	100		23,0	100		1,5	100		0,0	100		117667,1	100		10,6	100		140,7	100		921,0	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		1,38	100		3,3	100		0,26	100		28,9	100		1,6	100		0,1	100		117497,5	100		10,3	100		140,9	100		927,5	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		2,97	100		2,9	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,0	100		118446,6	100		10,4	100		141,3	100		924,7	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		0,4	100		3,32	100		2,8	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		119237,3	100		10,7	100		140,7	100		920,7	100		in Betrieb
16:00		4,6	100		0,0	100		1,06	73		2,8	100		0,25	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		117919,1	100		10,8	100		140,6	100		916,2	100		in Betrieb
16:30		4,2	100		0,0	100		0,68	100		2,9	100		0,25	100		26,3	100		1,5	100		0,0	100		116498,2	100		10,4	100		140,3	100		924,8	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		0,0	100		0,49	100		2,5	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,0	100		116253,5	100		10,5	100		140,1	100		923,9	100		in Betrieb
17:30		4,7	100		1,4	100		0,68	100		2,5	100		0,25	94		33,2	100		1,5	100		0,0	100		114732,4	100		10,3	100		140,1	100		927,4	100		in Betrieb
18:00		5,6	100		0,9	100		0,42	73		2,5	100		0,25	100		24,0	100		1,6	100		0,0	100		114502,2	100		10,3	100		140,0	100		931,8	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		0,6	100		0,27	100		2,8	100		0,25	100		17,9	100		1,6	100		0,0	100		114172,2	100		10,4	100		139,8	100		928,4	100		in Betrieb
19:00		3,0	85		0,5	85		0,22	100		3,3	85		0,25	100		19,3	85		1,6	85		0,0	85		113034,2	100		10,2	85		139,5	100		933,7	100		in Betrieb
19:30		2,3	79		0,3	79		0,23	100		2,5	79		0,25	100		19,3	79		1,6	79		0,1	79		113138,8	100		10,3	79		139,6	100		933,4	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		1,6	100		0,36	73		2,3	100		0,25	100		27,5	100		1,6	100		0,1	100		113823,1	100		10,1	100		139,9	100		936,1	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		0,6	100		0,57	100		2,6	100		0,26	100		34,7	100		1,6	100		0,1	100		114672,2	100		10,3	100		140,2	100		926,8	100		in Betrieb
21:00		2,0	100		1,4	100		0,91	100		3,0	100		0,26	100		37,7	100		1,6	100		0,0	100		115395,5	100		10,3	100		140,5	100		919,9	100		in Betrieb
21:30		2,9	100		2,5	100		1,24	100		2,5	100		0,26	94		35,0																					