

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 30/12/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		1,6	100		2,0	100		0,07	100		3,5	100		0,25	100		23,6	100		1,6	100		0,0	100		119225,0	100		10,5	100		140,9	100		913,5	100	In marcia	
01:00		1,8	100		1,4	100		0,05	100		3,0	100		0,25	100		22,7	100		1,6	100		0,0	100		118796,4	100		10,4	100		140,8	100		913,3	100	In marcia	
01:30		1,6	100		1,0	100		0,08	100		2,5	100		0,25	94		18,0	100		1,6	100		0,0	100		117771,4	100		10,5	100		140,6	100		916,5	100	In marcia	
02:00		1,6	100		1,5	100		0,03	73		2,9	100		0,25	100		24,4	100		1,6	100		0,0	100		116886,1	100		10,3	100		140,6	100		916,1	100	In marcia	
02:30		1,6	100		1,5	100		0,09	100		3,1	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,0	100		116309,1	100		10,3	100		141,0	100		922,6	100	In marcia	
03:00		1,6	100		2,6	100		0,13	100		3,1	100		0,25	100		27,1	100		1,5	100		0,0	100		116594,7	100		10,1	100		140,5	100		923,8	100	In marcia	
03:30		1,6	100		0,6	100		0,07	100		2,9	100		0,25	100		24,3	100		1,6	100		0,0	100		117021,8	100		10,4	100		140,6	100		921,1	100	In marcia	
04:00		1,7	100		0,7	100		0,11	73		2,9	100		0,25	100		24,8	100		1,6	100		0,0	100		116828,7	100		10,3	100		140,6	100		925,6	100	In marcia	
04:30		3,4	100		1,1	100		0,17	100		3,0	100		0,25	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		117370,6	100		10,4	100		140,5	100		921,4	100	In marcia	
05:00		2,9	100		1,3	100		0,14	100		2,7	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,1	100		116350,0	100		10,1	100		140,8	100		919,4	100	In marcia	
05:30		3,3	100		2,0	100		0,05	100		2,7	100		0,25	94		23,3	100		1,6	100		0,0	100		117508,0	100		10,6	100		140,6	100		911,5	100	In marcia	
06:00		2,9	100		0,6	100		0,01	73		2,7	100		0,25	100		27,1	100		1,6	100		0,0	100		118354,7	100		10,1	100		140,9	100		922,3	100	In marcia	
06:30		3,8	100		1,0	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		27,4	100		1,6	100		0,0	100		119831,7	100		10,6	100		141,9	100		910,5	100	In marcia	
07:00		4,4	85		1,3	85		0,04	100		3,0	85		0,25	100		25,7	85		1,6	85		0,0	85		119814,6	100		10,4	85		141,5	100		915,1	100	In marcia	
07:30		1,9	79		0,9	79		0,04	100		3,8	79		0,25	100		17,6	79		1,6	79		0,1	79		118287,5	100		10,7	79		139,7	100		917,1	100	In marcia	
08:00		2,3	100		0,9	100		0,01	73		3,1	100		0,25	100		18,0	100		1,6	100		0,1	100		116266,7	100		10,7	100		140,1	100		912,7	100	In marcia	
08:30		5,5	100		2,2	100		0,07	100		2,9	100		0,25	100		29,4	100		1,6	100		0,1	100		118325,5	100		10,3	100		140,5	100		926,2	100	In marcia	
09:00		4,0	100		0,2	100		0,06	100		2,6	100		0,25	100		26,4	100		1,6	100		0,1	100		115906,2	100		10,4	100		140,1	100		929,4	100	In marcia	
09:30		3,5	100		0,0	100		0,03	100		2,5	100		0,25	94		20,7	100		1,6	100		0,0	100		116001,5	100		10,6	100		139,9	100		918,8	100	In marcia	
10:00		2,6	100		0,5	100		0,02	73		2,9	100		0,25	100		32,8	100		1,6	100		0,0	100		114766,3	100		10,2	100		140,3	100		927,5	100	In marcia	
10:30		3,4	100		1,3	100		0,02	100		3,0	100		0,25	100		29,4	100		1,6	100		0,1	100		115711,6	100		10,2	100		140,4	100		924,2	100	In marcia	
11:00		4,3	100		1,7	100		0,02	100		3,4	100		0,25	100		24,9	100		1,6	100		0,1	100		117182,9	100		10,5	100		140,4	100		920,5	100	In marcia	
11:30		3,0	100		1,6	100		0,02	100		2,8	100		0,25	100		25,5	100		1,6	100		0,1	100		116814,1	100		10,6	100		140,4	100		915,3	100	In marcia	
12:00		2,2	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		24,6	100		1,6	100		0,1	100		117138,6	100		10,5	100		140,6	100		918,0	100	In marcia	
12:30		2,4	100		2,0	100		0,02	100		3,6	100		0,25	100		28,0	100		1,6	100		0,1	100		117610,5	100		10,6	100		141,0	100		926,6	100	In marcia	
13:00		2,2	100		0,4	100		0,06	100		3,2	100		0,25	100		20,2	100		1,6	100		0,1	100		114957,0	100		10,2	100		140,1	100		931,5	100	In marcia	
13:30		2,1	100		1,1	100		0,08	100		2,7	100		0,25	94		18,2	100		1,6	100		0,1	100		114568,4	100		10,5	100		139,9	100		933,6	100	In marcia	
14:00		3,3	100		2,1	100		0,05	73		2,5	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,1	100		114877,0	100		10,5	100		140,0	100		932,8	100	In marcia	
14:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		27,9	100		1,5	100		0,1	100		115697,9	100		10,3	100		140,1	100		935,9	100	In marcia	
15:00		5,1	100		1,2	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		23,6	100		1,6	100		0,0	100		114625,4	100		10,7	100		140,0	100		928,4	100	In marcia	
15:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,1	100		115938,5	100		10,4	100		140,4	100		933,7	100	In marcia	
16:00		1,8	100		0,5	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		36,3	100		1,6	100		0,1	100		117610,6	100		10,3	100		141,2	100		923,6	100	In marcia	
16:30		2,9	100		2,9	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		32,4	100		1,6	100		0,1	100		119716,2	100		10,4	100		141,2	100		925,0	100	In marcia	
17:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		19,1	100		1,6	100		0,1	100		118594,8	100		11,1	100		140,8	100		914,6	100	In marcia	
17:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	95		22,3	100		1,6	100		0,1	100		117798,6	100		10,5	100		140,6	100		920,5	100	In marcia	
18:00		2,2	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		18,4	100		1,6	100		0,0	100		117446,3	100		10,6	100		140,6	100		923,0	100	In marcia	
18:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		22,0	100		1,6	100		0,1	100		117036,4	100		10,4	100		140,7	100		920,1	100	In marcia	
19:00		2,9	85		1,7	85		0,0	100		3,1	85		0,25	100		24,0	85		1,6	85		0,0	85		117069,5	100		10,6	85		140,5	100		922,3	100	In marcia	
19:30		4,2	79		1,5	79		0,0	100		2,9	79		0,25	100		24,8	79		1,6	79		0,1	79		116668,0	100		10,7	79		140,4	100		928,2	100	In marcia	
20:00		3,5	100		0,9	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		28,4	100		1,6	100		0,1	100		116634,7	100		10,5	100		140,4	100		927,6	100	In marcia	
20:30		4,7	100		2,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		29,9	100		1,6	100		0,1	100		116797,7	100		10,4	100		140,7	100		926,4	100	In marcia	
21:00		5,2	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,2	100		1,6	100		0,0	100		116478,7	100		10,7	100		140,1	100		920,2	100	In marcia	
21:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	94		26,5																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		2,0	100		0,07	100		3,5	100		0,25	100		23,6	100		1,6	100		0,0	100		119225,0	100		10,5	100		140,9	100		913,5	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		1,4	100		0,05	100		3,0	100		0,25	100		22,7	100		1,6	100		0,0	100		118796,4	100		10,4	100		140,8	100		913,3	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		1,0	100		0,08	100		2,5	100		0,25	94		18,0	100		1,6	100		0,0	100		117771,4	100		10,5	100		140,6	100		916,5	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		1,5	100		0,03	73		2,9	100		0,25	100		24,4	100		1,6	100		0,0	100		116886,1	100		10,3	100		140,6	100		916,1	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,5	100		0,09	100		3,1	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,0	100		116309,1	100		10,3	100		141,0	100		922,6	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		2,6	100		0,13	100		3,1	100		0,25	100		27,1	100		1,5	100		0,0	100		116594,7	100		10,1	100		140,5	100		923,8	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		0,6	100		0,07	100		2,9	100		0,25	100		24,3	100		1,6	100		0,0	100		117021,8	100		10,4	100		140,6	100		921,1	100		in Betrieb
04:00		1,7	100		0,7	100		0,11	73		2,9	100		0,25	100		24,8	100		1,6	100		0,0	100		116828,7	100		10,3	100		140,6	100		925,6	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		1,1	100		0,17	100		3,0	100		0,25	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		117370,6	100		10,4	100		140,5	100		921,4	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		1,3	100		0,14	100		2,7	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,1	100		116350,0	100		10,1	100		140,8	100		919,4	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		2,0	100		0,05	100		2,7	100		0,25	94		23,3	100		1,6	100		0,0	100		117508,0	100		10,6	100		140,6	100		911,5	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		0,6	100		0,01	73		2,7	100		0,25	100		27,1	100		1,6	100		0,0	100		118354,7	100		10,1	100		140,9	100		922,3	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		1,0	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		27,4	100		1,6	100		0,0	100		119831,7	100		10,6	100		141,9	100		910,5	100		in Betrieb
07:00		4,4	85		1,3	85		0,04	100		3,0	85		0,25	100		25,7	85		1,6	85		0,0	85		119814,6	100		10,4	85		141,5	100		915,1	100		in Betrieb
07:30		1,9	79		0,9	79		0,04	100		3,8	79		0,25	100		17,6	79		1,6	79		0,1	79		118287,5	100		10,7	79		139,7	100		917,1	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		0,9	100		0,01	73		3,1	100		0,25	100		18,0	100		1,6	100		0,1	100		116266,7	100		10,7	100		140,1	100		912,7	100		in Betrieb
08:30		5,5	100		2,2	100		0,07	100		2,9	100		0,25	100		29,4	100		1,6	100		0,1	100		118325,5	100		10,3	100		140,5	100		926,2	100		in Betrieb
09:00		4,0	100		0,2	100		0,06	100		2,6	100		0,25	100		26,4	100		1,6	100		0,1	100		115906,2	100		10,4	100		140,1	100		929,4	100		in Betrieb
09:30		3,5	100		0,0	100		0,03	100		2,5	100		0,25	94		20,7	100		1,6	100		0,0	100		116001,5	100		10,6	100		139,9	100		918,8	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,5	100		0,02	73		2,9	100		0,25	100		32,8	100		1,6	100		0,0	100		114766,3	100		10,2	100		140,3	100		927,5	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		1,3	100		0,02	100		3,0	100		0,25	100		29,4	100		1,6	100		0,1	100		115711,6	100		10,2	100		140,4	100		924,2	100		in Betrieb
11:00		4,3	100		1,7	100		0,02	100		3,4	100		0,25	100		24,9	100		1,6	100		0,1	100		117182,9	100		10,5	100		140,4	100		920,5	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		1,6	100		0,02	100		2,8	100		0,25	100		25,5	100		1,6	100		0,1	100		116814,1	100		10,6	100		140,4	100		915,3	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		24,6	100		1,6	100		0,1	100		117138,6	100		10,5	100		140,6	100		918,0	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		2,0	100		0,02	100		3,6	100		0,25	100		28,0	100		1,6	100		0,1	100		117610,5	100		10,6	100		141,0	100		926,6	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,4	100		0,06	100		3,2	100		0,25	100		20,2	100		1,6	100		0,1	100		114957,0	100		10,2	100		140,1	100		931,5	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		1,1	100		0,08	100		2,7	100		0,25	94		18,2	100		1,6	100		0,1	100		114568,4	100		10,5	100		139,9	100		933,6	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		2,1	100		0,05	73		2,5	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,1	100		114877,0	100		10,5	100		140,0	100		932,8	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		27,9	100		1,5	100		0,1	100		115697,9	100		10,3	100		140,1	100		935,9	100		in Betrieb
15:00		5,1	100		1,2	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		23,6	100		1,6	100		0,0	100		114625,4	100		10,7	100		140,0	100		928,4	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,1	100		115938,5	100		10,4	100		140,4	100		933,7	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		0,5	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		36,3	100		1,6	100		0,1	100		117610,6	100		10,3	100		141,2	100		923,6	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		2,9	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		32,4	100		1,6	100		0,1	100		119716,2	100		10,4	100		141,2	100		925,0	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		19,1	100		1,6	100		0,1	100		118594,8	100		11,1	100		140,8	100		914,6	100		in Betrieb
17:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	95		22,3	100		1,6	100		0,1	100		117798,6	100		10,5	100		140,6	100		920,5	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		18,4	100		1,6	100		0,0	100		117446,3	100		10,6	100		140,6	100		923,0	100		in Betrieb
18:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		22,0	100		1,6	100		0,1	100		117036,4	100		10,4	100		140,7	100		920,1	100		in Betrieb
19:00		2,9	85		1,7	85		0,0	100		3,1	85		0,25	100		24,0	85		1,6	85		0,0	85		117069,5	100		10,6	85		140,5	100		922,3	100		in Betrieb
19:30		4,2	79		1,5	79		0,0	100		2,9	79		0,25	100		24,8	79		1,6	79		0,1	79		116668,0	100		10,7	79		140,4	100		928,2	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		0,9	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		28,4	100		1,6	100		0,1	100		116634,7	100		10,5	100		140,4	100		927,6	100		in Betrieb
20:30		4,7	100		2,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		29,9	100		1,6	100		0,1	100		116797,7	100		10,4	100		140,7	100		926,4	100		in Betrieb
21:00		5,2	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,2	100		1,6	100		0,0	100		116478,7	100		10,7	100		140,1	100		920,2	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	94		26,5	100		1,6																		