

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 08/01/2024

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,9	100		1,3	100		0,2	100		2,7	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,1	100		114379,2	100		10,2	100		140,9	100		927,2	100	In marcia
01:00		2,5	100		1,9	100		0,19	100		3,6	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,2	100		114661,5	100		10,3	100		140,6	100		925,1	100	In marcia
01:30		3,1	100		1,2	100		0,18	100		3,0	100		0,26	94		23,9	100		1,6	100		0,2	100		114274,7	100		10,4	100		141,1	100		916,7	100	In marcia
02:00		2,2	100		1,4	100		0,11	73		3,3	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,1	100		114702,6	100		10,1	100		141,1	100		920,3	100	In marcia
02:30		2,1	100		2,0	100		0,06	100		3,5	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,2	100		115520,4	100		10,0	100		141,5	100		918,4	100	In marcia
03:00		2,1	100		0,8	100		0,06	100		3,5	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,2	100		116557,2	100		10,4	100		141,4	100		918,9	100	In marcia
03:30		2,3	100		2,0	100		0,11	100		3,6	100		0,26	100		21,0	100		1,5	100		0,1	100		117251,7	100		10,3	100		141,3	100		918,3	100	In marcia
04:00		1,7	100		1,1	100		0,06	73		3,5	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,1	100		116656,2	100		10,5	100		141,7	100		914,3	100	In marcia
04:30		1,7	100		0,9	100		0,11	100		3,4	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,2	100		116841,7	100		10,3	100		141,3	100		919,9	100	In marcia
05:00		2,5	100		2,2	100		0,13	100		3,4	100		0,26	100		21,8	100		1,6	100		0,2	100		117068,6	100		10,2	100		141,4	100		922,1	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,4	100		0,1	100		3,6	100		0,26	94		22,8	100		1,6	100		0,2	100		117241,9	100		10,4	100		141,3	100		916,5	100	In marcia
06:00		2,1	100		0,6	100		0,11	73		4,7	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,2	100		117478,3	100		10,1	100		141,7	100		924,5	100	In marcia
06:30		1,9	100		1,0	100		0,14	100		4,5	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,1	100		117548,4	100		10,3	100		141,3	100		920,4	100	In marcia
07:00		1,9	86		1,8	86		0,2	100		3,4	86		0,26	100		27,7	86		1,6	86		0,2	86		117141,6	100		10,2	86		141,9	100		921,2	100	In marcia
07:30		2,6	78		3,3	78		0,19	100		4,8	78		0,26	100		21,8	78		1,6	78		0,1	78		118747,7	100		10,4	78		141,2	100		914,1	100	In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,04	73		5,7	100		0,26	100		22,5	100		1,5	100		0,0	100		118636,2	100		10,1	100		141,2	100		924,7	100	In marcia
08:30		1,9	100		0,3	100		0,14	100		4,9	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		119323,0	100		10,1	100		141,6	100		932,5	100	In marcia
09:00		1,8	100		0,2	100		0,14	100		5,4	100		0,26	100		30,6	100		1,6	100		0,1	100		119604,9	100		10,1	100		142,0	100		924,5	100	In marcia
09:30		2,0	100		2,9	100		0,25	100		4,4	100		0,26	94		26,7	100		1,6	100		0,1	100		119845,9	100		10,2	100		142,0	100		928,6	100	In marcia
10:00		3,1	100		1,7	100		0,17	73		4,9	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,1	100		119828,5	100		9,8	100		141,8	100		939,4	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,06	100		6,1	100		0,26	100		20,9	100		1,6	100		0,0	100		121897,8	100		10,1	100		142,1	100		935,8	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,12	100		5,3	100		0,26	100		19,1	100		1,5	100		0,1	100		122136,2	100		10,2	100		142,0	100		935,3	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,7	100		0,19	100		6,7	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		122262,4	100		10,4	100		142,0	100		931,3	100	In marcia
12:00		1,8	100		1,1	100		0,21	73		5,6	100		0,26	100		30,9	100		1,6	100		0,0	100		121305,8	100		9,8	100		142,5	100		941,4	100	In marcia
12:30		1,8	100		2,6	100		0,15	100		5,5	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,1	100		122324,2	100		10,0	100		143,1	100		934,5	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,3	100		0,09	100		4,5	100		0,26	100		15,9	100		1,5	100		0,0	100		121915,6	100		10,2	100		143,1	100		930,6	100	In marcia
13:30		1,7	100		0,7	100		0,17	100		4,3	100		0,26	94		19,8	100		1,5	100		0,1	100		121553,9	100		10,3	100		142,6	100		930,4	100	In marcia
14:00		3,4	100		0,8	100		0,06	73		7,4	100		0,25	100		20,3	100		1,5	100		0,0	100		119900,6	100		10,2	100		141,6	100		933,8	100	In marcia
14:30		3,4	100		0,0	100		0,08	100		9,3	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,1	100		118381,7	100		10,0	100		141,4	100		940,9	100	In marcia
15:00		1,7	100		0,0	100		0,28	100		6,0	100		0,26	100		35,4	100		1,6	100		0,1	100		118417,6	100		9,9	100		141,4	100		933,4	100	In marcia
15:30		4,6	100		2,9	100		0,41	100		4,7	100		0,26	100		34,8	100		1,6	100		0,0	100		120280,1	100		9,7	100		142,1	100		946,0	100	In marcia
16:00		1,7	100		0,0	100		0,1	73		4,5	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		121082,4	100		10,1	100		141,6	100		939,3	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,16	100		4,0	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,1	100		120051,5	100		10,2	100		141,8	100		927,7	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,55	100		4,1	100		0,26	100		26,4	100		1,6	100		0,1	100		121242,4	100		10,0	100		142,3	100		938,8	100	In marcia
17:30		1,7	100		0,6	100		0,56	100		4,0	100		0,26	94		18,5	100		1,5	100		0,1	100		120950,5	100		10,3	100		141,4	100		931,8	100	In marcia
18:00		3,0	100		0,9	100		0,36	73		3,7	100		0,25	100		17,1	100		1,5	100		0,0	100		120402,3	100		10,3	100		141,1	100		936,1	100	In marcia
18:30		3,6	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		19,5	100		1,5	100		0,0	100		118588,3	100		10,3	100		141,5	100		929,2	100	In marcia
19:00		1,6	86		0,0	86		0,0	100		4,6	86		0,26	100		28,7	86		1,5	86		0,0	86		118543,7	100		9,8	86		141,6	100		943,0	100	In marcia
19:30		1,6	78		0,0	78		0,13	100		3,2	78		0,26	100		32,2	78		1,5	78		0,2	78		119651,0	100		9,9	78		141,8	100		949,7	100	In marcia
20:00		1,6	100		0,0	100		0,23	73		2,6	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,2	100		118375,1	100		10,1	100		141,5	100		939,9	100	In marcia
20:30		1,6	100		0,0	100		0,65	100		3,4	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,2	100		118676,8	100		10,1	100		141,4	100		934,6	100	In marcia
21:00		1,6	100		0,7	100		0,74	100		4,0	100		0,26	100		35,1	100		1,6	100		0,2	100		119569,4	100		9,6	100		142,1	100		950,3	100	In marcia
21:30		1,6	100		0,9	100		0,62	100		3,0	100		0,26	94		25,4	100		1,5	100		0,2	100		120934,7	100		10,2	100		142,1	100		9		

MVA Bozen

Datum: 08/01/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,9	100		1,3	100		0,2	100		2,7	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,1	100		114379,2	100	10,2	100		140,9	100		927,2	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		1,9	100		0,19	100		3,6	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,2	100		114661,5	100	10,3	100		140,6	100		925,1	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		1,2	100		0,18	100		3,0	100		0,26	94		23,9	100		1,6	100		0,2	100		114274,7	100	10,4	100		141,1	100		916,7	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,4	100		0,11	73		3,3	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,1	100		114702,6	100	10,1	100		141,1	100		920,3	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		2,0	100		0,06	100		3,5	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,2	100		115520,4	100	10,0	100		141,5	100		918,4	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,8	100		0,06	100		3,5	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,2	100		116557,2	100	10,4	100		141,4	100		918,9	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		2,0	100		0,11	100		3,6	100		0,26	100		21,0	100		1,5	100		0,1	100		117251,7	100	10,3	100		141,3	100		918,3	100		in Betrieb
04:00		1,7	100		1,1	100		0,06	73		3,5	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,1	100		116656,2	100	10,5	100		141,7	100		914,3	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		0,9	100		0,11	100		3,4	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,2	100		116841,7	100	10,3	100		141,3	100		919,9	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		2,2	100		0,13	100		3,4	100		0,26	100		21,8	100		1,6	100		0,2	100		117068,6	100	10,2	100		141,4	100		922,1	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,4	100		0,1	100		3,6	100		0,26	94		22,8	100		1,6	100		0,2	100		117241,9	100	10,4	100		141,3	100		916,5	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		0,6	100		0,11	73		4,7	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,2	100		117478,3	100	10,1	100		141,7	100		924,5	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		1,0	100		0,14	100		4,5	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,1	100		117548,4	100	10,3	100		141,3	100		920,4	100		in Betrieb
07:00		1,9	86		1,8	86		0,2	100		3,4	86		0,26	100		27,7	86		1,6	86		0,2	86		117141,6	100	10,2	86		141,9	100		921,2	100		in Betrieb
07:30		2,6	78		3,3	78		0,19	100		4,8	78		0,26	100		21,8	78		1,6	78		0,1	78		118747,7	100	10,4	78		141,2	100		914,1	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,04	73		5,7	100		0,26	100		22,5	100		1,5	100		0,0	100		118636,2	100	10,1	100		141,2	100		924,7	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		0,3	100		0,14	100		4,9	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		119323,0	100	10,1	100		141,6	100		932,5	100		in Betrieb
09:00		1,8	100		0,2	100		0,14	100		5,4	100		0,26	100		30,6	100		1,6	100		0,1	100		119604,9	100	10,1	100		142,0	100		924,5	100		in Betrieb
09:30		2,0	100		2,9	100		0,25	100		4,4	100		0,26	94		26,7	100		1,6	100		0,1	100		119845,9	100	10,2	100		142,0	100		928,6	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		1,7	100		0,17	73		4,9	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,1	100		119828,5	100	9,8	100		141,8	100		939,4	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,06	100		6,1	100		0,26	100		20,9	100		1,6	100		0,0	100		121897,8	100	10,1	100		142,1	100		935,8	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,12	100		5,3	100		0,26	100		19,1	100		1,5	100		0,1	100		122136,2	100	10,2	100		142,0	100		935,3	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,7	100		0,19	100		6,7	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		122262,4	100	10,4	100		142,0	100		931,3	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		1,1	100		0,21	73		5,6	100		0,26	100		30,9	100		1,6	100		0,0	100		121305,8	100	9,8	100		142,5	100		941,4	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		2,6	100		0,15	100		5,5	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,1	100		122324,2	100	10,0	100		143,1	100		934,5	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,3	100		0,09	100		4,5	100		0,26	100		15,9	100		1,5	100		0,0	100		121915,6	100	10,2	100		143,1	100		930,6	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		0,7	100		0,17	100		4,3	100		0,26	94		19,8	100		1,5	100		0,1	100		121553,9	100	10,3	100		142,6	100		930,4	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		0,8	100		0,06	73		7,4	100		0,25	100		20,3	100		1,5	100		0,0	100		119900,6	100	10,2	100		141,6	100		933,8	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		0,0	100		0,08	100		9,3	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,1	100		118381,7	100	10,0	100		141,4	100		940,9	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		0,0	100		0,28	100		6,0	100		0,26	100		35,4	100		1,6	100		0,1	100		118417,6	100	9,9	100		141,4	100		933,4	100		in Betrieb
15:30		4,6	100		2,9	100		0,41	100		4,7	100		0,26	100		34,8	100		1,6	100		0,0	100		120280,1	100	9,7	100		142,1	100		946,0	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		0,0	100		0,1	73		4,5	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		121082,4	100	10,1	100		141,6	100		939,3	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,16	100		4,0	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,1	100		120051,5	100	10,2	100		141,8	100		927,7	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,55	100		4,1	100		0,26	100		26,4	100		1,6	100		0,1	100		121242,4	100	10,0	100		142,3	100		938,8	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		0,6	100		0,56	100		4,0	100		0,26	94		18,5	100		1,5	100		0,1	100		120950,5	100	10,3	100		141,4	100		931,8	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		0,9	100		0,36	73		3,7	100		0,25	100		17,1	100		1,5	100		0,0	100		120402,3	100	10,3	100		141,1	100		936,1	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		19,5	100		1,5	100		0,0	100		118588,3	100	10,3	100		141,5	100		929,2	100		in Betrieb
19:00		1,6	86		0,0	86		0,0	100		4,6	86		0,26	100		28,7	86		1,5	86		0,0	86		118543,7	100	9,8	86		141,6	100		943,0	100		in Betrieb
19:30		1,6	78		0,0	78		0,13	100		3,2	78		0,26	100		32,2	78		1,5	78		0,2	78		119651,0	100	9,9	78		141,8	100		949,7	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,23	73		2,6	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,2	100		118375,1	100	10,1	100		141,5	100		939,9	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		0,65	100		3,4	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,2	100		118676,8	100	10,1	100		141,4	100		934,6	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		0,7	100		0,74	100		4,0	100		0,26	100		35,1	100		1,6	100		0,2	100		119569,4	100	9,6	100		142,1	100		950,3	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		0,9	100		0,62	100		3,0	100		0,26	94		25,4	100		1,5	100		0,2	100		120934,7	100	10,2	100		142,1	100		934,8	100		in Betrieb
22:00																																					