

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/01/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,6	100		0,4	100		0,08	100		3,0	100		0,26	100		28,1	100		1,6	100		0,0	100		118214,0	100		9,7	100		141,4	100		952,7	100		In marcia
01:00		1,6	100		2,3	100		0,07	100		3,6	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		118572,8	100		9,6	100		141,4	100		955,2	100		In marcia
01:30		2,3	100		0,7	100		0,06	100		3,6	100		0,26	94		26,3	100		1,5	100		0,0	100		119331,7	100		9,9	100		141,3	100		952,5	100		In marcia
02:00		1,7	100		0,1	100		0,02	73		3,7	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,0	100		119374,1	100		9,8	100		142,0	100		952,3	100		In marcia
02:30		2,0	100		2,0	100		0,05	100		3,4	100		0,26	100		23,5	100		1,6	100		0,0	100		119877,3	100		9,8	100		141,0	100		950,0	100		In marcia
03:00		2,0	100		2,0	100		0,01	100		3,4	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,0	100		119952,1	100		9,8	100		141,4	100		952,0	100		In marcia
03:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,0	100		119723,5	100		9,8	100		141,5	100		952,5	100		In marcia
04:00		1,6	100		2,0	100		0,01	73		3,5	100		0,25	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		119781,9	100		10,0	100		141,2	100		947,4	100		In marcia
04:30		2,1	100		1,3	100		0,03	100		3,3	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,0	100		119398,1	100		9,7	100		141,6	100		959,8	100		In marcia
05:00		2,7	100		1,6	100		0,07	100		3,1	100		0,26	100		23,6	100		1,6	100		0,1	100		119701,0	100		9,6	100		141,5	100		956,1	100		In marcia
05:30		2,5	100		1,4	100		0,06	100		3,2	100		0,25	94		17,1	100		1,5	100		0,0	100		119247,2	100		9,9	100		141,0	100		951,0	100		In marcia
06:00		1,6	100		0,6	100		0,04	73		3,2	100		0,25	100		18,9	100		1,5	100		0,1	100		118358,8	100		9,8	100		141,2	100		952,7	100		In marcia
06:30		1,7	100		1,4	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,1	100		117887,0	100		9,5	100		141,8	100		956,2	100		In marcia
07:00		2,5	85		3,1	85		0,03	100		3,1	85		0,26	100		29,1	85		1,6	85		0,1	85		118677,4	100		9,7	85		141,1	100		949,3	100		In marcia
07:30		1,8	78		0,6	78		0,0	100		2,9	78		0,26	100		32,3	78		1,6	78		0,2	78		119521,7	100		9,8	78		141,1	100		951,8	100		In marcia
08:00		2,3	100		1,8	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		28,6	100		1,6	100		0,2	100		119081,9	100		9,9	100		141,6	100		948,4	100		In marcia
08:30		2,5	100		0,5	100		0,02	100		4,7	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,2	100		118520,1	100		9,6	100		141,4	100		963,2	100		In marcia
09:00		2,7	100		1,7	100		0,05	100		3,6	100		0,25	100		15,4	100		1,5	100		0,2	100		119267,5	100		10,1	100		140,9	100		953,2	100		In marcia
09:30		1,6	100		0,1	100		0,01	100		3,6	100		0,25	94		23,2	100		1,6	100		0,2	100		117181,2	100		9,7	100		141,2	100		958,7	100		In marcia
10:00		2,6	100		2,1	100		0,02	73		2,8	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,1	100		116345,9	100		9,9	100		140,9	100		956,2	100		In marcia
10:30		4,3	100		1,2	100		0,01	100		3,1	100		0,25	100		24,6	100		1,6	100		0,2	100		115355,5	100		9,9	100		140,5	100		948,7	100		In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		34,6	100		1,6	100		0,2	100		113666,9	100		9,3	100		140,8	100		961,2	100		In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		2,6	100		0,26	100		29,8	100		1,6	100		0,2	100		113727,7	100		9,2	100		140,3	100		967,0	100		In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		2,0	100		0,25	100		18,5	100		1,5	100		0,1	100		113958,1	100		9,6	100		140,5	100		961,5	100		In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,02	100		2,4	100		0,26	100		23,9	100		1,6	100		0,2	100		113427,0	100		9,2	100		140,8	100		965,0	100		In marcia
13:00		1,6	100		0,2	100		0,02	100		2,2	100		0,26	100		22,3	100		1,6	100		0,1	100		113348,4	100		9,4	100		140,4	100		959,8	100		In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		26,9	100		1,6	100		0,1	100		112769,5	100		9,2	100		140,6	100		961,6	100		In marcia
14:00		1,6	100		0,1	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		24,0	100		1,6	100		0,2	100		112876,0	100		9,4	100		140,4	100		961,4	100		In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		2,3	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,2	100		112603,2	100		9,3	100		140,6	100		967,5	100		In marcia
15:00		1,8	100		0,4	100		0,07	100		2,1	100		0,25	100		26,3	100		1,6	100		0,2	100		112378,7	100		9,2	100		140,3	100		973,8	100		In marcia
15:30		1,7	100		0,7	100		0,09	100		2,5	100		0,25	100		22,9	100		1,5	100		0,2	100		112869,3	100		9,5	100		140,3	100		964,2	100		In marcia
16:00		2,5	100		1,8	100		0,09	73		2,2	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,2	100		111952,4	100		9,2	100		140,1	100		965,7	100		In marcia
16:30		1,7	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,2	100		112804,8	100		9,4	100		140,6	100		956,7	100		In marcia
17:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		28,6	100		1,6	100		0,1	100		113968,4	100		9,3	100		140,4	100		962,6	100		In marcia
17:30		2,8	100		0,6	100		0,0	100		2,1	100		0,26	94		21,6	100		1,6	100		0,2	100		112381,8	100		9,6	100		140,4	100		953,0	100		In marcia
18:00		3,9	100		1,3	100		0,0	73		2,1	100		0,25	100		19,9	100		1,5	100		0,2	100		111645,7	100		9,5	100		140,1	100		948,8	100		In marcia
18:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		22,3	100		1,6	100		0,1	100		110850,7	100		9,0	100		140,0	100		961,9	100		In marcia
19:00		2,0	85		1,5	85		0,0	100		2,2	85		0,25	100		23,5	85		1,6	85		0,2	85		110993,9	100		9,2	85		140,0	100		963,3	100		In marcia
19:30		2,2	78		1,6	78		0,0	100		2,5	78		0,25	100		19,3	78		1,5	78		0,1	78		111142,1	100		9,3	78		139,8	100		967,3	100		In marcia
20:00		2,9	100		1,2	100		0,0	73		2,1	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,2	100		111363,4	100		9,4	100		140,1	100		963,8	100		In marcia
20:30		2,2	100		1,1	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,2	100		111258,5	100		9,4	100		140,0	100		958,8	100		In marcia
21:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		29,3	100		1,6	100		0,2	100		112380,8	100		9,3	100		140,3	100		961,3	100		In marcia
21:30		2,7	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,25	94		23,2	100		1,5	100		0,1	100		1												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		0,4	100		0,08	100		3,0	100		0,26	100		28,1	100		1,6	100		0,0	100		118214,0	100		9,7	100		141,4	100		952,7	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		2,3	100		0,07	100		3,6	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		118572,8	100		9,6	100		141,4	100		955,2	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		0,7	100		0,06	100		3,6	100		0,26	94		26,3	100		1,5	100		0,0	100		119331,7	100		9,9	100		141,3	100		952,5	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		0,1	100		0,02	73		3,7	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,0	100		119374,1	100		9,8	100		142,0	100		952,3	100		in Betrieb
02:30		2,0	100		2,0	100		0,05	100		3,4	100		0,26	100		23,5	100		1,6	100		0,0	100		119877,3	100		9,8	100		141,0	100		950,0	100		in Betrieb
03:00		2,0	100		2,0	100		0,01	100		3,4	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,0	100		119952,1	100		9,8	100		141,4	100		952,0	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,0	100		119723,5	100		9,8	100		141,5	100		952,5	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		2,0	100		0,01	73		3,5	100		0,25	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		119781,9	100		10,0	100		141,2	100		947,4	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		1,3	100		0,03	100		3,3	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,0	100		119398,1	100		9,7	100		141,6	100		959,8	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		1,6	100		0,07	100		3,1	100		0,26	100		23,6	100		1,6	100		0,1	100		119701,0	100		9,6	100		141,5	100		956,1	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		1,4	100		0,06	100		3,2	100		0,25	94		17,1	100		1,5	100		0,0	100		119247,2	100		9,9	100		141,0	100		951,0	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		0,6	100		0,04	73		3,2	100		0,25	100		18,9	100		1,5	100		0,1	100		118358,8	100		9,8	100		141,2	100		952,7	100		in Betrieb
06:30		1,7	100		1,4	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,1	100		117887,0	100		9,5	100		141,8	100		956,2	100		in Betrieb
07:00		2,5	85		3,1	85		0,03	100		3,1	85		0,26	100		29,1	85		1,6	85		0,1	85		118677,4	100		9,7	85		141,1	100		949,3	100		in Betrieb
07:30		1,8	78		0,6	78		0,0	100		2,9	78		0,26	100		32,3	78		1,6	78		0,2	78		119521,7	100		9,8	78		141,1	100		951,8	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		1,8	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		28,6	100		1,6	100		0,2	100		119081,9	100		9,9	100		141,6	100		948,4	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		0,5	100		0,02	100		4,7	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,2	100		118520,1	100		9,6	100		141,4	100		963,2	100		in Betrieb
09:00		2,7	100		1,7	100		0,05	100		3,6	100		0,25	100		15,4	100		1,5	100		0,2	100		119267,5	100		10,1	100		140,9	100		953,2	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,1	100		0,01	100		3,6	100		0,25	94		23,2	100		1,6	100		0,2	100		117181,2	100		9,7	100		141,2	100		958,7	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		2,1	100		0,02	73		2,8	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,1	100		116345,9	100		9,9	100		140,9	100		956,2	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		1,2	100		0,01	100		3,1	100		0,25	100		24,6	100		1,6	100		0,2	100		115355,5	100		9,9	100		140,5	100		948,7	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		34,6	100		1,6	100		0,2	100		113666,9	100		9,3	100		140,8	100		961,2	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		2,6	100		0,26	100		29,8	100		1,6	100		0,2	100		113727,7	100		9,2	100		140,3	100		967,0	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		2,0	100		0,25	100		18,5	100		1,5	100		0,1	100		113958,1	100		9,6	100		140,5	100		961,5	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,02	100		2,4	100		0,26	100		23,9	100		1,6	100		0,2	100		113427,0	100		9,2	100		140,8	100		965,0	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,2	100		0,02	100		2,2	100		0,26	100		22,3	100		1,6	100		0,1	100		113348,4	100		9,4	100		140,4	100		959,8	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		26,9	100		1,6	100		0,1	100		112769,5	100		9,2	100		140,6	100		961,6	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,1	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		24,0	100		1,6	100		0,2	100		112876,0	100		9,4	100		140,4	100		961,4	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		2,3	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,2	100		112603,2	100		9,3	100		140,6	100		967,5	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		0,4	100		0,07	100		2,1	100		0,25	100		26,3	100		1,6	100		0,2	100		112378,7	100		9,2	100		140,3	100		973,8	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		0,7	100		0,09	100		2,5	100		0,25	100		22,9	100		1,5	100		0,2	100		112869,3	100		9,5	100		140,3	100		964,2	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		1,8	100		0,09	73		2,2	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,2	100		111952,4	100		9,2	100		140,1	100		965,7	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,2	100		112804,8	100		9,4	100		140,6	100		956,7	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		28,6	100		1,6	100		0,1	100		113968,4	100		9,3	100		140,4	100		962,6	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		0,6	100		0,0	100		2,1	100		0,26	94		21,6	100		1,6	100		0,2	100		112381,8	100		9,6	100		140,4	100		953,0	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		1,3	100		0,0	73		2,1	100		0,25	100		19,9	100		1,5	100		0,2	100		111645,7	100		9,5	100		140,1	100		948,8	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		22,3	100		1,6	100		0,1	100		110850,7	100		9,0	100		140,0	100		961,9	100		in Betrieb
19:00		2,0	85		1,5	85		0,0	100		2,2	85		0,25	100		23,5	85		1,6	85		0,2	85		110993,9	100		9,2	85		140,0	100		963,3	100		in Betrieb
19:30		2,2	78		1,6	78		0,0	100		2,5	78		0,25	100		19,3	78		1,5	78		0,1	78		111142,1	100		9,3	78		139,8	100		967,3	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		1,2	100		0,0	73		2,1	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,2	100		111363,4	100		9,4	100		140,1	100		963,8	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,1	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,2	100		111258,5	100		9,4	100		140,0	100		958,8	100		in Betrieb
21:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		29,3	100		1,6	100		0,2	100		112380,8	100		9,3	100		140,3	100		961,3	100		in Betrieb
21:30		2,7	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,25	94		23,2	100		1,5	100		0,1	100		1128												