

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,8	100		0,9	100		1,76	100		2,4	100		0,25	100		27,9	100		1,6	100		0,1	100		111819,9	100		9,3	100		140,0	100		961,5	100	In marcia
01:00		2,3	100		1,5	100		3,19	100		2,7	100		0,26	100		30,0	100		1,6	100		0,1	100		111049,7	100		9,1	100		140,1	100		957,1	100	In marcia
01:30		2,6	100		1,6	100		3,55	100		2,6	100		0,25	94		21,5	100		1,5	100		0,1	100		111422,9	100		9,2	100		140,0	100		961,2	100	In marcia
02:00		2,5	100		1,2	100		3,54	73		2,5	100		0,25	100		20,0	100		1,6	100		0,1	100		111490,0	100		9,3	100		140,4	100		966,5	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,3	100		2,54	100		2,6	100		0,25	100		22,4	100		1,6	100		0,2	100		111647,8	100		9,2	100		140,0	100		965,8	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,4	100		3,01	100		2,8	100		0,25	100		23,0	100		1,5	100		0,1	100		112129,7	100		9,2	100		140,0	100		961,7	100	In marcia
03:30		2,0	100		1,2	100		3,19	100		3,0	100		0,25	100		22,5	100		1,6	100		0,2	100		112226,2	100		9,3	100		140,2	100		960,7	100	In marcia
04:00		2,0	100		1,7	100		3,74	73		2,7	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,1	100		111997,0	100		9,3	100		140,1	100		961,7	100	In marcia
04:30		2,1	100		1,1	100		3,93	100		2,7	100		0,26	100		24,1	100		1,6	100		0,1	100		111770,6	100		9,2	100		140,2	100		960,4	100	In marcia
05:00		2,5	100		1,7	100		4,33	100		3,1	100		0,25	100		26,3	100		1,5	100		0,1	100		111616,6	100		9,4	100		140,1	100		954,7	100	In marcia
05:30		2,3	100		0,9	100		2,64	100		3,1	100		0,25	94		30,1	100		1,5	100		0,1	100		112168,5	100		9,4	100		140,1	100		956,5	100	In marcia
06:00		4,3	100		1,5	100		2,36	73		3,2	100		0,25	100		30,7	100		1,5	100		0,1	100		112263,5	100		9,2	100		140,4	100		962,6	100	In marcia
06:30		4,0	100		0,7	100		1,15	100		3,6	100		0,26	100		33,8	100		1,6	100		0,1	100		112365,7	100		9,4	100		140,3	100		952,8	100	In marcia
07:00		2,4	85		0,0	85		1,78	100		3,4	85		0,26	100		31,1	85		1,6	85		0,2	85		111784,9	100		9,1	85		140,4	100		957,5	100	In marcia
07:30		2,6	79		1,1	79		1,73	100		3,1	79		0,25	100		19,1	79		1,5	79		0,1	79		113499,6	100		9,5	79		140,2	100		958,5	100	In marcia
08:00		1,9	100		1,3	100		1,22	73		3,2	100		0,25	100		13,8	100		1,5	100		0,1	100		113237,7	100		9,5	100		140,2	100		960,8	100	In marcia
08:30		1,6	100		1,7	100		1,02	100		2,9	100		0,25	100		15,4	100		1,5	100		0,1	100		112872,6	100		9,5	100		140,1	100		965,7	100	In marcia
09:00		2,1	100		1,8	100		1,1	100		3,1	100		0,25	100		17,5	100		1,5	100		0,1	100		112063,4	100		9,4	100		140,0	100		964,7	100	In marcia
09:30		2,0	100		1,2	100		1,11	100		3,0	100		0,25	94		29,1	100		1,5	100		0,1	100		111475,1	100		9,2	100		140,0	100		963,0	100	In marcia
10:00		1,9	100		0,8	100		0,99	73		4,0	100		0,26	100		29,9	100		1,6	100		0,1	100		112358,6	100		9,3	100		140,4	100		960,3	100	In marcia
10:30		1,6	100		1,8	100		1,23	100		3,3	100		0,26	100		30,0	100		1,6	100		0,1	100		113134,6	100		9,2	100		140,7	100		965,9	100	In marcia
11:00		1,8	100		1,1	100		0,99	100		3,4	100		0,25	100		23,0	100		1,6	100		0,1	100		113692,5	100		9,5	100		140,4	100		964,9	100	In marcia
11:30		2,4	100		1,4	100		0,88	100		3,0	100		0,25	100		18,5	100		1,5	100		0,1	100		113860,8	100		9,8	100		140,1	100		949,1	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,5	100		0,53	73		3,8	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,2	100		112641,8	100		9,1	100		140,5	100		957,0	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,4	100		0,56	100		3,4	100		0,25	100		17,2	100		1,5	100		0,1	100		113170,3	100		9,6	100		140,0	100		955,2	100	In marcia
13:00		1,7	100		0,2	100		0,62	100		2,9	100		0,25	100		24,2	100		1,5	100		0,1	100		111320,3	100		9,4	100		140,1	100		960,5	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,7	100		0,57	100		3,4	100		0,25	94		28,9	100		1,5	100		0,1	100		111362,6	100		9,3	100		139,8	100		970,3	100	In marcia
14:00		1,6	100		1,6	100		0,48	73		2,9	100		0,25	100		31,8	100		1,5	100		0,1	100		111423,6	100		9,3	100		139,9	100		965,4	100	In marcia
14:30		1,9	100		1,0	100		0,37	100		3,1	100		0,25	100		28,3	100		1,5	100		0,1	100		110922,0	100		9,2	100		139,9	100		970,5	100	In marcia
15:00		3,6	100		1,8	100		0,33	100		2,5	100		0,25	100		13,9	100		1,5	100		0,0	100		111043,2	100		9,6	100		139,2	100		950,8	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,0	100		0,02	100		2,6	100		0,26	100		36,1	100		1,6	100		0,2	100		111445,0	100		9,5	100		140,2	100		945,1	100	In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,25	73		3,2	100		0,26	100		33,4	100		1,6	100		0,1	100		110702,9	100		9,0	100		140,0	100		961,9	100	In marcia
16:30		1,8	100		0,5	100		0,4	100		2,4	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,0	100		111233,7	100		9,5	100		139,8	100		949,9	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,3	100		0,31	100		2,9	100		0,26	100		29,2	100		1,6	100		0,1	100		111368,2	100		9,3	100		140,2	100		960,4	100	In marcia
17:30		1,9	100		1,2	100		0,38	100		2,4	100		0,26	94		28,6	100		1,5	100		0,1	100		112856,7	100		9,5	100		140,4	100		967,3	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,1	100		0,27	73		2,7	100		0,25	100		19,1	100		1,5	100		0,2	100		112705,4	100		9,4	100		140,1	100		965,7	100	In marcia
18:30		1,6	100		0,2	100		0,24	100		2,4	100		0,25	100		13,8	100		1,5	100		0,1	100		112388,6	100		9,6	100		139,9	100		972,3	100	In marcia
19:00		1,6	85		0,4	85		0,24	100		2,3	85		0,25	100		15,6	85		1,5	85		0,1	85		111652,8	100		9,4	85		139,8	100		967,4	100	In marcia
19:30		1,6	79		0,1	79		0,24	100		2,5	79		0,25	100		27,1	79		1,5	79		0,1	79		111468,7	100		9,4	79		140,0	100		960,0	100	In marcia
20:00		2,6	100		1,3	100		0,25	73		2,4	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,0	100		112355,7	100		9,6	100		139,8	100		962,5	100	In marcia
20:30		2,3	100		0,6	100		0,18	100		2,4	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,0	100		110513,0	100		9,5	100		139,6	100		956,7	100	In marcia
21:00		2,6	100		1,4	100		0,21	100		2,7	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,0	100		110713,6	100		9,4	100		139,4	100		962,3	100	In marcia
21:30		4,0	100		1,8	100		0,21	100		2,4	100		0,25	95		24,9	100		1,5	100		0,0	100		110236,0	100		9,2	100		139,4	100		965,3	100	In marcia
22:00		4,1	100																																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,8	100		0,9	100		1,76	100		2,4	100		0,25	100		27,9	100		1,6	100		0,1	100		111819,9	100		9,3	100		140,0	100		961,5	100		in Betrieb
01:00		2,3	100		1,5	100		3,19	100		2,7	100		0,26	100		30,0	100		1,6	100		0,1	100		111049,7	100		9,1	100		140,1	100		957,1	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		1,6	100		3,55	100		2,6	100		0,25	94		21,5	100		1,5	100		0,1	100		111422,9	100		9,2	100		140,0	100		961,2	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		1,2	100		3,54	73		2,5	100		0,25	100		20,0	100		1,6	100		0,1	100		111490,0	100		9,3	100		140,4	100		966,5	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,3	100		2,54	100		2,6	100		0,25	100		22,4	100		1,6	100		0,2	100		111647,8	100		9,2	100		140,0	100		965,8	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,4	100		3,01	100		2,8	100		0,25	100		23,0	100		1,5	100		0,1	100		112129,7	100		9,2	100		140,0	100		961,7	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		1,2	100		3,19	100		3,0	100		0,25	100		22,5	100		1,6	100		0,2	100		112226,2	100		9,3	100		140,2	100		960,7	100		in Betrieb
04:00		2,0	100		1,7	100		3,74	73		2,7	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,1	100		111997,0	100		9,3	100		140,1	100		961,7	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		1,1	100		3,93	100		2,7	100		0,26	100		24,1	100		1,6	100		0,1	100		111770,6	100		9,2	100		140,2	100		960,4	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		1,7	100		4,33	100		3,1	100		0,25	100		26,3	100		1,5	100		0,1	100		111616,6	100		9,4	100		140,1	100		954,7	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		0,9	100		2,64	100		3,1	100		0,25	94		30,1	100		1,5	100		0,1	100		112168,5	100		9,4	100		140,1	100		956,5	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		1,5	100		2,36	73		3,2	100		0,25	100		30,7	100		1,5	100		0,1	100		112263,5	100		9,2	100		140,4	100		962,6	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,7	100		1,15	100		3,6	100		0,26	100		33,8	100		1,6	100		0,1	100		112365,7	100		9,4	100		140,3	100		952,8	100		in Betrieb
07:00		2,4	85		0,0	85		1,78	100		3,4	85		0,26	100		31,1	85		1,6	85		0,2	85		111784,9	100		9,1	85		140,4	100		957,5	100		in Betrieb
07:30		2,6	79		1,1	79		1,73	100		3,1	79		0,25	100		19,1	79		1,5	79		0,1	79		113499,6	100		9,5	79		140,2	100		958,5	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		1,3	100		1,22	73		3,2	100		0,25	100		13,8	100		1,5	100		0,1	100		113237,7	100		9,5	100		140,2	100		960,8	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		1,7	100		1,02	100		2,9	100		0,25	100		15,4	100		1,5	100		0,1	100		112872,6	100		9,5	100		140,1	100		965,7	100		in Betrieb
09:00		2,1	100		1,8	100		1,1	100		3,1	100		0,25	100		17,5	100		1,5	100		0,1	100		112063,4	100		9,4	100		140,0	100		964,7	100		in Betrieb
09:30		2,0	100		1,2	100		1,11	100		3,0	100		0,25	94		29,1	100		1,5	100		0,1	100		111475,1	100		9,2	100		140,0	100		963,0	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		0,8	100		0,99	73		4,0	100		0,26	100		29,9	100		1,6	100		0,1	100		112358,6	100		9,3	100		140,4	100		960,3	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,8	100		1,23	100		3,3	100		0,26	100		30,0	100		1,6	100		0,1	100		113134,6	100		9,2	100		140,7	100		965,9	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		1,1	100		0,99	100		3,4	100		0,25	100		23,0	100		1,6	100		0,1	100		113692,5	100		9,5	100		140,4	100		964,9	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		1,4	100		0,88	100		3,0	100		0,25	100		18,5	100		1,5	100		0,1	100		113860,8	100		9,8	100		140,1	100		949,1	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,5	100		0,53	73		3,8	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,2	100		112641,8	100		9,1	100		140,5	100		957,0	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,4	100		0,56	100		3,4	100		0,25	100		17,2	100		1,5	100		0,1	100		113170,3	100		9,6	100		140,0	100		955,2	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		0,2	100		0,62	100		2,9	100		0,25	100		24,2	100		1,5	100		0,1	100		111320,3	100		9,4	100		140,1	100		960,5	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,7	100		0,57	100		3,4	100		0,25	94		28,9	100		1,5	100		0,1	100		111362,6	100		9,3	100		139,8	100		970,3	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,6	100		0,48	73		2,9	100		0,25	100		31,8	100		1,5	100		0,1	100		111423,6	100		9,3	100		139,9	100		965,4	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		1,0	100		0,37	100		3,1	100		0,25	100		28,3	100		1,5	100		0,1	100		110922,0	100		9,2	100		139,9	100		970,5	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		1,8	100		0,33	100		2,5	100		0,25	100		13,9	100		1,5	100		0,0	100		111043,2	100		9,6	100		139,2	100		950,8	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,02	100		2,6	100		0,26	100		36,1	100		1,6	100		0,2	100		111445,0	100		9,5	100		140,2	100		945,1	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,25	73		3,2	100		0,26	100		33,4	100		1,6	100		0,1	100		110702,9	100		9,0	100		140,0	100		961,9	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		0,5	100		0,4	100		2,4	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,0	100		111233,7	100		9,5	100		139,8	100		949,9	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,3	100		0,31	100		2,9	100		0,26	100		29,2	100		1,6	100		0,1	100		111368,2	100		9,3	100		140,2	100		960,4	100		in Betrieb
17:30		1,9	100		1,2	100		0,38	100		2,4	100		0,26	94		28,6	100		1,5	100		0,1	100		112856,7	100		9,5	100		140,4	100		967,3	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,1	100		0,27	73		2,7	100		0,25	100		19,1	100		1,5	100		0,2	100		112705,4	100		9,4	100		140,1	100		965,7	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,2	100		0,24	100		2,4	100		0,25	100		13,8	100		1,5	100		0,1	100		112388,6	100		9,6	100		139,9	100		972,3	100		in Betrieb
19:00		1,6	85		0,4	85		0,24	100		2,3	85		0,25	100		15,6	85		1,5	85		0,1	85		111652,8	100		9,4	85		139,8	100		967,4	100		in Betrieb
19:30		1,6	79		0,1	79		0,24	100		2,5	79		0,25	100		27,1	79		1,5	79		0,1	79		111468,7	100		9,4	79		140,0	100		960,0	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		1,3	100		0,25	73		2,4	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,0	100		112355,7	100		9,6	100		139,8	100		962,5	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		0,6	100		0,18	100		2,4	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,0	100		110513,0	100		9,5	100		139,6	100		956,7	100		in Betrieb
21:00		2,6	100		1,4	100		0,21	100		2,7	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,0	100		110713,6	100		9,4	100		139,4	100		962,3	100		in Betrieb
21:30		4,0	100		1,8	100		0,21	100		2,4	100		0,25	95		24,9	100		1,5	100		0,0	100														