

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/01/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		4,8	100		1,2	100		0,06	100		3,2	100		0,25	100		16,2	100		1,6	100		0,0	100		112682,9	100	9,4	100	139,9	100	963,7	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		0,03	100		4,0	100		0,25	100		24,0	100		1,6	100		0,0	100		112078,1	100	9,2	100	140,1	100	973,0	100	In marcia
01:30		1,6	100		0,2	100		0,12	100		3,1	100		0,25	94		29,0	100		1,5	100		0,1	100		111866,4	100	9,2	100	140,2	100	972,3	100	In marcia
02:00		3,4	100		2,6	100		0,17	73		3,4	100		0,26	100		35,5	100		1,6	100		0,1	100		112186,7	100	9,1	100	140,6	100	971,6	100	In marcia
02:30		3,6	100		1,1	100		0,03	100		3,8	100		0,25	100		27,6	100		1,6	100		0,1	100		112388,1	100	9,2	100	140,5	100	969,3	100	In marcia
03:00		1,9	100		0,0	100		0,03	100		3,7	100		0,25	100		28,0	100		1,6	100		0,1	100		112612,5	100	9,2	100	140,1	100	978,0	100	In marcia
03:30		1,7	100		1,2	100		0,15	100		3,5	100		0,25	100		23,6	100		1,5	100		0,0	100		112257,1	100	9,3	100	140,2	100	977,9	100	In marcia
04:00		3,5	100		2,7	100		0,17	73		3,8	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,1	100		111917,0	100	9,1	100	140,3	100	970,7	100	In marcia
04:30		1,6	100		0,0	100		0,15	100		4,0	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,1	100		111512,5	100	9,0	100	140,4	100	965,8	100	In marcia
05:00		2,8	100		1,0	100		0,16	100		3,7	100		0,25	100		19,6	100		1,5	100		0,0	100		112415,0	100	9,2	100	140,4	100	967,3	100	In marcia
05:30		1,7	100		0,8	100		0,12	100		3,5	100		0,25	94		21,7	100		1,5	100		0,0	100		113652,5	100	9,4	100	140,5	100	966,6	100	In marcia
06:00		2,0	100		2,3	100		0,1	73		3,0	100		0,25	100		24,4	100		1,5	100		0,1	100		114291,5	100	9,4	100	140,7	100	974,1	100	In marcia
06:30		2,1	100		1,7	100		0,11	100		3,3	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,0	100		114221,8	100	9,3	100	140,7	100	968,5	100	In marcia
07:00		2,7	84		0,9	84		0,15	100		3,3	84		0,26	100		30,8	84		1,6	84		0,1	84		113290,0	100	9,2	84	140,9	100	970,4	100	In marcia
07:30		4,1	79		0,4	79		0,08	100		3,9	79		0,25	100		21,7	79		1,5	79		0,0	79		113059,8	100	9,4	79	140,2	100	974,9	100	In marcia
08:00		2,4	100		0,4	100		0,06	73		4,1	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,0	100		113345,9	100	9,3	100	140,5	100	975,6	100	In marcia
08:30		2,7	100		2,5	100		0,07	100		3,4	100		0,25	100		17,3	100		1,5	100		0,0	100		112608,7	100	9,5	100	140,0	100	969,4	100	In marcia
09:00		1,9	100		1,1	100		0,07	100		3,0	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,0	100		112911,0	100	9,5	100	140,4	100	959,5	100	In marcia
09:30		1,9	100		1,8	100		0,07	100		3,0	100		0,26	94		31,5	100		1,6	100		0,0	100		112914,0	100	9,4	100	140,6	100	967,6	100	In marcia
10:00		2,0	100		1,4	100		0,05	73		3,3	100		0,25	100		27,0	100		1,5	100		0,0	100		112984,9	100	9,4	100	140,5	100	967,3	100	In marcia
10:30		2,5	100		1,6	100		0,07	100		2,7	100		0,25	100		24,0	100		1,5	100		0,0	100		112789,9	100	9,4	100	140,3	100	963,0	100	In marcia
11:00		1,9	100		0,6	100		0,07	100		3,5	100		0,25	100		20,5	100		1,5	100		0,0	100		112427,6	100	9,3	100	140,2	100	964,2	100	In marcia
11:30		2,4	100		1,7	100		0,1	100		2,7	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,0	100		113057,2	100	9,4	100	140,6	100	961,8	100	In marcia
12:00		2,2	100		1,9	100		0,05	73		3,2	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,0	100		112597,6	100	9,2	100	140,5	100	973,5	100	In marcia
12:30		1,8	100		1,6	100		0,11	100		3,0	100		0,26	100		27,7	100		1,6	100		0,0	100		113053,0	100	9,5	100	140,9	100	969,5	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,7	100		0,12	100		3,8	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,0	100		113263,2	100	9,1	100	140,6	100	976,5	100	In marcia
13:30		1,9	100		0,6	100		0,08	100		2,9	100		0,26	94		25,0	100		1,5	100		0,0	100		113726,4	100	9,5	100	140,5	100	967,6	100	In marcia
14:00		2,4	100		1,1	100		0,05	73		3,0	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,0	100		113489,5	100	9,3	100	140,7	100	972,8	100	In marcia
14:30		3,6	100		2,4	100		0,04	100		2,7	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,0	100		112765,3	100	9,4	100	140,7	100	971,3	100	In marcia
15:00		2,7	100		0,4	100		0,03	100		3,5	100		0,26	100		26,4	100		1,6	100		0,0	100		112760,1	100	9,3	100	140,6	100	971,9	100	In marcia
15:30		3,3	100		0,8	100		0,02	100		3,7	100		0,26	100		31,1	100		1,6	100		0,0	100		113070,4	100	9,2	100	140,7	100	976,0	100	In marcia
16:00		3,3	100		1,4	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,0	100		113425,7	100	9,4	100	140,6	100	968,8	100	In marcia
16:30		4,8	100		1,6	100		0,03	100		3,1	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,0	100		113398,9	100	9,3	100	140,7	100	972,6	100	In marcia
17:00		4,5	100		0,3	100		0,02	100		3,7	100		0,26	100		23,8	100		1,6	100		0,0	100		113089,9	100	9,4	100	140,8	100	974,3	100	In marcia
17:30		4,3	100		0,3	100		0,03	100		3,9	100		0,26	94		24,7	100		1,6	100		0,0	100		113665,5	100	9,3	100	140,6	100	976,9	100	In marcia
18:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		113944,2	100	9,4	100	140,8	100	972,0	100	In marcia
18:30		2,7	100		0,0	100		0,04	100		4,2	100		0,26	100		22,8	100		1,6	100		0,0	100		113281,5	100	9,3	100	140,8	100	971,8	100	In marcia
19:00		3,5	86		0,0	86		0,1	100		4,1	86		0,26	100		21,9	86		1,5	86		0,0	86		113590,3	100	9,5	86	140,5	100	973,4	100	In marcia
19:30		4,2	78		0,6	78		0,08	100		3,3	78		0,25	100		19,4	78		1,5	78		0,1	78		112890,0	100	9,4	78	140,3	100	976,4	100	In marcia
20:00		2,6	100		0,1	100		0,11	73		3,9	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,1	100		113095,9	100	9,3	100	140,9	100	969,7	100	In marcia
20:30		3,7	100		1,8	100		0,68	100		3,9	100		0,26	100		32,3	100		1,6	100		0,1	100		113548,7	100	9,3	100	141,0	100	968,7	100	In marcia
21:00		3,2	100		1,7	100		0,67	100		4,4	100		0,26	100		22,4	100		1,5	100		0,1	100		114137,8	100	9,6	100	140,6	100	959,9	100	In marcia
21:30		3,3	100		1,3	100		1,35	100		7,3	100		0,26	94		25,0	100		1,6	100		0,1	100		113814,2	100	9,3	100	140,9	100	969,2	100	In marcia
22:00		4,3	100		1,4	100		0,7	73		6,1	100		0,25	100		19,7	100		1,5	100		0,1	100		113631,7	100	9,6	100	140,3	100	968,9	100	In marcia
22:30		2,3	100		1,0	100		0,33	100		5,4	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,1	100		113307,9	100	9,3	100	140,7	100	974,9	100	In marcia
23:00		2,1	100		1,4	100		0,																										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,8	100		1,2	100		0,06	100		3,2	100		0,25	100		16,2	100		1,6	100		0,0	100		112682,9	100		9,4	100		139,9	100		963,7	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		0,03	100		4,0	100		0,25	100		24,0	100		1,6	100		0,0	100		112078,1	100		9,2	100		140,1	100		973,0	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,2	100		0,12	100		3,1	100		0,25	94		29,0	100		1,5	100		0,1	100		111866,4	100		9,2	100		140,2	100		972,3	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		2,6	100		0,17	73		3,4	100		0,26	100		35,5	100		1,6	100		0,1	100		112186,7	100		9,1	100		140,6	100		971,6	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		1,1	100		0,03	100		3,8	100		0,25	100		27,6	100		1,6	100		0,1	100		112388,1	100		9,2	100		140,5	100		969,3	100		in Betrieb
03:00		1,9	100		0,0	100		0,03	100		3,7	100		0,25	100		28,0	100		1,6	100		0,1	100		112612,5	100		9,2	100		140,1	100		978,0	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		1,2	100		0,15	100		3,5	100		0,25	100		23,6	100		1,5	100		0,0	100		112257,1	100		9,3	100		140,2	100		977,9	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		2,7	100		0,17	73		3,8	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,1	100		111917,0	100		9,1	100		140,3	100		970,7	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,0	100		0,15	100		4,0	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,1	100		111512,5	100		9,0	100		140,4	100		965,8	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		1,0	100		0,16	100		3,7	100		0,25	100		19,6	100		1,5	100		0,0	100		112415,0	100		9,2	100		140,4	100		967,3	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		0,8	100		0,12	100		3,5	100		0,25	94		21,7	100		1,5	100		0,0	100		113652,5	100		9,4	100		140,5	100		966,6	100		in Betrieb
06:00		2,0	100		2,3	100		0,1	73		3,0	100		0,25	100		24,4	100		1,5	100		0,1	100		114291,5	100		9,4	100		140,7	100		974,1	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		1,7	100		0,11	100		3,3	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,0	100		114221,8	100		9,3	100		140,7	100		968,5	100		in Betrieb
07:00		2,7	84		0,9	84		0,15	100		3,3	84		0,26	100		30,8	84		1,6	84		0,1	84		113290,0	100		9,2	84		140,9	100		970,4	100		in Betrieb
07:30		4,1	79		0,4	79		0,08	100		3,9	79		0,25	100		21,7	79		1,5	79		0,0	79		113059,8	100		9,4	79		140,2	100		974,9	100		in Betrieb
08:00		2,4	100		0,4	100		0,06	73		4,1	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,0	100		113345,9	100		9,3	100		140,5	100		975,6	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		2,5	100		0,07	100		3,4	100		0,25	100		17,3	100		1,5	100		0,0	100		112608,7	100		9,5	100		140,0	100		969,4	100		in Betrieb
09:00		1,9	100		1,1	100		0,07	100		3,0	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,0	100		112911,0	100		9,5	100		140,4	100		959,5	100		in Betrieb
09:30		1,9	100		1,8	100		0,07	100		3,0	100		0,26	94		31,5	100		1,6	100		0,0	100		112914,0	100		9,4	100		140,6	100		967,6	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		1,4	100		0,05	73		3,3	100		0,25	100		27,0	100		1,5	100		0,0	100		112984,9	100		9,4	100		140,5	100		967,3	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		1,6	100		0,07	100		2,7	100		0,25	100		24,0	100		1,5	100		0,0	100		112789,9	100		9,4	100		140,3	100		963,0	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		0,6	100		0,07	100		3,5	100		0,25	100		20,5	100		1,5	100		0,0	100		112427,6	100		9,3	100		140,2	100		964,2	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		1,7	100		0,1	100		2,7	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,0	100		113057,2	100		9,4	100		140,6	100		961,8	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,9	100		0,05	73		3,2	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,0	100		112597,6	100		9,2	100		140,5	100		973,5	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,6	100		0,11	100		3,0	100		0,26	100		27,7	100		1,6	100		0,0	100		113053,0	100		9,5	100		140,9	100		969,5	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,7	100		0,12	100		3,8	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,0	100		113263,2	100		9,1	100		140,6	100		976,5	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		0,6	100		0,08	100		2,9	100		0,26	94		25,0	100		1,5	100		0,0	100		113726,4	100		9,5	100		140,5	100		967,6	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		1,1	100		0,05	73		3,0	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,0	100		113489,5	100		9,3	100		140,7	100		972,8	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		2,4	100		0,04	100		2,7	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,0	100		112765,3	100		9,4	100		140,7	100		971,3	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		0,4	100		0,03	100		3,5	100		0,26	100		26,4	100		1,6	100		0,0	100		112760,1	100		9,3	100		140,6	100		971,9	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		0,8	100		0,02	100		3,7	100		0,26	100		31,1	100		1,6	100		0,0	100		113070,4	100		9,2	100		140,7	100		976,0	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		1,4	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,0	100		113425,7	100		9,4	100		140,6	100		968,8	100		in Betrieb
16:30		4,8	100		1,6	100		0,03	100		3,1	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,0	100		113398,9	100		9,3	100		140,7	100		972,6	100		in Betrieb
17:00		4,5	100		0,3	100		0,02	100		3,7	100		0,26	100		23,8	100		1,6	100		0,0	100		113089,9	100		9,4	100		140,8	100		974,3	100		in Betrieb
17:30		4,3	100		0,3	100		0,03	100		3,9	100		0,26	94		24,7	100		1,6	100		0,0	100		113665,5	100		9,3	100		140,6	100		976,9	100		in Betrieb
18:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		113944,2	100		9,4	100		140,8	100		972,0	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		0,0	100		0,04	100		4,2	100		0,26	100		22,8	100		1,6	100		0,0	100		113281,5	100		9,3	100		140,8	100		971,8	100		in Betrieb
19:00		3,5	86		0,0	86		0,1	100		4,1	86		0,26	100		21,9	86		1,5	86		0,0	86		113590,3	100		9,5	86		140,5	100		973,4	100		in Betrieb
19:30		4,2	78		0,6	78		0,08	100		3,3	78		0,25	100		19,4	78		1,5	78		0,1	78		112890,0	100		9,4	78		140,3	100		976,4	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		0,1	100		0,11	73		3,9	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,1	100		113095,9	100		9,3	100		140,9	100		969,7	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		1,8	100		0,68	100		3,9	100		0,26	100		32,3	100		1,6	100		0,1	100		113548,7	100		9,3	100		141,0	100		968,7	100		in Betrieb
21:00		3,2	100		1,7	100		0,67	100		4,4	100		0,26	100		22,4	100		1,5	100		0,1	100		114137,8	100		9,6	100		140,6	100		959,9	100		in Betrieb
21:30		3,3	100		1,3	100		1,35	100		7,3	100		0,26	94		25,0	100		1,6	100		0,1	100														