

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		5,3	100		0,0	100		0,67	100		2,8	100		0,25	100		14,9	100		1,5	100		0,0	100		115149,4	100		9,4	100		140,5	100		967,1	100		In marcia
01:00		2,8	100		0,0	100		0,64	100		2,6	100		0,25	100		14,7	100		1,5	100		0,0	100		114565,4	100		9,6	100		140,2	100		969,8	100		In marcia
01:30		2,5	100		0,0	100		0,76	100		2,7	100		0,26	94		20,8	100		1,6	100		0,0	100		113705,4	100		9,2	100		140,9	100		979,0	100		In marcia
02:00		2,5	100		1,1	100		1,06	73		2,5	100		0,25	100		18,1	100		1,5	100		0,0	100		114407,0	100		9,6	100		140,3	100		974,0	100		In marcia
02:30		2,5	100		1,8	100		0,88	100		2,3	100		0,25	100		25,8	100		1,5	100		0,0	100		114903,6	100		9,6	100		139,8	100		963,4	100		In marcia
03:00		2,6	100		1,9	100		0,83	100		2,2	100		0,25	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		115111,7	100		9,7	100		140,3	100		964,8	100		In marcia
03:30		2,3	100		1,2	100		0,85	100		2,5	100		0,25	100		29,9	100		1,5	100		0,0	100		114875,8	100		9,6	100		140,5	100		970,0	100		In marcia
04:00		2,9	100		1,3	100		0,71	73		2,7	100		0,25	100		31,3	100		1,6	100		0,0	100		114947,5	100		9,6	100		140,5	100		968,8	100		In marcia
04:30		2,5	100		1,8	100		0,63	100		2,6	100		0,25	100		30,4	100		1,6	100		0,0	100		115224,5	100		9,6	100		140,5	100		973,4	100		In marcia
05:00		2,6	100		1,7	100		0,61	100		2,9	100		0,25	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		115500,7	100		9,4	100		140,5	100		971,9	100		In marcia
05:30		2,1	100		1,3	100		0,45	100		3,4	100		0,25	94		26,2	100		1,6	100		0,0	100		116022,4	100		9,5	100		140,6	100		968,1	100		In marcia
06:00		3,2	100		1,8	100		0,39	73		2,9	100		0,25	100		27,9	100		1,5	100		0,0	100		116791,8	100		9,7	100		140,8	100		960,7	100		In marcia
06:30		4,5	100		0,0	100		0,22	100		3,2	100		0,25	100		25,9	100		1,6	100		0,0	100		116577,0	100		9,6	100		140,8	100		966,8	100		In marcia
07:00		2,3	85		0,0	85		0,22	100		2,8	85		0,25	100		19,9	85		1,5	85		0,0	85		116070,5	100		9,5	85		140,3	100		976,3	100		In marcia
07:30		1,8	78		0,7	78		0,23	100		2,2	78		0,25	100		18,6	78		1,5	78		0,3	78		115751,0	100		9,7	78		139,9	100		973,3	100		In marcia
08:00		2,4	100		1,4	100		0,22	73		2,3	100		0,25	100		24,6	100		1,5	100		0,3	100		115333,4	100		9,5	100		140,4	100		968,9	100		In marcia
08:30		1,6	100		1,3	100		0,25	100		2,0	100		0,25	100		19,1	100		1,5	100		0,2	100		114501,6	100		9,5	100		140,3	100		971,5	100		In marcia
09:00		1,6	100		1,5	100		0,24	100		1,9	100		0,25	100		17,5	100		1,5	100		0,3	100		114595,2	100		9,7	100		140,2	100		969,8	100		In marcia
09:30		1,6	100		1,2	100		0,25	100		2,2	100		0,25	94		23,9	100		1,6	100		0,3	100		114104,3	100		9,1	100		142,4	100		979,3	100		In marcia
10:00		2,4	100		2,5	100		0,21	73		7,0	100		0,25	100		26,4	100		1,5	100		0,3	100		114085,3	100		9,5	100		139,5	100		972,0	100		In marcia
10:30		1,8	100		0,7	100		0,17	100		2,6	100		0,25	100		31,1	100		1,6	100		0,3	100		114822,9	100		9,5	100		140,2	100		965,4	100		In marcia
11:00		2,4	100		1,3	100		0,29	100		2,2	100		0,25	100		27,0	100		1,5	100		0,3	100		115082,2	100		9,5	100		140,2	100		964,1	100		In marcia
11:30		1,8	100		0,6	100		0,18	100		3,8	100		0,25	100		20,8	100		1,5	100		0,2	100		114564,5	100		9,6	100		140,0	100		956,2	100		In marcia
12:00		1,6	100		1,7	100		0,18	73		2,3	100		0,25	100		25,1	100		1,6	100		0,3	100		115284,0	100		9,3	100		140,7	100		966,8	100		In marcia
12:30		3,4	100		3,0	100		0,15	100		2,1	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,3	100		115238,5	100		9,8	100		140,1	100		965,1	100		In marcia
13:00		1,9	100		0,0	100		0,07	100		2,6	100		0,25	100		19,6	100		1,5	100		0,2	100		114599,4	100		10,0	100		140,4	100		956,9	100		In marcia
13:30		1,6	100		0,5	100		0,14	100		2,0	100		0,25	94		30,2	100		1,5	100		0,3	100		113493,9	100		9,5	100		140,3	100		970,2	100		In marcia
14:00		1,7	100		1,3	100		0,07	73		1,8	100		0,25	100		30,1	100		1,5	100		0,2	100		112101,7	100		9,5	100		139,9	100		976,7	100		In marcia
14:30		4,4	100		2,2	100		0,18	100		2,4	100		0,25	100		25,2	100		1,5	100		0,2	100		111285,5	100		9,4	100		139,8	100		978,8	100		In marcia
15:00		3,5	100		0,3	100		0,15	100		2,6	100		0,25	100		31,1	100		1,5	100		0,3	100		110953,4	100		9,3	100		140,4	100		974,9	100		In marcia
15:30		2,5	100		0,0	100		0,23	100		2,4	100		0,25	100		32,1	100		1,5	100		0,3	100		111517,5	100		9,3	100		140,5	100		967,5	100		In marcia
16:00		3,1	100		2,3	100		0,22	73		2,8	100		0,25	100		27,1	100		1,6	100		0,3	100		112581,0	100		9,2	100		140,6	100		976,3	100		In marcia
16:30		3,1	100		0,7	100		0,11	100		2,9	100		0,25	100		20,8	100		1,5	100		0,2	100		113378,8	100		9,6	100		140,4	100		971,4	100		In marcia
17:00		3,6	100		0,1	100		0,13	100		2,8	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,3	100		112970,3	100		9,5	100		140,6	100		970,0	100		In marcia
17:30		3,1	100		0,1	100		0,13	100		2,4	100		0,25	95		23,1	100		1,5	100		0,2	100		113389,8	100		9,5	100		140,6	100		970,1	100		In marcia
18:00		4,1	100		1,3	100		0,1	73		2,6	100		0,25	100		22,0	100		1,6	100		0,2	100		113136,2	100		9,4	100		140,8	100		971,6	100		In marcia
18:30		6,8	100		0,0	100		0,02	100		4,4	100		0,25	100		17,2	100		1,5	100		0,2	100		113399,2	100		9,4	100		140,4	100		971,6	100		In marcia
19:00		2,7	85		0,0	85		0,01	100		5,3	85		0,25	100		18,2	85		1,5	85		0,3	85		113140,7	100		9,3	85		140,4	100		972,3	100		In marcia
19:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		3,5	79		0,25	100		22,5	79		1,5	79		0,0	79		113693,9	100		9,5	79		140,6	100		970,9	100		In marcia
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		31,0	100		1,6	100		0,0	100		113242,8	100		9,5	100		140,8	100		961,8	100		In marcia
20:30		2,0	100		0,2	100		0,38	100		3,9	100		0,26	100		43,3	100		1,6	100		0,0	100		114561,7	100		9,1	100		141,4	100		968,5	100		In marcia
21:00		3,4	100		1,6	100		0,5	100		3,8	100		0,25	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		115274,5	100		9,7	100		140,5	100		953,9	100		In marcia
21:30		4,8	100		1,6	100		0,2	100		4,2	100		0,25	94		22,7	100		1,5	100		0,0	100	</													

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,3	100		0,0	100		0,67	100		2,8	100		0,25	100		14,9	100		1,5	100		0,0	100		115149,4	100		9,4	100		140,5	100		967,1	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		0,0	100		0,64	100		2,6	100		0,25	100		14,7	100		1,5	100		0,0	100		114565,4	100		9,6	100		140,2	100		969,8	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		0,0	100		0,76	100		2,7	100		0,26	94		20,8	100		1,6	100		0,0	100		113705,4	100		9,2	100		140,9	100		979,0	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		1,1	100		1,06	73		2,5	100		0,25	100		18,1	100		1,5	100		0,0	100		114407,0	100		9,6	100		140,3	100		974,0	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,8	100		0,88	100		2,3	100		0,25	100		25,8	100		1,5	100		0,0	100		114903,6	100		9,6	100		139,8	100		963,4	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,9	100		0,83	100		2,2	100		0,25	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		115111,7	100		9,7	100		140,3	100		964,8	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		1,2	100		0,85	100		2,5	100		0,25	100		29,9	100		1,5	100		0,0	100		114875,8	100		9,6	100		140,5	100		970,0	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		1,3	100		0,71	73		2,7	100		0,25	100		31,3	100		1,6	100		0,0	100		114947,5	100		9,6	100		140,5	100		968,8	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		1,8	100		0,63	100		2,6	100		0,25	100		30,4	100		1,6	100		0,0	100		115224,5	100		9,6	100		140,5	100		973,4	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		1,7	100		0,61	100		2,9	100		0,25	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		115500,7	100		9,4	100		140,5	100		971,9	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		1,3	100		0,45	100		3,4	100		0,25	94		26,2	100		1,6	100		0,0	100		116022,4	100		9,5	100		140,6	100		968,1	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		1,8	100		0,39	73		2,9	100		0,25	100		27,9	100		1,5	100		0,0	100		116791,8	100		9,7	100		140,8	100		960,7	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		0,0	100		0,22	100		3,2	100		0,25	100		25,9	100		1,6	100		0,0	100		116577,0	100		9,6	100		140,8	100		966,8	100		in Betrieb
07:00		2,3	85		0,0	85		0,22	100		2,8	85		0,25	100		19,9	85		1,5	85		0,0	85		116070,5	100		9,5	85		140,3	100		976,3	100		in Betrieb
07:30		1,8	78		0,7	78		0,23	100		2,2	78		0,25	100		18,6	78		1,5	78		0,3	78		115751,0	100		9,7	78		139,9	100		973,3	100		in Betrieb
08:00		2,4	100		1,4	100		0,22	73		2,3	100		0,25	100		24,6	100		1,5	100		0,3	100		115333,4	100		9,5	100		140,4	100		968,9	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		1,3	100		0,25	100		2,0	100		0,25	100		19,1	100		1,5	100		0,2	100		114501,6	100		9,5	100		140,3	100		971,5	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		1,5	100		0,24	100		1,9	100		0,25	100		17,5	100		1,5	100		0,3	100		114595,2	100		9,7	100		140,2	100		969,8	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		1,2	100		0,25	100		2,2	100		0,25	94		23,9	100		1,6	100		0,3	100		114104,3	100		9,1	100		142,4	100		979,3	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		2,5	100		0,21	73		7,0	100		0,25	100		26,4	100		1,5	100		0,3	100		114085,3	100		9,5	100		139,5	100		972,0	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		0,7	100		0,17	100		2,6	100		0,25	100		31,1	100		1,6	100		0,3	100		114822,9	100		9,5	100		140,2	100		965,4	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,3	100		0,29	100		2,2	100		0,25	100		27,0	100		1,5	100		0,3	100		115082,2	100		9,5	100		140,2	100		964,1	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		0,6	100		0,18	100		3,8	100		0,25	100		20,8	100		1,5	100		0,2	100		114564,5	100		9,6	100		140,0	100		956,2	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,7	100		0,18	73		2,3	100		0,25	100		25,1	100		1,6	100		0,3	100		115284,0	100		9,3	100		140,7	100		966,8	100		in Betrieb
12:30		3,4	100		3,0	100		0,15	100		2,1	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,3	100		115238,5	100		9,8	100		140,1	100		965,1	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		0,0	100		0,07	100		2,6	100		0,25	100		19,6	100		1,5	100		0,2	100		114599,4	100		10,0	100		140,4	100		956,9	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,5	100		0,14	100		2,0	100		0,25	94		30,2	100		1,5	100		0,3	100		113493,9	100		9,5	100		140,3	100		970,2	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,3	100		0,07	73		1,8	100		0,25	100		30,1	100		1,5	100		0,2	100		112101,7	100		9,5	100		139,9	100		976,7	100		in Betrieb
14:30		4,4	100		2,2	100		0,18	100		2,4	100		0,25	100		25,2	100		1,5	100		0,2	100		111285,5	100		9,4	100		139,8	100		978,8	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		0,3	100		0,15	100		2,6	100		0,25	100		31,1	100		1,5	100		0,3	100		110953,4	100		9,3	100		140,4	100		974,9	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		0,0	100		0,23	100		2,4	100		0,25	100		32,1	100		1,5	100		0,3	100		111517,5	100		9,3	100		140,5	100		967,5	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		2,3	100		0,22	73		2,8	100		0,25	100		27,1	100		1,6	100		0,3	100		112581,0	100		9,2	100		140,6	100		976,3	100		in Betrieb
16:30		3,1	100		0,7	100		0,11	100		2,9	100		0,25	100		20,8	100		1,5	100		0,2	100		113378,8	100		9,6	100		140,4	100		971,4	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		0,1	100		0,13	100		2,8	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,3	100		112970,3	100		9,5	100		140,6	100		970,0	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,1	100		0,13	100		2,4	100		0,25	95		23,1	100		1,5	100		0,2	100		113389,8	100		9,5	100		140,6	100		970,1	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		1,3	100		0,1	73		2,6	100		0,25	100		22,0	100		1,6	100		0,2	100		113136,2	100		9,4	100		140,8	100		971,6	100		in Betrieb
18:30		6,8	100		0,0	100		0,02	100		4,4	100		0,25	100		17,2	100		1,5	100		0,2	100		113399,2	100		9,4	100		140,4	100		971,6	100		in Betrieb
19:00		2,7	85		0,0	85		0,01	100		5,3	85		0,25	100		18,2	85		1,5	85		0,3	85		113140,7	100		9,3	85		140,4	100		972,3	100		in Betrieb
19:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		3,5	79		0,25	100		22,5	79		1,5	79		0,0	79		113693,9	100		9,5	79		140,6	100		970,9	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		31,0	100		1,6	100		0,0	100		113242,8	100		9,5	100		140,8	100		961,8	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		0,2	100		0,38	100		3,9	100		0,26	100		43,3	100		1,6	100		0,0	100		114561,7	100		9,1	100		141,4	100		968,5	100		in Betrieb
21:00		3,4	100		1,6	100		0,5	100		3,8	100		0,25	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		115274,5	100		9,7	100		140,5	100		953,9	100		in Betrieb
21:30		4,8	100		1,6	100		0,2	100		4,2	100		0,25	94		22,7	100		1,5	100		0,0	100														