

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		2,4	100		1,6	100		0,07	100		2,7	100		0,25	100		28,3	100		1,5	100		0,0	100		113777,0	100	9,5	100	140,7	100	971,8	100	In marcia
01:00		3,6	100		1,5	100		0,08	100		2,9	100		0,25	100		21,0	100		1,6	100		0,0	100		113628,9	100	9,4	100	141,0	100	973,1	100	In marcia
01:30		4,1	100		2,0	100		0,05	100		2,9	100		0,25	94		22,1	100		1,5	100		0,0	100		113560,1	100	9,4	100	140,8	100	972,4	100	In marcia
02:00		2,0	100		0,8	100		0,02	73		3,0	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		114413,1	100	9,5	100	141,1	100	972,7	100	In marcia
02:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,0	100		114423,5	100	9,4	100	140,8	100	964,9	100	In marcia
03:00		2,6	100		2,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,0	100		113630,9	100	9,2	100	140,7	100	964,8	100	In marcia
03:30		2,7	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,2	100		1,5	100		0,0	100		114446,0	100	9,5	100	140,2	100	970,6	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,3	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		23,1	100		1,6	100		0,0	100		114533,8	100	9,5	100	140,5	100	974,6	100	In marcia
04:30		2,1	100		1,4	100		0,08	100		2,8	100		0,26	100		30,8	100		1,6	100		0,0	100		113923,7	100	9,5	100	140,9	100	965,0	100	In marcia
05:00		1,9	100		1,3	100		0,06	100		2,6	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		115198,7	100	9,3	100	140,7	100	974,1	100	In marcia
05:30		2,4	100		1,0	100		0,09	100		3,1	100		0,26	94		25,4	100		1,6	100		0,0	100		115684,7	100	9,4	100	140,8	100	970,9	100	In marcia
06:00		2,3	100		1,6	100		0,06	73		2,9	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		116345,8	100	9,6	100	140,7	100	971,7	100	In marcia
06:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		19,0	100		1,5	100		0,0	100		116015,8	100	9,8	100	140,6	100	969,8	100	In marcia
07:00		2,1	85		1,4	85		0,0	100		3,4	85		0,25	100		22,4	85		1,5	85		0,0	85		114505,5	100	9,6	85	140,2	100	967,0	100	In marcia
07:30		3,2	78		1,4	78		0,0	100		4,3	78		0,25	100		23,8	78		1,5	78		0,0	78		114111,8	100	9,3	78	139,7	100	971,7	100	In marcia
08:00		3,1	100		1,1	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		24,4	100		1,5	100		0,0	100		114945,9	100	9,7	100	140,2	100	966,8	100	In marcia
08:30		3,4	100		2,7	100		0,04	100		2,8	100		0,25	100		28,1	100		1,5	100		0,0	100		114996,8	100	9,5	100	140,7	100	971,8	100	In marcia
09:00		4,2	100		0,9	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		23,2	100		1,5	100		0,0	100		115347,1	100	9,6	100	140,4	100	975,4	100	In marcia
09:30		4,1	100		0,0	100		0,03	100		3,8	100		0,25	94		23,7	100		1,5	100		0,0	100		115108,3	100	9,5	100	140,4	100	976,0	100	In marcia
10:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		17,8	100		1,5	100		0,0	100		114592,1	100	9,7	100	140,1	100	974,8	100	In marcia
10:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		23,0	100		1,5	100		0,0	100		113871,4	100	9,4	100	140,2	100	978,0	100	In marcia
11:00		2,4	100		0,1	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		25,8	100		1,6	100		0,0	100		113780,7	100	9,5	100	140,5	100	975,0	100	In marcia
11:30		4,2	100		2,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		29,9	100		1,5	100		0,0	100		114675,4	100	9,4	100	140,6	100	977,2	100	In marcia
12:00		4,4	100		0,7	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		26,4	100		1,5	100		0,0	100		113531,9	100	9,5	100	140,0	100	976,0	100	In marcia
12:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		30,7	100		1,6	100		0,0	100		113972,6	100	9,4	100	140,6	100	981,9	100	In marcia
13:00		4,0	100		0,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,0	100		1,5	100		0,0	100		114054,9	100	9,7	100	140,4	100	973,5	100	In marcia
13:30		2,9	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		25,9	100		1,5	100		0,0	100		113463,0	100	9,4	100	140,4	100	977,2	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,3	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		26,1	100		1,5	100		0,0	100		113676,9	100	9,6	100	140,5	100	972,2	100	In marcia
14:30		2,3	100		1,1	100		0,04	100		3,0	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,0	100		113255,9	100	9,3	100	140,6	100	979,0	100	In marcia
15:00		3,3	100		2,1	100		0,09	100		2,9	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,0	100		113303,3	100	9,5	100	140,6	100	973,8	100	In marcia
15:30		4,5	100		1,2	100		0,08	100		3,4	100		0,26	100		24,0	100		1,5	100		0,0	100		113458,4	100	9,3	100	140,3	100	978,3	100	In marcia
16:00		4,1	100		0,0	100		0,05	73		3,0	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,0	100		113805,7	100	9,5	100	140,3	100	979,1	100	In marcia
16:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		113485,7	100	9,5	100	140,4	100	973,6	100	In marcia
17:00		4,7	100		0,0	100		0,02	100		3,3	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,0	100		113655,2	100	9,4	100	140,5	100	978,7	100	In marcia
17:30		3,7	100		0,0	100		0,01	100		2,9	100		0,26	94		26,4	100		1,6	100		0,0	100		113629,3	100	9,6	100	140,7	100	971,8	100	In marcia
18:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		114067,8	100	9,4	100	140,3	100	976,3	100	In marcia
18:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,0	100		114120,9	100	9,4	100	140,6	100	975,3	100	In marcia
19:00		4,4	86		0,0	86		0,02	100		3,5	86		0,25	100		23,3	86		1,5	86		0,0	86		113931,7	100	9,5	86	140,5	100	974,5	100	In marcia
19:30		2,5	78		0,0	78		0,02	100		2,7	78		0,25	100		23,5	78		1,5	78		0,0	78		113831,0	100	9,5	78	140,4	100	969,5	100	In marcia
20:00		5,1	100		0,1	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,0	100		113986,4	100	9,3	100	140,6	100	978,2	100	In marcia
20:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		113901,7	100	9,6	100	140,1	100	970,0	100	In marcia
21:00		5,1	100		0,0	100		0,01	100		3,5	100		0,25	100		25,2	100		1,6	100		0,0	100		113460,4	100	9,3	100	140,2	100	975,8	100	In marcia
21:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		30,5	100		1,6	100		0,0	100		112958,5	100	9,4	100	140,1	100	972,4	100	In marcia
22:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		35,1	100		1,5	100		0,0	100		112767,1	100	9,1	100	140,2	100	977,4	100	In marcia
22:30		4,3	100		0,7	100		0,02	100		3,0	100		0,25	100		38,0	100		1,5	100		0,0	100		113496,1	100	9,3	100	140,1	100	977,8	100	In marcia
23:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1																							

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,4	100		1,6	100		0,07	100		2,7	100		0,25	100		28,3	100		1,5	100		0,0	100		113777,0	100	9,5	100		140,7	100		971,8	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		1,5	100		0,08	100		2,9	100		0,25	100		21,0	100		1,6	100		0,0	100		1136228,9	100	9,4	100		141,0	100		973,1	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		2,0	100		0,05	100		2,9	100		0,25	94		22,1	100		1,5	100		0,0	100		113560,1	100	9,4	100		140,8	100		972,4	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		0,8	100		0,02	73		3,0	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		114413,1	100	9,5	100		141,1	100		972,7	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,0	100		114423,5	100	9,4	100		140,8	100		964,9	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		2,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,0	100		113630,9	100	9,2	100		140,7	100		964,8	100		in Betrieb
03:30		2,7	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,2	100		1,5	100		0,0	100		114446,0	100	9,5	100		140,2	100		970,6	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,3	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		23,1	100		1,6	100		0,0	100		114533,8	100	9,5	100		140,5	100		974,6	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		1,4	100		0,08	100		2,8	100		0,26	100		30,8	100		1,6	100		0,0	100		113923,7	100	9,5	100		140,9	100		965,0	100		in Betrieb
05:00		1,9	100		1,3	100		0,06	100		2,6	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		115198,7	100	9,3	100		140,7	100		974,1	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		1,0	100		0,09	100		3,1	100		0,26	94		25,4	100		1,6	100		0,0	100		115684,7	100	9,4	100		140,8	100		970,9	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		1,6	100		0,06	73		2,9	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		116345,8	100	9,6	100		140,7	100		971,7	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		19,0	100		1,5	100		0,0	100		116015,8	100	9,8	100		140,6	100		969,8	100		in Betrieb
07:00		2,1	85		1,4	85		0,0	100		3,4	85		0,25	100		22,4	85		1,5	85		0,0	85		114505,5	100	9,6	85		140,2	100		967,0	100		in Betrieb
07:30		3,2	78		1,4	78		0,0	100		4,3	78		0,25	100		23,8	78		1,5	78		0,0	78		114111,8	100	9,3	78		139,7	100		971,7	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		1,1	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		24,4	100		1,5	100		0,0	100		114945,9	100	9,7	100		140,2	100		966,8	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		2,7	100		0,04	100		2,8	100		0,25	100		28,1	100		1,5	100		0,0	100		114996,8	100	9,5	100		140,7	100		971,8	100		in Betrieb
09:00		4,2	100		0,9	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		23,2	100		1,5	100		0,0	100		115347,1	100	9,6	100		140,4	100		975,4	100		in Betrieb
09:30		4,1	100		0,0	100		0,03	100		3,8	100		0,25	94		23,7	100		1,5	100		0,0	100		115108,3	100	9,5	100		140,4	100		976,0	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		17,8	100		1,5	100		0,0	100		114592,1	100	9,7	100		140,1	100		974,8	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		23,0	100		1,5	100		0,0	100		113871,4	100	9,4	100		140,2	100		978,0	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		0,1	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		25,8	100		1,6	100		0,0	100		113780,7	100	9,5	100		140,5	100		975,0	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		2,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		29,9	100		1,5	100		0,0	100		114675,4	100	9,4	100		140,6	100		977,2	100		in Betrieb
12:00		4,4	100		0,7	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		26,4	100		1,5	100		0,0	100		113531,9	100	9,5	100		140,0	100		976,0	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		30,7	100		1,6	100		0,0	100		113972,6	100	9,4	100		140,6	100		981,9	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		0,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,0	100		1,5	100		0,0	100		114054,9	100	9,7	100		140,4	100		973,5	100		in Betrieb
13:30		2,9	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		25,9	100		1,5	100		0,0	100		113463,0	100	9,4	100		140,4	100		977,2	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,3	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		26,1	100		1,5	100		0,0	100		113676,9	100	9,6	100		140,5	100		972,2	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,1	100		0,04	100		3,0	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,0	100		113255,9	100	9,3	100		140,6	100		979,0	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		2,1	100		0,09	100		2,9	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,0	100		113303,3	100	9,5	100		140,6	100		973,8	100		in Betrieb
15:30		4,5	100		1,2	100		0,08	100		3,4	100		0,26	100		24,0	100		1,5	100		0,0	100		113458,4	100	9,3	100		140,3	100		978,3	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		0,0	100		0,05	73		3,0	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,0	100		113805,7	100	9,5	100		140,3	100		979,1	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		113485,7	100	9,5	100		140,4	100		973,6	100		in Betrieb
17:00		4,7	100		0,0	100		0,02	100		3,3	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,0	100		113655,2	100	9,4	100		140,5	100		978,7	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,0	100		0,01	100		2,9	100		0,26	94		26,4	100		1,6	100		0,0	100		113629,3	100	9,6	100		140,7	100		971,8	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		114067,8	100	9,4	100		140,3	100		976,3	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,0	100		114120,9	100	9,4	100		140,6	100		975,3	100		in Betrieb
19:00		4,4	86		0,0	86		0,02	100		3,5	86		0,25	100		23,3	86		1,5	86		0,0	86		113931,7	100	9,5	86		140,5	100		974,5	100		in Betrieb
19:30		2,5	78		0,0	78		0,02	100		2,7	78		0,25	100		23,5	78		1,5	78		0,0	78		113831,0	100	9,5	78		140,4	100		969,5	100		in Betrieb
20:00		5,1	100		0,1	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,0	100		113986,4	100	9,3	100		140,6	100		978,2	100		in Betrieb
20:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		113901,7	100	9,6	100		140,1	100		970,0	100		in Betrieb
21:00		5,1	100		0,0	100		0,01	100		3,5	100		0,25	100		25,2	100		1,6	100		0,0	100		113460,4	100	9,3	100		140,2	100		975,8	100		in Betrieb
21:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		30,5	100		1,6	100		0,0	100		112958,5	100	9,4	100		140,1	100		972,4	100		in Betrieb
22:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100																									