

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		17,3	100		1,5	100		0,1	100		115661,1	100		9,7	100		140,1	100		974,6	100		In marcia
01:00		1,8	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		21,3	100		1,6	100		0,1	100		114219,0	100		9,4	100		140,4	100		970,5	100		In marcia
01:30		3,5	100		2,1	100		0,0	100		2,5	100		0,25	94		21,4	100		1,5	100		0,1	100		114450,2	100		9,6	100		140,1	100		977,4	100		In marcia
02:00		4,2	100		1,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		27,4	100		1,5	100		0,0	100		113231,7	100		9,4	100		140,2	100		976,4	100		In marcia
02:30		1,8	100		0,3	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		38,6	100		1,6	100		0,1	100		113934,3	100		9,2	100		140,9	100		979,1	100		In marcia
03:00		3,2	100		2,4	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		29,2	100		1,5	100		0,1	100		113737,3	100		9,6	100		140,2	100		974,8	100		In marcia
03:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,1	100		113426,6	100		9,3	100		140,7	100		975,6	100		In marcia
04:00		2,1	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,1	100		114631,9	100		9,3	100		141,0	100		981,9	100		In marcia
04:30		3,2	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,0	100		114508,2	100		9,6	100		140,5	100		969,1	100		In marcia
05:00		3,7	100		1,7	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,1	100		114111,5	100		9,5	100		140,3	100		969,9	100		In marcia
05:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	94		37,4	100		1,6	100		0,1	100		112884,6	100		9,1	100		141,0	100		976,4	100		In marcia
06:00		2,2	100		1,9	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		29,2	100		1,6	100		0,2	100		114469,9	100		9,2	100		140,6	100		968,3	100		In marcia
06:30		3,5	100		0,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,1	100		115639,0	100		9,6	100		140,3	100		975,8	100		In marcia
07:00		4,7	86		0,4	86		0,02	100		2,8	86		0,25	100		15,5	86		1,5	86		0,1	86		113769,3	100		9,5	86		139,9	100		974,9	100		In marcia
07:30		1,8	78		0,0	78		0,0	100		3,4	78		0,25	100		8,4	78		1,5	78		0,2	78		114257,1	100		9,7	78		139,4	100		970,9	100		In marcia
08:00		3,7	100		0,5	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		12,2	100		1,5	100		0,3	100		112775,9	100		9,4	100		140,2	100		968,6	100		In marcia
08:30		2,8	100		0,5	100		0,03	100		3,2	100		0,25	100		18,0	100		1,5	100		0,2	100		112478,1	100		9,4	100		140,1	100		974,4	100		In marcia
09:00		4,7	100		0,8	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,2	100		112802,1	100		9,4	100		140,2	100		974,6	100		In marcia
09:30		1,9	100		1,2	100		0,03	100		2,6	100		0,26	94		32,4	100		1,6	100		0,3	100		112591,3	100		9,4	100		140,6	100		976,5	100		In marcia
10:00		1,7	100		0,1	100		0,04	73		3,1	100		0,26	100		39,9	100		1,5	100		0,3	100		113813,1	100		9,4	100		140,6	100		972,9	100		In marcia
10:30		4,6	100		2,3	100		0,13	100		3,0	100		0,25	100		29,4	100		1,5	100		0,2	100		113089,8	100		9,6	100		140,0	100		970,6	100		In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,14	100		2,7	100		0,25	100		24,4	100		1,5	100		0,2	100		112541,9	100		9,6	100		139,9	100		973,6	100		In marcia
11:30		2,4	100		0,4	100		0,23	100		2,6	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,3	100		111696,4	100		9,6	100		140,1	100		972,0	100		In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,16	73		3,7	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,2	100		111193,9	100		9,3	100		140,6	100		968,2	100		In marcia
12:30		4,3	100		1,5	100		0,12	100		3,4	100		0,26	100		27,5	100		1,5	100		0,4	100		111517,4	100		9,2	100		140,6	100		970,5	100		In marcia
13:00		6,1	100		0,9	100		0,1	100		3,2	100		0,26	100		30,5	100		1,6	100		0,3	100		111496,1	100		9,2	100		140,9	100		967,5	100		In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		0,09	100		3,5	100		0,26	94		28,0	100		1,6	100		0,3	100		113196,9	100		9,2	100		141,2	100		973,5	100		In marcia
14:00		1,8	100		0,8	100		0,1	73		3,1	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,3	100		113909,8	100		9,5	100		140,7	100		963,7	100		In marcia
14:30		2,9	100		1,6	100		0,05	100		3,5	100		0,26	100		21,1	100		1,6	100		0,3	100		113676,0	100		9,2	100		140,9	100		963,8	100		In marcia
15:00		2,1	100		2,0	100		0,06	100		2,8	100		0,26	100		20,4	100		1,6	100		0,3	100		113706,5	100		9,3	100		140,8	100		975,2	100		In marcia
15:30		1,8	100		1,8	100		0,05	100		2,6	100		0,26	100		15,7	100		1,5	100		0,3	100		114183,1	100		9,6	100		140,4	100		967,3	100		In marcia
16:00		2,2	100		0,6	100		0,01	73		3,0	100		0,26	100		19,9	100		1,5	100		0,3	100		113451,8	100		9,4	100		140,5	100		972,4	100		In marcia
16:30		4,2	100		1,4	100		0,02	100		2,6	100		0,26	100		20,3	100		1,5	100		0,3	100		113105,8	100		9,5	100		140,2	100		968,6	100		In marcia
17:00		2,7	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		34,9	100		1,6	100		0,4	100		111862,0	100		8,9	100		140,5	100		977,0	100		In marcia
17:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		29,6	100		1,5	100		0,3	100		112744,2	100		9,4	100		140,3	100		973,1	100		In marcia
18:00		3,9	100		0,7	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		30,1	100		1,5	100		0,3	100		113038,7	100		9,5	100		140,3	100		966,0	100		In marcia
18:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		26,5	100		1,5	100		0,3	100		112777,6	100		9,4	100		140,1	100		977,9	100		In marcia
19:00		2,4	85		0,6	85		0,0	100		3,0	85		0,25	100		20,4	85		1,5	85		0,3	85		113148,9	100		9,6	85		140,1	100		971,3	100		In marcia
19:30		4,9	79		0,9	79		0,0	100		2,8	79		0,26	100		29,2	79		1,5	79		0,1	79		112134,2	100		9,3	79		140,3	100		972,6	100		In marcia
20:00		5,5	100		0,6	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,3	100		111507,7	100		9,4	100		140,0	100		973,7	100		In marcia
20:30		4,2	100		0,0	100		0,01	100		3,4	100		0,26	100		18,5	100		1,5	100		0,2	100		110097,1	100		9,2	100		140,1	100		979,8	100		In marcia
21:00		2,2	100		0,0	100		0,01	100		2,9	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,3	100		109731,2	100		9,0	100		140,3	100		978,8	100		In marcia
21:30		1,8	100		0,0	100		0,02	100		2,7	100		0,26	95		29,6	100		1,5	100		0,3	100		110448,7												

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 07/02/2024

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q Rauchgas Nm3/h		Note	O2 %		Note	T Rauchgas °C		Note	T Nachbrennkammer °C		Note	Anlage
		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		
00:30		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		17,3	100		1,5	100		0,1	100		115661,1	100		9,7	100		140,1	100		974,6	100	in Betrieb	
01:00		1,8	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		21,3	100		1,6	100		0,1	100		114219,0	100		9,4	100		140,4	100		970,5	100	in Betrieb	
01:30		3,5	100		2,1	100		0,0	100		2,5	100		0,25	94		21,4	100		1,5	100		0,1	100		114450,2	100		9,6	100		140,1	100		977,4	100	in Betrieb	
02:00		4,2	100		1,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		27,4	100		1,5	100		0,0	100		113231,7	100		9,4	100		140,2	100		976,4	100	in Betrieb	
02:30		1,8	100		0,3	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		38,6	100		1,6	100		0,1	100		113934,3	100		9,2	100		140,9	100		979,1	100	in Betrieb	
03:00		3,2	100		2,4	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		29,2	100		1,5	100		0,1	100		113737,3	100		9,6	100		140,2	100		974,8	100	in Betrieb	
03:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,1	100		113426,6	100		9,3	100		140,7	100		975,6	100	in Betrieb	
04:00		2,1	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,1	100		114631,9	100		9,3	100		141,0	100		981,9	100	in Betrieb	
04:30		3,2	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,0	100		114508,2	100		9,6	100		140,5	100		969,1	100	in Betrieb	
05:00		3,7	100		1,7	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,1	100		114111,5	100		9,5	100		140,3	100		969,9	100	in Betrieb	
05:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	94		37,4	100		1,6	100		0,1	100		112884,6	100		9,1	100		141,0	100		976,4	100	in Betrieb	
06:00		2,2	100		1,9	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		29,2	100		1,6	100		0,2	100		114469,9	100		9,2	100		140,6	100		968,3	100	in Betrieb	
06:30		3,5	100		0,5	100		0,01	100		2,7	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,1	100		115639,0	100		9,6	100		140,3	100		975,8	100	in Betrieb	
07:00		4,7	86		0,4	86		0,02	100		2,8	86		0,25	100		15,5	86		1,5	86		0,1	86		113769,3	100		9,5	86		139,9	100		974,9	100	in Betrieb	
07:30		1,8	78		0,0	78		0,0	100		3,4	78		0,25	100		8,4	78		1,5	78		0,2	78		114257,1	100		9,7	78		139,4	100		970,9	100	in Betrieb	
08:00		3,7	100		0,5	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		12,2	100		1,5	100		0,3	100		112775,9	100		9,4	100		140,2	100		968,6	100	in Betrieb	
08:30		2,8	100		0,5	100		0,03	100		3,2	100		0,25	100		18,0	100		1,5	100		0,2	100		112478,1	100		9,4	100		140,1	100		974,4	100	in Betrieb	
09:00		4,7	100		0,8	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,2	100		112802,1	100		9,4	100		140,2	100		974,6	100	in Betrieb	
09:30		1,9	100		1,2	100		0,03	100		2,6	100		0,26	94		32,4	100		1,6	100		0,3	100		112591,3	100		9,4	100		140,6	100		976,5	100	in Betrieb	
10:00		1,7	100		0,1	100		0,04	73		3,1	100		0,26	100		39,9	100		1,5	100		0,3	100		113813,1	100		9,4	100		140,6	100		972,9	100	in Betrieb	
10:30		4,6	100		2,3	100		0,13	100		3,0	100		0,25	100		29,4	100		1,5	100		0,2	100		113089,8	100		9,6	100		140,0	100		970,6	100	in Betrieb	
11:00		1,6	100		0,0	100		0,14	100		2,7	100		0,25	100		24,4	100		1,5	100		0,2	100		112541,9	100		9,6	100		139,9	100		973,6	100	in Betrieb	
11:30		2,4	100		0,4	100		0,23	100		2,6	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,3	100		111696,4	100		9,6	100		140,1	100		972,0	100	in Betrieb	
12:00		1,6	100		0,0	100		0,16	73		3,7	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,2	100		111193,9	100		9,3	100		140,6	100		968,2	100	in Betrieb	
12:30		4,3	100		1,5	100		0,12	100		3,4	100		0,26	100		27,5	100		1,5	100		0,4	100		111517,4	100		9,2	100		140,6	100		970,5	100	in Betrieb	
13:00		6,1	100		0,9	100		0,1	100		3,2	100		0,26	100		30,5	100		1,6	100		0,3	100		111496,1	100		9,2	100		140,9	100		967,5	100	in Betrieb	
13:30		2,2	100		0,0	100		0,09	100		3,5	100		0,26	94		28,0	100		1,6	100		0,3	100		113196,9	100		9,2	100		141,2	100		973,5	100	in Betrieb	
14:00		1,8	100		0,8	100		0,1	73		3,1	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,3	100		113909,8	100		9,5	100		140,7	100		963,7	100	in Betrieb	
14:30		2,9	100		1,6	100		0,05	100		3,5	100		0,26	100		21,1	100		1,6	100		0,3	100		113676,0	100		9,2	100		140,9	100		963,8	100	in Betrieb	
15:00		2,1	100		2,0	100		0,06	100		2,8	100		0,26	100		20,4	100		1,6	100		0,3	100		113706,5	100		9,3	100		140,8	100		975,2	100	in Betrieb	
15:30		1,8	100		1,8	100		0,05	100		2,6	100		0,26	100		15,7	100		1,5	100		0,3	100		114183,1	100		9,6	100		140,4	100		967,3	100	in Betrieb	
16:00		2,2	100		0,6	100		0,01	73		3,0	100		0,26	100		19,9	100		1,5	100		0,3	100		113451,8	100		9,4	100		140,5	100		972,4	100	in Betrieb	
16:30		4,2	100		1,4	100		0,02	100		2,6	100		0,26	100		20,3	100		1,5	100		0,3	100		113105,8	100		9,5	100		140,2	100		968,6	100	in Betrieb	
17:00		2,7	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		34,9	100		1,6	100		0,4	100		111862,0	100		8,9	100		140,5	100		977,0	100	in Betrieb	
17:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		29,6	100		1,5	100		0,3	100		112744,2	100		9,4	100		140,3	100		973,1	100	in Betrieb	
18:00		3,9	100		0,7	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		30,1	100		1,5	100		0,3	100		113038,7	100		9,5	100		140,3	100		966,0	100	in Betrieb	
18:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		26,5	100		1,5	100		0,3	100		112777,6	100		9,4	100		140,1	100		977,9	100	in Betrieb	
19:00		2,4	85		0,6	85		0,0	100		3,0	85		0,25	100		20,4	85		1,5	85		0,3	85		113148,9	100		9,6	85		140,1	100		971,3	100	in Betrieb	
19:30		4,9	79		0,9	79		0,0	100		2,8	79		0,26	100		29,2	79		1,5	79		0,1	79		112134,2	100		9,3	79		140,3	100		972,6	100	in Betrieb	
20:00		5,5	100		0,6	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,3	100		111507,7	100		9,4	100		140,0	100		973,7	100	in Betrieb	
20:30		4,2	100		0,0	100		0,01	100		3,4	100		0,26	100		18,5	100		1,5	100		0,2	100		110097,1	100		9,2	100		140,1	100		979,8	100	in Betrieb	
21:00		2,2	100		0,0	100		0,01	100		2,9	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,3	100		109731,2	100		9,0	100		140,3	100		978,8	100	in Betrieb	
21:30		1,8	100		0,0	100		0,02	100		2,7	100		0,26	95		29,6	100		1,5	100		0,3	100														