

# Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 09/02/2024

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		0,0	100		0,18	100		2,3	100		0,22	100		23,5	100		1,5	100		0,1	100		105991,7	100		9,4	100		140,6	100		954,5	100	In marcia
01:00		2,6	100		1,4	100		0,66	100		2,6	100		0,21	100		21,0	100		1,5	100		0,1	100		106428,5	100		9,1	100		140,6	100		967,2	100	In marcia
01:30		2,9	100		1,2	100		0,42	100		2,2	100		0,21	94		23,0	100		1,5	100		0,1	100		106379,7	100		9,6	100		140,6	100		959,3	100	In marcia
02:00		5,4	100		1,0	100		0,37	73		2,4	100		0,21	100		24,9	100		1,5	100		0,1	100		104860,6	100		8,9	100		140,7	100		974,0	100	In marcia
02:30		4,1	100		0,2	100		0,05	100		2,8	100		0,21	100		20,7	100		1,5	100		0,1	100		105581,9	100		9,4	100		140,4	100		957,7	100	In marcia
03:00		2,1	100		0,0	100		0,09	100		2,9	100		0,21	100		26,1	100		1,5	100		0,1	100		105435,9	100		9,1	100		140,5	100		955,9	100	In marcia
03:30		6,3	100		1,7	100		0,19	100		3,0	100		0,21	100		26,6	100		1,5	100		0,1	100		106400,1	100		9,4	100		140,3	100		953,6	100	In marcia
04:00		3,3	100		0,0	100		0,03	73		3,5	100		0,21	100		30,3	100		1,5	100		0,1	100		106367,8	100		9,5	100		140,5	100		945,6	100	In marcia
04:30		4,2	100		0,2	100		0,08	100		2,9	100		0,21	100		31,3	100		1,5	100		0,1	100		107281,5	100		9,2	100		140,5	100		963,7	100	In marcia
05:00		4,0	100		0,1	100		0,04	100		2,7	100		0,21	100		28,7	100		1,5	100		0,1	100		108574,3	100		9,6	100		140,8	100		954,8	100	In marcia
05:30		4,1	100		0,5	100		0,15	73		3,3	100		0,21	94		31,4	100		1,5	100		0,1	100		113073,1	100		9,8	100		141,4	100		951,7	100	In marcia
06:00		4,4	100		0,1	100	(4)	0,04	69		3,6	100		0,21	100		17,7	100		1,5	100		0,0	100		109283,7	100		9,8	100		140,3	100		949,2	100	In marcia
06:30		1,7	100		0,0	100	(4)	0,09	61		2,7	100		0,21	100		16,9	100		1,6	100		0,1	100		104486,7	100		9,4	100		139,8	100		948,2	100	In marcia
07:00		2,6	85		0,6	85		0,25	76		2,4	85		0,21	100		20,4	85		1,6	85		0,1	85		106298,6	100		9,3	85		140,1	100		951,4	100	In marcia
07:30		6,4	78		3,3	78		0,13	73		2,3	78		0,21	100		19,8	78		1,5	78		0,0	78		106773,4	100		9,4	78		139,9	100		964,3	100	In marcia
08:00		2,4	100		0,5	100		0,02	73		2,4	100		0,21	100		19,2	100		1,5	100		0,0	100		106365,3	100		9,5	100		140,1	100		958,0	100	In marcia
08:30		2,0	100		0,3	100		0,08	100		2,4	100		0,21	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		105604,1	100		9,3	100		140,3	100		962,7	100	In marcia
09:00		4,1	100		1,4	100		0,0	82		2,3	100		0,21	100		25,6	100		1,5	100		0,0	100		105631,5	100		9,2	100		140,4	100		962,2	100	In marcia
09:30		4,2	100		1,9	100		0,03	100		2,7	100		0,21	94		27,8	100		1,5	100		0,0	100		105219,3	100		9,3	100		140,3	100		969,1	100	In marcia
10:00		3,6	100		1,2	100		0,44	73		2,1	100		0,21	100		34,0	100		1,5	100		0,0	100		105190,7	100		9,3	100		140,2	100		962,3	100	In marcia
10:30		5,5	100		0,4	100		0,27	100		2,6	100		0,21	100		33,4	100		1,5	100		0,0	100		104473,9	100		9,0	100		140,3	100		962,7	100	In marcia
11:00		6,5	100		0,0	100		0,32	100		4,0	100		0,21	100		23,3	100		1,6	100		0,0	100		106106,5	100		9,3	100		140,5	100		961,8	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,21	100		5,6	100		0,25	100		30,2	100		1,6	100		0,1	100		106018,1	100		9,1	100		140,9	100		958,7	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,2	73		4,4	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,0	100		106362,7	100		9,2	100		140,8	100		955,9	100	In marcia
12:30		1,8	100		0,0	100		0,21	100		3,3	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,0	100		106476,6	100		9,5	100		140,7	100		951,1	100	In marcia
13:00		3,5	100		0,4	100		0,25	100		2,6	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		105449,0	100		9,4	100		140,8	100		951,9	100	In marcia
13:30		6,7	100		0,8	100		0,16	100		3,1	100		0,26	94		16,8	100		1,5	100		0,0	100		104786,2	100		9,2	100		140,5	100		957,2	100	In marcia
14:00		2,6	100		0,0	100		0,03	73		2,8	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,0	100		104199,0	100		8,9	100		140,8	100		958,4	100	In marcia
14:30		4,9	100		0,0	100		0,13	100		2,7	100		0,27	100		37,0	100		1,6	100		0,0	100		105041,5	100		8,9	100		140,8	100		961,1	100	In marcia
15:00		3,7	100		0,0	100		0,03	100		2,9	100		0,26	100		33,2	100		1,6	100		0,0	100		105470,9	100		9,0	100		140,4	100		964,0	100	In marcia
15:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,1	100		106089,6	100		9,1	100		140,4	100		969,8	100	In marcia
16:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		15,4	100		1,5	100		0,0	100		106024,5	100		9,3	100		140,2	100		965,9	100	In marcia
16:30		2,9	100		0,6	100		0,19	100		2,7	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		105126,2	100		9,1	100		140,5	100		962,0	100	In marcia
17:00		3,3	100		1,7	100		0,28	100		3,1	100		0,26	100		19,0	100		1,6	100		0,0	100		104460,9	100		8,9	100		140,2	100		968,6	100	In marcia
17:30		5,1	100		1,4	100		0,43	100		3,2	100		0,26	94		16,0	100		1,6	100		0,0	100		104573,5	100		9,1	100		140,4	100		961,4	100	In marcia
18:00		6,2	100		0,0	100		0,34	73		3,4	100		0,26	100		18,8	100		1,5	100		0,0	100		105760,3	100		9,4	100		140,1	100		955,9	100	In marcia
18:30		2,0	100		0,0	100		0,08	100		3,2	100		0,26	100		18,7	100		1,5	100		0,0	100		105786,6	100		9,2	100		140,3	100		959,5	100	In marcia
19:00		2,8	86		0,0	86		0,16	100		2,8	86		0,26	100		15,5	86		1,5	86		0,0	86		103909,2	100		9,3	86		139,9	100		968,5	100	In marcia
19:30		4,6	78		0,0	78		0,14	100		3,2	78		0,26	100		17,1	78		1,5	78		0,1	78		103734,3	100		9,4	78		140,1	100		969,5	100	In marcia
20:00		3,6	100		0,0	100		0,1	73		3,4	100		0,26	100		40,8	100		1,6	100		0,1	100		105509,8	100		9,0	100		140,9	100		966,7	100	In marcia
20:30		4,9	100		0,0	100		0,45	100		3,2	100		0,26	100		35,8	100		1,5	100		0,1	100		106772,0	100		9,5	100		140,5	100		964,6	100	In marcia
21:00		2,7	100		0,0	100		0,36	100		3,3	100		0,26	100		47,4	100		1,5	100		0,2	100		106322,4	100		9,5	100		140,6	100		961,8	100	In marcia
21:30		3,8	100		0,0	100		0,48	100		2,9	100		0,26	94		47,4	100		1,6	100		0,1	100		106482,3	100		9,2	100		140,8	100		968,4	100	In marcia
22:0																																					

MVA Bozen

Datum: 09/02/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		0,0	100		0,18	100		2,3	100		0,22	100		23,5	100		1,5	100		0,1	100		105991,7	100		9,4	100		140,6	100		954,5	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		1,4	100		0,66	100		2,6	100		0,21	100		21,0	100		1,5	100		0,1	100		106428,5	100		9,1	100		140,6	100		967,2	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		1,2	100		0,42	100		2,2	100		0,21	94		23,0	100		1,5	100		0,1	100		106379,7	100		9,6	100		140,6	100		959,3	100		in Betrieb
02:00		5,4	100		1,0	100		0,37	73		2,4	100		0,21	100		24,9	100		1,5	100		0,1	100		104860,6	100		8,9	100		140,7	100		974,0	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		0,2	100		0,05	100		2,8	100		0,21	100		20,7	100		1,5	100		0,1	100		105581,9	100		9,4	100		140,4	100		957,7	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,0	100		0,09	100		2,9	100		0,21	100		26,1	100		1,5	100		0,1	100		105435,9	100		9,1	100		140,5	100		955,9	100		in Betrieb
03:30		6,3	100		1,7	100		0,19	100		3,0	100		0,21	100		26,6	100		1,5	100		0,1	100		106400,1	100		9,4	100		140,3	100		953,6	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		0,0	100		0,03	73		3,5	100		0,21	100		30,3	100		1,5	100		0,1	100		106367,8	100		9,5	100		140,5	100		945,6	100		in Betrieb
04:30		4,2	100		0,2	100		0,08	100		2,9	100		0,21	100		31,3	100		1,5	100		0,1	100		107281,5	100		9,2	100		140,5	100		963,7	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		0,1	100		0,04	100		2,7	100		0,21	100		28,7	100		1,5	100		0,1	100		108574,3	100		9,6	100		140,8	100		954,8	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		0,5	100		0,15	73		3,3	100		0,21	94		31,4	100		1,5	100		0,1	100		113073,1	100		9,8	100		141,4	100		951,7	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		0,1	100	(4)	0,04	69		3,6	100		0,21	100		17,7	100		1,5	100		0,0	100		109283,7	100		9,8	100		140,3	100		949,2	100		in Betrieb
06:30		1,7	100		0,0	100	(4)	0,09	61		2,7	100		0,21	100		16,9	100		1,6	100		0,1	100		104486,7	100		9,4	100		139,8	100		948,2	100		in Betrieb
07:00		2,6	85		0,6	85		0,25	76		2,4	85		0,21	100		20,4	85		1,6	85		0,1	85		106298,6	100		9,3	85		140,1	100		951,4	100		in Betrieb
07:30		6,4	78		3,3	78		0,13	73		2,3	78		0,21	100		19,8	78		1,5	78		0,0	78		106773,4	100		9,4	78		139,9	100		964,3	100		in Betrieb
08:00		2,4	100		0,5	100		0,02	73		2,4	100		0,21	100		19,2	100		1,5	100		0,0	100		106365,3	100		9,5	100		140,1	100		958,0	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		0,3	100		0,08	100		2,4	100		0,21	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		105604,1	100		9,3	100		140,3	100		962,7	100		in Betrieb
09:00		4,1	100		1,4	100		0,0	82		2,3	100		0,21	100		25,6	100		1,5	100		0,0	100		105631,5	100		9,2	100		140,4	100		962,2	100		in Betrieb
09:30		4,2	100		1,9	100		0,03	100		2,7	100		0,21	94		27,8	100		1,5	100		0,0	100		105219,3	100		9,3	100		140,3	100		969,1	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		1,2	100		0,44	73		2,1	100		0,21	100		34,0	100		1,5	100		0,0	100		105190,7	100		9,3	100		140,2	100		962,3	100		in Betrieb
10:30		5,5	100		0,4	100		0,27	100		2,6	100		0,21	100		33,4	100		1,5	100		0,0	100		104473,9	100		9,0	100		140,3	100		962,7	100		in Betrieb
11:00		6,5	100		0,0	100		0,32	100		4,0	100		0,21	100		23,3	100		1,6	100		0,0	100		106106,5	100		9,3	100		140,5	100		961,8	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,21	100		5,6	100		0,25	100		30,2	100		1,6	100		0,1	100		106018,1	100		9,1	100		140,9	100		958,7	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,2	73		4,4	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,0	100		106362,7	100		9,2	100		140,8	100		955,9	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		0,0	100		0,21	100		3,3	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,0	100		106476,6	100		9,5	100		140,7	100		951,1	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		0,4	100		0,25	100		2,6	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		105449,0	100		9,4	100		140,8	100		951,9	100		in Betrieb
13:30		6,7	100		0,8	100		0,16	100		3,1	100		0,26	94		16,8	100		1,5	100		0,0	100		104786,2	100		9,2	100		140,5	100		957,2	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		0,0	100		0,03	73		2,8	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,0	100		104199,0	100		8,9	100		140,8	100		958,4	100		in Betrieb
14:30		4,9	100		0,0	100		0,13	100		2,7	100		0,27	100		37,0	100		1,6	100		0,0	100		105041,5	100		8,9	100		140,8	100		961,1	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		0,0	100		0,03	100		2,9	100		0,26	100		33,2	100		1,6	100		0,0	100		105470,9	100		9,0	100		140,4	100		964,0	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,1	100		106089,6	100		9,1	100		140,4	100		969,8	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		15,4	100		1,5	100		0,0	100		106024,5	100		9,3	100		140,2	100		965,9	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		0,6	100		0,19	100		2,7	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		105126,2	100		9,1	100		140,5	100		962,0	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		1,7	100		0,28	100		3,1	100		0,26	100		19,0	100		1,6	100		0,0	100		104460,9	100		8,9	100		140,2	100		968,6	100		in Betrieb
17:30		5,1	100		1,4	100		0,43	100		3,2	100		0,26	94		16,0	100		1,6	100		0,0	100		104573,5	100		9,1	100		140,4	100		961,4	100		in Betrieb
18:00		6,2	100		0,0	100		0,34	73		3,4	100		0,26	100		18,8	100		1,5	100		0,0	100		105760,3	100		9,4	100		140,1	100		955,9	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		0,0	100		0,08	100		3,2	100		0,26	100		18,7	100		1,5	100		0,0	100		105786,6	100		9,2	100		140,3	100		959,5	100		in Betrieb
19:00		2,8	86		0,0	86		0,16	100		2,8	86		0,26	100		15,5	86		1,5	86		0,0	86		103909,2	100		9,3	86		139,9	100		968,5	100		in Betrieb
19:30		4,6	78		0,0	78		0,14	100		3,2	78		0,26	100		17,1	78		1,5	78		0,1	78		103734,3	100		9,4	78		140,1	100		969,5	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		0,0	100		0,1	73		3,4	100		0,26	100		40,8	100		1,6	100		0,1	100		105509,8	100		9,0	100		140,9	100		966,7	100		in Betrieb
20:30		4,9	100		0,0	100		0,45	100		3,2	100		0,26	100		35,8	100		1,5	100		0,1	100		106772,0	100		9,5	100		140,5	100		964,6	100		in Betrieb
21:00		2,7	100		0,0	100		0,36	100		3,3	100		0,26	100		47,4	100		1,5	100		0,2	100		106322,4	100		9,5	100		140,6	100		961,8	100		in Betrieb
21:30		3,8	100		0,0	100		0,48	100		2,9	100		0,26	94		47,4	100		1,6	100		0,1	100														