

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 14/02/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		2,1	100		0,0	100		0,03	100		2,5	100		0,26	100		33,9	100		1,6	100		0,2	100		109515,8	100		9,6	100		140,7	100		948,7	100	In marcia
01:00		3,0	100		0,6	100		0,12	100		2,3	100		0,25	100		30,6	100		1,5	100		0,3	100		110552,1	100		9,4	100		140,6	100		959,3	100	In marcia
01:30		4,1	100		2,3	100		0,1	100		2,5	100		0,26	95		24,2	100		1,6	100		0,2	100		109924,2	100		9,6	100		140,8	100		957,1	100	In marcia
02:00		4,4	100		1,0	100		0,05	73		3,0	100		0,25	100		15,8	100		1,5	100		0,2	100		109092,8	100		9,6	100		140,3	100		956,5	100	In marcia
02:30		3,4	100		0,0	100		0,11	100		3,3	100		0,25	100		16,7	100		1,5	100		0,2	100		109095,3	100		9,2	100		140,5	100		963,0	100	In marcia
03:00		2,9	100		0,0	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,3	100		109604,5	100		9,4	100		140,4	100		965,5	100	In marcia
03:30		2,3	100		0,0	100		0,14	100		2,7	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,3	100		109511,1	100		9,5	100		140,4	100		955,8	100	In marcia
04:00		2,5	100		0,5	100		0,1	73		2,5	100		0,26	100		33,5	100		1,6	100		0,2	100		110081,1	100		9,5	100		140,7	100		954,6	100	In marcia
04:30		5,3	100		2,7	100		0,01	100		2,5	100		0,25	100		24,6	100		1,5	100		0,2	100		110919,5	100		9,7	100		140,4	100		948,3	100	In marcia
05:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,2	100		109481,9	100		9,6	100		140,1	100		949,4	100	In marcia
05:30		2,2	100		0,0	100		0,01	100		2,8	100		0,25	95		24,5	100		1,5	100		0,2	100		108660,7	100		9,5	100		140,0	100		953,6	100	In marcia
06:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,2	100		108767,6	100		9,3	100		140,0	100		958,6	100	In marcia
06:30		2,6	100		0,2	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		24,0	100		1,5	100		0,2	100		108373,4	100		9,6	100		140,1	100		950,9	100	In marcia
07:00		5,4	85		1,8	85		0,0	100		2,5	85		0,26	100		31,4	85		1,6	85		0,3	85		108181,3	100		9,2	85		140,0	100		961,6	100	In marcia
07:30		5,3	79		3,8	79		0,0	100		4,0	79		0,25	100		16,2	79		1,5	79		0,1	79		108600,1	100		9,8	79		139,5	100		951,1	100	In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		107748,5	100		9,1	100		140,0	100		961,9	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		19,9	100		1,5	100		0,1	100		107951,7	100		9,3	100		140,1	100		960,2	100	In marcia
09:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		23,5	100		1,5	100		0,0	100		107645,2	100		9,2	100		140,1	100		959,8	100	In marcia
09:30		2,3	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	94		36,1	100		1,6	100		0,1	100		108948,8	100		9,0	100		140,8	100		959,7	100	In marcia
10:00		3,5	100		2,0	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		24,9	100		1,5	100		0,1	100		109638,9	100		9,3	100		140,7	100		962,1	100	In marcia
10:30		4,4	100		0,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,2	100		1,5	100		0,1	100		108845,9	100		9,4	100		140,8	100		955,2	100	In marcia
11:00		2,6	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		34,0	100		1,6	100		0,1	100		109378,3	100		9,2	100		140,8	100		949,2	100	In marcia
11:30		4,3	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		110077,8	100		9,6	100		140,7	100		952,4	100	In marcia
12:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		21,8	100		1,5	100		0,1	100		109907,6	100		9,5	100		140,9	100		950,4	100	In marcia
12:30		2,7	100		1,2	100		0,13	100		2,9	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		109953,1	100		9,6	100		140,8	100		948,1	100	In marcia
13:00		2,6	100		1,7	100		0,1	100		2,7	100		0,26	100		28,1	100		1,6	100		0,0	100		110534,9	100		9,5	100		140,9	100		954,8	100	In marcia
13:30		1,6	100		2,1	100		0,13	100		3,1	100		0,25	94		25,4	100		1,5	100		0,1	100		109940,4	100		9,4	100		140,6	100		963,3	100	In marcia
14:00		1,6	100		1,1	100		0,07	73		3,1	100		0,26	100		32,7	100		1,6	100		0,2	100		111196,8	100		9,4	100		141,0	100		954,1	100	In marcia
14:30		1,7	100		1,3	100		0,13	100		3,1	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,1	100		111934,1	100		9,5	100		140,9	100		960,2	100	In marcia
15:00		2,5	100		2,2	100		0,12	100		3,1	100		0,25	100		20,5	100		1,5	100		0,1	100		112177,3	100		9,7	100		140,6	100		954,3	100	In marcia
15:30		2,6	100		4,1	100		0,1	100		3,6	100		0,25	100		23,2	100		1,6	100		0,1	100		111494,8	100		9,6	100		140,5	100		954,0	100	In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		25,2	100		1,6	100		0,1	100		110967,1	100		9,6	100		140,2	100		953,0	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		24,3	100		1,6	100		0,2	100		109135,7	100		9,4	100		140,5	100		956,1	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,0	100		109217,4	100		9,3	100		140,9	100		958,8	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		24,9	100		1,6	100		0,1	100		110730,6	100		9,4	100		140,4	100		962,8	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,6	100		0,19	73		4,5	100		0,25	100		21,1	100		1,7	100		0,2	100		111748,1	100		9,7	100		140,3	100		957,9	100	In marcia
18:30		1,6	100		1,5	100		0,04	100		5,7	100		0,25	100		19,0	100		1,8	100		0,2	100		110969,2	100		9,6	100		140,4	100		962,8	100	In marcia
19:00		1,6	86		0,0	86		0,0	100		4,9	86		0,25	100		25,2	86		1,8	86		0,1	86		109576,5	100		9,5	86		140,4	100		960,8	100	In marcia
19:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		3,4	78		0,25	100		19,9	78		1,6	78		0,2	78		108360,2	100		9,5	78		140,5	100		962,6	100	In marcia
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,2	100		108421,2	100		9,2	100		140,7	100		966,9	100	In marcia
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		24,4	100		1,6	100		0,2	100		108280,5	100		9,4	100		140,1	100		957,3	100	In marcia
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,2	100		108950,7	100		9,4	100		140,2	100		960,2	100	In marcia
21:30		1,6	100		0,0	100		0,12	100		2,6	100		0,26	94		31,0	100		1,6	100		0,2	100		108540,6	100										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		0,0	100		0,03	100		2,5	100		0,26	100		33,9	100		1,6	100		0,2	100		109515,8	100		9,6	100		140,7	100		948,7	100		in Betrieb
01:00		3,0	100		0,6	100		0,12	100		2,3	100		0,25	100		30,6	100		1,5	100		0,3	100		110552,1	100		9,4	100		140,6	100		959,3	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		2,3	100		0,1	100		2,5	100		0,26	95		24,2	100		1,6	100		0,2	100		109924,2	100		9,6	100		140,8	100		957,1	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		1,0	100		0,05	73		3,0	100		0,25	100		15,8	100		1,5	100		0,2	100		109092,8	100		9,6	100		140,3	100		956,5	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,0	100		0,11	100		3,3	100		0,25	100		16,7	100		1,5	100		0,2	100		109095,3	100		9,2	100		140,5	100		963,0	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		0,0	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,3	100		109604,5	100		9,4	100		140,4	100		965,5	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		0,0	100		0,14	100		2,7	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,3	100		109511,1	100		9,5	100		140,4	100		955,8	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		0,5	100		0,1	73		2,5	100		0,26	100		33,5	100		1,6	100		0,2	100		110081,1	100		9,5	100		140,7	100		954,6	100		in Betrieb
04:30		5,3	100		2,7	100		0,01	100		2,5	100		0,25	100		24,6	100		1,5	100		0,2	100		110919,5	100		9,7	100		140,4	100		948,3	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,2	100		109481,9	100		9,6	100		140,1	100		949,4	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,0	100		0,01	100		2,8	100		0,25	95		24,5	100		1,5	100		0,2	100		108660,7	100		9,5	100		140,0	100		953,6	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,2	100		108767,6	100		9,3	100		140,0	100		958,6	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		0,2	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		24,0	100		1,5	100		0,2	100		108373,4	100		9,6	100		140,1	100		950,9	100		in Betrieb
07:00		5,4	85		1,8	85		0,0	100		2,5	85		0,26	100		31,4	85		1,6	85		0,3	85		108181,3	100		9,2	85		140,0	100		961,6	100		in Betrieb
07:30		5,3	79		3,8	79		0,0	100		4,0	79		0,25	100		16,2	79		1,5	79		0,1	79		108600,1	100		9,8	79		139,5	100		951,1	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		107748,5	100		9,1	100		140,0	100		961,9	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		19,9	100		1,5	100		0,1	100		107951,7	100		9,3	100		140,1	100		960,2	100		in Betrieb
09:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		23,5	100		1,5	100		0,0	100		107645,2	100		9,2	100		140,1	100		959,8	100		in Betrieb
09:30		2,3	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	94		36,1	100		1,6	100		0,1	100		108948,8	100		9,0	100		140,8	100		959,7	100		in Betrieb
10:00		3,5	100		2,0	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		24,9	100		1,5	100		0,1	100		109638,9	100		9,3	100		140,7	100		962,1	100		in Betrieb
10:30		4,4	100		0,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,2	100		1,5	100		0,1	100		108845,9	100		9,4	100		140,8	100		955,2	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		34,0	100		1,6	100		0,1	100		109378,3	100		9,2	100		140,8	100		949,2	100		in Betrieb
11:30		4,3	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		110077,8	100		9,6	100		140,7	100		952,4	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		21,8	100		1,5	100		0,1	100		109907,6	100		9,5	100		140,9	100		950,4	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		1,2	100		0,13	100		2,9	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		109953,1	100		9,6	100		140,8	100		948,1	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		1,7	100		0,1	100		2,7	100		0,26	100		28,1	100		1,6	100		0,0	100		110534,9	100		9,5	100		140,9	100		954,8	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		2,1	100		0,13	100		3,1	100		0,25	94		25,4	100		1,5	100		0,1	100		109940,4	100		9,4	100		140,6	100		963,3	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,1	100		0,07	73		3,1	100		0,26	100		32,7	100		1,6	100		0,2	100		111196,8	100		9,4	100		141,0	100		954,1	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		1,3	100		0,13	100		3,1	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,1	100		111934,1	100		9,5	100		140,9	100		960,2	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		2,2	100		0,12	100		3,1	100		0,25	100		20,5	100		1,5	100		0,1	100		112177,3	100		9,7	100		140,6	100		954,3	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		4,1	100		0,1	100		3,6	100		0,25	100		23,2	100		1,6	100		0,1	100		111494,8	100		9,6	100		140,5	100		954,0	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		25,2	100		1,6	100		0,1	100		110967,1	100		9,6	100		140,2	100		953,0	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		24,3	100		1,6	100		0,2	100		109135,7	100		9,4	100		140,5	100		956,1	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,0	100		109217,4	100		9,3	100		140,9	100		958,8	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		24,9	100		1,6	100		0,1	100		110730,6	100		9,4	100		140,4	100		962,8	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,6	100		0,19	73		4,5	100		0,25	100		21,1	100		1,7	100		0,2	100		111748,1	100		9,7	100		140,3	100		957,9	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,5	100		0,04	100		5,7	100		0,25	100		19,0	100		1,8	100		0,2	100		110969,2	100		9,6	100		140,4	100		962,8	100		in Betrieb
19:00		1,6	86		0,0	86		0,0	100		4,9	86		0,25	100		25,2	86		1,8	86		0,1	86		109576,5	100		9,5	86		140,4	100		960,8	100		in Betrieb
19:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		3,4	78		0,25	100		19,9	78		1,6	78		0,2	78		108360,2	100		9,5	78		140,5	100		962,6	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,2	100		108421,2	100		9,2	100		140,7	100		966,9	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		24,4	100		1,6	100		0,2	100		108280,5	100		9,4	100		140,1	100		957,3	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,2	100		108950,7	100		9,4	100		140,2	100		960,2	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		0,0	100		0,12	100		2,6	100		0,26	94		31,0	100		1,6	100		0,2	100		108540,6	100											