



MVA Bozen

Datum: 02/03/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Main data table with columns: SO2, HCL, Hg, CO, POLV, NOX, COT, NH3, Q Rauchgas, O2, T Rauchgas, T Nachbrennkammer, Anlage. Rows include hourly measurements from 00:30 to 24:00 and summary statistics (MIN, MAX, Grenzwert, etc.).

NOTE:
(1) Mittelwert-Aufzeichnung nicht vorhanden
(4) Ungültiger Mittelwert
(5) Grenzwertüberschreitung
(7) Nicht berechneter Mittelwert
(9) Messbereichsendwert überschritten

Berechnungen nach GvD Nr. 152/2006
Die Ergebnisse der Emissionsmessungen beziehen sich auf einen
Bezugssauerstoffgehalt von 11% Vol.

Summary table: Berechnungen der CO-Parameter nach GvD Nr. 152/2006 (Schwelle 95%). Rows: 140 Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO, 140 Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO mit Anlage in Betrieb, 0 Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO über den Grenzwert von 150 mg/Nm3, 140 Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO unter den Grenzwert von 150 mg/Nm3, 100 % Gültige Mittelwerte 10 Minuten von CO unter den Grenzwert von 150 mg/Nm3.