

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 07/03/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato						
00:30		1,6	100		0,0	100		0,34	100		2,2	100		0,26	100		38,9	100		1,6	100		0,0	100		102828,1	100		9,5	100		140,1	100		953,4	100		In marcia
01:00		1,6	100		0,0	100		0,42	100		1,9	100		0,25	100		24,5	100		1,5	100		0,0	100		104092,3	100		9,5	100		140,0	100		959,9	100		In marcia
01:30		1,6	100		0,0	100		0,34	100		2,3	100		0,26	94		22,0	100		1,6	100		0,1	100		103360,6	100		9,7	100		140,5	100		948,0	100		In marcia
02:00		1,7	100		0,0	100		0,23	73		2,5	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		103954,2	100		9,6	100		140,4	100		946,6	100		In marcia
02:30		2,2	100		0,0	100		0,07	100		2,3	100		0,26	100		22,4	100		1,6	100		0,0	100		103312,1	100		9,4	100		140,6	100		950,9	100		In marcia
03:00		2,5	100		0,5	100		0,14	100		2,0	100		0,26	100		17,5	100		1,5	100		0,0	100		103324,8	100		9,9	100		140,5	100		945,6	100		In marcia
03:30		3,2	100		1,2	100		0,07	100		2,0	100		0,26	100		24,3	100		1,6	100		0,0	100		102921,7	100		9,6	100		140,5	100		939,8	100		In marcia
04:00		4,8	100		1,4	100		0,03	73		2,0	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,1	100		103278,7	100		9,5	100		140,5	100		952,8	100		In marcia
04:30		3,4	100		0,8	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		22,3	100		1,6	100		0,0	100		104032,0	100		9,6	100		140,3	100		949,8	100		In marcia
05:00		2,9	100		1,1	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		23,0	100		1,6	100		0,1	100		104020,0	100		9,8	100		140,3	100		940,3	100		In marcia
05:30		3,2	100		1,5	100		0,0	100		2,3	100		0,26	94		29,7	100		1,6	100		0,1	100		104374,2	100		9,5	100		140,3	100		947,7	100		In marcia
06:00		3,0	100		1,5	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,0	100		105096,5	100		9,7	100		140,2	100		949,0	100		In marcia
06:30		5,5	100		1,7	100		0,15	100		2,2	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,0	100		105082,2	100		9,6	100		140,2	100		952,2	100		In marcia
07:00		5,3	84		1,0	84		0,12	100		2,3	84		0,25	100		22,6	84		1,5	84		0,0	84		104962,7	100		9,9	84		140,0	100		941,0	100		In marcia
07:30		2,3	79		0,0	79		0,03	100		2,1	79		0,26	100		28,4	79		1,6	79		0,0	79		104197,3	100		9,7	79		140,0	100		939,1	100		In marcia
08:00		3,0	100		1,0	100		0,09	73		2,2	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,0	100		104455,4	100		9,6	100		140,4	100		942,4	100		In marcia
08:30		3,2	100		1,1	100		0,03	100		2,9	100		0,26	100		18,7	100		1,5	100		0,0	100		105020,0	100		9,7	100		140,6	100		943,5	100		In marcia
09:00		3,8	100		1,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,0	100		104061,1	100		9,7	100		140,5	100		940,5	100		In marcia
09:30		4,0	100		0,9	100		0,0	100		2,3	100		0,25	94		18,5	100		1,5	100		0,0	100		104552,1	100		9,8	100		140,6	100		941,4	100		In marcia
10:00		1,6	100		0,5	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		104369,8	100		9,7	100		140,7	100		944,4	100		In marcia
10:30		1,7	100		0,4	100		0,15	100		2,1	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,0	100		104492,5	100		9,9	100		141,1	100		942,8	100		In marcia
11:00		2,9	100		1,3	100		0,26	100		2,2	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		103656,8	100		10,1	100		140,3	100		933,3	100		In marcia
11:30		6,5	100		1,3	100		0,16	100		2,4	100		0,25	100		33,1	100		1,5	100		0,0	100		103020,1	100		9,8	100		140,4	100		941,8	100		In marcia
12:00		5,4	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		32,6	100		1,5	100		0,0	100		102575,5	100		9,6	100		140,3	100		943,2	100		In marcia
12:30		2,1	100		0,0	100		0,03	100		2,9	100		0,25	100		26,5	100		1,5	100		0,0	100		102740,2	100		9,7	100		140,1	100		947,2	100		In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,06	100		2,5	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,0	100		102284,7	100		9,4	100		140,3	100		952,9	100		In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,23	100		2,4	100		0,26	94		37,6	100		1,6	100		0,0	100		103124,7	100		9,2	100		140,8	100		952,8	100		In marcia
14:00		1,9	100		1,0	100		0,38	73		2,0	100		0,26	100		32,2	100		1,6	100		0,0	100		103681,4	100		9,7	100		140,7	100		942,4	100		In marcia
14:30		2,5	100		1,6	100		0,3	100		2,2	100		0,26	100		18,6	100		1,5	100		0,0	100		103177,3	100		9,8	100		140,2	100		941,3	100		In marcia
15:00		2,1	100		0,9	100		0,2	100		2,0	100		0,26	100		20,4	100		1,6	100		0,0	100		102625,7	100		9,5	100		140,5	100		945,4	100		In marcia
15:30		3,7	100		2,2	100		0,57	100		2,0	100		0,26	100		17,8	100		1,5	100		0,0	100		103054,8	100		9,6	100		140,4	100		951,3	100		In marcia
16:00		5,1	100		0,5	100		0,2	73		2,1	100		0,25	100		15,2	100		1,5	100		0,0	100		102921,5	100		9,8	100		140,3	100		944,4	100		In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,05	100		2,0	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		103381,0	100		9,6	100		140,7	100		947,5	100		In marcia
17:00		1,7	100		0,6	100		0,43	100		2,0	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,0	100		105731,7	100		9,8	100		141,3	100		947,3	100		In marcia
17:30		1,9	100		1,5	100		0,5	100		2,0	100		0,26	95		32,0	100		1,5	100		0,0	100		105503,9	100		10,0	100		140,9	100		940,8	100		In marcia
18:00		3,5	100		1,3	100		0,43	73		2,0	100		0,26	100		35,1	100		1,5	100		0,0	100		105949,3	100		9,8	100		141,2	100		942,8	100		In marcia
18:30		5,7	100		0,8	100		0,16	100		2,2	100		0,26	100		34,1	100		1,5	100		0,0	100		105347,0	100		9,9	100		140,9	100		937,1	100		In marcia
19:00		2,1	85		0,0	85		0,04	100		2,2	85		0,26	100		27,8	85		1,5	85		0,0	85		106857,8	100		10,0	85		141,2	100		933,3	100		In marcia
19:30		2,7	79		1,5	79		0,12	100		2,2	79		0,26	100		23,4	79		1,5	79		0,2	79		107274,1	100		10,0	79		141,1	100		938,8	100		In marcia
20:00		4,2	100		1,4	100		0,01	73		2,2	100		0,25	100		14,6	100		1,5	100		0,2	100		107849,6	100		10,2	100		140,8	100		933,9	100		In marcia
20:30		3,0	100		0,0	100		0,09	100		2,4	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,2	100		107260,3	100		10,1	100		141,2	100		934,0	100		In marcia
21:00		5,0	100		0,8	100		0,1	100		3,1	100		0,26	100		29,2	100		1,6	100		0,3	100		107184,3	100		9,7	100		141,1	100		939,7	100		In marcia
21:30		3,2	100		0,0	100		0,07	100		2,4	100		0,26	94		19,1	100		1,5	100																	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %			Note	Wert	ID %									
00:30		1,6	100		0,0	100		0,34	100		2,2	100		0,26	100		38,9	100		1,6	100		0,0	100		102282,1	100		9,5	100		140,1	100		953,4	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		0,0	100		0,42	100		1,9	100		0,25	100		24,5	100		1,5	100		0,0	100		104092,3	100		9,5	100		140,0	100		959,9	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,0	100		0,34	100		2,3	100		0,26	94		22,0	100		1,6	100		0,1	100		103360,6	100		9,7	100		140,5	100		948,0	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		0,0	100		0,23	73		2,5	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		103954,2	100		9,6	100		140,4	100		946,6	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,0	100		0,07	100		2,3	100		0,26	100		22,4	100		1,6	100		0,0	100		103312,1	100		9,4	100		140,6	100		950,9	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		0,5	100		0,14	100		2,0	100		0,26	100		17,5	100		1,5	100		0,0	100		103324,8	100		9,9	100		140,5	100		945,6	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		1,2	100		0,07	100		2,0	100		0,26	100		24,3	100		1,6	100		0,0	100		102921,7	100		9,6	100		140,5	100		939,8	100		in Betrieb
04:00		4,8	100		1,4	100		0,03	73		2,0	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,1	100		103278,7	100		9,5	100		140,5	100		952,8	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,8	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		22,3	100		1,6	100		0,0	100		104032,0	100		9,6	100		140,3	100		949,8	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		1,1	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		23,0	100		1,6	100		0,1	100		104020,0	100		9,8	100		140,3	100		940,3	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,5	100		0,0	100		2,3	100		0,26	94		29,7	100		1,6	100		0,1	100		104374,2	100		9,5	100		140,3	100		947,7	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		1,5	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,0	100		105096,5	100		9,7	100		140,2	100		949,0	100		in Betrieb
06:30		5,5	100		1,7	100		0,15	100		2,2	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,0	100		105082,2	100		9,6	100		140,2	100		952,2	100		in Betrieb
07:00		5,3	84		1,0	84		0,12	100		2,3	84		0,25	100		22,6	84		1,5	84		0,0	84		104962,7	100		9,9	84		140,0	100		941,0	100		in Betrieb
07:30		2,3	79		0,0	79		0,03	100		2,1	79		0,26	100		28,4	79		1,6	79		0,0	79		104197,3	100		9,7	79		140,0	100		939,1	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		1,0	100		0,09	73		2,2	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,0	100		104455,4	100		9,6	100		140,4	100		942,4	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		1,1	100		0,03	100		2,9	100		0,26	100		18,7	100		1,5	100		0,0	100		105020,0	100		9,7	100		140,6	100		943,5	100		in Betrieb
09:00		3,8	100		1,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,0	100		104061,1	100		9,7	100		140,5	100		940,5	100		in Betrieb
09:30		4,0	100		0,9	100		0,0	100		2,3	100		0,25	94		18,5	100		1,5	100		0,0	100		104552,1	100		9,8	100		140,6	100		941,4	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,5	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		104369,8	100		9,7	100		140,7	100		944,4	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		0,4	100		0,15	100		2,1	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,0	100		104492,5	100		9,9	100		141,1	100		942,8	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		1,3	100		0,26	100		2,2	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		103656,8	100		10,1	100		140,3	100		933,3	100		in Betrieb
11:30		6,5	100		1,3	100		0,16	100		2,4	100		0,25	100		33,1	100		1,5	100		0,0	100		103020,1	100		9,8	100		140,4	100		941,8	100		in Betrieb
12:00		5,4	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		32,6	100		1,5	100		0,0	100		102575,5	100		9,6	100		140,3	100		943,2	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		0,03	100		2,9	100		0,25	100		26,5	100		1,5	100		0,0	100		102740,2	100		9,7	100		140,1	100		947,2	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,06	100		2,5	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,0	100		102264,7	100		9,4	100		140,3	100		952,9	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,23	100		2,4	100		0,26	94		37,6	100		1,6	100		0,0	100		103124,7	100		9,2	100		140,8	100		952,8	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		1,0	100		0,38	73		2,0	100		0,26	100		32,2	100		1,6	100		0,0	100		103681,4	100		9,7	100		140,7	100		942,4	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		1,6	100		0,3	100		2,2	100		0,26	100		18,6	100		1,5	100		0,0	100		103177,3	100		9,8	100		140,2	100		941,3	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,9	100		0,2	100		2,0	100		0,26	100		20,4	100		1,6	100		0,0	100		102625,7	100		9,5	100		140,5	100		945,4	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		2,2	100		0,57	100		2,0	100		0,26	100		17,8	100		1,5	100		0,0	100		103054,8	100		9,6	100		140,4	100		951,3	100		in Betrieb
16:00		5,1	100		0,5	100		0,2	73		2,1	100		0,25	100		15,2	100		1,5	100		0,0	100		102921,5	100		9,8	100		140,3	100		944,4	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,05	100		2,0	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		103381,0	100		9,6	100		140,7	100		947,5	100		in Betrieb
17:00		1,7	100		0,6	100		0,43	100		2,0	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,0	100		105731,7	100		9,8	100		141,3	100		947,3	100		in Betrieb
17:30		1,9	100		1,5	100		0,5	100		2,0	100		0,26	95		32,0	100		1,5	100		0,0	100		105503,9	100		10,0	100		140,9	100		940,8	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		1,3	100		0,43	73		2,0	100		0,26	100		35,1	100		1,5	100		0,0	100		105949,3	100		9,8	100		141,2	100		942,8	100		in Betrieb
18:30		5,7	100		0,8	100		0,16	100		2,2	100		0,26	100		34,1	100		1,5	100		0,0	100		105347,0	100		9,9	100		140,9	100		937,1	100		in Betrieb
19:00		2,1	85		0,0	85		0,04	100		2,2	85		0,26	100		27,8	85		1,5	85		0,0	85		106857,8	100		10,0	85		141,2	100		933,3	100		in Betrieb
19:30		2,7	79		1,5	79		0,12	100		2,2	79		0,26	100		23,4	79		1,5	79		0,2	79		107274,1	100		10,0	79		141,1	100		938,8	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		1,4	100		0,01	73		2,2	100		0,25	100		14,6	100		1,5	100		0,2	100		107849,6	100		10,2	100		140,8	100		933,9	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		0,0	100		0,09	100		2,4	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,2	100		107260,3	100		10,1	100		141,2	100		934,0	100		in Betrieb
21:00		5,0	100		0,8	100		0,1	100		3,1	100		0,26	100		29,2	100		1,6	100		0,3	100		107184,3	100		9,7	100		141,1	100		939,7	100		in Betrieb
21:30		3,2	100		0,0	100		0,07	100		2,4	100		0,26	94		19,1	100		1,5	100		0,2	100		1												