

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/03/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,6	100		0,2	100		0,05	100		2,1	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,2	100		100361,8	100	9,5	100		140,3	100		955,9	100		In marcia
01:00		3,4	100		0,7	100		0,16	100		2,2	100		0,26	100		28,2	100		1,5	100		0,2	100		101327,6	100	9,5	100		140,7	100		952,3	100		In marcia
01:30		3,8	100		1,5	100		0,16	100		2,1	100		0,26	94		32,2	100		1,5	100		0,2	100		101261,1	100	9,4	100		140,9	100		952,7	100		In marcia
02:00		4,9	100		1,3	100		0,04	73		1,9	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,1	100		102057,1	100	9,7	100		140,9	100		948,1	100		In marcia
02:30		3,7	100		1,2	100		0,06	100		2,1	100		0,26	100		31,0	100		1,5	100		0,2	100		102563,1	100	9,6	100		141,4	100		947,5	100		In marcia
03:00		3,3	100		1,1	100		0,13	100		2,1	100		0,26	100		24,3	100		1,5	100		0,2	100		102607,7	100	9,6	100		140,6	100		950,6	100		In marcia
03:30		3,3	100		1,3	100		0,08	100		2,0	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,2	100		102142,4	100	9,6	100		140,9	100		949,5	100		In marcia
04:00		3,0	100		1,2	100		0,02	73		2,1	100		0,26	100		18,1	100		1,5	100		0,2	100		102810,3	100	9,6	100		140,0	100		952,5	100		In marcia
04:30		1,9	100		1,1	100		0,09	100		2,0	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		0,2	100		103075,2	100	9,7	100		141,0	100		953,9	100		In marcia
05:00		4,3	100		2,4	100		0,11	100		2,0	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,3	100		102784,1	100	9,4	100		140,8	100		957,0	100		In marcia
05:30		2,2	100		0,4	100		0,02	100		2,2	100		0,26	94		24,3	100		1,6	100		0,2	100		102565,7	100	9,5	100		140,5	100		948,6	100		In marcia
06:00		3,3	100		1,1	100		0,03	73		2,3	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,2	100		102984,3	100	9,5	100		140,9	100		953,2	100		In marcia
06:30		4,5	100		1,7	100		0,11	100		2,2	100		0,26	100		26,9	100		1,6	100		0,1	100		103322,1	100	9,6	100		141,2	100		949,9	100		In marcia
07:00		5,1	86		0,7	86		0,0	100		2,9	86		0,26	100		20,9	86		1,5	86		0,1	86		103806,3	100	9,7	86		140,8	100		941,9	100		In marcia
07:30		2,1	78		0,0	78		0,02	100		2,3	78		0,26	100		27,5	78		1,6	78		0,0	78		103171,3	100	9,5	78		141,0	100		942,6	100		In marcia
08:00		2,5	100		0,7	100		0,02	73		2,5	100		0,26	100		37,2	100		1,6	100		0,0	100		104712,0	100	9,4	100		141,5	100		948,0	100		In marcia
08:30		3,9	100		1,2	100		0,1	100		1,7	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,0	100		105105,7	100	10,0	100		140,8	100		937,2	100		In marcia
09:00		4,8	100		0,0	100		0,01	100		1,9	100		0,26	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		103644,4	100	9,8	100		140,5	100		939,7	100		In marcia
09:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	94		26,3	100		1,5	100		0,0	100		104182,8	100	9,6	100		140,6	100		946,9	100		In marcia
10:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		20,0	100		1,6	100		0,0	100		104843,8	100	9,7	100		140,8	100		953,7	100		In marcia
10:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		103611,9	100	9,5	100		140,6	100		948,1	100		In marcia
11:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,0	100		104395,7	100	9,7	100		140,6	100		953,1	100		In marcia
11:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		19,3	100		1,6	100		0,0	100		103332,7	100	9,6	100		140,8	100		945,8	100		In marcia
12:00		3,4	100		0,2	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		103837,7	100	9,6	100		140,6	100		952,2	100		In marcia
12:30		3,2	100		0,0	100		0,11	100		1,9	100		0,26	100		25,2	100		1,5	100		0,0	100		103354,7	100	9,8	100		140,6	100		940,4	100		In marcia
13:00		1,9	100		0,1	100		0,13	100		2,0	100		0,26	100		31,3	100		1,6	100		0,0	100		103195,7	100	9,5	100		140,7	100		950,1	100		In marcia
13:30		1,9	100		1,8	100		0,18	100		1,9	100		0,26	94		28,7	100		1,5	100		0,0	100		102675,8	100	9,7	100		140,3	100		949,3	100		In marcia
14:00		1,8	100		1,1	100		0,11	73		2,1	100		0,26	100		32,3	100		1,5	100		0,0	100		103050,4	100	9,5	100		140,2	100		949,7	100		In marcia
14:30		1,7	100		0,7	100		0,14	100		2,0	100		0,26	100		34,8	100		1,6	100		0,0	100		103769,9	100	9,8	100		140,5	100		945,5	100		In marcia
15:00		4,5	100		1,4	100		0,22	100		1,9	100		0,26	100		35,3	100		1,6	100		0,0	100		103970,9	100	9,5	100		140,5	100		951,6	100		In marcia
15:30		3,4	100		2,5	100		0,09	100		2,5	100		0,26	100		18,2	100		1,5	100		0,0	100		104496,6	100	9,8	100		140,1	100		945,6	100		In marcia
16:00		1,9	100		0,2	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		12,3	100		1,5	100		0,0	100		105014,0	100	9,9	100		140,3	100		943,9	100		In marcia
16:30		1,8	100		0,7	100		0,01	100		3,2	100		0,26	100		21,0	100		1,5	100		0,0	100		103929,0	100	9,5	100		140,3	100		953,0	100		In marcia
17:00		1,8	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,0	100		102964,6	100	9,4	100		140,5	100		948,7	100		In marcia
17:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		27,9	100		1,6	100		0,0	100		103052,5	100	9,5	100		140,3	100		949,6	100		In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,0	100		103511,0	100	9,5	100		140,5	100		947,3	100		In marcia
18:30		2,3	100		1,9	100		0,11	100		2,9	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,0	100		104342,5	100	9,6	100		140,5	100		946,0	100		In marcia
19:00		1,8	84		0,0	84		0,03	100		2,7	84		0,26	100		23,3	84		1,5	84		0,0	84		104255,2	100	9,9	84		140,2	100		940,0	100		In marcia
19:30		2,1	79		0,5	79		0,06	100		2,6	79		0,26	100		16,8	79		1,5	79		0,1	79		103574,1	100	9,7	79		140,1	100		953,4	100		In marcia
20:00		3,1	100		2,4	100		0,01	73		4,1	100		0,26	100		18,0	100		1,6	100		0,1	100		104123,3	100	9,6	100		140,1	100		959,6	100		In marcia
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,1	100		102873,9	100	9,2	100		140,6	100		959,1	100		In marcia
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,1	100		103513,5	100	9,8	100		140,3	100		949,3	100		In marcia
21:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	95		25,0	100		1,5	100		0,1	100		103949,4	100	9,5	100		140,4	100		954,8	100		In marcia
22:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,6	100		0,2	100		0,05	100		2,1	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,2	100		100361,8	100	9,5	100		140,3	100		955,9	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		0,7	100		0,16	100		2,2	100		0,26	100		28,2	100		1,5	100		0,2	100		101327,6	100	9,5	100		140,7	100		952,3	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		1,5	100		0,16	100		2,1	100		0,26	94		32,2	100		1,5	100		0,2	100		101261,1	100	9,4	100		140,9	100		952,7	100		in Betrieb
02:00		4,9	100		1,3	100		0,04	73		1,9	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,1	100		102057,1	100	9,7	100		140,9	100		948,1	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		1,2	100		0,06	100		2,1	100		0,26	100		31,0	100		1,5	100		0,2	100		102563,1	100	9,6	100		141,4	100		947,5	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		1,1	100		0,13	100		2,1	100		0,26	100		24,3	100		1,5	100		0,2	100		102607,7	100	9,6	100		140,6	100		950,6	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		1,3	100		0,08	100		2,0	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,2	100		102142,4	100	9,6	100		140,9	100		949,5	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,2	100		0,02	73		2,1	100		0,26	100		18,1	100		1,5	100		0,2	100		102810,3	100	9,6	100		140,0	100		952,5	100		in Betrieb
04:30		1,9	100		1,1	100		0,09	100		2,0	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		0,2	100		103075,2	100	9,7	100		141,0	100		953,9	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		2,4	100		0,11	100		2,0	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,3	100		102784,1	100	9,4	100		140,8	100		957,0	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,4	100		0,02	100		2,2	100		0,26	94		24,3	100		1,6	100		0,2	100		102565,7	100	9,5	100		140,5	100		948,6	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,1	100		0,03	73		2,3	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,2	100		102984,3	100	9,5	100		140,9	100		953,2	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		1,7	100		0,11	100		2,2	100		0,26	100		26,9	100		1,6	100		0,1	100		103322,1	100	9,6	100		141,2	100		949,9	100		in Betrieb
07:00		5,1	86		0,7	86		0,0	100		2,9	86		0,26	100		20,9	86		1,5	86		0,1	86		103806,3	100	9,7	86		140,8	100		941,9	100		in Betrieb
07:30		2,1	78		0,0	78		0,02	100		2,3	78		0,26	100		27,5	78		1,6	78		0,0	78		103171,3	100	9,5	78		141,0	100		942,6	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,7	100		0,02	73		2,5	100		0,26	100		37,2	100		1,6	100		0,0	100		104712,0	100	9,4	100		141,5	100		948,0	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		1,2	100		0,1	100		1,7	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,0	100		105105,7	100	10,0	100		140,8	100		937,2	100		in Betrieb
09:00		4,8	100		0,0	100		0,01	100		1,9	100		0,26	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		103644,4	100	9,8	100		140,5	100		939,7	100		in Betrieb
09:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	94		26,3	100		1,5	100		0,0	100		104182,8	100	9,6	100		140,6	100		946,9	100		in Betrieb
10:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		20,0	100		1,6	100		0,0	100		104843,8	100	9,7	100		140,8	100		953,7	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		103611,9	100	9,5	100		140,6	100		948,1	100		in Betrieb
11:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,0	100		104395,7	100	9,7	100		140,6	100		953,1	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		19,3	100		1,6	100		0,0	100		103332,7	100	9,6	100		140,8	100		945,8	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		0,2	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		103837,7	100	9,6	100		140,6	100		952,2	100		in Betrieb
12:30		3,2	100		0,0	100		0,11	100		1,9	100		0,26	100		25,2	100		1,5	100		0,0	100		103354,7	100	9,8	100		140,6	100		940,4	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		0,1	100		0,13	100		2,0	100		0,26	100		31,3	100		1,6	100		0,0	100		103195,7	100	9,5	100		140,7	100		950,1	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		1,8	100		0,18	100		1,9	100		0,26	94		28,7	100		1,5	100		0,0	100		102675,8	100	9,7	100		140,3	100		949,3	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		1,1	100		0,11	73		2,1	100		0,26	100		32,3	100		1,5	100		0,0	100		103050,4	100	9,5	100		140,2	100		949,7	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		0,7	100		0,14	100		2,0	100		0,26	100		34,8	100		1,6	100		0,0	100		103769,9	100	9,8	100		140,5	100		945,5	100		in Betrieb
15:00		4,5	100		1,4	100		0,22	100		1,9	100		0,26	100		35,3	100		1,6	100		0,0	100		103970,9	100	9,5	100		140,5	100		951,6	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		2,5	100		0,09	100		2,5	100		0,26	100		18,2	100		1,5	100		0,0	100		104496,6	100	9,8	100		140,1	100		945,6	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		0,2	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		12,3	100		1,5	100		0,0	100		105014,0	100	9,9	100		140,3	100		943,9	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		0,7	100		0,01	100		3,2	100		0,26	100		21,0	100		1,5	100		0,0	100		103929,0	100	9,5	100		140,3	100		953,0	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,0	100		102964,6	100	9,4	100		140,5	100		948,7	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		27,9	100		1,6	100		0,0	100		103052,5	100	9,5	100		140,3	100		949,6	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,0	100		103511,0	100	9,5	100		140,5	100		947,3	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		1,9	100		0,11	100		2,9	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,0	100		104342,5	100	9,6	100		140,5	100		946,0	100		in Betrieb
19:00		1,8	84		0,0	84		0,03	100		2,7	84		0,26	100		23,3	84		1,5	84		0,0	84		104255,2	100	9,9	84		140,2	100		940,0	100		in Betrieb
19:30		2,1	79		0,5	79		0,06	100		2,6	79		0,26	100		16,8	79		1,5	79		0,1	79		103574,1	100	9,7	79		140,1	100		953,4	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		2,4	100		0,01	73		4,1	100		0,26	100		18,0	100		1,6	100		0,1	100		104123,3	100	9,6	100		140,1	100		959,6	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,1	100		102873,9	100	9,2	100		140,6	100		959,1	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,1	100		103513,5	100	9,8	100		140,3	100		949,3	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	95		25,0	100		1,5	100		0,1	100		103949,4	100	9,5	100		140,4	100		954,8	100		in Betrieb
22:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2																										