

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/03/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,1	100		101922,3	100		9,1	100		140,1	100		965,4	100		In marcia
01:00		3,7	100		1,5	100		0,07	100		2,2	100		0,25	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		102292,2	100		9,3	100		140,0	100		965,8	100		In marcia
01:30		2,4	100		0,4	100		0,04	100		2,3	100		0,26	94		29,9	100		1,6	100		0,1	100		101787,6	100		9,1	100		140,2	100		964,3	100		In marcia
02:00		5,7	100		1,0	100		0,05	73		2,2	100		0,26	100		36,8	100		1,6	100		0,0	100		102058,4	100		9,0	100		140,5	100		967,7	100		In marcia
02:30		4,0	100		0,5	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,0	100		102524,4	100		9,3	100		140,3	100		963,2	100		In marcia
03:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,0	100		102115,0	100		9,2	100		140,2	100		966,0	100		In marcia
03:30		4,4	100		0,4	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		101521,4	100		9,2	100		140,1	100		965,3	100		In marcia
04:00		4,6	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		101452,7	100		9,2	100		140,1	100		965,2	100		In marcia
04:30		3,2	100		0,0	100		0,01	100		2,3	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,1	100		101122,8	100		9,0	100		140,5	100		970,8	100		In marcia
05:00		3,9	100		1,0	100		0,03	100		2,5	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,1	100		101540,5	100		9,2	100		140,4	100		958,6	100		In marcia
05:30		3,7	100		1,4	100		0,03	100		2,6	100		0,26	94		31,0	100		1,6	100		0,1	100		101863,7	100		9,2	100		140,8	100		953,9	100		In marcia
06:00		3,9	100		0,8	100		0,05	73		2,5	100		0,26	100		35,1	100		1,6	100		0,1	100		102106,5	100		9,0	100		140,9	100		964,4	100		In marcia
06:30		3,0	100		0,3	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,1	100		103226,7	100		9,3	100		141,1	100		955,8	100		In marcia
07:00		3,9	86		1,1	86		0,0	100		2,6	86		0,26	100		28,1	86		1,6	86		0,1	86		103510,7	100		9,1	86		141,3	100		958,7	100		In marcia
07:30		3,7	78		1,2	78		0,0	100		2,7	78		0,26	100		26,2	78		1,6	78		0,2	78		105189,4	100		9,4	78		141,3	100		952,5	100		In marcia
08:00		5,9	100		2,1	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		18,0	100		1,6	100		0,1	100		106549,9	100		9,3	100		140,9	100		954,8	100		In marcia
08:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,1	100		106783,2	100		9,7	100		140,8	100		950,6	100		In marcia
09:00		3,8	100		0,6	100		0,04	100		3,3	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,2	100		107481,6	100		9,9	100		140,8	100		943,1	100		In marcia
09:30		5,1	100		0,4	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		20,2	100		1,5	100		0,2	100		107651,4	100		9,9	100		140,6	100		951,9	100		In marcia
10:00		2,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		110283,1	100		10,1	100		141,2	100		949,3	100		In marcia
10:30		3,3	100		0,4	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		33,3	100		1,6	100		0,2	100		107636,6	100		9,4	100		141,1	100		960,1	100		In marcia
11:00		5,6	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,1	100		109351,8	100		9,9	100		140,8	100		948,6	100		In marcia
11:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,27	100		32,1	100		1,6	100		0,1	100		109852,6	100		10,2	100		141,4	100		930,2	100		In marcia
12:00		3,1	100		1,2	100		0,1	73		2,7	100		0,27	100		30,8	100		1,6	100		0,2	100		112293,2	100		9,7	100		141,7	100		945,9	100		In marcia
12:30		3,0	100		1,3	100		0,12	100		3,6	100		0,26	100		17,8	100		1,6	100		0,2	100		112220,1	100		10,1	100		141,2	100		934,2	100		In marcia
13:00		6,5	100		2,0	100		0,01	100		4,2	100		0,27	100		20,3	100		1,6	100		0,1	100		110439,9	100		9,5	100		141,2	100		944,5	100		In marcia
13:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		16,4	100		1,6	100		0,1	100		110234,5	100		9,7	100		140,5	100		941,0	100		In marcia
14:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		23,8	100		1,6	100		0,2	100		107478,5	100		9,6	100		140,3	100		942,3	100		In marcia
14:30		4,5	100		1,3	100		0,14	100		2,5	100		0,26	100		13,9	100		1,5	100		0,1	100		105673,8	100		9,6	100		139,2	100		955,4	100		In marcia
15:00		2,3	100		0,0	100		0,14	100		2,1	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,1	100		103988,0	100		9,6	100		139,6	100		949,0	100		In marcia
15:30		3,0	100		0,1	100		0,27	100		2,1	100		0,26	100		32,1	100		1,6	100		0,1	100		104621,4	100		9,3	100		139,9	100		959,2	100		In marcia
16:00		3,5	100		1,2	100		0,17	73		2,0	100		0,26	100		30,8	100		1,5	100		0,1	100		104640,6	100		9,5	100		139,8	100		956,6	100		In marcia
16:30		5,2	100		1,6	100		0,12	100		2,5	100		0,26	100		32,8	100		1,6	100		0,2	100		105043,6	100		9,4	100		140,2	100		956,8	100		In marcia
17:00		4,2	100		0,8	100		0,06	100		2,8	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,1	100		105307,1	100		9,6	100		140,2	100		966,7	100		In marcia
17:30		5,2	100		0,7	100		0,04	100		2,8	100		0,26	94		19,8	100		1,5	100		0,2	100		104526,1	100		9,4	100		139,9	100		966,8	100		In marcia
18:00		3,7	100		0,1	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		20,4	100		1,5	100		0,1	100		104040,6	100		9,3	100		139,9	100		964,7	100		In marcia
18:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		16,5	100		1,5	100		0,2	100		104137,0	100		9,5	100		139,9	100		962,7	100		In marcia
19:00		5,0	86		0,9	86		0,0	100		2,7	86		0,26	100		19,9	86		1,5	86		0,1	86		104480,8	100		9,5	86		140,0	100		963,4	100		In marcia
19:30		2,2	78		0,1	78		0,0	100		2,6	78		0,26	100		30,0	78		1,6	78		0,0	78		104008,3	100		9,5	78		140,4	100		959,8	100		In marcia
20:00		3,6	100		0,5	100		0,04	73		2,3	100		0,26	100		29,2	100		1,5	100		0,0	100		104338,9	100		9,5	100		140,0	100		950,1	100		In marcia
20:30		5,8	100		1,4	100		0,11	100		2,5	100		0,26	100		29,1	100		1,5	100		0,1	100		103167,6	100		9,3	100		139,8	100		952,3	100		In marcia
21:00		2,3	100		0,0	100		0,09	100		2,6	100		0,26	100		33,0	100		1,6	100		0,0	100		102811,1	100		9,3	100		140,1	100		953,5	100		In marcia
21:30		4,0	100		0,6	100		0,14	100		2,8	100		0,26	94		32,5	100		1,5	100		0,0	100		10378												

MVA Bozen

Datum: 23/03/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,1	100		101922,3	100		9,1	100		140,1	100		965,4	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		1,5	100		0,07	100		2,2	100		0,25	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		102292,2	100		9,3	100		140,0	100		965,8	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		0,4	100		0,04	100		2,3	100		0,26	94		29,9	100		1,6	100		0,1	100		101787,6	100		9,1	100		140,2	100		964,3	100		in Betrieb
02:00		5,7	100		1,0	100		0,05	73		2,2	100		0,26	100		36,8	100		1,6	100		0,0	100		102058,4	100		9,0	100		140,5	100		967,7	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		0,5	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,0	100		102524,4	100		9,3	100		140,3	100		963,2	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,0	100		102115,0	100		9,2	100		140,2	100		966,0	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		0,4	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		101521,4	100		9,2	100		140,1	100		965,3	100		in Betrieb
04:00		4,6	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		101452,7	100		9,2	100		140,1	100		965,2	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		0,0	100		0,01	100		2,3	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,1	100		101122,8	100		9,0	100		140,5	100		970,8	100		in Betrieb
05:00		3,9	100		1,0	100		0,03	100		2,5	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,1	100		101540,5	100		9,2	100		140,4	100		958,6	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		1,4	100		0,03	100		2,6	100		0,26	94		31,0	100		1,6	100		0,1	100		101863,7	100		9,2	100		140,8	100		953,9	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		0,8	100		0,05	73		2,5	100		0,26	100		35,1	100		1,6	100		0,1	100		102106,5	100		9,0	100		140,9	100		964,4	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		0,3	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,1	100		103226,7	100		9,3	100		141,1	100		955,8	100		in Betrieb
07:00		3,9	86		1,1	86		0,0	100		2,6	86		0,26	100		28,1	86		1,6	86		0,1	86		103510,7	100		9,1	86		141,3	100		958,7	100		in Betrieb
07:30		3,7	78		1,2	78		0,0	100		2,7	78		0,26	100		26,2	78		1,6	78		0,2	78		105189,4	100		9,4	78		141,3	100		952,5	100		in Betrieb
08:00		5,9	100		2,1	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		18,0	100		1,6	100		0,1	100		106549,9	100		9,3	100		140,9	100		954,8	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,1	100		106783,2	100		9,7	100		140,8	100		950,6	100		in Betrieb
09:00		3,8	100		0,6	100		0,04	100		3,3	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,2	100		107481,6	100		9,9	100		140,8	100		943,1	100		in Betrieb
09:30		5,1	100		0,4	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		20,2	100		1,5	100		0,2	100		107651,4	100		9,9	100		140,6	100		951,9	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		110283,1	100		10,1	100		141,2	100		949,3	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		0,4	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		33,3	100		1,6	100		0,2	100		107636,6	100		9,4	100		141,1	100		960,1	100		in Betrieb
11:00		5,6	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,1	100		109351,8	100		9,9	100		140,8	100		948,6	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,27	100		32,1	100		1,6	100		0,1	100		109852,6	100		10,2	100		141,4	100		930,2	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		1,2	100		0,1	73		2,7	100		0,27	100		30,8	100		1,6	100		0,2	100		112293,2	100		9,7	100		141,7	100		945,9	100		in Betrieb
12:30		3,0	100		1,3	100		0,12	100		3,6	100		0,26	100		17,8	100		1,6	100		0,2	100		112220,1	100		10,1	100		141,2	100		934,2	100		in Betrieb
13:00		6,5	100		2,0	100		0,01	100		4,2	100		0,27	100		20,3	100		1,6	100		0,1	100		110439,9	100		9,5	100		141,2	100		944,5	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		16,4	100		1,6	100		0,1	100		110234,5	100		9,7	100		140,5	100		941,0	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		23,8	100		1,6	100		0,2	100		107478,5	100		9,6	100		140,3	100		942,3	100		in Betrieb
14:30		4,5	100		1,3	100		0,14	100		2,5	100		0,26	100		13,9	100		1,5	100		0,1	100		105673,8	100		9,6	100		139,2	100		955,4	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		0,0	100		0,14	100		2,1	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,1	100		103988,0	100		9,6	100		139,6	100		949,0	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		0,1	100		0,27	100		2,1	100		0,26	100		32,1	100		1,6	100		0,1	100		104621,4	100		9,3	100		139,9	100		959,2	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		1,2	100		0,17	73		2,0	100		0,26	100		30,8	100		1,5	100		0,1	100		104640,6	100		9,5	100		139,8	100		956,6	100		in Betrieb
16:30		5,2	100		1,6	100		0,12	100		2,5	100		0,26	100		32,8	100		1,6	100		0,2	100		105043,6	100		9,4	100		140,2	100		956,8	100		in Betrieb
17:00		4,2	100		0,8	100		0,06	100		2,8	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,1	100		105307,1	100		9,6	100		140,2	100		966,7	100		in Betrieb
17:30		5,2	100		0,7	100		0,04	100		2,8	100		0,26	94		19,8	100		1,5	100		0,2	100		104526,1	100		9,4	100		139,9	100		966,8	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		0,1	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		20,4	100		1,5	100		0,1	100		104040,6	100		9,3	100		139,9	100		964,7	100		in Betrieb
18:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		16,5	100		1,5	100		0,2	100		104137,0	100		9,5	100		139,9	100		962,7	100		in Betrieb
19:00		5,0	86		0,9	86		0,0	100		2,7	86		0,26	100		19,9	86		1,5	86		0,1	86		104480,8	100		9,5	86		140,0	100		963,4	100		in Betrieb
19:30		2,2	78		0,1	78		0,0	100		2,6	78		0,26	100		30,0	78		1,6	78		0,0	78		104008,3	100		9,5	78		140,4	100		959,8	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		0,5	100		0,04	73		2,3	100		0,26	100		29,2	100		1,5	100		0,0	100		104338,9	100		9,5	100		140,0	100		950,1	100		in Betrieb
20:30		5,8	100		1,4	100		0,11	100		2,5	100		0,26	100		29,1	100		1,5	100		0,1	100		103167,6	100		9,3	100		139,8	100		952,3	100		in Betrieb
21:00		2,3	100		0,0	100		0,09	100		2,6	100		0,26	100		33,0	100		1,6	100		0,0	100		102811,1	100		9,3	100		140,1	100		953,5	100		in Betrieb
21:30		4,0	100		0,6	100		0,14	100		2,8	100		0,26	94		32,5	100		1,5	100		0,0	100		103786,7												