

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/03/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		0,0	100	(9)	>75	100		3,6	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		0,1	100		105865,0	100		9,7	100		140,0	100		953,8	100	In marcia
01:00		3,6	100		0,0	100	(9)	>75	100		3,7	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,1	100		106049,6	100		9,6	100		140,4	100		953,3	100	In marcia
01:30		5,8	100		0,0	100	(9)	>75	100		4,6	100		0,26	94		39,8	100		1,6	100		0,1	100		105922,6	100		9,4	100		140,8	100		960,2	100	In marcia
02:00		5,7	100		0,1	100	(9)	>75	73		4,0	100		0,26	100		33,3	100		1,5	100		0,1	100		107319,2	100		9,7	100		140,6	100		952,1	100	In marcia
02:30		4,9	100		0,0	100	(9)	>75	100		6,7	100		0,25	100		28,7	100		1,5	100		0,0	100		105784,1	100		9,6	100		140,3	100		954,8	100	In marcia
03:00		3,3	100		0,0	100	(9)	>75	100		5,4	100		0,26	100		30,4	100		1,5	100		0,1	100		106610,0	100		9,7	100		140,7	100		956,9	100	In marcia
03:30		3,1	100		0,0	100	(9)	>75	100		3,8	100		0,26	100		32,5	100		1,5	100		0,1	100		106392,3	100		9,4	100		140,7	100		962,7	100	In marcia
04:00		1,6	100		0,0	100		54,08	73		5,1	100		0,25	100		24,0	100		1,6	100		0,1	100		106972,2	100		10,0	100		140,6	100		949,5	100	In marcia
04:30		1,6	100		0,0	100	(9)	>75	100		3,8	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,1	100		106971,4	100		9,9	100		141,2	100		947,0	100	In marcia
05:00		1,6	100		0,0	100	(9)	>75	100		3,3	100		0,25	100		19,1	100		1,5	100		0,1	100		106062,6	100		9,7	100		140,9	100		951,6	100	In marcia
05:30		1,6	100		0,0	100	(9)	>75	100		3,0	100		0,25	94		14,7	100		1,5	100		0,0	100		106649,9	100		9,8	100		140,9	100		952,9	100	In marcia
06:00		4,7	100		0,5	100	(9)	>75	73		3,2	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,1	100		106491,4	100		9,7	100		140,6	100		957,9	100	In marcia
06:30		5,1	100		0,9	100	(9)	>75	100		2,8	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		105338,3	100		9,7	100		140,7	100		951,6	100	In marcia
07:00		5,0	85		1,1	85	(9)	>75	100		3,0	85		0,26	100		29,9	85		1,5	85		0,1	85		104968,5	100		9,5	85		140,7	100		961,0	100	In marcia
07:30		5,7	78		1,0	78		55,52	100		2,9	78		0,26	100		42,6	78		1,6	78		0,0	78		105053,7	100		9,2	78		140,8	100		962,3	100	In marcia
08:00		2,9	100		0,2	100		38,71	73		2,7	100		0,26	100		32,5	100		1,5	100		0,0	100		105109,8	100		9,4	100		140,4	100		961,5	100	In marcia
08:30		2,0	100		0,0	100		54,18	100		2,2	100		0,26	100		38,9	100		1,6	100		0,0	100		104652,8	100		9,6	100		140,5	100		951,8	100	In marcia
09:00		4,3	100		1,2	100	(9)	>75	100		2,6	100		0,26	100		39,4	100		1,6	100		0,0	100		105082,1	100		9,3	100		141,0	100		959,9	100	In marcia
09:30		3,7	100		0,6	100	(4)	7,48	51		2,5	100		0,26	94		27,8	100		1,6	100		0,0	100		105713,6	100		9,3	100		141,1	100		958,2	100	In marcia
10:00		4,8	100		1,3	100	(1)				2,6	100		0,26	100		13,2	100		1,6	100		0,0	100		105516,4	100		9,4	100		140,6	100		953,3	100	In marcia
10:30		4,1	100		1,1	100	(4)	3,93	21		2,7	100		0,26	100		10,4	100		1,5	100		0,0	100		105287,1	100		9,6	100		140,4	100		943,5	100	In marcia
11:00		3,9	100		1,4	100		3,92	100		2,5	100		0,26	100		19,2	100		1,6	100		0,0	100		104428,9	100		9,2	100		140,5	100		955,0	100	In marcia
11:30		4,0	100		1,8	100		40,78	100		2,6	100		0,26	100		13,3	100		1,5	100		0,0	100		104554,8	100		9,3	100		140,4	100		957,2	100	In marcia
12:00		2,7	100		0,0	100		12,57	73		2,9	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,0	100		104442,6	100		9,5	100		140,6	100		953,2	100	In marcia
12:30		3,7	100		0,5	100		26,39	100		2,6	100		0,26	100		36,1	100		1,6	100		0,0	100		105089,7	100		9,2	100		140,8	100		965,7	100	In marcia
13:00		1,9	100		0,0	100		10,34	100		2,7	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,0	100		106129,4	100		9,9	100		140,7	100		946,8	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,6	100		14,87	100		2,5	100		0,26	94		32,2	100		1,6	100		0,0	100		107798,3	100		9,7	100		141,0	100		952,9	100	In marcia
14:00		1,7	100		1,3	100		20,21	73		2,2	100		0,26	100		29,7	100		1,6	100		0,0	100		108386,1	100		9,4	100		141,1	100		959,3	100	In marcia
14:30		3,3	100		3,0	100		8,71	100		2,6	100		0,26	100		17,7	100		1,5	100		0,0	100		108145,6	100		9,7	100		140,5	100		957,7	100	In marcia
15:00		2,7	100		0,0	100		5,45	100		3,0	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,0	100		106296,4	100		9,7	100		140,8	100		945,0	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,0	100		3,26	100		2,7	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		105300,6	100		9,5	100		140,3	100		954,4	100	In marcia
16:00		1,9	100		0,7	100		6,39	73		2,6	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,0	100		104562,8	100		9,4	100		140,0	100		954,3	100	In marcia
16:30		2,8	100		1,8	100		5,71	100		2,6	100		0,26	100		21,4	100		1,6	100		0,0	100		104252,2	100		9,2	100		139,9	100		957,4	100	In marcia
17:00		4,3	100		2,3	100		2,72	100		2,7	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,0	100		104220,7	100		9,4	100		140,1	100		961,3	100	In marcia
17:30		2,8	100		0,8	100		3,62	100		3,7	100		0,26	94		26,4	100		1,6	100		0,0	100		104071,5	100		9,1	100		140,1	100		964,8	100	In marcia
18:00		2,8	100		1,2	100		1,63	73		3,3	100		0,26	100		24,9	100		1,5	100		0,0	100		103721,8	100		9,4	100		140,0	100		959,3	100	In marcia
18:30		2,8	100		1,4	100		3,32	100		2,7	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,0	100		103412,5	100		9,2	100		140,2	100		962,9	100	In marcia
19:00		3,1	86		2,0	86		1,66	100		2,6	86		0,26	100		24,2	86		1,5	86		0,0	86		104058,4	100		9,3	86		140,0	100		961,9	100	In marcia
19:30		1,8	78		0,9	78		1,24	100		2,5	78		0,26	100		25,3	78		1,6	78		0,0	78		104235,3	100		9,4	78		140,2	100		961,7	100	In marcia
20:00		2,3	100		1,8	100		2,6	73		2,7	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,0	100		104207,0	100		9,2	100		140,1	100		961,5	100	In marcia
20:30		3,5	100		1,0	100		1,03	100		2,8	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,0	100		103604,2	100		9,3	100		140,1	100		957,5	100	In marcia
21:00		2,7	100		0,7	100		2,02	100		2,9	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		104503,8	100		9,5	100		139,9	100		960,5	100	In marcia
21:30		5,4	100		1,1	100		0,93	100		3,0	100		0,26	94		20,6	100		1,5	100		0,0	100		104410,9	100		9,4	100		140,1					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		0,0	100	(9)	>75	100		3,6	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		0,1	100		105865,0	100		9,7	100		140,0	100		953,8	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,0	100	(9)	>75	100		3,7	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,1	100		106049,6	100		9,6	100		140,4	100		953,3	100		in Betrieb
01:30		5,8	100		0,0	100	(9)	>75	100		4,6	100		0,26	94		39,8	100		1,6	100		0,1	100		105922,6	100		9,4	100		140,8	100		960,2	100		in Betrieb
02:00		5,7	100		0,1	100	(9)	>75	73		4,0	100		0,26	100		33,3	100		1,5	100		0,1	100		107319,2	100		9,7	100		140,6	100		952,1	100		in Betrieb
02:30		4,9	100		0,0	100	(9)	>75	100		6,7	100		0,25	100		28,7	100		1,5	100		0,0	100		105784,1	100		9,6	100		140,3	100		954,8	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		0,0	100	(9)	>75	100		5,4	100		0,26	100		30,4	100		1,5	100		0,1	100		106610,0	100		9,7	100		140,7	100		956,9	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,0	100	(9)	>75	100		3,8	100		0,26	100		32,5	100		1,5	100		0,1	100		106392,3	100		9,4	100		140,7	100		962,7	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		0,0	100		54,08	73		5,1	100		0,25	100		24,0	100		1,6	100		0,1	100		106972,2	100		10,0	100		140,6	100		949,5	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,0	100	(9)	>75	100		3,8	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,1	100		106971,4	100		9,9	100		141,2	100		947,0	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		0,0	100	(9)	>75	100		3,3	100		0,25	100		19,1	100		1,5	100		0,1	100		106062,6	100		9,7	100		140,9	100		951,6	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		0,0	100	(9)	>75	100		3,0	100		0,25	94		14,7	100		1,5	100		0,0	100		106649,9	100		9,8	100		140,9	100		952,9	100		in Betrieb
06:00		4,7	100		0,5	100	(9)	>75	73		3,2	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,1	100		106491,4	100		9,7	100		140,6	100		957,9	100		in Betrieb
06:30		5,1	100		0,9	100	(9)	>75	100		2,8	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		105338,3	100		9,7	100		140,7	100		951,6	100		in Betrieb
07:00		5,0	85		1,1	85	(9)	>75	100		3,0	85		0,26	100		29,9	85		1,5	85		0,1	85		104968,5	100		9,5	85		140,7	100		961,0	100		in Betrieb
07:30		5,7	78		1,0	78		55,52	100		2,9	78		0,26	100		42,6	78		1,6	78		0,0	78		105053,7	100		9,2	78		140,8	100		962,3	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		0,2	100		38,71	73		2,7	100		0,26	100		32,5	100		1,5	100		0,0	100		105109,8	100		9,4	100		140,4	100		961,5	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		0,0	100		54,18	100		2,2	100		0,26	100		38,9	100		1,6	100		0,0	100		104652,8	100		9,6	100		140,5	100		951,8	100		in Betrieb
09:00		4,3	100		1,2	100	(9)	>75	100		2,6	100		0,26	100		39,4	100		1,6	100		0,0	100		105082,1	100		9,3	100		141,0	100		959,9	100		in Betrieb
09:30		3,7	100		0,6	100	(4)	7,48	51		2,5	100		0,26	94		27,8	100		1,6	100		0,0	100		105713,6	100		9,3	100		141,1	100		958,2	100		in Betrieb
10:00		4,8	100		1,3	100	(1)				2,6	100		0,26	100		13,2	100		1,6	100		0,0	100		105516,4	100		9,4	100		140,6	100		953,3	100		in Betrieb
10:30		4,1	100		1,1	100	(4)	3,93	21		2,7	100		0,26	100		10,4	100		1,5	100		0,0	100		105287,1	100		9,6	100		140,4	100		943,5	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		1,4	100		3,92	100		2,5	100		0,26	100		19,2	100		1,6	100		0,0	100		104428,9	100		9,2	100		140,5	100		955,0	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		1,8	100		40,78	100		2,6	100		0,26	100		13,3	100		1,5	100		0,0	100		104554,8	100		9,3	100		140,4	100		957,2	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		0,0	100		12,57	73		2,9	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,0	100		104442,6	100		9,5	100		140,6	100		953,2	100		in Betrieb
12:30		3,7	100		0,5	100		26,39	100		2,6	100		0,26	100		36,1	100		1,6	100		0,0	100		105089,7	100		9,2	100		140,8	100		965,7	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		0,0	100		10,34	100		2,7	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,0	100		106129,4	100		9,9	100		140,7	100		946,8	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,6	100		14,87	100		2,5	100		0,26	94		32,2	100		1,6	100		0,0	100		107798,3	100		9,7	100		141,0	100		952,9	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,3	100		20,21	73		2,2	100		0,26	100		29,7	100		1,6	100		0,0	100		108386,1	100		9,4	100		141,1	100		959,3	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		3,0	100		8,71	100		2,6	100		0,26	100		17,7	100		1,5	100		0,0	100		108145,6	100		9,7	100		140,5	100		957,7	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		0,0	100		5,45	100		3,0	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,0	100		106296,4	100		9,7	100		140,8	100		945,0	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		3,26	100		2,7	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		105300,6	100		9,5	100		140,3	100		954,4	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		0,7	100		6,39	73		2,6	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,0	100		104562,8	100		9,4	100		140,0	100		954,3	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		1,8	100		5,71	100		2,6	100		0,26	100		21,4	100		1,6	100		0,0	100		104252,2	100		9,2	100		139,9	100		957,4	100		in Betrieb
17:00		4,3	100		2,3	100		2,72	100		2,7	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,0	100		104220,7	100		9,4	100		140,1	100		961,3	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		0,8	100		3,62	100		3,7	100		0,26	94		26,4	100		1,6	100		0,0	100		104071,5	100		9,1	100		140,1	100		964,8	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		1,2	100		1,63	73		3,3	100		0,26	100		24,9	100		1,5	100		0,0	100		103721,8	100		9,4	100		140,0	100		959,3	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		1,4	100		3,32	100		2,7	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,0	100		103412,5	100		9,2	100		140,2	100		962,9	100		in Betrieb
19:00		3,1	86		2,0	86		1,66	100		2,6	86		0,26	100		24,2	86		1,5	86		0,0	86		104058,4	100		9,3	86		140,0	100		961,9	100		in Betrieb
19:30		1,8	78		0,9	78		1,24	100		2,5	78		0,26	100		25,3	78		1,6	78		0,0	78		104235,3	100		9,4	78		140,2	100		961,7	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,8	100		2,6	73		2,7	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,0	100		104207,0	100		9,2	100		140,1	100		961,5	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		1,0	100		1,03	100		2,8	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,0	100		103604,2	100		9,3	100		140,1	100		957,5	100		in Betrieb
21:00		2,7	100		0,7	100		2,02	100		2,9	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		104503,8	100		9,5	100		139,9	100		960,5	100		in Betrieb
21:30		5,4	100		1,1	100		0,93	100		3,0	100		0,26	94		20,6	100																				