

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 31/03/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto							
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %	Note	Val.	ID %	Stato		
00:30		3,4	100		1,0	100		30,1	100		3,4	100		0,26	100		21,1	100		0,0	100		105794,3	100		9,6	100		140,0	100		955,3	100	In marcia
01:00		1,6	100		0,0	100		7,69	100		3,2	100		0,26	100		36,9	100		0,0	100		106938,9	100		9,7	100		140,8	100		953,4	100	In marcia
01:30		1,6	100		0,0	100		9,47	100		3,4	100		0,26	94		29,9	100		1,6	100		106017,4	100		9,3	100		140,7	100		973,7	100	In marcia
02:00		1,6	100		0,0	100		1,92	73		3,3	100		0,26	100		17,6	100		1,5	100		106450,4	100		9,7	100		140,5	100		958,8	100	In marcia
02:30		1,6	100		0,0	100		9,9	100		2,9	100		0,26	100		20,9	100		1,6	100		105928,6	100		9,5	100		140,5	100		960,7	100	In marcia
03:00		1,7	100		0,0	100		9,29	100		2,4	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		105175,2	100		9,5	100		140,2	100		958,7	100	In marcia
03:30		3,7	100		0,0	100		13,05	100		3,5	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		106018,3	100		9,1	100		140,8	100		962,6	100	In marcia
04:00		1,9	100		0,0	100		11,94	73		4,1	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		108069,0	100		9,6	100		140,6	100		964,6	100	In marcia
04:30		2,8	100		0,0	100		10,94	100		4,4	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		107144,9	100		9,6	100		140,4	100		954,2	100	In marcia
05:00		1,7	100		0,0	100		11,65	100		3,9	100		0,26	100		25,2	100		1,5	100		106286,6	100		9,7	100		140,2	100		953,9	100	In marcia
05:30		7,1	100		1,6	100		26,17	100		2,6	100		0,26	94		29,6	100		1,6	100		105346,5	100		9,4	100		140,4	100		958,6	100	In marcia
06:00		6,9	100		1,0	100		9,71	73		3,0	100		0,26	100		23,9	100		1,5	100		106791,9	100		9,6	100		140,4	100		966,9	100	In marcia
06:30		2,9	100		0,0	100		3,09	100		3,4	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		106384,3	100		9,5	100		140,3	100		964,3	100	In marcia
07:00		3,9	84		0,0	84		1,21	100		2,5	84		0,26	100		19,4	84		1,5	84		105547,2	100		9,6	84		139,9	100		957,2	100	In marcia
07:30		3,3	80		0,0	80		3,53	100		2,7	80		0,26	100		24,9	80		1,5	80		104649,7	100		9,4	80		139,9	100		960,5	100	In marcia
08:00		3,7	100		0,1	100		1,81	73		2,5	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		104024,1	100		9,4	100		140,0	100		960,6	100	In marcia
08:30		3,3	100		0,2	100		3,65	100		2,4	100		0,26	100		38,3	100		1,6	100		103910,7	100		9,2	100		140,5	100		966,2	100	In marcia
09:00		4,3	100		0,5	100		3,79	100		2,4	100		0,26	100		32,1	100		1,6	100		104030,7	100		9,4	100		140,1	100		960,3	100	In marcia
09:30		6,4	100		0,7	100		0,92	100		2,9	100		0,26	95		29,7	100		1,6	100		103901,6	100		9,3	100		140,3	100		961,1	100	In marcia
10:00		3,8	100		0,0	100		1,95	73		3,0	100		0,26	100		27,4	100		1,6	100		104433,9	100		9,3	100		140,3	100		954,8	100	In marcia
10:30		2,0	100		0,0	100		0,8	100		2,9	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		104794,4	100		9,4	100		140,4	100		952,5	100	In marcia
11:00		3,7	100		1,2	100		3,17	100		2,6	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		104779,0	100		9,3	100		140,5	100		960,3	100	In marcia
11:30		3,8	100		1,0	100		0,96	100		2,5	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		105296,6	100		9,6	100		140,4	100		959,1	100	In marcia
12:00		4,9	100		1,1	100		0,15	73		2,6	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		105018,2	100		9,5	100		140,2	100		959,6	100	In marcia
12:30		3,8	100		0,5	100		0,61	100		2,6	100		0,26	100		19,3	100		1,6	100		104822,9	100		9,5	100		140,4	100		964,5	100	In marcia
13:00		5,8	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		104598,5	100		9,6	100		140,1	100		964,9	100	In marcia
13:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		19,5	100		1,5	100		104861,3	100		9,6	100		140,2	100		966,5	100	In marcia
14:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		104539,5	100		9,4	100		140,2	100		965,9	100	In marcia
14:30		4,7	100		0,9	100		0,24	100		2,9	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		105167,9	100		9,9	100		140,1	100		957,7	100	In marcia
15:00		4,7	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,3	100		1,5	100		105651,7	100		9,6	100		140,3	100		959,0	100	In marcia
15:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		28,0	100		1,5	100		105777,3	100		9,8	100		140,2	100		952,2	100	In marcia
16:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		32,5	100		1,5	100		105622,2	100		9,7	100		140,3	100		954,2	100	In marcia
16:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		27,5	100		1,5	100		105342,2	100		9,6	100		140,1	100		956,3	100	In marcia
17:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		105982,4	100		9,7	100		140,4	100		954,7	100	In marcia
17:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		24,3	100		1,5	100		105193,9	100		9,7	100		140,4	100		960,9	100	In marcia
18:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		106400,5	100		9,8	100		140,3	100		964,2	100	In marcia
18:30		2,7	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		25,6	100		1,5	100		106271,5	100		9,8	100		140,5	100		958,2	100	In marcia
19:00		3,6	85		0,9	85		0,0	100		2,3	85		0,25	100		29,9	85		1,5	85		105854,2	100		9,9	85		140,4	100		960,4	100	In marcia
19:30		7,5	78		1,0	78		0,0	100		2,7	78		0,26	100		28,9	78		1,5	78		105169,4	100		9,6	78		140,5	100		961,3	100	In marcia
20:00		5,4	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		24,9	100		1,5	100		104991,4	100		9,5	100		140,2	100		955,1	100	In marcia
20:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		16,1	100		1,5	100		104516,9	100		9,8	100		139,9	100		954,1	100	In marcia
21:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		19,3	100		1,5	100		104287,0	100		9,6	100		140,2	100		955,0	100	In marcia
21:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		23,9	100		1,5	100		104466,0	100		9,5	100		140,5	100		962,5	100	In marcia
22:00		3,8	100		0,1	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		20,7	100		1,5	100		104828,9	100		9,7	100		140,3	100		955,4	100	In marcia
22:30		4,2	100		0,5	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		104250,1	100		9,4	100		140,4	100		963,7	100	In marcia
23:00		2,5	100		0,1	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,5	100		1,5	100		104748,6	100		9,6	100		140,5	100		954,3	100	In marcia
23:30		6,6	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		28,6	100		1,5	1													

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,4	100		1,0	100		30,1	100		3,4	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,0	100		105794,3	100		9,6	100		140,0	100		955,3	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		0,0	100		7,69	100		3,2	100		0,26	100		36,9	100		1,6	100		0,0	100		106938,9	100		9,7	100		140,8	100		953,4	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,0	100		9,47	100		3,4	100		0,26	94		29,9	100		1,6	100		0,0	100		106017,4	100		9,3	100		140,7	100		973,7	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		0,0	100		1,92	73		3,3	100		0,26	100		17,6	100		1,5	100		0,0	100		106450,4	100		9,7	100		140,5	100		958,8	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		0,0	100		9,9	100		2,9	100		0,26	100		20,9	100		1,6	100		0,0	100		105928,6	100		9,5	100		140,5	100		960,7	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		0,0	100		9,29	100		2,4	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,1	100		105175,2	100		9,5	100		140,2	100		958,7	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		0,0	100		13,05	100		3,5	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,0	100		106018,3	100		9,1	100		140,8	100		962,6	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		0,0	100		11,94	73		4,1	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,0	100		108069,0	100		9,6	100		140,6	100		964,6	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		0,0	100		10,94	100		4,4	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		107144,9	100		9,6	100		140,4	100		954,2	100		in Betrieb
05:00		1,7	100		0,0	100		11,65	100		3,9	100		0,26	100		25,2	100		1,5	100		0,0	100		106286,6	100		9,7	100		140,2	100		953,9	100		in Betrieb
05:30		7,1	100		1,6	100		26,17	100		2,6	100		0,26	94		29,6	100		1,6	100		0,0	100		105346,5	100		9,4	100		140,4	100		958,6	100		in Betrieb
06:00		6,9	100		1,0	100		9,71	73		3,0	100		0,26	100		23,9	100		1,5	100		0,1	100		106791,9	100		9,6	100		140,4	100		966,9	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		0,0	100		3,09	100		3,4	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,0	100		106384,3	100		9,5	100		140,3	100		964,3	100		in Betrieb
07:00		3,9	84		0,0	84		1,21	100		2,5	84		0,26	100		19,4	84		1,5	84		0,0	84		105547,2	100		9,6	84		139,9	100		957,2	100		in Betrieb
07:30		3,3	80		0,0	80		3,53	100		2,7	80		0,26	100		24,9	80		1,5	80		0,2	80		104649,7	100		9,4	80		139,9	100		960,5	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		0,1	100		1,81	73		2,5	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,2	100		104024,1	100		9,4	100		140,0	100		960,6	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		0,2	100		3,65	100		2,4	100		0,26	100		38,3	100		1,6	100		0,2	100		103910,7	100		9,2	100		140,5	100		966,2	100		in Betrieb
09:00		4,3	100		0,5	100		3,79	100		2,4	100		0,26	100		32,1	100		1,6	100		0,1	100		104030,7	100		9,4	100		140,1	100		960,3	100		in Betrieb
09:30		6,4	100		0,7	100		0,92	100		2,9	100		0,26	95		29,7	100		1,6	100		0,1	100		103901,6	100		9,3	100		140,3	100		961,1	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		0,0	100		1,95	73		3,0	100		0,26	100		27,4	100		1,6	100		0,2	100		104433,9	100		9,3	100		140,3	100		954,8	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		0,0	100		0,8	100		2,9	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,1	100		104794,4	100		9,4	100		140,4	100		952,5	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		1,2	100		3,17	100		2,6	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,2	100		104779,0	100		9,3	100		140,5	100		960,3	100		in Betrieb
11:30		3,8	100		1,0	100		0,96	100		2,5	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		0,1	100		105296,6	100		9,6	100		140,4	100		959,1	100		in Betrieb
12:00		4,9	100		1,1	100		0,15	73		2,6	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,1	100		105018,2	100		9,5	100		140,2	100		959,6	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		0,5	100		0,61	100		2,6	100		0,26	100		19,3	100		1,6	100		0,2	100		104822,9	100		9,5	100		140,4	100		964,5	100		in Betrieb
13:00		5,8	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,2	100		104598,5	100		9,6	100		140,1	100		964,9	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		19,5	100		1,5	100		0,2	100		104861,3	100		9,6	100		140,2	100		966,5	100		in Betrieb
14:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,2	100		104539,5	100		9,4	100		140,2	100		965,9	100		in Betrieb
14:30		4,7	100		0,9	100		0,24	100		2,9	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,1	100		105167,9	100		9,9	100		140,1	100		957,7	100		in Betrieb
15:00		4,7	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,3	100		1,5	100		0,1	100		105651,7	100		9,6	100		140,3	100		959,0	100		in Betrieb
15:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		28,0	100		1,5	100		0,2	100		105777,3	100		9,8	100		140,2	100		952,2	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		32,5	100		1,5	100		0,1	100		105622,2	100		9,7	100		140,3	100		954,2	100		in Betrieb
16:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		27,5	100		1,5	100		0,1	100		105342,2	100		9,6	100		140,1	100		956,3	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,2	100		105982,4	100		9,7	100		140,4	100		954,7	100		in Betrieb
17:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		24,3	100		1,5	100		0,1	100		105193,9	100		9,7	100		140,4	100		960,9	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		0,2	100		106400,5	100		9,8	100		140,3	100		964,2	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		25,6	100		1,5	100		0,2	100		106271,5	100		9,8	100		140,5	100		958,2	100		in Betrieb
19:00		3,6	85		0,9	85		0,0	100		2,3	85		0,25	100		29,9	85		1,5	85		0,1	85		105854,2	100		9,9	85		140,4	100		960,4	100		in Betrieb
19:30		7,5	78		1,0	78		0,0	100		2,7	78		0,26	100		28,9	78		1,5	78		0,0	78		105169,4	100		9,6	78		140,5	100		961,3	100		in Betrieb
20:00		5,4	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		24,9	100		1,5	100		0,0	100		104991,4	100		9,5	100		140,2	100		955,1	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		16,1	100		1,5	100		0,0	100		104516,9	100		9,8	100		139,9	100		954,1	100		in Betrieb
21:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		19,3	100		1,5	100		0,0	100		104287,0	100		9,6	100		140,2	100		955,0	100		in Betrieb
21:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		23,9	100		1,5	100		0,0	100		10446												