

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 05/04/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		16,8	100		1,5	100		0,0	100		103315,3	100		10,7	100		139,8	100		923,2	100	In marcia
01:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		33,5	100		1,6	100		0,0	100		103584,5	100		10,3	100		140,5	100		927,4	100	In marcia
01:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	94		27,2	100		1,5	100		0,0	100		102199,0	100		10,3	100		140,1	100		927,2	100	In marcia
02:00		2,4	100		1,6	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		102777,6	100		10,6	100		140,0	100		915,9	100	In marcia
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		31,7	100		1,6	100		0,0	100		102399,4	100		10,4	100		140,1	100		913,6	100	In marcia
03:00		1,6	100		0,2	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		28,0	100		1,6	100		0,0	100		102970,9	100		10,2	100		140,2	100		923,0	100	In marcia
03:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		25,2	100		1,6	100		0,0	100		103135,8	100		10,6	100		140,2	100		915,3	100	In marcia
04:00		2,0	100		2,4	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,0	100		103345,1	100		10,4	100		140,0	100		920,8	100	In marcia
04:30		1,7	100		0,5	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		21,7	100		1,5	100		0,0	100		103780,8	100		10,4	100		139,9	100		922,0	100	In marcia
05:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		104096,7	100		10,7	100		139,9	100		912,3	100	In marcia
05:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		2,0	100		0,26	94		25,3	100		1,6	100		0,0	100		103767,8	100		10,3	100		140,5	100		921,9	100	In marcia
06:00		3,1	100		1,9	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		19,7	100		1,5	100		0,0	100		103766,6	100		10,6	100		140,0	100		927,0	100	In marcia
06:30		2,3	100		0,6	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		27,9	100		1,5	100		0,0	100		102360,6	100		10,5	100		140,1	100		916,8	100	In marcia
07:00		3,9	86		1,6	86		0,0	100		2,6	86		0,25	100		25,0	86		1,5	86		0,0	86		104279,6	100		10,5	86		140,4	100		916,9	100	In marcia
07:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		2,4	78		0,25	100		24,2	78		1,5	78		0,0	78		104419,2	100		10,9	78		140,1	100		912,6	100	In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		1,9	100		0,25	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		104986,8	100		10,8	100		140,4	100		913,7	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		29,4	100		1,5	100		0,0	100		103881,3	100		10,5	100		140,7	100		923,8	100	In marcia
09:00		1,6	100		0,2	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		104062,5	100		10,5	100		140,4	100		926,2	100	In marcia
09:30		1,8	100		1,9	100		0,0	100		2,1	100		0,25	95		27,9	100		1,5	100		0,0	100		103763,9	100		10,5	100		140,3	100		917,5	100	In marcia
10:00		2,2	100		1,5	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		29,8	100		1,5	100		0,0	100		103754,7	100		10,5	100		140,5	100		919,6	100	In marcia
10:30		1,9	100		2,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		26,1	100		1,5	100		0,0	100		104320,4	100		10,5	100		140,7	100		919,5	100	In marcia
11:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		27,7	100		1,5	100		0,0	100		103500,3	100		10,4	100		140,5	100		926,0	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		104374,6	100		10,6	100		140,3	100		924,0	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,4	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		22,8	100		1,5	100		0,0	100		104632,5	100		10,6	100		140,5	100		925,3	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		103629,2	100		10,1	100		141,0	100		927,6	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		104816,5	100		10,5	100		140,5	100		924,8	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,25	95		18,7	100		1,5	100		0,0	100		105009,4	100		10,9	100		140,3	100		911,7	100	In marcia
14:00		1,8	100		1,2	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,0	100		104382,5	100		10,5	100		140,7	100		915,9	100	In marcia
14:30		4,4	100		1,8	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		25,9	100		1,5	100		0,0	100		104339,7	100		10,5	100		140,4	100		922,0	100	In marcia
15:00		2,8	100		0,1	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,0	100		104978,5	100		10,7	100		140,3	100		922,4	100	In marcia
15:30		2,0	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		29,8	100		1,5	100		0,0	100		104289,5	100		10,4	100		140,5	100		927,1	100	In marcia
16:00		2,2	100		2,1	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		26,6	100		1,5	100		0,0	100		104438,5	100		10,7	100		140,4	100		922,2	100	In marcia
16:30		2,5	100		1,3	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,0	100		104721,1	100		10,6	100		140,6	100		923,6	100	In marcia
17:00		4,2	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		24,9	100		1,5	100		0,0	100		105025,8	100		10,8	100		140,3	100		921,2	100	In marcia
17:30		5,8	100		0,2	100		0,0	100		2,8	100		0,25	94		24,4	100		1,6	100		0,0	100		105357,5	100		10,9	100		140,3	100		913,4	100	In marcia
18:00		2,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		20,1	100		1,6	100		0,0	100		104880,7	100		10,7	100		140,3	100		918,8	100	In marcia
18:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		17,2	100		1,5	100		0,0	100		105076,7	100		10,6	100		140,3	100		927,7	100	In marcia
19:00		3,4	85		0,0	85		0,0	100		3,5	85		0,25	100		22,6	85		1,5	85		0,0	85		104495,0	100		10,8	85		140,4	100		913,9	100	In marcia
19:30		3,1	79		0,0	79		0,0	100		2,9	79		0,25	100		26,1	79		1,6	79		0,0	79		104867,7	100		10,7	79		140,5	100		917,8	100	In marcia
20:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		104885,6	100		10,8	100		140,2	100		927,7	100	In marcia
20:30		6,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		105022,0	100		10,9	100		140,1	100		921,3	100	In marcia
21:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,0	100		1,6	100		0,0	100		104299,5	100		10,6	100		140,8	100		928,9	100	In marcia
21:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	94		37,5	100		1,5	100		0,0	100		104236,6	100		10,6	100		140,7	100		928,3	100	In marcia
22:00		10,																																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		16,8	100		1,5	100		0,0	100		103315,3	100		10,7	100		139,8	100		923,2	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		33,5	100		1,6	100		0,0	100		103584,5	100		10,3	100		140,5	100		927,4	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	94		27,2	100		1,5	100		0,0	100		102199,0	100		10,3	100		140,1	100		927,2	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		1,6	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		102777,6	100		10,6	100		140,0	100		915,9	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		31,7	100		1,6	100		0,0	100		102399,4	100		10,4	100		140,1	100		913,6	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		0,2	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		28,0	100		1,6	100		0,0	100		102970,9	100		10,2	100		140,2	100		923,0	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		25,2	100		1,6	100		0,0	100		103135,8	100		10,6	100		140,2	100		915,3	100		in Betrieb
04:00		2,0	100		2,4	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,0	100		103345,1	100		10,4	100		140,0	100		920,8	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		0,5	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		21,7	100		1,5	100		0,0	100		103780,8	100		10,4	100		139,9	100		922,0	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		104096,7	100		10,7	100		139,9	100		912,3	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		2,0	100		0,26	94		25,3	100		1,6	100		0,0	100		103767,8	100		10,3	100		140,5	100		921,9	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		1,9	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		19,7	100		1,5	100		0,0	100		103766,6	100		10,6	100		140,0	100		927,0	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		0,6	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		27,9	100		1,5	100		0,0	100		102360,6	100		10,5	100		140,1	100		916,8	100		in Betrieb
07:00		3,9	86		1,6	86		0,0	100		2,6	86		0,25	100		25,0	86		1,5	86		0,0	86		104279,6	100		10,5	86		140,4	100		916,9	100		in Betrieb
07:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		2,4	78		0,25	100		24,2	78		1,5	78		0,0	78		104419,2	100		10,9	78		140,1	100		912,6	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		1,9	100		0,25	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		104986,8	100		10,8	100		140,4	100		913,7	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		29,4	100		1,5	100		0,0	100		103881,3	100		10,5	100		140,7	100		923,8	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,2	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		104062,5	100		10,5	100		140,4	100		926,2	100		in Betrieb
09:30		1,8	100		1,9	100		0,0	100		2,1	100		0,25	95		27,9	100		1,5	100		0,0	100		103763,9	100		10,5	100		140,3	100		917,5	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,5	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		29,8	100		1,5	100		0,0	100		103754,7	100		10,5	100		140,5	100		919,6	100		in Betrieb
10:30		1,9	100		2,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		26,1	100		1,5	100		0,0	100		104320,4	100		10,5	100		140,7	100		919,5	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		27,7	100		1,5	100		0,0	100		103500,3	100		10,4	100		140,5	100		926,0	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		104374,6	100		10,6	100		140,3	100		924,0	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,4	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		22,8	100		1,5	100		0,0	100		104632,5	100		10,6	100		140,5	100		925,3	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		103629,2	100		10,1	100		141,0	100		927,6	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		104916,5	100		10,5	100		140,5	100		924,8	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,25	95		18,7	100		1,5	100		0,0	100		105009,4	100		10,9	100		140,3	100		911,7	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		1,2	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,0	100		104382,5	100		10,5	100		140,7	100		915,9	100		in Betrieb
14:30		4,4	100		1,8	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		25,9	100		1,5	100		0,0	100		104339,7	100		10,5	100		140,4	100		922,0	100		in Betrieb
15:00		2,8	100		0,1	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,0	100		104978,5	100		10,7	100		140,3	100		922,4	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		29,8	100		1,5	100		0,0	100		104289,5	100		10,4	100		140,5	100		927,1	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		2,1	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		26,6	100		1,5	100		0,0	100		104438,5	100		10,7	100		140,4	100		922,2	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		1,3	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,0	100		104721,1	100		10,6	100		140,6	100		923,6	100		in Betrieb
17:00		4,2	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		24,9	100		1,5	100		0,0	100		105025,8	100		10,8	100		140,3	100		921,2	100		in Betrieb
17:30		5,8	100		0,2	100		0,0	100		2,8	100		0,25	94		24,4	100		1,6	100		0,0	100		105357,5	100		10,9	100		140,3	100		913,4	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		20,1	100		1,6	100		0,0	100		104880,7	100		10,7	100		140,3	100		918,8	100		in Betrieb
18:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		17,2	100		1,5	100		0,0	100		105076,7	100		10,6	100		140,3	100		927,7	100		in Betrieb
19:00		3,4	85		0,0	85		0,0	100		3,5	85		0,25	100		22,6	85		1,5	85		0,0	85		104495,0	100		10,8	85		140,4	100		913,9	100		in Betrieb
19:30		3,1	79		0,0	79		0,0	100		2,9	79		0,25	100		26,1	79		1,6	79		0,0	79		104867,7	100		10,7	79		140,5	100		917,8	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		104885,6	100		10,8	100		140,2	100		927,7	100		in Betrieb
20:30		6,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		105022,0	100		10,9	100		140,1	100		921,3	100		in Betrieb
21:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,0	100		1,6	100		0,0	100		104299,5	100		10,6	100		140,8	100		928,9	100		in Betrieb
21:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	94		37,5	100		1,5	100		0,0	100</														