

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto										
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato						
00:30		2,5	100		0,0	100		0,36	100		4,1	100		0,26	100		30,8	100		1,3	100		0,2	100		105827,6	100	9,8	100		140,9	100	973,6	100	In marcia
01:00		3,6	100		0,0	100		0,21	100		4,0	100		0,26	100		23,9	100		1,3	100		0,2	100		106070,8	100	9,9	100		140,4	100	969,3	100	In marcia
01:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		27,1	100		1,3	100		0,3	100		105939,3	100	9,8	100		140,4	100	973,2	100	In marcia
02:00		5,2	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		26,7	100		1,3	100		0,1	100		105727,0	100	9,8	100		140,3	100	971,7	100	In marcia
02:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		25,0	100		1,3	100		0,2	100		105153,5	100	9,8	100		140,2	100	972,3	100	In marcia
03:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		35,6	100		1,3	100		0,2	100		104570,7	100	9,7	100		139,9	100	975,6	100	In marcia
03:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		37,3	100		1,3	100		0,2	100		105734,0	100	9,8	100		141,0	100	973,1	100	In marcia
04:00		2,7	100		0,0	100		0,03	73		3,8	100		0,26	100		38,8	100		1,3	100		0,1	100		105856,6	100	9,7	100		140,4	100	969,8	100	In marcia
04:30		4,9	100		0,0	100		0,02	100		4,9	100		0,26	100		29,4	100		1,3	100		0,2	100		106267,9	100	9,9	100		140,5	100	970,5	100	In marcia
05:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		46,2	100		1,3	100		0,1	100		106458,7	100	9,8	100		140,4	100	971,9	100	In marcia
05:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	94		43,8	100		1,3	100		0,1	100		107080,4	100	10,0	100		140,0	100	967,1	100	In marcia
06:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		34,0	100		1,3	100		0,0	100		106974,6	100	9,9	100		140,5	100	968,5	100	In marcia
06:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		34,1	100		1,3	100		0,0	100		105960,5	100	10,0	100		140,1	100	964,9	100	In marcia
07:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		36,8	100		1,3	100		0,0	100		104974,5	100	9,8	100		140,4	100	966,9	100	In marcia
07:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		33,9	100		1,3	100		0,1	100		104986,6	100	9,7	100		140,2	100	967,8	100	In marcia
08:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		35,6	100		1,3	100		0,0	100		106231,2	100	9,9	100		140,2	100	966,0	100	In marcia
08:30		3,0	100		0,0	100		0,2	100		4,0	100		0,26	100		34,9	100		1,3	100		0,2	100		106048,0	100	10,0	100		139,9	100	959,6	100	In marcia
09:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		23,9	100		1,3	100		0,2	100		106147,2	100	9,9	100		140,3	100	960,3	100	In marcia
09:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	95		26,2	100		1,3	100		0,0	100		106629,7	100	9,6	100		140,1	100	972,5	100	In marcia
10:00		2,9	100		0,0	100		0,11	73		4,5	100		0,25	100		25,1	100		1,3	100		0,1	100		107350,4	100	10,0	100		140,7	100	963,3	100	In marcia
10:30		4,3	100		0,0	100		0,33	100		4,0	100		0,26	100		29,3	100		1,3	100		0,1	100		107230,5	100	9,9	100		140,5	100	962,3	100	In marcia
11:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		30,6	100		1,3	100		0,2	100		107111,6	100	9,9	100		140,5	100	958,3	100	In marcia
11:30		5,7	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		24,0	100		1,3	100		0,0	100		107786,0	100	9,8	100		140,7	100	965,6	100	In marcia
12:00		3,3	100		0,0	100		0,06	73		4,3	100		0,25	100		23,6	100		1,3	100		0,1	100		108028,8	100	9,9	100		140,2	100	960,7	100	In marcia
12:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		24,0	100		1,3	100		0,1	100		108381,1	100	10,1	100		140,9	100	967,3	100	In marcia
13:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		28,7	100		1,3	100		0,1	100		108678,9	100	10,0	100		140,7	100	961,5	100	In marcia
13:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	94		32,6	100		1,3	100		0,1	100		108633,7	100	10,2	100		141,0	100	955,6	100	In marcia
14:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		33,7	100		1,3	100		0,1	100		108024,8	100	10,0	100		140,2	100	953,6	100	In marcia
14:30		5,0	100		0,0	100		0,17	100		4,8	100		0,26	100		30,0	100		1,3	100		0,0	100		108507,7	100	10,0	100		140,7	100	956,0	100	In marcia
15:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		32,4	100		1,3	100		0,0	100		108610,7	100	10,0	100		139,8	100	966,8	100	In marcia
15:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		23,0	100		1,3	100		0,1	100		108747,5	100	10,2	100		140,5	100	959,9	100	In marcia
16:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		25,2	100		1,3	100		0,1	100		109091,7	100	10,2	100		140,1	100	958,1	100	In marcia
16:30		7,8	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		17,5	100		1,3	100		0,1	100		107920,0	100	10,0	100		140,2	100	974,3	100	In marcia
17:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		11,8	100		1,3	100		0,1	100		108483,8	100	10,2	100		140,1	100	968,3	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,25	94		9,8	100		1,3	100		0,1	100		108381,6	100	10,2	100		140,2	100	962,0	100	In marcia
18:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		6,3	100		0,26	100		22,7	100		1,3	100		0,0	100		107832,8	100	9,9	100		140,2	100	960,3	100	In marcia
18:30		2,8	100		0,0	100		0,25	100		6,2	100		0,26	100		15,8	100		1,3	100		0,0	100		110395,4	100	10,4	100		140,3	100	949,7	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,0	100		0,03	100		5,5	100		0,26	100		36,7	100		1,3	100		0,1	100		110035,8	100	10,1	100		140,8	100	964,8	100	In marcia
19:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		50,2	100		1,3	100		0,1	100		109732,0	100	10,3	100		140,5	100	950,0	100	In marcia
20:00		4,2	100		0,0	100		0,06	73		4,5	100		0,26	100		41,7	100		1,3	100		0,1	100		110062,7	100	10,2	100		140,9	100	958,2	100	In marcia
20:30		3,6	100		0,0	100		0,3	100		4,5	100		0,26	100		39,6	100		1,3	100		0,1	100		109573,7	100	10,2	100		140,0	100	963,8	100	In marcia
21:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		32,2	100		1,3	100		0,0	100		109656,6	100	10,1	100		140,6	100	957,3	100	In marcia
21:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		35,3	100		1,3	100		0,3	100		109503,5	100	10,2	100		140,5	100	960,7	100	In marcia
22:00		3,5	100		0,0	100		0,2	73		4,5	100		0,26	100		30,7	100		1,3	100		0,2	100		109313,7	100	10,1	100		140,0	100	958,6	100	In marcia
22:30		3,6	100		0,0	100		0,67	100		4,6	100		0,26	100		26,4																		

MVA Bozen

Datum: 25/04/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,5	100		0,0	100		0,36	100		4,1	100		0,26	100		30,8	100		1,3	100		0,2	100		106827,6	100		9,8	100		140,9	100		973,6	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,0	100		0,21	100		4,0	100		0,26	100		23,9	100		1,3	100		0,2	100		106070,8	100		9,9	100		140,4	100		969,3	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		27,1	100		1,3	100		0,3	100		105939,3	100		9,8	100		140,4	100		973,2	100		in Betrieb
02:00		5,2	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		26,7	100		1,3	100		0,1	100		105727,0	100		9,8	100		140,3	100		971,7	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		25,0	100		1,3	100		0,2	100		105153,5	100		9,8	100		140,2	100		972,3	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		35,6	100		1,3	100		0,2	100		104570,7	100		9,7	100		139,9	100		975,6	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		37,3	100		1,3	100		0,2	100		105734,0	100		9,8	100		141,0	100		973,1	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,0	100		0,03	73		3,8	100		0,26	100		38,8	100		1,3	100		0,1	100		105856,6	100		9,7	100		140,4	100		969,8	100		in Betrieb
04:30		4,9	100		0,0	100		0,02	100		4,9	100		0,26	100		29,4	100		1,3	100		0,2	100		106267,9	100		9,9	100		140,5	100		970,5	100		in Betrieb
05:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		46,2	100		1,3	100		0,1	100		106458,7	100		9,8	100		140,4	100		971,9	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	94		43,8	100		1,3	100		0,1	100		107080,4	100		10,0	100		140,0	100		967,1	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		34,0	100		1,3	100		0,0	100		106974,6	100		9,9	100		140,5	100		968,5	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		34,1	100		1,3	100		0,0	100		105960,5	100		10,0	100		140,1	100		964,9	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		36,8	100		1,3	100		0,0	100		104974,5	100		9,8	100		140,4	100		966,9	100		in Betrieb
07:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		33,9	100		1,3	100		0,1	100		104986,6	100		9,7	100		140,2	100		967,8	100		in Betrieb
08:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		35,6	100		1,3	100		0,0	100		106231,2	100		9,9	100		140,2	100		966,0	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		0,0	100		0,2	100		4,0	100		0,26	100		34,9	100		1,3	100		0,2	100		106048,0	100		10,0	100		139,9	100		959,6	100		in Betrieb
09:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		23,9	100		1,3	100		0,2	100		106147,2	100		9,9	100		140,3	100		960,3	100		in Betrieb
09:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	95		26,2	100		1,3	100		0,0	100		106629,7	100		9,6	100		140,1	100		972,5	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		0,0	100		0,11	73		4,5	100		0,25	100		25,1	100		1,3	100		0,1	100		107350,4	100		10,0	100		140,7	100		963,3	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		0,0	100		0,33	100		4,0	100		0,26	100		29,3	100		1,3	100		0,1	100		107230,5	100		9,9	100		140,5	100		962,3	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		30,6	100		1,3	100		0,2	100		107111,6	100		9,9	100		140,5	100		958,3	100		in Betrieb
11:30		5,7	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		24,0	100		1,3	100		0,0	100		107786,0	100		9,8	100		140,7	100		965,6	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		0,0	100		0,06	73		4,3	100		0,25	100		23,6	100		1,3	100		0,1	100		108028,8	100		9,9	100		140,2	100		960,7	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		24,0	100		1,3	100		0,1	100		108381,1	100		10,1	100		140,9	100		967,3	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		28,7	100		1,3	100		0,1	100		108678,9	100		10,0	100		140,7	100		961,5	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	94		32,6	100		1,3	100		0,1	100		108633,7	100		10,2	100		141,0	100		955,6	100		in Betrieb
14:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		33,7	100		1,3	100		0,1	100		108024,8	100		10,0	100		140,2	100		953,6	100		in Betrieb
14:30		5,0	100		0,0	100		0,17	100		4,8	100		0,26	100		30,0	100		1,3	100		0,0	100		108507,7	100		10,0	100		140,7	100		956,0	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		32,4	100		1,3	100		0,0	100		108610,7	100		10,0	100		139,8	100		966,8	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		23,0	100		1,3	100		0,1	100		108747,5	100		10,2	100		140,5	100		959,9	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		25,2	100		1,3	100		0,1	100		109091,7	100		10,2	100		140,1	100		958,1	100		in Betrieb
16:30		7,8	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		17,5	100		1,3	100		0,1	100		107920,0	100		10,0	100		140,2	100		974,3	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		11,8	100		1,3	100		0,1	100		108483,8	100		10,2	100		140,1	100		968,3	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,25	94		9,8	100		1,3	100		0,1	100		108381,6	100		10,2	100		140,2	100		962,0	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		6,3	100		0,26	100		22,7	100		1,3	100		0,0	100		107832,8	100		9,9	100		140,2	100		960,3	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		0,0	100		0,25	100		6,2	100		0,26	100		15,8	100		1,3	100		0,0	100		110395,4	100		10,4	100		140,3	100		949,7	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,0	100		0,03	100		5,5	100		0,26	100		36,7	100		1,3	100		0,1	100		110035,8	100		10,1	100		140,8	100		964,8	100		in Betrieb
19:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		50,2	100		1,3	100		0,1	100		109732,0	100		10,3	100		140,5	100		950,0	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		0,0	100		0,06	73		4,5	100		0,26	100		41,7	100		1,3	100		0,1	100		110062,7	100		10,2	100		140,9	100		958,2	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		0,0	100		0,3	100		4,5	100		0,26	100		39,6	100		1,3	100		0,1	100		109573,7	100		10,2	100		140,0	100		963,8	100		in Betrieb
21:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		32,2	100		1,3	100		0,0	100		109656,6	100		10,1	100		140,6	100		957,3	100		in Betrieb
21:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		35,3																					