

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/04/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,1	100		1,0	100		0,3	100		2,8	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,1	100		110272,5	100		9,8	100		142,0	100		954,8	100	In marcia
01:00		3,9	100		1,6	100		0,03	100		2,1	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		109155,0	100		9,9	100		141,5	100		941,6	100	In marcia
01:30		2,9	100		1,6	100		0,0	100		2,0	100		0,25	94		16,9	100		1,5	100		0,1	100		108928,3	100		10,0	100		140,4	100		941,1	100	In marcia
02:00		3,7	100		1,4	100		0,11	73		2,6	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,1	100		107334,1	100		9,8	100		140,2	100		950,0	100	In marcia
02:30		3,8	100		1,2	100		0,38	100		2,8	100		0,26	100		28,1	100		1,6	100		0,0	100		107519,0	100		9,6	100		140,4	100		956,1	100	In marcia
03:00		4,0	100		1,4	100		0,03	100		2,6	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		108090,4	100		9,8	100		140,7	100		954,8	100	In marcia
03:30		4,1	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		34,6	100		1,6	100		0,0	100		107886,7	100		9,6	100		141,5	100		954,4	100	In marcia
04:00		3,8	100		1,4	100		0,01	73		2,6	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,0	100		109153,0	100		9,7	100		141,3	100		955,2	100	In marcia
04:30		4,4	100		1,5	100		0,4	100		2,8	100		0,25	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		108133,3	100		9,9	100		141,3	100		949,4	100	In marcia
05:00		3,2	100		0,3	100		0,03	100		3,2	100		0,26	100		27,6	100		1,6	100		0,1	100		108533,1	100		9,8	100		141,1	100		952,9	100	In marcia
05:30		3,8	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		23,4	100		1,6	100		0,1	100		108457,4	100		9,8	100		140,8	100		954,3	100	In marcia
06:00		4,7	100		0,6	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		22,6	100		1,5	100		0,1	100		107543,1	100		9,8	100		140,8	100		948,4	100	In marcia
06:30		6,6	100		0,3	100		0,2	100		3,3	100		0,25	100		23,0	100		1,5	100		0,1	100		107753,2	100		9,7	100		139,9	100		956,8	100	In marcia
07:00		2,4	85		0,0	85		0,0	100		3,3	85		0,25	100		20,9	85		1,5	85		0,1	85		107941,8	100		9,9	85		139,3	100		948,1	100	In marcia
07:30		1,7	78		0,0	78		0,0	100		2,9	78		0,25	100		24,2	78		1,5	78		0,0	78		108144,5	100		10,0	78		139,4	100		950,5	100	In marcia
08:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		27,2	100		1,5	100		0,0	100		107253,4	100		9,8	100		139,6	100		954,8	100	In marcia
08:30		9,7	100		1,0	100		0,42	100		3,5	100		0,25	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		109389,9	100		10,1	100		140,0	100		946,8	100	In marcia
09:00		5,5	100		0,0	100		0,17	100		5,2	100		0,26	100		34,0	100		1,6	100		0,0	100		109184,6	100		9,7	100		141,3	100		954,8	100	In marcia
09:30		2,7	100		0,0	100		0,1	100		5,6	100		0,25	94		16,9	100		1,6	100		0,0	100		111981,7	100		10,2	100		141,9	100		942,1	100	In marcia
10:00		4,1	100		0,0	100		0,29	73		5,3	100		0,25	100		10,4	100		1,5	100		0,0	100		110347,4	100		10,1	100		141,6	100		933,1	100	In marcia
10:30		3,5	100		0,0	100		0,41	100		5,9	100		0,25	100		8,9	100		1,5	100		0,0	100		111497,8	100		10,3	100		142,5	100		944,3	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		0,05	100		5,2	100		0,25	100		7,6	100		1,5	100		0,1	100		110557,8	100		10,2	100		140,4	100		950,2	100	In marcia
11:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		13,9	100		1,5	100		0,1	100		109628,4	100		10,0	100		140,6	100		956,9	100	In marcia
12:00		6,4	100		0,0	100		0,01	73		5,7	100		0,25	100		18,0	100		1,5	100		0,1	100		108220,3	100		10,0	100		140,3	100		944,9	100	In marcia
12:30		1,8	100		0,0	100		0,26	100		4,5	100		0,25	100		36,0	100		1,5	100		0,1	100		107461,1	100		9,8	100		140,4	100		946,4	100	In marcia
13:00		4,6	100		0,0	100		0,11	100		4,6	100		0,25	100		48,5	100		1,5	100		0,0	100		108616,0	100		9,8	100		140,2	100		950,3	100	In marcia
13:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	95		43,7	100		1,5	100		0,0	100		108753,9	100		10,2	100		140,2	100		941,5	100	In marcia
14:00		2,5	100		0,0	100		0,1	73		3,9	100		0,25	100		55,2	100		1,5	100		0,0	100		109185,0	100		9,8	100		140,4	100		945,6	100	In marcia
14:30		3,4	100		0,0	100		0,56	100		3,3	100		0,25	100		37,0	100		1,5	100		0,0	100		109340,0	100		10,2	100		140,1	100		939,7	100	In marcia
15:00		5,6	100		0,7	100		0,12	100		3,5	100		0,25	100		31,2	100		1,5	100		0,0	100		108294,6	100		9,8	100		140,2	100		955,2	100	In marcia
15:30		2,7	100		0,0	100		0,03	100		4,2	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		107756,9	100		10,0	100		140,1	100		956,7	100	In marcia
16:00		4,6	100		0,0	100		0,21	73		4,1	100		0,25	100		18,3	100		1,5	100		0,0	100		107304,4	100		9,8	100		140,2	100		949,1	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,0	100		0,38	100		3,4	100		0,25	100		14,0	100		1,5	100		0,0	100		108072,8	100		9,9	100		140,5	100		940,6	100	In marcia
17:00		2,9	100		0,0	100		0,09	100		3,3	100		0,25	100		14,2	100		1,5	100		0,0	100		108114,4	100		10,0	100		140,4	100		948,4	100	In marcia
17:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		17,7	100		1,5	100		0,0	100		107902,1	100		9,8	100		140,6	100		947,5	100	In marcia
18:00		5,6	100		0,7	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		108188,7	100		9,9	100		140,9	100		946,2	100	In marcia
18:30		4,1	100		0,3	100		0,13	100		6,0	100		0,26	100		28,4	100		1,5	100		0,0	100		108756,1	100		9,9	100		140,9	100		952,2	100	In marcia
19:00		3,2	85		0,0	85		0,0	100		4,3	85		0,25	100		28,4	85		1,5	85		0,0	85		109310,4	100		9,9	85		140,8	100		952,1	100	In marcia
19:30		7,3	79		0,1	79		0,0	100		5,0	79		0,25	100		24,5	79		1,5	79		0,1	79		110216,8	100		10,1	79		140,9	100		952,6	100	In marcia
20:00		1,6	100		0,0	100		0,07	73		4,4	100		0,25	100		18,3	100		1,5	100		0,0	100		109571,6	100		10,1	100		140,6	100		943,6	100	In marcia
20:30		2,2	100		0,0	100		0,49	100		3,6	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		108964,8	100		10,1	100		140,5	100		945,0	100	In marcia
21:00		4,6	100		0,0	100		0,09	100		3,4	100		0,25	100		21,8	100		1,5	100		0,1	100		108419,2	100		9,8	100		140,4	100		951,0	100	In marcia
21:30		9,0	100		0,0	100		0,01	100		4,8	100		0,25	94		22,3	100		1,5	100		0,1	100		108092,1	100		10,0	100		140,3	100		939,8	100	In marcia
22:00		3,3	100		0,0	100		0,06																													

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,1	100		1,0	100		0,3	100		2,8	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,1	100		110272,5	100		9,8	100		142,0	100		954,8	100	in Betrieb
01:00		3,9	100		1,6	100		0,03	100		2,1	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		109155,0	100		9,9	100		141,5	100		941,6	100	in Betrieb
01:30		2,9	100		1,6	100		0,0	100		2,0	100		0,25	94		16,9	100		1,5	100		0,1	100		108928,3	100		10,0	100		140,4	100		941,1	100	in Betrieb
02:00		3,7	100		1,4	100		0,11	73		2,6	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,1	100		107334,1	100		9,8	100		140,2	100		950,0	100	in Betrieb
02:30		3,8	100		1,2	100		0,38	100		2,8	100		0,26	100		28,1	100		1,6	100		0,0	100		107519,0	100		9,6	100		140,4	100		956,1	100	in Betrieb
03:00		4,0	100		1,4	100		0,03	100		2,6	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		108090,4	100		9,8	100		140,7	100		954,8	100	in Betrieb
03:30		4,1	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		34,6	100		1,6	100		0,0	100		107886,7	100		9,6	100		141,5	100		954,4	100	in Betrieb
04:00		3,8	100		1,4	100		0,01	73		2,6	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,0	100		109153,0	100		9,7	100		141,3	100		955,2	100	in Betrieb
04:30		4,4	100		1,5	100		0,4	100		2,8	100		0,25	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		108133,3	100		9,9	100		141,3	100		949,4	100	in Betrieb
05:00		3,2	100		0,3	100		0,03	100		3,2	100		0,26	100		27,6	100		1,6	100		0,1	100		108533,1	100		9,8	100		141,1	100		952,9	100	in Betrieb
05:30		3,8	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		23,4	100		1,6	100		0,1	100		108457,4	100		9,8	100		140,8	100		954,3	100	in Betrieb
06:00		4,7	100		0,6	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		22,6	100		1,5	100		0,1	100		107543,1	100		9,8	100		140,8	100		948,4	100	in Betrieb
06:30		6,6	100		0,3	100		0,2	100		3,3	100		0,25	100		23,0	100		1,5	100		0,1	100		107753,2	100		9,7	100		139,9	100		956,8	100	in Betrieb
07:00		2,4	85		0,0	85		0,0	100		3,3	85		0,25	100		20,9	85		1,5	85		0,1	85		107941,8	100		9,9	85		139,3	100		948,1	100	in Betrieb
07:30		1,7	78		0,0	78		0,0	100		2,9	78		0,25	100		24,2	78		1,5	78		0,0	78		108144,5	100		10,0	78		139,4	100		950,5	100	in Betrieb
08:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		27,2	100		1,5	100		0,0	100		107253,4	100		9,8	100		139,6	100		954,8	100	in Betrieb
08:30		9,7	100		1,0	100		0,42	100		3,5	100		0,25	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		109389,9	100		10,1	100		140,0	100		946,8	100	in Betrieb
09:00		5,5	100		0,0	100		0,17	100		5,2	100		0,26	100		34,0	100		1,6	100		0,0	100		109184,6	100		9,7	100		141,3	100		954,8	100	in Betrieb
09:30		2,7	100		0,0	100		0,1	100		5,6	100		0,25	94		16,9	100		1,6	100		0,0	100		111981,7	100		10,2	100		141,9	100		942,1	100	in Betrieb
10:00		4,1	100		0,0	100		0,29	73		5,3	100		0,25	100		10,4	100		1,5	100		0,0	100		110347,4	100		10,1	100		141,6	100		933,1	100	in Betrieb
10:30		3,5	100		0,0	100		0,41	100		5,9	100		0,25	100		8,9	100		1,5	100		0,0	100		111497,8	100		10,3	100		142,5	100		944,3	100	in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		0,05	100		5,2	100		0,25	100		7,6	100		1,5	100		0,1	100		110557,8	100		10,2	100		140,4	100		952,2	100	in Betrieb
11:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		13,9	100		1,5	100		0,1	100		109628,4	100		10,0	100		140,6	100		956,9	100	in Betrieb
12:00		6,4	100		0,0	100		0,01	73		5,7	100		0,25	100		18,0	100		1,5	100		0,1	100		108220,3	100		10,0	100		140,3	100		944,9	100	in Betrieb
12:30		1,8	100		0,0	100		0,26	100		4,5	100		0,25	100		36,0	100		1,5	100		0,1	100		107461,1	100		9,8	100		140,4	100		946,4	100	in Betrieb
13:00		4,6	100		0,0	100		0,11	100		4,6	100		0,25	100		48,5	100		1,5	100		0,0	100		108616,0	100		9,8	100		140,2	100		950,3	100	in Betrieb
13:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	95		43,7	100		1,5	100		0,0	100		108753,9	100		10,2	100		140,2	100		941,5	100	in Betrieb
14:00		2,5	100		0,0	100		0,1	73		3,9	100		0,25	100		55,2	100		1,5	100		0,0	100		109185,0	100		9,8	100		140,4	100		945,6	100	in Betrieb
14:30		3,4	100		0,0	100		0,56	100		3,3	100		0,25	100		37,0	100		1,5	100		0,0	100		109340,0	100		10,2	100		140,1	100		939,7	100	in Betrieb
15:00		5,6	100		0,7	100		0,12	100		3,5	100		0,25	100		31,2	100		1,5	100		0,0	100		108294,6	100		9,8	100		140,2	100		955,2	100	in Betrieb
15:30		2,7	100		0,0	100		0,03	100		4,2	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		107756,9	100		10,0	100		140,1	100		956,7	100	in Betrieb
16:00		4,6	100		0,0	100		0,21	73		4,1	100		0,25	100		18,3	100		1,5	100		0,0	100		107304,4	100		9,8	100		140,2	100		949,1	100	in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,38	100		3,4	100		0,25	100		14,0	100		1,5	100		0,0	100		108072,8	100		9,9	100		140,5	100		940,6	100	in Betrieb
17:00		2,9	100		0,0	100		0,09	100		3,3	100		0,25	100		14,2	100		1,5	100		0,0	100		108114,4	100		10,0	100		140,4	100		948,4	100	in Betrieb
17:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		17,7	100		1,5	100		0,0	100		107902,1	100		9,8	100		140,6	100		947,5	100	in Betrieb
18:00		5,6	100		0,7	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		108188,7	100		9,9	100		140,9	100		946,2	100	in Betrieb
18:30		4,1	100		0,3	100		0,13	100		6,0	100		0,26	100		28,4	100		1,5	100		0,0	100		108756,1	100		9,9	100		140,9	100		952,2	100	in Betrieb
19:00		3,2	85		0,0	85		0,0	100		4,3	85		0,25	100		28,4	85		1,5	85		0,0	85		109310,4	100		9,9	85		140,8	100		952,1	100	in Betrieb
19:30		7,3	79		0,1	79		0,0	100		5,0	79		0,25	100		24,5	79		1,5	79		0,1	79		110216,8	100		10,1	79		140,9	100		952,6	100	in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,07	73		4,4	100		0,25	100		18,3	100		1,5	100		0,0	100		109571,6	100		10,1	100		140,6	100		943,6	100	in Betrieb
20:30		2,2	100		0,0	100		0,49	100		3,6	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		108964,8	100		10,1	100		140,5	100		945,0	100	in Betrieb
21:00		4,6	100		0,0	100		0,09	100		3,4	100		0,25	100		21,8	100		1,5	100		0,1	100		108419,2	100		9,8	100		140,4	100		951,0	100	in Betrieb
21:30		9,0	100		0,0	100		0,01	100		4,8	100		0,25	94		22,3	100		1,5	100		0,1	100		108092,1	100		10,0	100		140,3	100		939,8	100	in Betrieb
22:00		3,3	100		0,0	100		0,06	73																												