

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 30/04/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		4,8	100		0,0	100		0,22	100		4,9	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,1	100		106887,3	100	9,9	100		140,0	100		946,0	100	In marcia
01:00		2,9	100		0,0	100		0,01	100		4,1	100		0,25	100		35,3	100		1,5	100		0,1	100		106417,6	100	9,6	100		140,1	100		953,9	100	In marcia
01:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		39,0	100		1,5	100		0,1	100		106277,2	100	9,8	100		140,3	100		954,1	100	In marcia
02:00		3,6	100		0,0	100		0,13	73		4,2	100		0,25	100		37,9	100		1,5	100		0,1	100		105795,3	100	9,6	100		140,4	100		961,5	100	In marcia
02:30		3,9	100		0,0	100		0,65	100		3,6	100		0,25	100		29,0	100		1,5	100		0,1	100		105783,6	100	9,8	100		140,5	100		957,8	100	In marcia
03:00		5,3	100		0,0	100		0,23	100		4,3	100		0,25	100		28,6	100		1,5	100		0,1	100		106866,2	100	9,7	100		140,7	100		961,6	100	In marcia
03:30		2,1	100		0,0	100		0,13	100		4,0	100		0,25	100		25,8	100		1,5	100		0,1	100		107354,4	100	9,8	100		140,8	100		956,6	100	In marcia
04:00		4,2	100		0,0	100		0,15	73		3,2	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,1	100		107371,0	100	9,6	100		140,6	100		960,1	100	In marcia
04:30		2,6	100		0,0	100		0,39	100		2,9	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,0	100		108250,4	100	10,1	100		140,4	100		941,7	100	In marcia
05:00		2,4	100		0,0	100		0,12	100		3,3	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,0	100		109306,7	100	9,8	100		140,5	100		948,7	100	In marcia
05:30		4,4	100		0,8	100		0,03	100		3,0	100		0,26	94		24,9	100		1,6	100		0,0	100		110421,2	100	9,9	100		140,4	100		962,6	100	In marcia
06:00		4,5	100		0,4	100		0,16	73		3,3	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,1	100		111892,6	100	10,3	100		140,4	100		943,8	100	In marcia
06:30		6,4	100		0,0	100		0,19	100		3,3	100		0,25	100		17,0	100		1,5	100		0,1	100		111205,8	100	10,0	100		140,2	100		950,7	100	In marcia
07:00		5,0	86		0,0	86		0,0	100		3,6	86		0,25	100		18,2	86		1,5	86		0,0	86		110803,5	100	10,1	86		140,2	100		941,5	100	In marcia
07:30		4,1	78		0,0	78		0,0	100		4,4	78		0,25	100		15,3	78		1,5	78		0,1	78		111013,4	100	10,2	78		140,4	100		942,3	100	In marcia
08:00		1,7	100		0,0	100		0,01	73		4,0	100		0,25	100		20,1	100		1,5	100		0,1	100		110116,8	100	10,1	100		140,5	100		943,8	100	In marcia
08:30		2,8	100		0,0	100		0,45	100		3,8	100		0,25	100		29,1	100		1,5	100		0,1	100		109841,1	100	9,8	100		140,7	100		957,5	100	In marcia
09:00		5,3	100		0,0	100		0,09	100		3,5	100		0,25	100		33,3	100		1,5	100		0,1	100		109265,7	100	10,2	100		140,7	100		949,6	100	In marcia
09:30		6,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		44,6	100		1,5	100		0,1	100		10628,6	100	9,9	100		140,6	100		948,7	100	In marcia
10:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		25,1	100		1,5	100		0,1	100		108533,6	100	9,8	100		140,5	100		955,1	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		0,19	100		3,0	100		0,26	100		22,5	100		1,5	100		0,1	100		108649,6	100	9,9	100		140,2	100		948,8	100	In marcia
11:00		3,8	100		0,0	100		0,09	100		2,9	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		108560,7	100	9,9	100		140,2	100		952,5	100	In marcia
11:30		4,9	100		0,6	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,1	100		108320,3	100	9,9	100		140,0	100		953,7	100	In marcia
12:00		2,8	100		0,0	100		0,01	73		3,2	100		0,25	100		12,0	100		1,5	100		0,1	100		108329,4	100	10,1	100		140,2	100		958,4	100	In marcia
12:30		4,8	100		0,4	100		0,37	100		3,0	100		0,25	100		10,3	100		1,5	100		0,0	100		106616,0	100	9,7	100		140,2	100		964,2	100	In marcia
13:00		3,9	100		0,1	100		0,07	100		3,0	100		0,25	100		19,2	100		1,5	100		0,1	100		106002,4	100	9,8	100		140,6	100		955,6	100	In marcia
13:30		3,8	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	94		30,1	100		1,5	100		0,2	100		105500,7	100	9,6	100		140,8	100		959,7	100	In marcia
14:00		4,6	100		0,8	100		0,06	73		3,1	100		0,25	100		32,3	100		1,5	100		0,1	100		105477,4	100	9,7	100		140,3	100		952,6	100	In marcia
14:30		4,4	100		0,0	100		0,38	100		3,2	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,1	100		105174,9	100	9,7	100		140,3	100		957,3	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,06	100		3,0	100		0,25	100		27,4	100		1,5	100		0,1	100		104982,8	100	9,5	100		140,2	100		962,6	100	In marcia
15:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		27,0	100		1,5	100		0,1	100		104991,6	100	9,8	100		140,2	100		953,3	100	In marcia
16:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		33,1	100		1,5	100		0,1	100		104580,9	100	9,6	100		140,4	100		960,4	100	In marcia
16:30		5,1	100		0,9	100		0,02	100		2,4	100		0,25	100		30,9	100		1,5	100		0,1	100		104779,7	100	9,6	100		140,4	100		963,3	100	In marcia
17:00		4,8	100		0,1	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		25,2	100		1,5	100		0,1	100		104587,2	100	9,9	100		140,3	100		952,6	100	In marcia
17:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		26,2	100		1,5	100		0,1	100		104201,8	100	9,4	100		140,6	100		962,5	100	In marcia
18:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		22,1	100		1,5	100		0,1	100		104746,8	100	9,8	100		140,7	100		960,5	100	In marcia
18:30		3,6	100		0,0	100		0,1	100		2,6	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,1	100		105184,5	100	9,7	100		140,9	100		961,4	100	In marcia
19:00		3,3	86		0,0	86		0,0	100		2,4	86		0,26	100		22,6	86		1,5	86		0,1	86		104216,2	100	9,7	86		141,0	100		955,4	100	In marcia
19:30		4,0	78		0,1	78		0,0	100		2,2	78		0,26	100		22,2	78		1,5	78		0,1	78		104625,6	100	9,6	78		140,9	100		952,7	100	In marcia
20:00		4,8	100		1,0	100		0,0	73		2,1	100		0,25	100		22,9	100		1,5	100		0,1	100		105616,0	100	9,8	100		140,7	100		954,0	100	In marcia
20:30		4,1	100		0,1	100		0,41	100		2,4	100		0,25	100		20,5	100		1,5	100		0,1	100		104901,8	100	9,8	100		140,8	100		953,3	100	In marcia
21:00		4,5	100		0,4	100		0,13	100		2,4	100		0,25	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		104952,3	100	9,7	100		140,9	100		951,0	100	In marcia
21:30		3,5	100		0,0	100		0,01	100		2,6	100		0,25	94		23,7	100		1,5	100		0,1	100		104193,5	100	9,8	100		140,8	100		953,7	100	In marcia
22:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		37,0	100		1,5	100		0,1	100		104797,2	100	9,6	100		141,0	100				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,8	100		0,0	100		0,22	100		4,9	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,1	100		106887,3	100		9,9	100		140,0	100		946,0	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		0,0	100		0,01	100		4,1	100		0,25	100		35,3	100		1,5	100		0,1	100		106417,6	100		9,6	100		140,1	100		953,9	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		39,0	100		1,5	100		0,1	100		106277,2	100		9,8	100		140,3	100		954,1	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		0,0	100		0,13	73		4,2	100		0,25	100		37,9	100		1,5	100		0,1	100		105795,3	100		9,6	100		140,4	100		961,5	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		0,0	100		0,65	100		3,6	100		0,25	100		29,0	100		1,5	100		0,1	100		105783,6	100		9,8	100		140,5	100		957,8	100		in Betrieb
03:00		5,3	100		0,0	100		0,23	100		4,3	100		0,25	100		28,6	100		1,5	100		0,1	100		106866,2	100		9,7	100		140,7	100		961,6	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		0,0	100		0,13	100		4,0	100		0,25	100		25,8	100		1,5	100		0,1	100		107354,4	100		9,8	100		140,8	100		956,6	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		0,0	100		0,15	73		3,2	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,1	100		107371,0	100		9,6	100		140,6	100		960,1	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		0,0	100		0,39	100		2,9	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,0	100		108250,4	100		10,1	100		140,4	100		941,7	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		0,0	100		0,12	100		3,3	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,0	100		109306,7	100		9,8	100		140,5	100		948,7	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		0,8	100		0,03	100		3,0	100		0,26	94		24,9	100		1,6	100		0,0	100		110412,1	100		9,9	100		140,4	100		962,6	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		0,4	100		0,16	73		3,3	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,1	100		111892,6	100		10,3	100		140,4	100		943,8	100		in Betrieb
06:30		6,4	100		0,0	100		0,19	100		3,3	100		0,25	100		17,0	100		1,5	100		0,1	100		111205,8	100		10,0	100		140,2	100		950,7	100		in Betrieb
07:00		5,0	86		0,0	86		0,0	100		3,6	86		0,25	100		18,2	86		1,5	86		0,0	86		110803,5	100		10,1	86		140,2	100		941,5	100		in Betrieb
07:30		4,1	78		0,0	78		0,0	100		4,4	78		0,25	100		15,3	78		1,5	78		0,1	78		111013,4	100		10,2	78		140,4	100		942,3	100		in Betrieb
08:00		1,7	100		0,0	100		0,01	73		4,0	100		0,25	100		20,1	100		1,5	100		0,1	100		110116,8	100		10,1	100		140,5	100		943,8	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		0,0	100		0,45	100		3,8	100		0,25	100		29,1	100		1,5	100		0,1	100		109841,1	100		9,8	100		140,7	100		957,5	100		in Betrieb
09:00		5,3	100		0,0	100		0,09	100		3,5	100		0,25	100		33,3	100		1,5	100		0,1	100		109265,7	100		10,2	100		140,7	100		949,6	100		in Betrieb
09:30		6,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		44,6	100		1,5	100		0,1	100		108628,6	100		9,9	100		140,6	100		948,7	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		25,1	100		1,5	100		0,1	100		108533,6	100		9,8	100		140,5	100		955,1	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		0,19	100		3,0	100		0,26	100		22,5	100		1,5	100		0,1	100		108649,6	100		9,9	100		140,2	100		948,8	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		0,0	100		0,09	100		2,9	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		108560,7	100		9,9	100		140,2	100		952,5	100		in Betrieb
11:30		4,9	100		0,6	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,1	100		108320,3	100		9,9	100		140,0	100		953,7	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		0,0	100		0,01	73		3,2	100		0,25	100		12,0	100		1,5	100		0,1	100		108329,4	100		10,1	100		140,2	100		958,4	100		in Betrieb
12:30		4,8	100		0,4	100		0,37	100		3,0	100		0,25	100		10,3	100		1,5	100		0,0	100		106616,0	100		9,7	100		140,2	100		964,2	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		0,1	100		0,07	100		3,0	100		0,25	100		19,2	100		1,5	100		0,1	100		106002,4	100		9,8	100		140,6	100		955,6	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	94		30,1	100		1,5	100		0,2	100		105500,7	100		9,6	100		140,8	100		959,7	100		in Betrieb
14:00		4,6	100		0,8	100		0,06	73		3,1	100		0,25	100		32,3	100		1,5	100		0,1	100		105477,4	100		9,7	100		140,3	100		952,6	100		in Betrieb
14:30		4,4	100		0,0	100		0,38	100		3,2	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,1	100		105174,9	100		9,7	100		140,3	100		957,3	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,06	100		3,0	100		0,25	100		27,4	100		1,5	100		0,1	100		104982,8	100		9,5	100		140,2	100		962,6	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		27,0	100		1,5	100		0,1	100		104991,6	100		9,8	100		140,2	100		953,3	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		33,1	100		1,5	100		0,1	100		104580,9	100		9,6	100		140,4	100		960,4	100		in Betrieb
16:30		5,1	100		0,9	100		0,02	100		2,4	100		0,25	100		30,9	100		1,5	100		0,1	100		104779,7	100		9,6	100		140,4	100		963,3	100		in Betrieb
17:00		4,8	100		0,1	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		25,2	100		1,5	100		0,1	100		104587,2	100		9,9	100		140,3	100		952,6	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		26,2	100		1,5	100		0,1	100		104201,8	100		9,4	100		140,6	100		962,5	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		22,1	100		1,5	100		0,1	100		104746,8	100		9,8	100		140,7	100		960,5	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		0,0	100		0,1	100		2,6	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,1	100		105184,5	100		9,7	100		140,9	100		961,4	100		in Betrieb
19:00		3,3	86		0,0	86		0,0	100		2,4	86		0,26	100		22,6	86		1,5	86		0,1	86		104216,2	100		9,7	86		141,0	100		955,4	100		in Betrieb
19:30		4,0	78		0,1	78		0,0	100		2,2	78		0,26	100		22,2	78		1,5	78		0,1	78		104625,6	100		9,6	78		140,9	100		952,7	100		in Betrieb
20:00		4,8	100		1,0	100		0,0	73		2,1	100		0,25	100		22,9	100		1,5	100		0,1	100		105616,0	100		9,8	100		140,7	100		954,0	100		in Betrieb
20:30		4,1	100		0,1	100		0,41	100		2,4	100		0,25	100		20,5	100		1,5	100		0,1	100		104901,8	100		9,8	100		140,8	100		953,3	100		in Betrieb
21:00		4,5	100		0,4	100		0,13	100		2,4	100		0,25	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		104952,3	100		9,7	100		140,9	100		951,0	100		in Betrieb
21:30		3,5	100		0,0	100		0,01	100		2,6	100		0,25	94		23,7	100		1,5	100		0,1	100														