

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,1	100		102953,7	100		9,4	100		140,3	100		971,8	100	In marcia	
01:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		19,5	100		1,5	100		0,0	100		102730,6	100		9,7	100		139,9	100		952,1	100	In marcia	
01:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	94		23,1	100		1,5	100		0,1	100		103117,3	100		9,4	100		140,3	100		948,7	100	In marcia	
02:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		31,5	100		1,6	100		0,2	100		104840,3	100		9,3	100		140,4	100		965,1	100	In marcia	
02:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		31,1	100		1,5	100		0,1	100		105528,5	100		9,9	100		140,1	100		946,7	100	In marcia	
03:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		30,5	100		1,6	100		0,1	100		104640,3	100		9,6	100		140,3	100		957,5	100	In marcia	
03:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		104790,6	100		9,4	100		139,9	100		966,9	100	In marcia	
04:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		104759,5	100		9,6	100		140,1	100		963,2	100	In marcia	
04:30		5,4	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		26,4	100		1,5	100		0,0	100		104378,6	100		9,5	100		140,0	100		968,1	100	In marcia	
05:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		19,1	100		1,5	100		0,0	100		104643,4	100		9,7	100		140,0	100		961,3	100	In marcia	
05:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		29,0	100		1,5	100		0,1	100		106001,9	100		9,6	100		140,3	100		961,6	100	In marcia	
06:00		6,5	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		105268,9	100		9,5	100		140,2	100		961,7	100	In marcia	
06:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		20,3	100		1,5	100		0,0	100		105992,4	100		9,7	100		139,9	100		956,4	100	In marcia	
07:00		2,3	86		0,0	86		0,0	100		3,9	86		0,25	100		20,4	86		1,5	86		0,0	86		105114,4	100		9,7	86		139,9	100		950,6	100	In marcia	
07:30		6,7	78		0,0	78		0,0	100		4,9	78		0,25	100		22,7	78		1,5	78		0,1	78		105138,6	100		10,0	78		140,5	100		951,1	100	In marcia	
08:00		2,6	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		28,2	100		1,5	100		0,2	100		106392,3	100		9,5	100		140,7	100		963,4	100	In marcia	
08:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		25,9	100		1,5	100		0,1	100		105742,4	100		9,6	100		140,5	100		958,1	100	In marcia	
09:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		23,2	100		1,5	100		0,1	100		105723,9	100		9,6	100		140,2	100		963,1	100	In marcia	
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		27,5	100		1,5	100		0,1	100		105743,6	100		9,7	100		140,3	100		959,8	100	In marcia	
10:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,1	100		104542,1	100		9,4	100		140,3	100		965,4	100	In marcia	
10:30		5,0	100		0,1	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		25,0	100		1,5	100		0,1	100		105012,6	100		9,6	100		140,0	100		960,9	100	In marcia	
11:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		27,4	100		1,5	100		0,0	100		104655,6	100		9,5	100		140,1	100		959,1	100	In marcia	
11:30		3,1	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		33,0	100		1,5	100		0,0	100		105068,6	100		9,5	100		140,5	100		961,9	100	In marcia	
12:00		4,4	100		0,6	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,1	100		104322,0	100		9,4	100		140,1	100		967,5	100	In marcia	
12:30		4,4	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,1	100		104325,3	100		9,4	100		140,4	100		963,7	100	In marcia	
13:00		4,7	100		0,5	100		0,06	100		3,1	100		0,25	100		17,3	100		1,5	100		0,0	100		104081,5	100		9,7	100		140,3	100		961,0	100	In marcia	
13:30		4,2	100		0,0	100		0,01	100		3,5	100		0,26	94		27,9	100		1,6	100		0,1	100		103197,6	100		9,4	100		140,9	100		958,6	100	In marcia	
14:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		31,1	100		1,6	100		0,1	100		104573,1	100		9,2	100		140,7	100		973,6	100	In marcia	
14:30		5,9	100		0,8	100		0,22	100		4,0	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		105041,0	100		9,6	100		140,2	100		959,7	100	In marcia	
15:00		4,6	100		0,0	100		0,02	100		8,2	100		0,25	100		20,3	100		1,5	100		0,0	100		104804,6	100		9,8	100		140,0	100		956,2	100	In marcia	
15:30		1,7	100		0,0	100		0,03	100		5,2	100		0,26	100		41,1	100		1,6	100		0,1	100		104976,4	100		9,8	100		140,5	100		942,9	100	In marcia	
16:00		1,8	100		0,0	100		0,01	73		6,3	100		0,26	100		30,1	100		1,5	100		0,1	100		104475,8	100		9,5	100		140,4	100		948,6	100	In marcia	
16:30		2,4	100		0,1	100		0,05	100		3,8	100		0,26	100		20,0	100		1,6	100		0,1	100		103794,0	100		9,5	100		140,2	100		953,7	100	In marcia	
17:00		5,2	100		2,1	100		0,07	100		3,6	100		0,25	100		15,3	100		1,5	100		0,1	100		104550,0	100		9,4	100		140,3	100		966,7	100	In marcia	
17:30		4,7	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	95		17,1	100		1,5	100		0,1	100		105412,6	100		9,6	100		140,3	100		966,6	100	In marcia	
18:00		3,0	100		0,4	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		18,0	100		1,5	100		0,1	100		103060,1	100		9,7	100		140,0	100		959,9	100	In marcia	
18:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,1	100		101783,5	100		9,5	100		140,1	100		957,0	100	In marcia	
19:00		4,0	84		1,5	84		0,0	100		2,9	84		0,25	100		22,6	84		1,5	84		0,1	84		100710,4	100		9,0	84		140,1	100		969,7	100	In marcia	
19:30		6,0	79		1,9	79		0,0	100		2,6	79		0,25	100		23,2	79		1,5	79		0,0	79		102217,7	100		9,6	79		140,2	100		956,5	100	In marcia	
20:00		2,6	100		0,7	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		27,1	100		1,5	100		0,0	100		101066,6	100		9,3	100		140,3	100		962,3	100	In marcia	
20:30		4,4	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		28,5	100		1,5	100		0,0	100		102062,8	100		9,6	100		140,1	100		959,2	100	In marcia	
21:00		4,4	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		31,7	100		1,5	100		0,0	100		101729,5	100		9,5	100		140,3	100		959,2	100	In marcia	
21:30		4,5	100		0,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		34,4	100		1,5	100		0,0	100		102132,3												

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %		
00:30		4,7	100	0,0	100	0,0	100	3,6	100	0,25	100	20,2	100	1,5	100	0,1	100	102953,7	100	9,4	100	140,3	100	971,8	100	in Betrieb	
01:00		4,8	100	0,0	100	0,0	100	3,4	100	0,25	100	19,5	100	1,5	100	0,0	100	102730,6	100	9,7	100	139,9	100	952,1	100	in Betrieb	
01:30		4,3	100	0,0	100	0,0	100	4,7	100	0,25	94	23,1	100	1,5	100	0,1	100	103117,3	100	9,4	100	140,3	100	948,7	100	in Betrieb	
02:00		2,7	100	0,0	100	0,0	73	4,8	100	0,26	100	31,5	100	1,6	100	0,2	100	104840,3	100	9,3	100	140,4	100	965,1	100	in Betrieb	
02:30		3,6	100	0,0	100	0,0	100	4,3	100	0,25	100	31,1	100	1,5	100	0,1	100	105528,5	100	9,9	100	140,1	100	946,7	100	in Betrieb	
03:00		4,3	100	0,0	100	0,0	100	4,4	100	0,26	100	30,5	100	1,6	100	0,1	100	104640,3	100	9,6	100	140,3	100	957,5	100	in Betrieb	
03:30		4,3	100	0,0	100	0,0	100	4,1	100	0,25	100	27,3	100	1,5	100	0,0	100	104790,6	100	9,4	100	139,9	100	966,9	100	in Betrieb	
04:00		3,4	100	0,0	100	0,0	73	4,0	100	0,25	100	24,1	100	1,5	100	0,0	100	104759,5	100	9,6	100	140,1	100	963,2	100	in Betrieb	
04:30		5,4	100	0,0	100	0,0	100	4,8	100	0,25	100	26,4	100	1,5	100	0,0	100	104378,6	100	9,5	100	140,0	100	968,1	100	in Betrieb	
05:00		3,8	100	0,0	100	0,0	100	6,0	100	0,25	100	19,1	100	1,5	100	0,0	100	104643,4	100	9,7	100	140,0	100	961,3	100	in Betrieb	
05:30		2,8	100	0,0	100	0,0	100	3,9	100	0,26	94	29,0	100	1,5	100	0,1	100	106001,9	100	9,6	100	140,3	100	961,6	100	in Betrieb	
06:00		6,5	100	0,0	100	0,0	73	3,9	100	0,26	100	25,0	100	1,5	100	0,0	100	105268,9	100	9,5	100	140,2	100	961,7	100	in Betrieb	
06:30		3,5	100	0,0	100	0,0	100	4,8	100	0,25	100	20,3	100	1,5	100	0,0	100	105992,4	100	9,7	100	139,9	100	956,4	100	in Betrieb	
07:00		2,3	86	0,0	86	0,0	100	3,9	86	0,25	100	20,4	86	1,5	86	0,0	86	105114,4	100	9,7	86	139,9	100	950,6	100	in Betrieb	
07:30		6,7	78	0,0	78	0,0	100	4,9	78	0,25	100	22,7	78	1,5	78	0,1	78	105138,6	100	10,0	78	140,5	100	951,1	100	in Betrieb	
08:00		2,6	100	0,0	100	0,0	73	4,8	100	0,26	100	28,2	100	1,5	100	0,2	100	106392,3	100	9,5	100	140,7	100	963,4	100	in Betrieb	
08:30		3,3	100	0,0	100	0,0	100	4,2	100	0,25	100	25,9	100	1,5	100	0,1	100	105742,4	100	9,6	100	140,5	100	958,1	100	in Betrieb	
09:00		2,0	100	0,0	100	0,0	100	4,6	100	0,25	100	23,2	100	1,5	100	0,1	100	105723,9	100	9,6	100	140,2	100	963,1	100	in Betrieb	
09:30		1,6	100	0,0	100	0,0	100	3,5	100	0,25	94	27,5	100	1,5	100	0,1	100	105743,6	100	9,7	100	140,3	100	959,8	100	in Betrieb	
10:00		1,9	100	0,0	100	0,0	73	3,9	100	0,26	100	28,7	100	1,6	100	0,1	100	104542,1	100	9,4	100	140,3	100	965,4	100	in Betrieb	
10:30		5,0	100	0,1	100	0,0	100	4,3	100	0,25	100	25,0	100	1,5	100	0,1	100	105012,6	100	9,6	100	140,0	100	960,9	100	in Betrieb	
11:00		4,1	100	0,0	100	0,0	100	3,4	100	0,25	100	27,4	100	1,5	100	0,0	100	104655,6	100	9,5	100	140,1	100	959,1	100	in Betrieb	
11:30		3,1	100	0,2	100	0,0	100	3,4	100	0,26	100	33,0	100	1,5	100	0,0	100	105068,6	100	9,5	100	140,5	100	961,9	100	in Betrieb	
12:00		4,4	100	0,6	100	0,0	73	3,1	100	0,25	100	26,7	100	1,5	100	0,1	100	104322,0	100	9,4	100	140,1	100	967,5	100	in Betrieb	
12:30		4,4	100	0,3	100	0,0	100	3,1	100	0,25	100	22,4	100	1,5	100	0,1	100	104325,3	100	9,4	100	140,4	100	963,7	100	in Betrieb	
13:00		4,7	100	0,5	100	0,06	100	3,1	100	0,25	100	17,3	100	1,5	100	0,0	100	104081,5	100	9,7	100	140,3	100	961,0	100	in Betrieb	
13:30		4,2	100	0,0	100	0,01	100	3,5	100	0,26	94	27,9	100	1,6	100	0,1	100	103197,6	100	9,4	100	140,9	100	958,6	100	in Betrieb	
14:00		1,8	100	0,0	100	0,0	73	3,8	100	0,26	100	31,1	100	1,6	100	0,1	100	104573,1	100	9,2	100	140,7	100	973,6	100	in Betrieb	
14:30		5,9	100	0,8	100	0,22	100	4,0	100	0,25	100	23,4	100	1,5	100	0,0	100	105041,0	100	9,6	100	140,2	100	959,7	100	in Betrieb	
15:00		4,6	100	0,0	100	0,02	100	8,2	100	0,25	100	20,3	100	1,5	100	0,0	100	104804,6	100	9,8	100	140,0	100	956,2	100	in Betrieb	
15:30		1,7	100	0,0	100	0,03	100	5,2	100	0,26	100	41,1	100	1,6	100	0,1	100	104976,4	100	9,8	100	140,5	100	942,9	100	in Betrieb	
16:00		1,8	100	0,0	100	0,01	73	6,3	100	0,26	100	30,1	100	1,5	100	0,1	100	104475,8	100	9,5	100	140,4	100	948,6	100	in Betrieb	
16:30		2,4	100	0,1	100	0,05	100	3,8	100	0,26	100	20,0	100	1,6	100	0,1	100	103794,0	100	9,5	100	140,2	100	953,7	100	in Betrieb	
17:00		5,2	100	2,1	100	0,07	100	3,6	100	0,25	100	15,3	100	1,5	100	0,1	100	104550,0	100	9,4	100	140,3	100	966,7	100	in Betrieb	
17:30		4,7	100	1,3	100	0,0	100	4,3	100	0,25	95	17,1	100	1,5	100	0,1	100	105412,6	100	9,6	100	140,3	100	966,6	100	in Betrieb	
18:00		3,0	100	0,4	100	0,0	73	4,0	100	0,25	100	18,0	100	1,5	100	0,1	100	103060,1	100	9,7	100	140,0	100	959,9	100	in Betrieb	
18:30		2,6	100	0,0	100	0,0	100	3,0	100	0,25	100	18,4	100	1,5	100	0,1	100	101783,5	100	9,5	100	140,1	100	957,0	100	in Betrieb	
19:00		4,0	84	1,5	84	0,0	100	2,9	84	0,25	100	22,6	84	1,5	84	0,1	84	100710,4	100	9,0	84	140,1	100	969,7	100	in Betrieb	
19:30		6,0	79	1,9	79	0,0	100	2,6	79	0,25	100	23,2	79	1,5	79	0,0	79	102217,7	100	9,6	79	140,2	100	956,5	100	in Betrieb	
20:00		2,6	100	0,7	100	0,0	73	2,5	100	0,25	100	27,1	100	1,5	100	0,0	100	101066,6	100	9,3	100	140,3	100	962,3	100	in Betrieb	
20:30		4,4	100	1,6	100	0,0	100	2,9	100	0,25	100	28,5	100	1,5	100	0,0	100	102062,8	100	9,6	100	140,1	100	959,2	100	in Betrieb	
21:00		4,4	100	0,8	100	0,0	100	2,8	100	0,25	100	31,7	100	1,5	100	0,0	100	101729,5	100	9,5	100	140,3	100	959,2	100	in Betrieb	
21:30		4,5	100	0,5	100	0,0	100	2,9	100	0,25	94	34,4	100	1,5	100	0,0	100	102132,3	100	9,3	100	140,7	100	965,5	100	in Betrieb	
22:00		4,2	100	0,3	100	0,0	73	2,9	100	0,25	100	25,6	100	1,5	100	0,0	100	103059,7	100	9,7	100	140,5	100	950,5	100	in Betrieb	
22:30		2,4	100	0,0	100	0,0	100	2,8	100	0,25	100	23,8	100	1,5	100	0,0	100	102212,6	100	9,4	100	140,5	100	963,2	100	in Betrieb	
23:00		5,3	100	0,6	100	0,0	100	2,5	100	0,25	100	24,0	100	1,5	100	0,0	100	102310,3	100	9,5	100	140,5	100	958,3	100	in Betrieb	
23:30		4,1	100	0,0	100	0,0	100	3,1	100	0,25	100	28,7	100	1,5	100	0,0	100	101981,2	100	9,5	100	140,5	100	957,2	100	in Betrieb	
24:00		4,3	100	0,0	100	0,0	73	2,5	100	0,25	100	21,5	100	1,5	100	0,0	100	102201,5	100	9,4	100	140,4	100	959,2	100	in Betrieb	
<b>MIN</b>		1,6		0		0		2,5		0,25		15,3		1,5		0		100710,4		9		139,9		942,9			
<b>MAX</b>		6,7		2,1		0,22		8,2		0,26		41,1		1,6		0,2		106392,3		10		140,9		973,6			
<b>Grenzwert 1/2 h</b>		200		60				100		30		400		20		60											
<b>Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)</b>		4,4/4,5		1,5/1,5		0,7		1,1/1,6		1,4/1,4		6,0/5,7		1,5/1,5		0,3/0,5											
<b>% Mittelwert 1/2 h &lt; Schwelle 97%</b>		100,00		99,98						100,00		100,00		100,00		100,00											