

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/05/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		21,1	100		1,5	100		0,0	100		102312,4	100	9,4	100		140,4	100		959,9	100		In marcia
01:00		4,3	100		0,2	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		25,3	100		1,5	100		0,0	100		102672,2	100	9,4	100		140,3	100		961,5	100		In marcia
01:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		28,1	100		1,5	100		0,0	100		102519,2	100	9,5	100		140,1	100		959,2	100		In marcia
02:00		5,8	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		103708,0	100	9,5	100		140,2	100		961,1	100		In marcia
02:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		103897,0	100	9,6	100		140,0	100		956,7	100		In marcia
03:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		103344,6	100	9,7	100		140,0	100		952,7	100		In marcia
03:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		25,6	100		1,5	100		0,0	100		102854,2	100	9,5	100		140,0	100		955,9	100		In marcia
04:00		5,2	100		0,2	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		23,5	100		1,5	100		0,0	100		102471,4	100	9,4	100		140,2	100		953,5	100		In marcia
04:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,0	100		102533,4	100	9,5	100		140,1	100		949,7	100		In marcia
05:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		28,9	100		1,5	100		0,0	100		102743,5	100	9,2	100		140,1	100		957,1	100		In marcia
05:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	94		29,9	100		1,5	100		0,0	100		103575,4	100	9,5	100		140,1	100		954,9	100		In marcia
06:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,0	100		103709,6	100	9,4	100		140,2	100		958,0	100		In marcia
06:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		104857,9	100	9,6	100		140,2	100		959,2	100		In marcia
07:00		3,2	85		0,0	85		0,0	100		2,9	85		0,25	100		19,0	85		1,5	85		0,0	85		104447,8	100	9,5	85		139,9	100		962,4	100		In marcia
07:30		2,4	79		0,0	79		0,0	100		4,4	79		0,25	100		20,6	79		1,5	79		0,0	79		104752,9	100	9,6	79		140,2	100		965,6	100		In marcia
08:00		3,4	100		1,7	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		26,9	100		1,5	100		0,0	100		105248,6	100	9,6	100		140,0	100		969,0	100		In marcia
08:30		3,4	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		33,4	100		1,6	100		0,0	100		106643,8	100	10,0	100		140,5	100		959,9	100		In marcia
09:00		6,3	100		2,3	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		31,3	100		1,6	100		0,0	100		108180,7	100	9,5	100		140,5	100		978,0	100		In marcia
09:30		3,5	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		20,2	100		1,5	100		0,0	100		110141,8	100	10,0	100		140,3	100		965,9	100		In marcia
10:00		5,1	100		1,5	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		107190,5	100	9,8	100		140,0	100		951,9	100		In marcia
10:30		5,5	100		0,2	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		16,4	100		1,5	100		0,0	100		106372,7	100	9,8	100		140,0	100		953,0	100		In marcia
11:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		13,1	100		1,5	100		0,1	100		104065,8	100	9,7	100		140,1	100		953,1	100		In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		104012,7	100	9,5	100		140,2	100		954,9	100		In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		30,7	100		1,6	100		0,0	100		104222,2	100	9,5	100		140,7	100		956,9	100		In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		34,1	100		1,6	100		0,0	100		106617,1	100	9,6	100		140,9	100		950,1	100		In marcia
13:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		27,8	100		1,6	100		0,0	100		106506,3	100	9,6	100		140,7	100		960,4	100		In marcia
13:30		1,9	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,26	95		22,2	100		1,6	100		0,0	100		106828,7	100	9,8	100		140,7	100		953,0	100		In marcia
14:00		3,4	100		0,5	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		106308,6	100	9,7	100		140,4	100		951,2	100		In marcia
14:30		5,1	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		30,5	100		1,6	100		0,0	100		105832,7	100	9,5	100		140,4	100		957,0	100		In marcia
15:00		3,3	100		0,1	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		105995,7	100	9,6	100		140,3	100		966,1	100		In marcia
15:30		4,0	100		0,9	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		105875,5	100	9,7	100		140,1	100		962,3	100		In marcia
16:00		5,8	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,0	100		105332,9	100	9,7	100		140,0	100		959,2	100		In marcia
16:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		15,5	100		1,5	100		0,0	100		106078,5	100	9,8	100		140,1	100		958,1	100		In marcia
17:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,0	100		104210,5	100	9,6	100		140,2	100		956,1	100		In marcia
17:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		24,1	100		1,5	100		0,0	100		104079,3	100	9,7	100		140,2	100		949,7	100		In marcia
18:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		31,0	100		1,5	100		0,0	100		103488,8	100	9,3	100		140,3	100		968,3	100		In marcia
18:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		26,8	100		1,5	100		0,0	100		104871,7	100	9,9	100		140,4	100		953,7	100		In marcia
19:00		4,8	85		0,0	85		0,0	100		3,4	85		0,26	100		30,0	85		1,5	85		0,0	85		104965,9	100	9,5	85		140,5	100		960,0	100		In marcia
19:30		6,3	79		0,0	79		0,0	100		4,6	79		0,25	100		20,8	79		1,5	79		0,2	79		104126,5	100	9,7	79		140,1	100		963,3	100		In marcia
20:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		27,6	100		1,5	100		0,1	100		103334,0	100	9,4	100		140,3	100		959,8	100		In marcia
20:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,2	100		103601,8	100	9,4	100		140,0	100		970,0	100		In marcia
21:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,2	100		103432,1	100	9,6	100		140,1	100		956,5	100		In marcia
21:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		29,8	100		1,6	100		0,1	100		104074,2	100	9,5	100		140,6	100		958,7	100		In marcia
22:00		7,3	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,26</																							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		21,1	100		1,5	100		0,0	100		102312,4	100	9,4	100		140,4	100		959,9	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		0,2	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		25,3	100		1,5	100		0,0	100		102672,2	100	9,4	100		140,3	100		961,5	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		28,1	100		1,5	100		0,0	100		102519,2	100	9,5	100		140,1	100		959,2	100		in Betrieb
02:00		5,8	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		103708,0	100	9,5	100		140,2	100		961,1	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		103897,0	100	9,6	100		140,0	100		956,7	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		103344,6	100	9,7	100		140,0	100		952,7	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		25,6	100		1,5	100		0,0	100		102854,2	100	9,5	100		140,0	100		955,9	100		in Betrieb
04:00		5,2	100		0,2	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		23,5	100		1,5	100		0,0	100		102471,4	100	9,4	100		140,2	100		953,5	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,0	100		102533,4	100	9,5	100		140,1	100		949,7	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		28,9	100		1,5	100		0,0	100		102743,5	100	9,2	100		140,1	100		957,1	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	94		29,9	100		1,5	100		0,0	100		103575,4	100	9,5	100		140,1	100		954,9	100		in Betrieb
06:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,0	100		103709,6	100	9,4	100		140,2	100		958,0	100		in Betrieb
06:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		104857,9	100	9,6	100		140,2	100		959,2	100		in Betrieb
07:00		3,2	85		0,0	85		0,0	100		2,9	85		0,25	100		19,0	85		1,5	85		0,0	85		104447,8	100	9,5	85		139,9	100		962,4	100		in Betrieb
07:30		2,4	79		0,0	79		0,0	100		4,4	79		0,25	100		20,6	79		1,5	79		0,0	79		104752,9	100	9,6	79		140,2	100		965,6	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		1,7	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		26,9	100		1,5	100		0,0	100		105248,6	100	9,6	100		140,0	100		969,0	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		33,4	100		1,6	100		0,0	100		106643,8	100	10,0	100		140,5	100		959,9	100		in Betrieb
09:00		6,3	100		2,3	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		31,3	100		1,6	100		0,0	100		108180,7	100	9,5	100		140,5	100		978,0	100		in Betrieb
09:30		3,5	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		20,2	100		1,5	100		0,0	100		110141,8	100	10,0	100		140,3	100		965,9	100		in Betrieb
10:00		5,1	100		1,5	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		107190,5	100	9,8	100		140,0	100		951,9	100		in Betrieb
10:30		5,5	100		0,2	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		16,4	100		1,5	100		0,0	100		106372,7	100	9,8	100		140,0	100		953,0	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		13,1	100		1,5	100		0,1	100		104065,8	100	9,7	100		140,1	100		953,1	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		104012,7	100	9,5	100		140,2	100		954,9	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		30,7	100		1,6	100		0,0	100		104222,2	100	9,5	100		140,7	100		956,9	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		34,1	100		1,6	100		0,0	100		106617,1	100	9,6	100		140,9	100		950,1	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		27,8	100		1,6	100		0,0	100		106506,3	100	9,6	100		140,7	100		960,4	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,26	95		22,2	100		1,6	100		0,0	100		106828,7	100	9,8	100		140,7	100		953,0	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		0,5	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		106308,6	100	9,7	100		140,4	100		951,2	100		in Betrieb
14:30		5,1	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		30,5	100		1,6	100		0,0	100		105832,7	100	9,5	100		140,4	100		957,0	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		0,1	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		105995,7	100	9,6	100		140,3	100		966,1	100		in Betrieb
15:30		4,0	100		0,9	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		105875,5	100	9,7	100		140,1	100		962,3	100		in Betrieb
16:00		5,8	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,0	100		105332,9	100	9,7	100		140,0	100		959,2	100		in Betrieb
16:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		15,5	100		1,5	100		0,0	100		106078,5	100	9,8	100		140,1	100		958,1	100		in Betrieb
17:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,0	100		104210,5	100	9,6	100		140,2	100		956,1	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		24,1	100		1,5	100		0,0	100		104079,3	100	9,7	100		140,2	100		949,7	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		31,0	100		1,5	100		0,0	100		103488,8	100	9,3	100		140,3	100		968,3	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		26,8	100		1,5	100		0,0	100		104871,7	100	9,9	100		140,4	100		953,7	100		in Betrieb
19:00		4,8	85		0,0	85		0,0	100		3,4	85		0,26	100		30,0	85		1,5	85		0,0	85		104965,9	100	9,5	85		140,5	100		960,0	100		in Betrieb
19:30		6,3	79		0,0	79		0,0	100		4,6	79		0,25	100		20,8	79		1,5	79		0,2	79		104126,5	100	9,7	79		140,1	100		963,3	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		27,6	100		1,5	100		0,1	100		103334,0	100	9,4	100		140,3	100		959,8	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,2	100		103601,8	100	9,4	100		140,0	100		970,0	100		in Betrieb
21:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,2	100		103432,1	100	9,6	100		140,1	100		956,5	100		in Betrieb
21:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		29,8	100		1,6	100		0,1	100		104074,2	100	9,5	100		140,6	100		958,7	100		in Betrieb
22:00		7,3	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,26																							