

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		21,2	100		1,5	100		0,0	100		103202,4	100		9,4	100		140,0	100		968,6	100	In marcia
01:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		103249,4	100		9,7	100		140,0	100		964,9	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		33,2	100		1,5	100		0,0	100		104109,0	100		9,4	100		140,2	100		971,3	100	In marcia
02:00		3,9	100		0,4	100		0,12	73		3,5	100		0,26	100		38,0	100		1,5	100		0,0	100		104696,3	100		9,6	100		140,3	100		969,6	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,1	100		0,04	100		3,4	100		0,26	100		37,4	100		1,5	100		0,1	100		104922,6	100		9,7	100		140,1	100		964,6	100	In marcia
03:00		4,1	100		0,8	100		0,15	100		3,7	100		0,25	100		31,6	100		1,5	100		0,0	100		104898,4	100		9,6	100		140,0	100		964,6	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,9	100		0,12	100		3,7	100		0,26	100		30,7	100		1,5	100		0,0	100		104911,0	100		9,7	100		140,1	100		956,9	100	In marcia
04:00		3,1	100		0,3	100		0,03	73		3,4	100		0,25	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		105307,6	100		9,6	100		140,1	100		959,0	100	In marcia
04:30		3,7	100		1,0	100		0,26	100		3,1	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		105023,7	100		9,6	100		140,1	100		956,0	100	In marcia
05:00		3,4	100		0,9	100		0,09	100		2,9	100		0,25	100		19,5	100		1,5	100		0,0	100		105010,7	100		9,6	100		140,0	100		963,3	100	In marcia
05:30		5,8	100		1,0	100		0,27	100		3,3	100		0,25	95		16,5	100		1,5	100		0,0	100		104382,8	100		9,7	100		140,0	100		967,0	100	In marcia
06:00		3,1	100		0,5	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		18,9	100		1,5	100		0,0	100		104268,1	100		9,7	100		140,1	100		965,5	100	In marcia
06:30		3,5	100		1,8	100		0,09	100		3,5	100		0,25	100		20,4	100		1,5	100		0,0	100		103494,5	100		9,6	100		139,8	100		957,9	100	In marcia
07:00		2,8	86		1,8	86		0,12	100		3,4	86		0,25	100		20,5	86		1,5	86		0,0	86		103209,7	100		9,4	86		140,1	100		960,5	100	In marcia
07:30		2,7	78		0,1	78		0,0	100		5,0	78		0,26	100		27,4	78		1,5	78		0,1	78		103535,2	100		9,4	78		140,2	100		961,1	100	In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,05	73		3,7	100		0,26	100		33,4	100		1,6	100		0,1	100		104888,5	100		9,7	100		140,2	100		968,0	100	In marcia
08:30		2,9	100		0,1	100		0,15	100		3,8	100		0,26	100		44,6	100		1,6	100		0,1	100		106682,6	100		9,6	100		140,4	100		968,3	100	In marcia
09:00		4,4	100		1,5	100		0,33	100		3,7	100		0,26	100		31,6	100		1,5	100		0,1	100		106428,8	100		9,8	100		140,1	100		951,2	100	In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		25,8	100		1,5	100		0,1	100		106125,4	100		10,0	100		140,0	100		948,1	100	In marcia
10:00		2,4	100		0,0	100		0,02	73		2,8	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,0	100		104893,9	100		9,6	100		139,7	100		960,9	100	In marcia
10:30		1,9	100		0,0	100		0,1	100		2,9	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,1	100		104620,0	100		9,5	100		140,0	100		968,3	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		26,9	100		1,6	100		0,1	100		104936,2	100		9,3	100		140,0	100		970,9	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,1	100		105881,4	100		9,5	100		140,0	100		964,0	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,1	100		106536,1	100		9,7	100		140,0	100		957,0	100	In marcia
12:30		1,8	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,1	100		105820,2	100		9,6	100		140,0	100		960,2	100	In marcia
13:00		4,4	100		1,0	100		0,05	100		3,3	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,1	100		105539,2	100		9,7	100		140,1	100		950,6	100	In marcia
13:30		2,4	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		31,0	100		1,6	100		0,0	100		106163,2	100		9,4	100		140,6	100		962,2	100	In marcia
14:00		4,4	100		1,7	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		110146,1	100		9,7	100		140,7	100		963,7	100	In marcia
14:30		6,0	100		2,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		15,2	100		1,5	100		0,0	100		109785,6	100		10,2	100		139,9	100		950,1	100	In marcia
15:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		10,1	100		1,5	100		0,0	100		105257,0	100		10,1	100		139,5	100		943,3	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		11,6	100		1,5	100		0,1	100		103144,1	100		9,5	100		139,8	100		960,1	100	In marcia
16:00		5,7	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		18,8	100		1,5	100		0,1	100		102828,3	100		9,4	100		139,9	100		964,9	100	In marcia
16:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		30,7	100		1,5	100		0,1	100		103583,3	100		9,5	100		140,4	100		956,2	100	In marcia
17:00		6,0	100		0,0	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		104629,5	100		9,7	100		140,2	100		958,6	100	In marcia
17:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,25	94		29,4	100		1,5	100		0,1	100		104036,7	100		9,7	100		140,4	100		960,5	100	In marcia
18:00		4,4	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		33,6	100		1,5	100		0,1	100		103028,3	100		9,5	100		140,4	100		965,4	100	In marcia
18:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		35,9	100		1,6	100		0,1	100		102277,6	100		9,5	100		140,8	100		966,8	100	In marcia
19:00		3,0	85		0,0	85		0,0	100		4,3	85		0,26	100		34,1	85		1,5	85		0,0	85		103531,8	100		9,3	85		140,6	100		971,5	100	In marcia
19:30		3,9	79		0,0	79		0,0	100		4,1	79		0,25	100		29,7	79		1,5	79		0,2	79		104299,2	100		9,7	79		140,5	100		968,3	100	In marcia
20:00		6,6	100		0,0	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		19,6	100		1,5	100		0,2	100		103481,9	100		9,6	100		140,4	100		968,5	100	In marcia
20:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,2	100		102827,9	100		9,6	100		140,6	100		966,5	100	In marcia
21:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,3	100		102547,6	100		9,5	100		140,6	100		965,9	100	In marcia
21:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	95		26,7	100		1,6	100		0,3	100		102824,6	100		9,1	100		140,9	100		972,4	100	In marcia
22:00		2,8	100		0,0	100																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		21,2	100		1,5	100		0,0	100		103202,4	100		9,4	100		140,0	100		968,6	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		103249,4	100		9,7	100		140,0	100		964,9	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		33,2	100		1,5	100		0,0	100		104109,0	100		9,4	100		140,2	100		971,3	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,4	100		0,12	73		3,5	100		0,26	100		38,0	100		1,5	100		0,0	100		104696,3	100		9,6	100		140,3	100		969,6	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,1	100		0,04	100		3,4	100		0,26	100		37,4	100		1,5	100		0,1	100		104922,6	100		9,7	100		140,1	100		964,6	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		0,8	100		0,15	100		3,7	100		0,25	100		31,6	100		1,5	100		0,0	100		104898,4	100		9,6	100		140,0	100		964,6	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		0,9	100		0,12	100		3,7	100		0,26	100		30,7	100		1,5	100		0,0	100		104911,0	100		9,7	100		140,1	100		956,9	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		0,3	100		0,03	73		3,4	100		0,25	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		105307,6	100		9,6	100		140,1	100		959,0	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		1,0	100		0,26	100		3,1	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		105023,7	100		9,6	100		140,1	100		956,0	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		0,9	100		0,09	100		2,9	100		0,25	100		19,5	100		1,5	100		0,0	100		105010,7	100		9,6	100		140,0	100		963,3	100		in Betrieb
05:30		5,8	100		1,0	100		0,27	100		3,3	100		0,25	95		16,5	100		1,5	100		0,0	100		104382,8	100		9,7	100		140,0	100		967,0	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		0,5	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		18,9	100		1,5	100		0,0	100		104268,1	100		9,7	100		140,1	100		965,5	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		1,8	100		0,09	100		3,5	100		0,25	100		20,4	100		1,5	100		0,0	100		103494,5	100		9,6	100		139,8	100		957,9	100		in Betrieb
07:00		2,8	86		1,8	86		0,12	100		3,4	86		0,25	100		20,5	86		1,5	86		0,0	86		103209,7	100		9,4	86		140,1	100		960,5	100		in Betrieb
07:30		2,7	78		0,1	78		0,0	100		5,0	78		0,26	100		27,4	78		1,5	78		0,1	78		103535,2	100		9,4	78		140,2	100		961,1	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,05	73		3,7	100		0,26	100		33,4	100		1,6	100		0,1	100		104888,5	100		9,7	100		140,2	100		968,0	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		0,1	100		0,15	100		3,8	100		0,26	100		44,6	100		1,6	100		0,1	100		106682,6	100		9,6	100		140,4	100		968,3	100		in Betrieb
09:00		4,4	100		1,5	100		0,33	100		3,7	100		0,26	100		31,6	100		1,5	100		0,1	100		106428,8	100		9,8	100		140,1	100		951,2	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		25,8	100		1,5	100		0,1	100		106125,4	100		10,0	100		140,0	100		948,1	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		0,0	100		0,02	73		2,8	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,0	100		104893,9	100		9,6	100		139,7	100		960,9	100		in Betrieb
10:30		1,9	100		0,0	100		0,1	100		2,9	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,1	100		104620,0	100		9,5	100		140,0	100		968,3	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		26,9	100		1,6	100		0,1	100		104936,2	100		9,3	100		140,0	100		970,9	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,1	100		105881,4	100		9,5	100		140,0	100		964,0	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,1	100		106536,1	100		9,7	100		140,0	100		957,0	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,1	100		105820,2	100		9,6	100		140,0	100		960,2	100		in Betrieb
13:00		4,4	100		1,0	100		0,05	100		3,3	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,1	100		105539,2	100		9,7	100		140,1	100		950,6	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		31,0	100		1,6	100		0,0	100		106163,2	100		9,4	100		140,6	100		962,2	100		in Betrieb
14:00		4,4	100		1,7	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		110146,1	100		9,7	100		140,7	100		963,7	100		in Betrieb
14:30		6,0	100		2,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		15,2	100		1,5	100		0,0	100		109785,6	100		10,2	100		139,9	100		950,1	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		10,1	100		1,5	100		0,0	100		105257,0	100		10,1	100		139,5	100		943,3	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		11,6	100		1,5	100		0,1	100		103144,1	100		9,5	100		139,8	100		960,1	100		in Betrieb
16:00		5,7	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		18,8	100		1,5	100		0,1	100		102828,3	100		9,4	100		139,9	100		964,9	100		in Betrieb
16:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		30,7	100		1,5	100		0,1	100		103583,3	100		9,5	100		140,4	100		956,2	100		in Betrieb
17:00		6,0	100		0,0	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		104629,5	100		9,7	100		140,2	100		958,6	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,25	94		29,4	100		1,5	100		0,1	100		104036,7	100		9,7	100		140,4	100		960,5	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		33,6	100		1,5	100		0,1	100		103028,3	100		9,5	100		140,4	100		965,4	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		35,9	100		1,6	100		0,1	100		102277,6	100		9,5	100		140,8	100		966,8	100		in Betrieb
19:00		3,0	85		0,0	85		0,0	100		4,3	85		0,26	100		34,1	85		1,5	85		0,0	85		103531,8	100		9,3	85		140,6	100		971,5	100		in Betrieb
19:30		3,9	79		0,0	79		0,0	100		4,1	79		0,25	100		29,7	79		1,5	79		0,2	79		104299,2	100		9,7	79		140,5	100		968,3	100		in Betrieb
20:00		6,6	100		0,0	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		19,6	100		1,5	100		0,2	100		103481,9	100		9,6	100		140,4	100		968,5	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,2	100		102827,9	100		9,6	100		140,6	100		966,5	100		in Betrieb
21:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,3	100		102547,6	100		9,5	100		140,6	100		965,9	100		in Betrieb
21:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	95		26,7	100		1,6	100		0,3	100		102824,6												