

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,3	100		0,0	100		1,18	100		3,8	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,0	100		107896,7	100		9,9	100		140,6	100		956,8	100	In marcia
01:00		4,7	100		1,3	100		1,77	100		3,4	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,0	100		107734,8	100		9,6	100		140,6	100		965,0	100	In marcia
01:30		4,7	100		1,6	100		1,25	100		3,2	100		0,26	94		24,3	100		1,5	100		0,0	100		107845,1	100		9,9	100		140,4	100		959,7	100	In marcia
02:00		5,3	100		0,9	100		0,38	73		4,2	100		0,26	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		107595,2	100		9,8	100		140,5	100		965,3	100	In marcia
02:30		2,9	100		0,0	100		0,59	100		3,9	100		0,26	100		32,3	100		1,6	100		0,0	100		107291,7	100		9,6	100		140,7	100		956,9	100	In marcia
03:00		3,7	100		0,0	100		0,52	100		4,1	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		108701,9	100		9,7	100		140,6	100		958,4	100	In marcia
03:30		3,5	100		0,3	100		0,46	100		5,6	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,0	100		108970,6	100		9,9	100		140,8	100		955,3	100	In marcia
04:00		3,0	100		0,3	100		0,87	73		3,1	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		108700,2	100		9,8	100		140,5	100		951,8	100	In marcia
04:30		3,3	100		0,8	100		0,99	100		3,1	100		0,26	100		20,5	100		1,5	100		0,0	100		108786,0	100		9,9	100		140,5	100		952,0	100	In marcia
05:00		4,3	100		1,3	100		1,42	100		3,0	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,0	100		108531,1	100		9,9	100		140,4	100		955,5	100	In marcia
05:30		6,0	100		1,8	100		0,65	100		3,6	100		0,26	94		30,2	100		1,6	100		0,0	100		108490,6	100		9,6	100		140,7	100		964,9	100	In marcia
06:00		3,2	100		0,5	100		0,53	73		3,7	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,0	100		108691,4	100		10,0	100		140,4	100		947,5	100	In marcia
06:30		1,9	100		0,0	100		0,23	100		3,3	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,0	100		108593,0	100		9,8	100		140,5	100		950,9	100	In marcia
07:00		4,3	85		1,2	85		0,31	100		4,2	85		0,26	100		21,7	85		1,6	85		0,0	85		108059,1	100		9,8	85		140,3	100		957,5	100	In marcia
07:30		4,0	78		1,5	78		0,21	100		3,5	78		0,25	100		17,6	78		1,5	78		0,1	78		107675,0	100		9,9	78		140,1	100		950,0	100	In marcia
08:00		5,6	100		1,6	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		23,0	100		1,6	100		0,2	100		107214,6	100		9,6	100		140,3	100		958,8	100	In marcia
08:30		4,1	100		1,6	100		0,26	100		6,9	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,2	100		107535,7	100		9,7	100		140,2	100		953,2	100	In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,03	100		7,4	100		0,26	100		33,6	100		1,6	100		0,2	100		108276,3	100		9,6	100		140,7	100		959,8	100	In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,08	100		7,4	100		0,26	94		22,3	100		1,6	100		0,3	100		110188,3	100		9,8	100		140,6	100		956,6	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,24	73		4,8	100		0,26	100		12,3	100		1,6	100		0,2	100		109368,8	100		10,0	100		140,3	100		959,2	100	In marcia
10:30		1,7	100		0,2	100		0,15	100		3,7	100		0,26	100		14,4	100		1,6	100		0,2	100		108353,8	100		9,9	100		140,3	100		962,4	100	In marcia
11:00		3,3	100		1,0	100		0,16	100		3,6	100		0,26	100		27,7	100		1,6	100		0,2	100		108718,5	100		9,7	100		140,7	100		960,8	100	In marcia
11:30		10,3	100		2,0	100		0,11	100		4,1	100		0,26	100		21,9	100		1,6	100		0,2	100		107314,4	100		9,9	100		140,2	100		954,9	100	In marcia
12:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		9,2	100		0,25	100		11,9	100		1,6	100		0,2	100		108257,8	100		10,0	100		140,3	100		953,4	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		8,1	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,2	100		107097,8	100		9,6	100		140,8	100		961,5	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,09	100		6,8	100		0,26	100		24,3	100		1,6	100		0,2	100		106002,5	100		9,7	100		140,3	100		951,0	100	In marcia
13:30		4,3	100		0,0	100		0,1	100		5,9	100		0,26	95		21,1	100		1,6	100		0,2	100		105766,2	100		9,6	100		140,5	100		955,1	100	In marcia
14:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		35,0	100		1,6	100		0,3	100		105826,0	100		9,3	100		140,3	100		971,3	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		47,2	100		1,6	100		0,2	100		106721,2	100		9,6	100		140,6	100		957,5	100	In marcia
15:00		3,1	100		0,0	100		0,07	100		4,6	100		0,26	100		43,0	100		1,6	100		0,3	100		107045,3	100		9,4	100		140,4	100		961,9	100	In marcia
15:30		4,1	100		0,3	100		0,13	100		4,0	100		0,26	100		31,7	100		1,6	100		0,2	100		107345,3	100		10,1	100		140,3	100		945,6	100	In marcia
16:00		6,7	100		0,0	100		0,14	73		5,3	100		0,27	100		32,1	100		1,6	100		0,3	100		106639,3	100		9,3	100		140,5	100		956,5	100	In marcia
16:30		3,8	100		0,0	100		0,13	100		5,3	100		0,26	100		19,8	100		1,6	100		0,2	100		107712,3	100		9,4	100		140,3	100		964,7	100	In marcia
17:00		1,8	100		0,0	100		0,14	100		4,4	100		0,26	100		13,9	100		1,6	100		0,2	100		108661,3	100		9,8	100		140,1	100		952,1	100	In marcia
17:30		3,5	100		0,0	100		0,17	100		3,7	100		0,26	94		15,6	100		1,6	100		0,2	100		108105,7	100		9,6	100		140,1	100		953,3	100	In marcia
18:00		6,6	100		0,0	100		0,05	73		4,4	100		0,26	100		12,7	100		1,6	100		0,2	100		106198,4	100		9,7	100		140,0	100		955,3	100	In marcia
18:30		3,9	100		0,0	100		0,07	100		4,2	100		0,26	100		11,4	99		1,6	100		0,2	100		107134,8	100		9,5	100		140,3	100		959,3	100	In marcia
19:00		2,8	84		0,0	84		0,01	100		4,9	84		0,26	100		17,5	84		1,6	84		0,2	84		107204,0	100		9,8	84		140,4	100		959,4	100	In marcia
19:30		10,2	79		0,0	79		0,11	100		7,5	79		0,26	100		22,3	79		1,6	79		0,1	79		108458,1	100		9,5	79		140,2	100		961,0	100	In marcia
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		11,6	100		0,25	100		11,2	100		1,6	100		0,1	100		109450,4	100		10,1	100		140,1	100		951,2	100	In marcia
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		8,3	100		0,26	100		14,6	100		1,5	100		0,1	100		107822,0	100		9,7	100		140,3	100		963,8	100	In marcia
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		7,4	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,0	100		106900,8	100		9,7	100		140,3	100		955,5	100	In marcia
21:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		9,0	100		0,26	94		39,6	100		1,6	100		0,0	100		106683,1	100		9,7	100		140,2	100		956,4	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q Rauchgas Nm3/h		Note	O2 %		Note	T Rauchgas °C		Note	T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %	
00:30		3,3	100		0,0	100		1,18	100		3,8	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,0	100		107896,7	100		9,9	100		140,6	100		956,8	100	in Betrieb
01:00		4,7	100		1,3	100		1,77	100		3,4	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,0	100		107734,8	100		9,6	100		140,6	100		965,0	100	in Betrieb
01:30		4,7	100		1,6	100		1,25	100		3,2	100		0,26	94		24,3	100		1,5	100		0,0	100		107845,1	100		9,9	100		140,4	100		959,7	100	in Betrieb
02:00		5,3	100		0,9	100		0,38	73		4,2	100		0,26	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		107595,2	100		9,8	100		140,5	100		965,3	100	in Betrieb
02:30		2,9	100		0,0	100		0,59	100		3,9	100		0,26	100		32,3	100		1,6	100		0,0	100		107291,7	100		9,6	100		140,7	100		956,9	100	in Betrieb
03:00		3,7	100		0,0	100		0,52	100		4,1	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		108701,9	100		9,7	100		140,6	100		958,4	100	in Betrieb
03:30		3,5	100		0,3	100		0,46	100		5,6	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,0	100		108970,6	100		9,9	100		140,8	100		955,3	100	in Betrieb
04:00		3,0	100		0,3	100		0,87	73		3,1	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		108700,2	100		9,8	100		140,5	100		951,8	100	in Betrieb
04:30		3,3	100		0,8	100		0,99	100		3,1	100		0,26	100		20,5	100		1,5	100		0,0	100		108786,0	100		9,9	100		140,5	100		952,0	100	in Betrieb
05:00		4,3	100		1,3	100		1,42	100		3,0	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,0	100		108531,1	100		9,9	100		140,4	100		955,5	100	in Betrieb
05:30		6,0	100		1,8	100		0,65	100		3,6	100		0,26	94		30,2	100		1,6	100		0,0	100		108490,6	100		9,6	100		140,7	100		964,9	100	in Betrieb
06:00		3,2	100		0,5	100		0,53	73		3,7	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,0	100		108691,4	100		10,0	100		140,4	100		947,5	100	in Betrieb
06:30		1,9	100		0,0	100		0,23	100		3,3	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,0	100		108593,0	100		9,8	100		140,5	100		950,9	100	in Betrieb
07:00		4,3	85		1,2	85		0,31	100		4,2	85		0,26	100		21,7	85		1,6	85		0,0	85		108059,1	100		9,8	85		140,3	100		957,5	100	in Betrieb
07:30		4,0	78		1,5	78		0,21	100		3,5	78		0,25	100		17,6	78		1,5	78		0,1	78		107675,0	100		9,9	78		140,1	100		950,0	100	in Betrieb
08:00		5,6	100		1,6	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		23,0	100		1,6	100		0,2	100		107214,6	100		9,6	100		140,3	100		958,8	100	in Betrieb
08:30		4,1	100		1,6	100		0,26	100		6,9	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,2	100		107535,7	100		9,7	100		140,2	100		953,2	100	in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,03	100		7,4	100		0,26	100		33,6	100		1,6	100		0,2	100		108276,3	100		9,6	100		140,7	100		959,8	100	in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,08	100		7,4	100		0,26	94		22,3	100		1,6	100		0,3	100		110188,3	100		9,8	100		140,6	100		956,6	100	in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,24	73		4,8	100		0,26	100		12,3	100		1,6	100		0,2	100		109368,8	100		10,0	100		140,3	100		959,2	100	in Betrieb
10:30		1,7	100		0,2	100		0,15	100		3,7	100		0,26	100		14,4	100		1,6	100		0,2	100		108353,8	100		9,9	100		140,3	100		962,4	100	in Betrieb
11:00		3,3	100		1,0	100		0,16	100		3,6	100		0,26	100		27,7	100		1,6	100		0,2	100		108718,5	100		9,7	100		140,7	100		960,8	100	in Betrieb
11:30		10,3	100		2,0	100		0,11	100		4,1	100		0,26	100		21,9	100		1,6	100		0,2	100		107314,4	100		9,9	100		140,2	100		954,9	100	in Betrieb
12:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		9,2	100		0,25	100		11,9	100		1,6	100		0,2	100		108257,8	100		10,0	100		140,3	100		953,4	100	in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		8,1	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,2	100		107097,8	100		9,6	100		140,8	100		961,5	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,09	100		6,8	100		0,26	100		24,3	100		1,6	100		0,2	100		106002,5	100		9,7	100		140,3	100		951,0	100	in Betrieb
13:30		4,3	100		0,0	100		0,1	100		5,9	100		0,26	95		21,1	100		1,6	100		0,2	100		105766,2	100		9,6	100		140,5	100		955,1	100	in Betrieb
14:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		35,0	100		1,6	100		0,3	100		105826,0	100		9,3	100		140,3	100		971,3	100	in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		47,2	100		1,6	100		0,2	100		106721,2	100		9,6	100		140,6	100		957,5	100	in Betrieb
15:00		3,1	100		0,0	100		0,07	100		4,6	100		0,26	100		43,0	100		1,6	100		0,3	100		107045,3	100		9,4	100		140,4	100		961,9	100	in Betrieb
15:30		4,1	100		0,3	100		0,13	100		4,0	100		0,26	100		31,7	100		1,6	100		0,2	100		107345,3	100		10,1	100		140,3	100		945,6	100	in Betrieb
16:00		6,7	100		0,0	100		0,14	73		5,3	100		0,27	100		32,1	100		1,6	100		0,3	100		106639,3	100		9,3	100		140,5	100		956,5	100	in Betrieb
16:30		3,8	100		0,0	100		0,13	100		5,3	100		0,26	100		19,8	100		1,6	100		0,2	100		107712,3	100		9,4	100		140,3	100		964,7	100	in Betrieb
17:00		1,8	100		0,0	100		0,14	100		4,4	100		0,26	100		13,9	100		1,6	100		0,2	100		108661,3	100		9,8	100		140,1	100		952,1	100	in Betrieb
17:30		3,5	100		0,0	100		0,17	100		3,7	100		0,26	94		15,6	100		1,6	100		0,2	100		108105,7	100		9,6	100		140,1	100		953,3	100	in Betrieb
18:00		6,6	100		0,0	100		0,05	73		4,4	100		0,26	100		12,7	100		1,6	100		0,2	100		106198,4	100		9,7	100		140,0	100		955,3	100	in Betrieb
18:30		3,9	100		0,0	100		0,07	100		4,2	100		0,26	100		11,4	99		1,6	100		0,2	100		107134,8	100		9,5	100		140,3	100		959,3	100	in Betrieb
19:00		2,8	84		0,0	84		0,01	100		4,9	84		0,26	100		17,5	84		1,6	84		0,2	84		107204,0	100		9,8	84		140,4	100		959,4	100	in Betrieb
19:30		10,2	79		0,0	79		0,11	100		7,5	79		0,26	100		22,3	79		1,6	79		0,1	79		108458,1	100		9,5	79		140,2	100		961,0	100	in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		11,6	100		0,25	100		11,2	100		1,6	100		0,1	100		109450,4	100		10,1	100		140,1	100		951,2	100	in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		8,3	100		0,26	100		14,6	100		1,5	100		0,1	100		107822,0	100		9,7	100		140,3	100		963,8	100	in Betrieb
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		7,4	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,0	100		106900,8	100		9,7	100		140,3	100		955,5	100	in Betrieb
21:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		9,0	100		0,26	94		39,6	100		1,6	100		0,0	100		106683,1	100	</									