

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 31/05/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		3,7	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,2	100		1,7	100		0,1	100		108071,8	100	9,7	100	141,1	100	950,5	100	In marcia
01:00		3,8	100		0,3	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		25,7	100		1,7	100		0,1	100		108686,0	100	9,8	100	141,0	100	950,9	100	In marcia
01:30		3,8	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		20,8	100		1,7	100		0,1	100		109078,8	100	10,0	100	140,7	100	953,7	100	In marcia
02:00		4,7	100		1,2	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		23,7	100		1,7	100		0,1	100		107978,4	100	9,8	100	140,7	100	953,1	100	In marcia
02:30		4,8	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		27,5	100		1,7	100		0,0	100		107464,5	100	9,7	100	140,7	100	959,1	100	In marcia
03:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		28,0	100		1,7	100		0,0	100		108698,7	100	10,0	100	140,8	100	951,3	100	In marcia
03:30		4,6	100		0,4	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,1	100		108904,9	100	9,7	100	140,4	100	959,0	100	In marcia
04:00		3,8	100		0,7	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,1	100		108349,0	100	9,8	100	140,2	100	955,2	100	In marcia
04:30		4,9	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,0	100		107970,9	100	9,7	100	140,1	100	951,5	100	In marcia
05:00		4,0	100		0,5	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		29,4	100		1,7	100		0,1	100		107711,1	100	9,6	100	139,9	100	965,4	100	In marcia
05:30		4,1	100		0,1	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		20,6	100		1,6	100		0,1	100		108221,0	100	9,6	100	140,2	100	953,0	100	In marcia
06:00		6,0	100		0,8	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		18,8	100		1,6	100		0,1	100		108846,7	100	9,9	100	139,9	100	949,6	100	In marcia
06:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		5,6	100		0,26	100		22,5	100		1,6	100		0,1	100		107808,6	100	9,7	100	140,1	100	956,7	100	In marcia
07:00		3,9	86		0,4	86		0,01	100		7,2	86		0,26	100		20,1	86		1,6	86		0,0	86		107510,2	100	9,7	86	139,9	100	964,0	100	In marcia
07:30		3,8	78		0,0	78		0,0	100		7,2	78		0,26	100		22,5	78		1,6	78		0,0	78		106914,1	100	9,7	78	140,1	100	959,6	100	In marcia
08:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,0	100		107149,1	100	9,8	100	140,0	100	963,3	100	In marcia
08:30		7,7	100		0,3	100		0,0	100		10,0	100		0,26	100		37,9	100		1,6	100		0,0	100		107353,8	100	9,8	100	140,1	100	960,2	100	In marcia
09:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		6,6	100		0,26	100		34,7	100		1,6	100		0,0	100		107838,5	100	9,5	100	140,1	100	964,0	100	In marcia
09:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		25,2	100		1,6	100		0,0	100		108290,0	100	9,8	100	140,0	100	963,1	100	In marcia
10:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		6,1	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,0	100		107030,0	100	9,7	100	140,2	100	960,6	100	In marcia
10:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		6,6	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,0	100		106424,4	100	9,7	100	140,3	100	958,8	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		23,9	100		1,6	100		0,0	100		106973,1	100	9,6	100	140,6	100	959,3	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		24,1	100		1,6	100		0,0	100		106654,2	100	9,5	100	140,9	100	961,8	100	In marcia
12:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		28,4	100		1,6	100		0,0	100		107270,3	100	9,7	100	140,9	100	952,5	100	In marcia
12:30		7,7	100		1,8	100		0,0	100		10,5	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		107726,4	100	9,8	100	140,6	100	962,9	100	In marcia
13:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		16,1	100		0,26	100		28,0	100		1,6	100		0,0	100		109089,5	100	10,1	100	141,3	100	946,6	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	95		34,3	100		1,6	100		0,0	100		109514,0	100	9,8	100	141,0	100	952,1	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,27	100		31,9	100		1,6	100		0,0	100		108156,3	100	9,7	100	141,0	100	952,2	100	In marcia
14:30		5,4	100		0,7	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,0	100		108826,5	100	9,6	100	139,4	100	953,3	100	In marcia
15:00		5,9	100		0,0	100		0,0	100		12,2	100		0,26	100		21,6	100		1,5	100		0,0	100		109973,5	100	9,8	100	140,0	100	946,5	100	In marcia
15:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,26	100		18,8	100		1,5	100		0,0	100		109379,9	100	9,9	100	140,1	100	953,7	100	In marcia
16:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		5,3	100		0,26	100		24,1	100		1,6	100		0,1	100		108043,7	100	9,5	100	140,3	100	959,7	100	In marcia
16:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		108903,2	100	9,8	100	140,5	100	962,5	100	In marcia
17:00		5,5	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		21,4	100		1,6	100		0,0	100		109164,8	100	9,6	100	140,4	100	959,1	100	In marcia
17:30		5,4	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		19,8	100		1,5	100		0,0	100		109655,2	100	9,8	100	140,3	100	956,0	100	In marcia
18:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,0	100		107767,9	100	9,8	100	140,3	100	939,4	100	In marcia
18:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		7,1	100		0,26	100		21,3	100		1,5	100		0,0	100		107763,1	100	9,6	100	140,5	100	955,1	100	In marcia
19:00		3,9	85		0,0	85		0,0	100		4,3	85		0,26	100		23,8	85		1,5	85		0,0	85		107713,0	100	9,7	85	140,3	100	945,4	100	In marcia
19:30		2,6	78		0,0	78		0,0	100		4,1	78		0,26	100		26,1	78		1,6	78		0,0	78		106340,1	100	9,5	78	140,4	100	963,4	100	In marcia
20:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,0	100		106608,5	100	9,6	100	140,5	100	952,1	100	In marcia
20:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,0	100		106174,0	100	9,3	100	140,3	100	963,4	100	In marcia
21:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		24,3	100		1,6	100		0,0	100		106666,1	100	9,7	100	140,3	100	951,8	100	In marcia
21:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		29,8	100		1,6	100		0,0	100		107301,1	100	9,4	100	140,7	100	960,6	100	In marcia
22:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,0	100		107743,4	100	9,8	100	140,2	100	957,3	100	In marcia
22:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		27,4	100		1,6	100		0,0	100		108040,3	100	9,6	100	140,4	100	950,6	100	In marcia
23:00		3,9	100		0,2	100		0,0	100		5,4	100</																						

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,7	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,2	100		1,7	100		0,1	100		108071,8	100	9,7	100		141,1	100		950,5	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		0,3	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		25,7	100		1,7	100		0,1	100		108686,0	100	9,8	100		141,0	100		950,9	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		20,8	100		1,7	100		0,1	100		109078,8	100	10,0	100		140,7	100		953,7	100		in Betrieb
02:00		4,7	100		1,2	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		23,7	100		1,7	100		0,1	100		107978,4	100	9,8	100		140,7	100		953,1	100		in Betrieb
02:30		4,8	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		27,5	100		1,7	100		0,0	100		107464,5	100	9,7	100		140,7	100		959,1	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		28,0	100		1,7	100		0,0	100		108698,7	100	10,0	100		140,8	100		951,3	100		in Betrieb
03:30		4,6	100		0,4	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,1	100		108904,9	100	9,7	100		140,4	100		959,0	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,7	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,1	100		108349,0	100	9,8	100		140,2	100		955,2	100		in Betrieb
04:30		4,9	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,0	100		107970,9	100	9,7	100		140,1	100		951,5	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		0,5	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		29,4	100		1,7	100		0,1	100		107711,1	100	9,6	100		139,9	100		965,4	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		0,1	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		20,6	100		1,6	100		0,1	100		108221,0	100	9,6	100		140,2	100		953,0	100		in Betrieb
06:00		6,0	100		0,8	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		18,8	100		1,6	100		0,1	100		108846,7	100	9,9	100		139,9	100		949,6	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		5,6	100		0,26	100		22,5	100		1,6	100		0,1	100		107808,6	100	9,7	100		140,1	100		956,7	100		in Betrieb
07:00		3,9	86		0,4	86		0,01	100		7,2	86		0,26	100		20,1	86		1,6	86		0,0	86		107510,2	100	9,7	86		139,9	100		964,0	100		in Betrieb
07:30		3,8	78		0,4	78		0,0	100		7,2	78		0,26	100		22,5	78		1,6	78		0,0	78		106914,1	100	9,7	78		140,1	100		959,6	100		in Betrieb
08:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,0	100		107149,1	100	9,8	100		140,0	100		963,3	100		in Betrieb
08:30		7,7	100		0,3	100		0,0	100		10,0	100		0,26	100		37,9	100		1,6	100		0,0	100		107353,8	100	9,8	100		140,1	100		960,2	100		in Betrieb
09:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		6,6	100		0,26	100		34,7	100		1,6	100		0,0	100		107838,5	100	9,5	100		140,1	100		964,0	100		in Betrieb
09:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		25,2	100		1,6	100		0,0	100		108290,0	100	9,8	100		140,0	100		963,1	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		6,1	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,0	100		107030,0	100	9,7	100		140,2	100		960,6	100		in Betrieb
10:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		6,6	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,0	100		106424,4	100	9,7	100		140,3	100		958,8	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		23,9	100		1,6	100		0,0	100		106973,1	100	9,6	100		140,6	100		959,3	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		24,1	100		1,6	100		0,0	100		106654,2	100	9,5	100		140,9	100		961,8	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		28,4	100		1,6	100		0,0	100		107270,3	100	9,7	100		140,9	100		952,5	100		in Betrieb
12:30		7,7	100		1,8	100		0,0	100		10,5	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		107726,4	100	9,8	100		140,6	100		962,9	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		16,1	100		0,26	100		28,0	100		1,6	100		0,0	100		109089,5	100	10,1	100		141,3	100		946,6	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	95		34,3	100		1,6	100		0,0	100		109514,0	100	9,8	100		141,0	100		952,1	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,27	100		31,9	100		1,6	100		0,0	100		108156,3	100	9,7	100		141,0	100		952,2	100		in Betrieb
14:30		5,4	100		0,7	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,0	100		108826,5	100	9,6	100		139,4	100		953,3	100		in Betrieb
15:00		5,9	100		0,0	100		0,0	100		12,2	100		0,26	100		21,6	100		1,5	100		0,0	100		109973,5	100	9,8	100		140,0	100		946,5	100		in Betrieb
15:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,26	100		18,8	100		1,5	100		0,0	100		109379,9	100	9,9	100		140,1	100		953,7	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		5,3	100		0,26	100		24,1	100		1,6	100		0,1	100		108043,7	100	9,5	100		140,3	100		959,7	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		108903,2	100	9,8	100		140,5	100		962,5	100		in Betrieb
17:00		5,5	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		21,4	100		1,6	100		0,0	100		109164,8	100	9,6	100		140,4	100		959,1	100		in Betrieb
17:30		5,4	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		19,8	100		1,5	100		0,0	100		109655,2	100	9,8	100		140,3	100		956,0	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,0	100		107767,9	100	9,8	100		140,3	100		939,4	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		7,1	100		0,26	100		21,3	100		1,5	100		0,0	100		107763,1	100	9,6	100		140,5	100		955,1	100		in Betrieb
19:00		3,9	85		0,0	85		0,0	100		4,3	85		0,26	100		23,8	85		1,5	85		0,0	85		107713,0	100	9,7	85		140,3	100		945,4	100		in Betrieb
19:30		2,6	78		0,0	78		0,0	100		4,1	78		0,26	100		26,1	78		1,6	78		0,0	78		106340,1	100	9,5	78		140,4	100		963,4	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,0	100		106608,5	100	9,6	100		140,5	100		952,1	100		in Betrieb
20:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,0	100		106174,0	100	9,3	100		140,3	100		963,4	100		in Betrieb
21:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		24,3	100		1,6	100		0,0	100		106666,1	100	9,7	100		140,3	100		951,8	100		in Betrieb
21:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		29,8	100		1,6	100		0,0	100		107301,1	100	9,4	100		140,7	100		960,6	100		in Betrieb
22:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0																							