

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato												
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.	ID %										
00:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		107335,7	100		9,6	100		140,1	100		956,0	100		In marcia	
01:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,0	100		107558,6	100		9,5	100		140,0	100		960,1	100		In marcia	
01:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	94		27,7	100		1,6	100		0,0	100		108262,8	100		9,6	100		140,4	100		954,8	100		In marcia	
02:00		4,0	100		0,1	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		27,8	100		1,6	100		0,0	100		108426,0	100		9,8	100		140,2	100		949,7	100		In marcia	
02:30		5,7	100		0,7	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		24,6	100		1,6	100		0,0	100		109420,9	100		9,8	100		140,0	100		946,7	100		In marcia	
03:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,0	100		109827,7	100		9,8	100		140,5	100		954,5	100		In marcia	
03:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		6,1	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,0	100		109578,1	100		9,8	100		140,7	100		944,4	100		In marcia	
04:00		4,1	100		1,1	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		22,5	100		1,6	100		0,0	100		109161,7	100		9,6	100		140,5	100		940,9	100		In marcia	
04:30		3,0	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		107954,0	100		9,7	100		140,5	100		949,2	100		In marcia	
05:00		3,4	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		20,3	100		1,6	100		0,0	100		107348,0	100		9,6	100		140,5	100		954,2	100		In marcia	
05:30		5,6	100		2,1	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		24,5	100		1,6	100		0,0	100		107513,8	100		9,6	100		140,5	100		950,8	100		In marcia	
06:00		5,5	100		0,3	100		0,0	73		5,7	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,0	100		107177,9	100		9,4	100		140,9	100		958,0	100		In marcia	
06:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		107451,7	100		9,7	100		140,6	100		951,0	100		In marcia	
07:00		1,8	84		0,0	84		0,0	100		5,0	84		0,27	100		33,9	84		1,6	84		0,0	84		107306,1	100		9,4	84		140,8	100		961,9	100		In marcia	
07:30		7,7	79		1,0	79		0,0	100		4,4	79		0,26	100		23,5	79		1,6	79		0,0	79		109219,4	100		9,8	79		140,8	100		951,4	100		In marcia	
08:00		2,4	100		0,0	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,1	100		108580,3	100		9,9	100		140,6	100		937,9	100		In marcia	
08:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		23,5	100		1,6	100		0,1	100		108312,9	100		9,6	100		140,3	100		952,0	100		In marcia	
09:00		4,3	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		21,9	100		1,6	100		0,0	100		107490,7	100		9,6	100		140,4	100		957,1	100		In marcia	
09:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		20,3	100		1,6	100		0,1	100		107160,2	100		9,3	100		140,2	100		963,1	100		In marcia	
10:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		20,3	100		1,6	100		0,1	100		106654,4	100		9,5	100		140,0	100		954,6	100		In marcia	
10:30		4,1	100		0,0	100		0,01	100		4,4	100		0,26	100		26,4	100		1,6	100		0,1	100		106932,9	100		9,5	100		140,1	100		957,9	100		In marcia	
11:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,1	100		106050,4	100		9,4	100		140,0	100		959,0	100		In marcia	
11:30		3,4	100		0,0	100		0,01	100		4,1	100		0,26	100		30,6	100		1,6	100		0,0	100		106653,2	100		9,4	100		140,2	100		961,6	100		In marcia	
12:00		3,8	100		0,5	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		23,9	100		1,6	100		0,1	100		106052,9	100		9,6	100		139,9	100		967,9	100		In marcia	
12:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		23,0	100		1,6	100		0,0	100		106025,6	100		9,5	100		139,9	100		961,5	100		In marcia	
13:00		3,4	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,1	100		104211,9	100		9,4	100		139,7	100		955,7	100		In marcia	
13:30		4,3	100		0,1	100		0,0	100		4,2	100		0,26	95		21,4	100		1,6	100		0,1	100		104326,2	100		9,4	100		139,9	100		960,5	100		In marcia	
14:00		3,1	100		0,1	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		31,9	100		1,6	100		0,1	100		104198,7	100		9,2	100		140,3	100		956,2	100		In marcia	
14:30		5,9	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,2	100		1,6	100		0,0	100		104713,2	100		9,3	100		139,9	100		960,9	100		In marcia	
15:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,0	100		105369,7	100		9,5	100		140,1	100		960,9	100		In marcia	
15:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		28,4	100		1,6	100		0,1	100		105773,1	100		9,4	100		140,1	100		952,9	100		In marcia	
16:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		28,4	100		1,6	100		0,1	100		105672,0	100		9,4	100		140,0	100		952,1	100		In marcia	
16:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,1	100		105695,6	100		9,6	100		140,1	100		960,2	100		In marcia	
17:00		4,9	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,0	100		105188,7	100		9,3	100		140,4	100		959,2	100		In marcia	
17:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	94		23,3	100		1,6	100		0,1	100		106805,6	100		9,5	100		140,1	100		952,0	100		In marcia	
18:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		5,5	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,1	100		106885,7	100		9,4	100		140,5	100		957,6	100		In marcia	
18:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,1	100		107592,0	100		9,6	100		140,4	100		951,6	100		In marcia	
19:00		3,5	86		0,5	86		0,0	100		4,4	86		0,26	100		22,4	86		1,6	86		0,1	86		108260,9	100		9,6	86		140,8	100		958,3	100		In marcia	
19:30		3,2	78		1,2	78		0,0	100		3,7	78		0,26	100		24,4	78		1,6	78		0,0	78		108642,4	100		9,7	78		140,7	100		957,2	100		In marcia	
20:00		3,8	100		1,3	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		19,4	100		1,6	100		0,1	100		108997,5	100		9,8	100		140,8	100		949,4	100		In marcia	
20:30		4,1	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,6	100		1,6	100		0,1	100		108893,7	100		9,7	100		140,8	100		946,7	100		In marcia	
21:00		4,1	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,1	100		108288,6	100		9,6	100		140,7	100		952,1	100		In marcia	
21:30		3,3	100																																				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	
00:30		5,1	100	0,0	100	0,0	100	4,4	100	0,26	100	28,3	100	1,6	100	0,0	100	107335,7	100	9,6	100	140,1	100	956,0	100	in Betrieb
01:00		4,3	100	0,0	100	0,0	100	5,2	100	0,26	100	25,6	100	1,6	100	0,0	100	107558,6	100	9,5	100	140,0	100	960,1	100	in Betrieb
01:30		2,8	100	0,0	100	0,0	100	5,0	100	0,26	94	27,7	100	1,6	100	0,0	100	108262,8	100	9,6	100	140,4	100	954,8	100	in Betrieb
02:00		4,0	100	0,1	100	0,0	73	5,4	100	0,26	100	27,8	100	1,6	100	0,0	100	108426,0	100	9,8	100	140,2	100	949,7	100	in Betrieb
02:30		5,7	100	0,7	100	0,0	100	5,6	100	0,26	100	24,6	100	1,6	100	0,0	100	109420,9	100	9,8	100	140,0	100	946,7	100	in Betrieb
03:00		3,1	100	0,0	100	0,0	100	5,4	100	0,26	100	26,0	100	1,6	100	0,0	100	109827,7	100	9,8	100	140,5	100	954,5	100	in Betrieb
03:30		3,1	100	0,0	100	0,0	100	6,1	100	0,26	100	24,9	100	1,6	100	0,0	100	109578,1	100	9,8	100	140,7	100	944,4	100	in Betrieb
04:00		4,1	100	1,1	100	0,0	73	4,9	100	0,26	100	22,5	100	1,6	100	0,0	100	109161,7	100	9,6	100	140,5	100	940,9	100	in Betrieb
04:30		3,0	100	0,8	100	0,0	100	4,7	100	0,26	100	21,6	100	1,6	100	0,0	100	107954,0	100	9,7	100	140,5	100	949,2	100	in Betrieb
05:00		3,4	100	1,4	100	0,0	100	4,7	100	0,26	100	20,3	100	1,6	100	0,0	100	107348,0	100	9,6	100	140,5	100	954,2	100	in Betrieb
05:30		5,6	100	2,1	100	0,0	100	4,3	100	0,26	94	24,5	100	1,6	100	0,0	100	107513,8	100	9,6	100	140,5	100	950,8	100	in Betrieb
06:00		5,5	100	0,3	100	0,0	73	5,7	100	0,26	100	32,9	100	1,6	100	0,0	100	107177,9	100	9,4	100	140,9	100	958,0	100	in Betrieb
06:30		2,0	100	0,0	100	0,0	100	4,8	100	0,26	100	23,7	100	1,6	100	0,0	100	107451,7	100	9,7	100	140,6	100	951,0	100	in Betrieb
07:00		1,8	84	0,0	84	0,0	100	5,0	84	0,27	100	33,9	84	1,6	84	0,0	84	107306,1	100	9,4	84	140,8	100	961,9	100	in Betrieb
07:30		7,7	79	1,0	79	0,0	100	4,4	79	0,26	100	23,5	79	1,6	79	0,0	79	109219,4	100	9,8	79	140,8	100	951,4	100	in Betrieb
08:00		2,4	100	0,0	100	0,0	73	4,7	100	0,26	100	25,8	100	1,6	100	0,1	100	108580,3	100	9,9	100	140,6	100	937,9	100	in Betrieb
08:30		3,6	100	0,0	100	0,0	100	5,0	100	0,26	100	23,5	100	1,6	100	0,1	100	108312,9	100	9,6	100	140,3	100	952,0	100	in Betrieb
09:00		4,3	100	0,4	100	0,0	100	4,4	100	0,26	100	21,9	100	1,6	100	0,0	100	107490,7	100	9,6	100	140,4	100	957,1	100	in Betrieb
09:30		4,9	100	0,0	100	0,0	100	4,4	100	0,26	94	20,3	100	1,6	100	0,1	100	107160,2	100	9,3	100	140,2	100	963,1	100	in Betrieb
10:00		4,0	100	0,0	100	0,0	73	5,2	100	0,26	100	20,3	100	1,6	100	0,1	100	106654,4	100	9,5	100	140,0	100	954,6	100	in Betrieb
10:30		4,1	100	0,0	100	0,01	100	4,4	100	0,26	100	26,4	100	1,6	100	0,1	100	106932,9	100	9,5	100	140,1	100	957,9	100	in Betrieb
11:00		4,0	100	0,0	100	0,0	100	4,3	100	0,26	100	25,7	100	1,6	100	0,1	100	106050,4	100	9,4	100	140,0	100	959,0	100	in Betrieb
11:30		3,4	100	0,0	100	0,01	100	4,1	100	0,26	100	30,6	100	1,6	100	0,0	100	106653,2	100	9,4	100	140,2	100	961,6	100	in Betrieb
12:00		3,8	100	0,5	100	0,0	73	4,4	100	0,26	100	23,9	100	1,6	100	0,1	100	106052,9	100	9,6	100	139,9	100	967,9	100	in Betrieb
12:30		2,8	100	1,5	100	0,0	100	3,7	100	0,26	100	23,0	100	1,6	100	0,0	100	106025,6	100	9,5	100	139,9	100	961,5	100	in Betrieb
13:00		3,4	100	1,1	100	0,0	100	3,8	100	0,26	100	23,7	100	1,6	100	0,1	100	104211,9	100	9,4	100	139,7	100	955,7	100	in Betrieb
13:30		4,3	100	0,1	100	0,0	100	4,2	100	0,26	95	21,4	100	1,6	100	0,1	100	104326,2	100	9,4	100	139,9	100	960,5	100	in Betrieb
14:00		3,1	100	0,1	100	0,0	73	4,0	100	0,26	100	31,9	100	1,6	100	0,1	100	104198,7	100	9,2	100	140,3	100	956,2	100	in Betrieb
14:30		5,9	100	1,4	100	0,0	100	4,1	100	0,26	100	25,2	100	1,6	100	0,0	100	104713,2	100	9,3	100	139,9	100	960,9	100	in Betrieb
15:00		3,6	100	0,0	100	0,0	100	4,7	100	0,26	100	25,5	100	1,6	100	0,0	100	105369,7	100	9,5	100	140,1	100	960,9	100	in Betrieb
15:30		4,3	100	0,0	100	0,0	100	6,0	100	0,26	100	28,4	100	1,6	100	0,1	100	105773,1	100	9,4	100	140,1	100	952,9	100	in Betrieb
16:00		3,1	100	0,0	100	0,0	73	4,2	100	0,26	100	28,4	100	1,6	100	0,1	100	105672,0	100	9,4	100	140,0	100	952,1	100	in Betrieb
16:30		3,7	100	0,0	100	0,0	100	4,1	100	0,26	100	21,7	100	1,6	100	0,1	100	105695,6	100	9,6	100	140,1	100	960,2	100	in Betrieb
17:00		4,9	100	0,3	100	0,0	100	4,3	100	0,26	100	30,2	100	1,6	100	0,0	100	105188,7	100	9,3	100	140,4	100	959,2	100	in Betrieb
17:30		3,0	100	0,0	100	0,0	100	4,8	100	0,26	94	23,3	100	1,6	100	0,1	100	106805,6	100	9,5	100	140,1	100	952,0	100	in Betrieb
18:00		4,7	100	0,0	100	0,0	73	5,5	100	0,26	100	25,9	100	1,6	100	0,1	100	106885,7	100	9,4	100	140,5	100	957,6	100	in Betrieb
18:30		3,3	100	0,0	100	0,0	100	4,8	100	0,26	100	24,7	100	1,6	100	0,1	100	107592,0	100	9,6	100	140,4	100	951,6	100	in Betrieb
19:00		3,5	86	0,5	86	0,0	100	4,4	86	0,26	100	22,4	86	1,6	86	0,1	86	108260,9	100	9,6	86	140,8	100	958,3	100	in Betrieb
19:30		3,2	78	1,2	78	0,0	100	3,7	78	0,26	100	24,4	78	1,6	78	0,0	78	108642,4	100	9,7	78	140,7	100	957,2	100	in Betrieb
20:00		3,8	100	1,3	100	0,0	73	4,1	100	0,26	100	19,4	100	1,6	100	0,1	100	108997,5	100	9,8	100	140,8	100	949,4	100	in Betrieb
20:30		4,1	100	0,9	100	0,0	100	3,3	100	0,26	100	22,6	100	1,6	100	0,1	100	108893,7	100	9,7	100	140,8	100	946,7	100	in Betrieb
21:00		4,1	100	1,5	100	0,0	100	4,3	100	0,26	100	24,2	100	1,6	100	0,1	100	108288,6	100	9,6	100	140,7	100	952,1	100	in Betrieb
21:30		3,3	100	1,7	100	0,0	100	3,6	100	0,26	94	30,0	100	1,6	100	0,1	100	108268,8	100	9,9	100	140,7	100	948,4	100	in Betrieb
22:00		4,2	100	0,5	100	0,0	73	5,0	100	0,26	100	30,2	100	1,6	100	0,2	100	108733,8	100	9,4	100	140,7	100	957,7	100	in Betrieb
22:30		3,5	100	0,0	100	0,0	100	4,1	100	0,26	100	26,0	100	1,6	100	0,1	100	109551,7	100	9,7	100	140,4	100	945,1	100	in Betrieb
23:00		3,7	100	0,1	100	0,0	100	4,8	100	0,26	100	23,8	100	1,6	100	0,0	100	109066,4	100	9,9	100	140,4	100	946,7	100	in Betrieb
23:30		3,1	100	1,2	100	0,0	100	5,1	100	0,26	100	17,7	100	1,5	100	0,1	100	108274,0	100	9,6	100	140,1	100	956,7	100	in Betrieb
24:00		1,6	100	0,1	100	0,0	73	5,1	100	0,26	100	16,0	100	1,5	100	0,0	100	107757,0	100	9,8	100	140,1	100	953,6	100	in Betrieb
MIN		1,6		0		0		3,3		0,26		16		1,5		0		104198,7		9,2		139,7		937,9		
MAX		7,7		2,1		0,01		6,1		0,27		33,9		1,6		0,2		109827,7		9,9		140,9		967,9		
Grenzwert 1/2 h		200		60				100		30		400		20		60										
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		4,4/4,5		1,5/1,5		0,7		1,1/1,6		1,4/1,4		6,0/5,7		1,5/1,5		0,3/0,5										
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00		99,99						100,00		100,00		100,00		100,00										