

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/06/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,7	100		0,1	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		30,9	100		1,6	100		0,1	100		106660,7	100		9,5	100		140,4	100		955,0	100		In marcia
01:00		5,7	100		2,3	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		30,5	100		1,6	100		0,0	100		106299,2	100		9,4	100		140,2	100		963,0	100		In marcia
01:30		1,9	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		27,4	100		1,6	100		0,0	100		107224,6	100		9,8	100		140,0	100		946,2	100		In marcia
02:00		3,9	100		1,6	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		35,0	100		1,6	100		0,0	100		106809,1	100		9,3	100		140,3	100		955,3	100		In marcia
02:30		3,5	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,8	100		1,6	100		0,1	100		107538,3	100		9,7	100		140,1	100		948,4	100		In marcia
03:00		3,9	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,1	100		107821,2	100		9,3	100		140,1	100		968,9	100		In marcia
03:30		4,1	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,1	100		108483,6	100		9,7	100		140,2	100		953,9	100		In marcia
04:00		3,2	100		0,9	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,0	100		108240,9	100		9,6	100		140,0	100		954,6	100		In marcia
04:30		3,9	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,1	100		109247,2	100		9,7	100		140,3	100		958,0	100		In marcia
05:00		5,2	100		3,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		22,2	100		1,6	100		0,0	100		109034,2	100		9,6	100		140,0	100		961,9	100		In marcia
05:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		19,3	100		1,6	100		0,2	100		109106,6	100		9,8	100		140,0	100		952,8	100		In marcia
06:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,1	100		109904,8	100		9,3	100		140,2	100		970,1	100		In marcia
06:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,1	100		110342,8	100		9,8	100		139,2	100		953,6	100		In marcia
07:00		1,6	85		0,0	85		0,0	100		4,3	85		0,26	100		30,2	85		1,6	85		0,1	85		110452,1	100		9,4	85		139,7	100		965,5	100		In marcia
07:30		2,3	79		0,0	79		0,0	100		6,0	79		0,26	100		21,2	79		1,5	79		0,1	79		110095,1	100		9,9	79		139,8	100		953,3	100		In marcia
08:00		3,2	100		0,2	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		22,5	100		1,6	100		0,1	100		109602,6	100		9,8	100		140,2	100		942,2	100		In marcia
08:30		5,3	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		19,2	100		1,6	100		0,1	100		109604,9	100		9,8	100		140,3	100		945,4	100		In marcia
09:00		4,5	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		19,5	100		1,6	100		0,2	100		108294,2	100		9,4	100		139,6	100		953,2	100		In marcia
09:30		6,0	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		17,5	100		1,6	100		0,2	100		109339,8	100		9,8	100		138,6	100		950,0	100		In marcia
10:00		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		22,6	100		1,6	100		0,2	100		108043,2	100		9,6	100		139,2	100		952,0	100		In marcia
10:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,2	100		107604,5	100		9,4	100		139,8	100		952,4	100		In marcia
11:00		4,4	100		0,8	100		0,01	100		5,1	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,1	100		107852,0	100		9,3	100		139,8	100		968,2	100		In marcia
11:30		1,9	100		1,1	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,1	100		107282,6	100		9,9	100		140,2	100		949,9	100		In marcia
12:00		1,6	100		2,7	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		38,1	100		1,6	100		0,4	100		107797,4	100		9,2	100		140,6	100		953,7	100		In marcia
12:30		1,6	100		1,7	100		0,03	100		4,4	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,4	100		109942,2	100		9,8	100		140,7	100		950,3	100		In marcia
13:00		1,6	100		2,5	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		23,2	100		1,6	100		0,3	100		109582,0	100		9,8	100		140,6	100		944,2	100		In marcia
13:30		1,6	100		0,1	100		0,06	100		4,2	100		0,26	94		18,0	100		1,5	100		0,3	100		110202,3	100		9,9	100		140,8	100		937,5	100		In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,3	100		109214,1	100		9,7	100		141,1	100		953,6	100		In marcia
14:30		1,6	100		0,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		16,9	100		1,5	100		0,3	100		108452,1	100		9,7	100		139,4	100		956,1	100		In marcia
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		7,1	100		0,25	100		19,4	100		1,5	100		0,2	100		108741,9	100		10,1	100		140,0	100		948,4	100		In marcia
15:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		32,1	100		1,6	100		0,3	100		107640,0	100		9,7	100		140,0	100		953,5	100		In marcia
16:00		1,7	100		2,6	100		0,0	73		6,2	100		0,26	100		29,5	100		1,5	100		0,2	100		106991,8	100		9,7	100		140,0	100		952,2	100		In marcia
16:30		1,7	100		4,4	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		32,7	100		1,6	100		0,3	100		108202,2	100		9,7	100		140,0	100		942,0	100		In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		32,5	100		1,6	100		0,3	100		106642,2	100		9,6	100		140,3	100		949,9	100		In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,26	94		22,7	100		1,6	100		0,2	100		106275,0	100		9,5	100		140,4	100		948,5	100		In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		21,3	100		1,6	100		0,2	100		106564,6	100		9,5	100		140,6	100		956,3	100		In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		5,8	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		0,2	100		106559,1	100		9,5	100		140,6	100		951,6	100		In marcia
19:00		1,6	86		0,0	86		0,0	100		6,5	86		0,26	100		22,6	86		1,6	86		0,2	86		107141,7	100		9,5	86		140,7	100		952,6	100		In marcia
19:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		4,7	78		0,26	100		28,9	78		1,6	78		0,1	78		107300,5	100		9,9	78		140,9	100		959,7	100		In marcia
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		25,2	100		1,6	100		0,1	100		108183,7	100		9,7	100		139,4	100		959,6	100		In marcia
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,1	100		108415,0	100		9,6	100		139,1	100		956,2	100		In marcia
21:00		1,6	100		0,4	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		36,7	100		1,6	100		0,0	100		109223,3	100		9,7	100		139,9	100		953,2	100		In marcia
21:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		26,8	100		1,6	100		0,1	100		109240,1	100											

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		0,1	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		30,9	100		1,6	100		0,1	100		106660,7	100		9,5	100		140,4	100		955,0	100		in Betrieb
01:00		5,7	100		2,3	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		30,5	100		1,6	100		0,0	100		106299,2	100		9,4	100		140,2	100		963,0	100		in Betrieb
01:30		1,9	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		27,4	100		1,6	100		0,0	100		107224,6	100		9,8	100		140,0	100		946,2	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		1,6	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		35,0	100		1,6	100		0,0	100		106809,1	100		9,3	100		140,3	100		955,3	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,8	100		1,6	100		0,1	100		107538,3	100		9,7	100		140,1	100		948,4	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,1	100		107821,2	100		9,3	100		140,1	100		968,9	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,1	100		108483,6	100		9,7	100		140,2	100		953,9	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		0,9	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,0	100		108240,9	100		9,6	100		140,0	100		954,6	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,1	100		109247,2	100		9,7	100		140,3	100		958,0	100		in Betrieb
05:00		5,2	100		3,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		22,2	100		1,6	100		0,0	100		109034,2	100		9,6	100		140,0	100		961,9	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		19,3	100		1,6	100		0,2	100		109106,6	100		9,8	100		140,0	100		952,8	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,1	100		109604,8	100		9,3	100		140,2	100		970,1	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,1	100		110342,8	100		9,8	100		139,2	100		953,6	100		in Betrieb
07:00		1,6	85		0,0	85		0,0	100		4,3	85		0,26	100		30,2	85		1,6	85		0,1	85		110452,1	100		9,4	85		139,7	100		965,5	100		in Betrieb
07:30		2,3	79		0,0	79		0,0	100		6,0	79		0,26	100		21,2	79		1,5	79		0,1	79		110095,1	100		9,9	79		139,8	100		953,3	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		0,2	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		22,5	100		1,6	100		0,1	100		109602,6	100		9,8	100		140,2	100		942,2	100		in Betrieb
08:30		5,3	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		19,2	100		1,6	100		0,1	100		109604,9	100		9,8	100		140,3	100		945,4	100		in Betrieb
09:00		4,5	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		19,5	100		1,6	100		0,2	100		108294,2	100		9,4	100		139,6	100		953,2	100		in Betrieb
09:30		6,0	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		17,5	100		1,6	100		0,2	100		109339,8	100		9,8	100		138,6	100		950,0	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		22,6	100		1,6	100		0,2	100		108043,2	100		9,6	100		139,2	100		952,0	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,2	100		107604,5	100		9,4	100		139,8	100		952,4	100		in Betrieb
11:00		4,4	100		0,8	100		0,01	100		5,1	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,1	100		107852,0	100		9,3	100		139,8	100		968,2	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		1,1	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,1	100		107282,6	100		9,9	100		140,2	100		949,9	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		2,7	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		38,1	100		1,6	100		0,4	100		107797,4	100		9,2	100		140,6	100		953,7	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		1,7	100		0,03	100		4,4	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,4	100		109942,2	100		9,8	100		140,7	100		950,3	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		2,5	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		23,2	100		1,6	100		0,3	100		109582,0	100		9,8	100		140,6	100		944,2	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,1	100		0,06	100		4,2	100		0,26	94		18,0	100		1,5	100		0,3	100		110202,3	100		9,9	100		140,8	100		937,5	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,3	100		109214,1	100		9,7	100		141,1	100		953,6	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		16,9	100		1,5	100		0,3	100		108452,1	100		9,7	100		139,4	100		956,1	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		7,1	100		0,25	100		19,4	100		1,5	100		0,2	100		108741,9	100		10,1	100		140,0	100		948,4	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		32,1	100		1,6	100		0,3	100		107640,0	100		9,7	100		140,0	100		953,5	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		2,6	100		0,0	73		6,2	100		0,26	100		29,5	100		1,5	100		0,2	100		106991,8	100		9,7	100		140,0	100		952,2	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		4,4	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		32,7	100		1,6	100		0,3	100		108202,2	100		9,7	100		140,0	100		942,0	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		32,5	100		1,6	100		0,3	100		106642,2	100		9,6	100		140,3	100		949,9	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,26	94		22,7	100		1,6	100		0,2	100		106275,0	100		9,5	100		140,4	100		948,5	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		21,3	100		1,6	100		0,2	100		106564,6	100		9,5	100		140,6	100		956,3	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		5,8	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		0,2	100		106559,1	100		9,5	100		140,6	100		951,6	100		in Betrieb
19:00		1,6	86		0,0	86		0,0	100		6,5	86		0,26	100		22,6	86		1,6	86		0,2	86		107141,7	100		9,5	86		140,7	100		952,6	100		in Betrieb
19:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		4,7	78		0,26	100		28,9	78		1,6	78		0,1	78		107300,5	100		9,9	78		140,9	100		959,7	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		25,2	100		1,6	100		0,1	100		108183,7	100		9,7	100		139,4	100		959,6	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,1	100		108415,0	100		9,6	100		139,1	100		956,2	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		0,4	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		36,7	100		1,6	100		0,0	100		109223,3	100		9,7	100		139,9	100		953,2	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		26,8	100		1,6	100		0,1	100		109240,1	100		9									