

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 05/06/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,1	100		108005,8	100		9,7	100		140,9	100		958,1	100		In marcia
01:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,0	100		108332,3	100		9,6	100		141,1	100		968,8	100		In marcia
01:30		4,7	100		0,4	100		0,0	100		4,7	100		0,26	94		21,0	100		1,6	100		0,0	100		110007,4	100		9,9	100		140,8	100		957,1	100		In marcia
02:00		3,1	100		0,2	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,0	100		109740,4	100		9,8	100		140,6	100		953,8	100		In marcia
02:30		5,2	100		0,6	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		18,1	100		1,6	100		0,0	100		109791,3	100		9,7	100		140,6	100		959,9	100		In marcia
03:00		3,3	100		0,3	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		109501,4	100		9,8	100		140,7	100		956,7	100		In marcia
03:30		5,8	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		109348,6	100		9,9	100		139,5	100		955,2	100		In marcia
04:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,0	100		108018,7	100		9,8	100		139,8	100		948,5	100		In marcia
04:30		4,7	100		0,2	100		0,0	100		6,1	100		0,26	100		23,3	100		1,6	100		0,1	100		108616,6	100		9,6	100		140,1	100		964,2	100		In marcia
05:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		31,0	100		1,6	100		0,1	100		109053,1	100		9,7	100		140,6	100		960,8	100		In marcia
05:30		1,7	100		0,2	100		0,0	100		6,2	100		0,26	94		36,0	100		1,6	100		0,0	100		109626,5	100		9,8	100		141,2	100		964,8	100		In marcia
06:00		4,5	100		2,0	100		0,0	73		7,2	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,0	100		109607,0	100		9,9	100		140,3	100		962,7	100		In marcia
06:30		4,9	100		0,2	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		18,4	100		1,5	100		0,1	100		109714,2	100		9,7	100		138,8	100		969,4	100		In marcia
07:00		2,9	86		0,0	86		0,0	100		5,0	86		0,25	100		10,5	86		1,5	86		0,0	86		109849,8	100		10,1	86		139,0	100		961,0	100		In marcia
07:30		3,3	78		0,0	78		0,0	100		6,3	78		0,25	100		13,3	78		1,5	78		0,0	78		107654,6	100		10,1	78		139,4	100		952,2	100		In marcia
08:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		6,6	100		0,25	100		10,9	100		1,5	100		0,0	100		106273,9	100		9,9	100		139,6	100		964,5	100		In marcia
08:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,6	100		1,5	100		0,0	100		107998,4	100		9,7	100		140,3	100		961,3	100		In marcia
09:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		34,0	100		1,6	100		0,0	100		106800,0	100		9,7	100		140,2	100		958,2	100		In marcia
09:30		5,4	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		24,9	100		1,5	100		0,0	100		106751,9	100		9,9	100		139,9	100		948,2	100		In marcia
10:00		5,5	100		0,1	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		105297,7	100		9,6	100		140,1	100		960,7	100		In marcia
10:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		32,9	100		1,5	100		0,0	100		104823,6	100		9,6	100		140,0	100		964,6	100		In marcia
11:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,0	100		104450,4	100		9,3	100		140,4	100		973,5	100		In marcia
11:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,0	100		104765,0	100		9,7	100		140,7	100		958,6	100		In marcia
12:00		6,5	100		0,7	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		31,5	100		1,6	100		0,0	100		105892,6	100		9,5	100		140,5	100		961,3	100		In marcia
12:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,0	100		106685,6	100		9,7	100		140,8	100		952,1	100		In marcia
13:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		37,8	100		1,6	100		0,0	100		107079,6	100		9,7	100		141,1	100		948,6	100		In marcia
13:30		5,2	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		28,1	100		1,6	100		0,0	100		108206,8	100		9,5	100		140,6	100		963,8	100		In marcia
14:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		13,1	100		1,5	100		0,0	100		110005,3	100		10,5	100		140,8	100		941,9	100		In marcia
14:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		10,1	100		1,5	100		0,0	100		106879,8	100		9,5	100		140,1	100		958,0	100		In marcia
15:00		5,2	100		0,6	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		13,6	100		1,5	100		0,0	100		106535,2	100		9,8	100		140,1	100		955,2	100		In marcia
15:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,0	100		105129,2	100		9,6	100		140,0	100		959,1	100		In marcia
16:00		6,2	100		0,6	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,0	100		105594,9	100		9,5	100		140,2	100		953,5	100		In marcia
16:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		29,8	100		1,6	100		0,0	100		105775,1	100		9,4	100		140,2	100		963,5	100		In marcia
17:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		21,4	100		1,5	100		0,0	100		105864,8	100		9,8	100		140,0	100		961,0	100		In marcia
17:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		29,8	100		1,5	100		0,0	100		105750,6	100		9,6	100		140,2	100		963,1	100		In marcia
18:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,0	100		105303,3	100		9,4	100		140,3	100		968,4	100		In marcia
18:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,0	100		105604,5	100		9,7	100		140,2	100		954,3	100		In marcia
19:00		3,5	85		0,0	85		0,0	100		3,6	85		0,26	100		32,3	85		1,6	85		0,0	85		105743,5	100		9,7	85		140,0	100		947,0	100		In marcia
19:30		6,8	79		0,0	79		0,0	100		5,1	79		0,26	100		17,6	79		1,5	79		0,0	79		105309,8	100		9,8	79		140,0	100		952,3	100		In marcia
20:00		2,1	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,0	100		104714,8	100		9,5	100		140,4	100		940,4	100		In marcia
20:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		26,9	100		1,6	100		0,0	100		106199,5	100		9,5	100		140,6	100		954,5	100		In marcia
21:00		5,1	100		0,0	100		0,0	100		6,2	100		0,26	100		27,8	100		1,5	100		0,0	100		107079,9	100		9,6	100		140,7	100		961,1	100		In marcia
21:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		28,7	100		1,5	100		0,0	100		106888,2	100		9									

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,1	100		108005,8	100		9,7	100		140,9	100		958,1	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,0	100		109332,3	100		9,6	100		141,1	100		968,8	100		in Betrieb
01:30		4,7	100		0,4	100		0,0	100		4,7	100		0,26	94		21,0	100		1,6	100		0,0	100		110007,4	100		9,9	100		140,8	100		957,1	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		0,2	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,0	100		109740,4	100		9,8	100		140,6	100		953,8	100		in Betrieb
02:30		5,2	100		0,6	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		18,1	100		1,6	100		0,0	100		109791,3	100		9,7	100		140,6	100		959,9	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		0,3	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		109501,4	100		9,8	100		140,7	100		956,7	100		in Betrieb
03:30		5,8	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		109348,6	100		9,9	100		139,5	100		955,2	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,0	100		108018,7	100		9,8	100		139,8	100		948,5	100		in Betrieb
04:30		4,7	100		0,2	100		0,0	100		6,1	100		0,26	100		23,3	100		1,6	100		0,1	100		108616,6	100		9,6	100		140,1	100		964,2	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		31,0	100		1,6	100		0,1	100		109053,1	100		9,7	100		140,6	100		960,8	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		0,2	100		0,0	100		6,2	100		0,26	94		36,0	100		1,6	100		0,0	100		109626,5	100		9,8	100		141,2	100		964,8	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		2,0	100		0,0	73		7,2	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,0	100		109607,0	100		9,9	100		140,3	100		962,7	100		in Betrieb
06:30		4,9	100		0,2	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		18,4	100		1,5	100		0,1	100		109714,2	100		9,7	100		138,8	100		969,4	100		in Betrieb
07:00		2,9	86		0,0	86		0,0	100		5,0	86		0,25	100		10,5	86		1,5	86		0,0	86		109849,8	100		10,1	86		139,0	100		961,0	100		in Betrieb
07:30		3,3	78		0,0	78		0,0	100		6,3	78		0,25	100		13,3	78		1,5	78		0,0	78		107654,6	100		10,1	78		139,4	100		952,2	100		in Betrieb
08:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		6,6	100		0,25	100		10,9	100		1,5	100		0,0	100		106273,9	100		9,9	100		139,6	100		964,5	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,6	100		1,5	100		0,0	100		107998,4	100		9,7	100		140,3	100		961,3	100		in Betrieb
09:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		34,0	100		1,6	100		0,0	100		106800,0	100		9,7	100		140,2	100		958,2	100		in Betrieb
09:30		5,4	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		24,9	100		1,5	100		0,0	100		106751,9	100		9,9	100		139,9	100		948,2	100		in Betrieb
10:00		5,5	100		0,1	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		105297,7	100		9,6	100		140,1	100		960,7	100		in Betrieb
10:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		32,9	100		1,5	100		0,0	100		104823,6	100		9,6	100		140,0	100		964,6	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,0	100		104450,4	100		9,3	100		140,4	100		973,5	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,0	100		104765,0	100		9,7	100		140,7	100		958,6	100		in Betrieb
12:00		6,5	100		0,7	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		31,5	100		1,6	100		0,0	100		105892,6	100		9,5	100		140,5	100		961,3	100		in Betrieb
12:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,0	100		106685,6	100		9,7	100		140,8	100		952,1	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		37,8	100		1,6	100		0,0	100		107079,6	100		9,7	100		141,1	100		948,6	100		in Betrieb
13:30		5,2	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		28,1	100		1,6	100		0,0	100		108206,8	100		9,5	100		140,6	100		963,8	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		13,1	100		1,5	100		0,0	100		110005,3	100		10,5	100		140,8	100		941,9	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		10,1	100		1,5	100		0,0	100		106879,8	100		9,5	100		140,1	100		958,0	100		in Betrieb
15:00		5,2	100		0,6	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		13,6	100		1,5	100		0,0	100		106535,2	100		9,8	100		140,1	100		955,2	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,0	100		105129,2	100		9,6	100		140,0	100		959,1	100		in Betrieb
16:00		6,2	100		0,6	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,0	100		105594,9	100		9,5	100		140,2	100		953,5	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		29,8	100		1,6	100		0,0	100		105775,1	100		9,4	100		140,2	100		963,5	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		21,4	100		1,5	100		0,0	100		105864,8	100		9,8	100		140,0	100		961,0	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		29,8	100		1,5	100		0,0	100		105750,6	100		9,6	100		140,2	100		963,1	100		in Betrieb
18:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,0	100		105303,3	100		9,4	100		140,3	100		968,4	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,0	100		105604,5	100		9,7	100		140,2	100		954,3	100		in Betrieb
19:00		3,5	85		0,0	85		0,0	100		3,6	85		0,26	100		32,3	85		1,6	85		0,0	85		105743,5	100		9,7	85		140,0	100		947,0	100		in Betrieb
19:30		6,8	79		0,0	79		0,0	100		5,1	79		0,26	100		17,6	79		1,5	79		0,0	79		105309,8	100		9,8	79		140,0	100		952,3	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,0	100		104714,8	100		9,5	100		140,4	100		940,4	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		26,9	100		1,6	100		0,0	100		106199,5	100		9,5	100		140,6	100		954,5	100		in Betrieb
21:00		5,1	100		0,0	100		0,0	100		6,2	100		0,26	100		27,8	100		1,5	100		0,0	100		107079,9	100		9,6	100		140,7	100		961,1	100		in Betrieb
21:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		28,7	100		1,5	100		0,0	100		106888,2	100		9,9									