

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/06/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		4,3	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		17,1	100		1,6	100		0,1	100		107838,1	100		9,8	100		139,9	100		963,1	100	In marcia	
01:00		5,3	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		17,8	100		1,6	100		0,1	100		107804,7	100		9,7	100		140,0	100		956,9	100	In marcia	
01:30		4,0	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		26,7	100		1,6	100		0,0	100		107508,6	100		9,6	100		140,1	100		953,2	100	In marcia	
02:00		4,1	100		0,6	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,0	100		108378,7	100		9,8	100		140,1	100		959,5	100	In marcia	
02:30		4,7	100		0,3	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		36,0	100		1,6	100		0,1	100		107119,0	100		9,6	100		140,7	100		959,4	100	In marcia	
03:00		4,7	100		0,1	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		109097,9	100		9,9	100		140,4	100		953,9	100	In marcia	
03:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,0	100		108340,4	100		9,7	100		140,3	100		955,3	100	In marcia	
04:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,0	100		108708,6	100		9,8	100		140,4	100		952,5	100	In marcia	
04:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		20,3	100		1,5	100		0,1	100		107656,2	100		9,9	100		140,4	100		953,1	100	In marcia	
05:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		106502,8	100		9,8	100		140,5	100		953,6	100	In marcia	
05:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		26,2	100		1,6	100		0,1	100		105641,1	100		9,5	100		140,8	100		960,2	100	In marcia	
06:00		4,4	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		22,4	100		1,5	100		0,1	100		105730,7	100		9,5	100		140,5	100		955,6	100	In marcia	
06:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,2	100		105693,5	100		9,5	100		140,7	100		956,9	100	In marcia	
07:00		4,3	84		0,0	84		0,0	100		4,8	84		0,26	100		25,1	84		1,6	84		0,1	84		106378,6	100		9,6	84		140,8	100		961,8	100	In marcia	
07:30		4,3	80		0,0	80		0,0	100		3,9	80		0,25	100		21,5	80		1,5	80		0,2	80		106096,1	100		9,8	80		140,9	100		957,5	100	In marcia	
08:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		24,0	100		1,5	100		0,2	100		106230,4	100		9,6	100		140,8	100		965,8	100	In marcia	
08:30		3,4	100		0,5	100		0,31	100		4,5	100		0,26	100		24,1	100		1,6	100		0,1	100		106466,1	100		9,6	100		141,0	100		969,5	100	In marcia	
09:00		3,9	100		2,3	100		0,57	100		3,5	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,2	100		105858,3	100		9,9	100		140,8	100		956,6	100	In marcia	
09:30		3,1	100		1,1	100		0,67	100		4,1	100		0,26	94		28,2	100		1,6	100		0,1	100		104627,7	100		9,7	100		140,7	100		948,1	100	In marcia	
10:00		1,6	100		0,0	100		0,59	73		4,8	100		0,26	100		31,0	100		1,6	100		0,2	100		105316,3	100		9,4	100		141,0	100		962,3	100	In marcia	
10:30		1,7	100		0,0	100		1,57	100		4,8	100		0,26	100		31,9	100		1,6	100		0,2	100		107270,3	100		9,8	100		140,7	100		959,7	100	In marcia	
11:00		2,0	100		0,0	100		2,11	100		4,2	100		0,26	100		30,6	100		1,6	100		0,2	100		107136,4	100		9,7	100		140,8	100		959,3	100	In marcia	
11:30		2,0	100		0,9	100		2,18	100		4,8	100		0,26	100		30,9	100		1,6	100		0,2	100		108161,8	100		9,8	100		140,9	100		960,4	100	In marcia	
12:00		4,6	100		2,4	100		2,79	73		4,5	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,2	100		108527,1	100		9,7	100		140,2	100		958,5	100	In marcia	
12:30		2,0	100		0,0	100		0,49	100		5,5	100		0,25	100		11,9	100		1,5	100		0,2	100		108146,7	100		9,8	100		140,1	100		959,2	100	In marcia	
13:00		2,0	100		0,0	100		0,88	100		4,5	100		0,25	100		13,8	100		1,5	100		0,1	100		108522,1	100		10,1	100		140,1	100		947,3	100	In marcia	
13:30		3,8	100		0,0	100		1,46	100		4,5	100		0,25	94		14,0	100		1,5	100		0,1	100		105905,0	100		10,0	100		140,1	100		948,3	100	In marcia	
14:00		4,4	100		0,2	100		0,52	73		5,6	100		0,25	100		14,9	100		1,5	100		0,2	100		105496,8	100		9,7	100		140,3	100		954,2	100	In marcia	
14:30		3,1	100		0,0	100		0,41	100		3,9	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,2	100		104791,3	100		9,9	100		140,3	100		954,8	100	In marcia	
15:00		4,0	100		0,7	100		0,41	100		4,5	100		0,26	100		34,5	100		1,5	100		0,2	100		104657,4	100		9,6	100		140,7	100		959,3	100	In marcia	
15:30		5,0	100		0,7	100		0,44	100		7,3	100		0,26	100		32,0	100		1,5	100		0,2	100		104676,7	100		9,7	100		140,6	100		961,5	100	In marcia	
16:00		3,2	100		0,1	100		0,27	73		4,1	100		0,26	100		33,5	100		1,5	100		0,3	100		104714,6	100		9,6	100		140,8	100		959,9	100	In marcia	
16:30		4,4	100		0,7	100		0,72	100		6,1	100		0,26	100		36,3	100		1,6	100		0,1	100		105288,4	100		9,6	100		141,0	100		965,4	100	In marcia	
17:00		3,2	100		0,2	100		0,61	100		3,3	100		0,26	100		30,4	100		1,5	100		0,1	100		106095,3	100		9,7	100		140,8	100		960,2	100	In marcia	
17:30		4,3	100		0,0	100		0,21	100		3,9	100		0,26	94		26,7	100		1,5	100		0,2	100		105724,6	100		9,7	100		140,7	100		961,7	100	In marcia	
18:00		4,8	100		0,4	100		0,15	73		3,6	100		0,26	100		24,9	100		1,5	100		0,2	100		106183,6	100		9,8	100		140,4	100		961,0	100	In marcia	
18:30		3,3	100		0,0	100		0,17	100		3,8	100		0,26	100		19,0	100		1,5	100		0,2	100		105731,1	100		9,7	100		140,1	100		962,5	100	In marcia	
19:00		4,6	84		0,0	84		0,25	100		4,1	84		0,26	100		25,5	84		1,6	84		0,2	84		104639,2	100		9,5	84		140,3	100		962,2	100	In marcia	
19:30		4,4	79		0,0	79		0,21	100		4,2	79		0,26	100		13,3	79		1,5	79		0,2	79		106653,1	100		10,0	79		140,4	100		958,3	100	In marcia	
20:00		5,9	100		0,0	100		0,07	73		4,6	100		0,26	100		15,8	100		1,5	100		0,2	100		106321,9	100		9,7	100		140,5	100		958,2	100	In marcia	
20:30		3,0	100		0,0	100		0,12	100		4,3	100		0,26	100		19,4	100		1,5	100		0,2	100		106093,9	100		9,7	100		140,6	100		957,8	100	In marcia	
21:00		3,3	100		0,0	100		0,11	100		5,7	100		0,26	100		20,5	100		1,5	100		0,2	100		106481,4	100		9,7	100		140,8	100		963,0	100	In marcia	
21:30		3,9	100		0,0	100		0,11	100		5,3	100		0,26	94		29,8	100		1,5	100		0,1	100														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,3	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		17,1	100		1,6	100		0,1	100		107838,1	100		9,8	100		139,9	100		963,1	100		in Betrieb
01:00		5,3	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		17,8	100		1,6	100		0,1	100		107804,7	100		9,7	100		140,0	100		956,9	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		26,7	100		1,6	100		0,0	100		107508,6	100		9,6	100		140,1	100		953,2	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,6	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,0	100		108378,7	100		9,8	100		140,1	100		959,5	100		in Betrieb
02:30		4,7	100		0,3	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		36,0	100		1,6	100		0,1	100		107119,0	100		9,6	100		140,7	100		959,4	100		in Betrieb
03:00		4,7	100		0,1	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		109097,9	100		9,9	100		140,4	100		953,9	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,0	100		108340,4	100		9,7	100		140,3	100		955,3	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,0	100		108708,6	100		9,8	100		140,4	100		952,5	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		20,3	100		1,5	100		0,1	100		107656,2	100		9,9	100		140,4	100		953,1	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		106502,8	100		9,8	100		140,5	100		953,6	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		26,2	100		1,6	100		0,1	100		105641,1	100		9,5	100		140,8	100		960,2	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		22,4	100		1,5	100		0,1	100		105730,7	100		9,5	100		140,5	100		955,6	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,2	100		105693,5	100		9,5	100		140,7	100		956,9	100		in Betrieb
07:00		4,3	84		0,0	84		0,0	100		4,8	84		0,26	100		25,1	84		1,6	84		0,1	84		106378,6	100		9,6	84		140,8	100		961,8	100		in Betrieb
07:30		4,3	80		0,0	80		0,0	100		3,9	80		0,25	100		21,5	80		1,5	80		0,2	80		106096,1	100		9,8	80		140,9	100		957,5	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		24,0	100		1,5	100		0,2	100		106230,4	100		9,6	100		140,8	100		965,8	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		0,5	100		0,31	100		4,5	100		0,26	100		24,1	100		1,6	100		0,1	100		106466,1	100		9,6	100		141,0	100		969,5	100		in Betrieb
09:00		3,9	100		2,3	100		0,57	100		3,5	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,2	100		105858,3	100		9,9	100		140,8	100		956,6	100		in Betrieb
09:30		3,1	100		1,1	100		0,67	100		4,1	100		0,26	94		28,2	100		1,6	100		0,1	100		104627,7	100		9,7	100		140,7	100		948,1	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,59	73		4,8	100		0,26	100		31,0	100		1,6	100		0,2	100		105316,3	100		9,4	100		141,0	100		962,3	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		0,0	100		1,57	100		4,8	100		0,26	100		31,9	100		1,6	100		0,2	100		107270,3	100		9,8	100		140,7	100		959,7	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		0,0	100		2,11	100		4,2	100		0,26	100		30,6	100		1,6	100		0,2	100		107136,4	100		9,7	100		140,8	100		959,3	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		0,9	100		2,18	100		4,8	100		0,26	100		30,9	100		1,6	100		0,2	100		108161,8	100		9,8	100		140,9	100		960,4	100		in Betrieb
12:00		4,6	100		2,4	100		2,79	73		4,5	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,2	100		108527,1	100		9,7	100		140,2	100		958,5	100		in Betrieb
12:30		2,0	100		0,0	100		0,49	100		5,5	100		0,25	100		11,9	100		1,5	100		0,2	100		108146,7	100		9,8	100		140,1	100		959,2	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		0,0	100		0,88	100		4,5	100		0,25	100		13,8	100		1,5	100		0,1	100		108522,1	100		10,1	100		140,1	100		947,3	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		0,0	100		1,46	100		4,5	100		0,25	94		14,0	100		1,5	100		0,1	100		105905,0	100		10,0	100		140,1	100		948,3	100		in Betrieb
14:00		4,4	100		0,2	100		0,52	73		5,6	100		0,25	100		14,9	100		1,5	100		0,2	100		105496,8	100		9,7	100		140,3	100		954,2	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,0	100		0,41	100		3,9	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,2	100		104791,3	100		9,9	100		140,3	100		954,8	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		0,7	100		0,41	100		4,5	100		0,26	100		34,5	100		1,5	100		0,2	100		104657,4	100		9,6	100		140,7	100		959,3	100		in Betrieb
15:30		5,0	100		0,7	100		0,44	100		7,3	100		0,26	100		32,0	100		1,5	100		0,2	100		104676,7	100		9,7	100		140,6	100		961,5	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		0,1	100		0,27	73		4,1	100		0,26	100		33,5	100		1,5	100		0,3	100		104714,6	100		9,6	100		140,8	100		959,9	100		in Betrieb
16:30		4,4	100		0,7	100		0,72	100		6,1	100		0,26	100		36,3	100		1,6	100		0,1	100		105288,4	100		9,6	100		141,0	100		965,4	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		0,2	100		0,61	100		3,3	100		0,26	100		30,4	100		1,5	100		0,1	100		106095,3	100		9,7	100		140,8	100		960,2	100		in Betrieb
17:30		4,3	100		0,0	100		0,21	100		3,9	100		0,26	94		26,7	100		1,5	100		0,2	100		105724,6	100		9,7	100		140,7	100		961,7	100		in Betrieb
18:00		4,8	100		0,4	100		0,15	73		3,6	100		0,26	100		24,9	100		1,5	100		0,2	100		106183,6	100		9,8	100		140,4	100		961,0	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		0,0	100		0,17	100		3,8	100		0,26	100		19,0	100		1,5	100		0,2	100		105731,1	100		9,7	100		140,1	100		962,5	100		in Betrieb
19:00		4,6	84		0,0	84		0,25	100		4,1	84		0,26	100		25,5	84		1,6	84		0,2	84		104639,2	100		9,5	84		140,3	100		965,2	100		in Betrieb
19:30		4,4	79		0,0	79		0,21	100		4,2	79		0,26	100		13,3	79		1,5	79		0,2	79		106653,1	100		10,0	79		140,4	100		958,3	100		in Betrieb
20:00		5,9	100		0,0	100		0,07	73		4,6	100		0,26	100		15,8	100		1,5	100		0,2	100		106321,9	100		9,7	100		140,5	100		958,2	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		0,0	100		0,12	100		4,3	100		0,26	100		19,4	100		1,5	100		0,2	100		106093,9	100		9,7	100		140,6	100		957,8	100		in Betrieb
21:00		3,3	100		0,0	100		0,11	100		5,7	100		0,26	100		20,5	100		1,5	100		0,2	100		106481,4	100		9,7	100		140,8	100		963,0	100		in Betrieb
21:30		3,9	100		0,0	100		0,11	100		5,3	100		0,26	94		29,8	100		1,5	100		0,1	100		10												