

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/06/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,4	100		0,0	100		0,02	100		7,0	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,3	100		105266,7	100		9,6	100		141,0	100		968,1	100	In marcia
01:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		36,1	100		1,6	100		0,3	100		106248,7	100		9,5	100		141,0	100		965,5	100	In marcia
01:30		4,4	100		0,6	100		0,02	100		5,0	100		0,26	94		30,0	100		1,6	100		0,3	100		107313,4	100		9,7	100		140,8	100		959,8	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		14,4	100		1,6	100		0,4	100		108146,6	100		9,8	100		140,7	100		970,1	100	In marcia
02:30		6,0	100		0,5	100		0,0	100		7,4	100		0,26	100		14,9	100		1,5	100		0,3	100		108511,2	100		9,8	100		140,9	100		964,6	100	In marcia
03:00		4,7	100		0,2	100		0,0	100		7,8	100		0,26	100		13,8	100		1,5	100		0,3	100		107876,6	100		10,1	100		140,6	100		959,6	100	In marcia
03:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		9,0	100		0,26	100		14,6	100		1,5	100		0,4	100		106613,3	100		9,7	100		140,7	100		965,6	100	In marcia
04:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		5,7	100		0,26	100		15,0	100		1,5	100		0,4	100		106326,5	100		9,7	100		140,6	100		965,5	100	In marcia
04:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,3	100		105867,2	100		9,8	100		140,6	100		959,8	100	In marcia
05:00		4,3	100		0,4	100		0,07	100		3,3	100		0,26	100		35,2	100		1,6	100		0,3	100		104179,4	100		9,5	100		140,6	100		962,4	100	In marcia
05:30		3,3	100		0,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		45,3	100		1,6	100		0,3	100		105306,9	100		9,6	100		141,0	100		971,5	100	In marcia
06:00		7,3	100		1,0	100		0,02	73		4,6	100		0,26	100		38,2	100		1,6	100		0,3	100		105256,7	100		9,4	100		140,9	100		967,8	100	In marcia
06:30		3,5	100		0,0	100		0,21	100		5,8	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,4	100		105617,8	100		9,7	100		140,7	100		969,2	100	In marcia
07:00		2,3	84		0,0	84		0,5	100		3,7	84		0,26	100		24,2	84		1,5	84		0,3	84		104881,3	100		9,7	84		140,9	100		959,4	100	In marcia
07:30		3,9	79		0,0	79		0,56	100		3,2	79		0,26	100		20,3	79		1,6	79		0,2	79		104701,3	100		9,5	79		140,9	100		965,9	100	In marcia
08:00		3,6	100		0,0	100		0,36	73		4,0	100		0,26	100		17,7	100		1,5	100		0,3	100		104843,7	100		9,6	100		140,8	100		967,5	100	In marcia
08:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		19,3	100		1,5	100		0,2	100		103939,2	100		9,7	100		140,7	100		961,2	100	In marcia
09:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		20,0	100		1,5	100		0,1	100		103439,7	100		9,6	100		140,7	100		962,9	100	In marcia
09:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		19,1	100		1,5	100		0,3	100		102798,1	100		9,5	100		140,7	100		957,3	100	In marcia
10:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		32,1	100		1,6	100		0,2	100		103467,5	100		9,4	100		140,6	100		957,6	100	In marcia
10:30		4,1	100		0,0	100		0,02	100		3,9	100		0,26	100		36,7	100		1,6	100		0,2	100		105136,9	100		9,5	100		140,7	100		960,2	100	In marcia
11:00		4,2	100		0,0	100		0,01	100		4,4	100		0,26	100		33,9	100		1,6	100		0,2	100		106490,0	100		9,7	100		140,8	100		960,4	100	In marcia
11:30		4,4	100		0,0	100		0,02	100		4,6	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		107273,4	100		9,6	100		140,2	100		960,5	100	In marcia
12:00		4,3	100		0,0	100		0,01	73		5,2	100		0,26	100		17,4	100		1,5	100		0,2	100		107028,6	100		9,9	100		140,0	100		956,0	100	In marcia
12:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		15,4	100		1,5	100		0,2	100		106412,9	100		9,8	100		140,0	100		958,0	100	In marcia
13:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		14,9	98		1,5	100		0,3	100		105948,7	100		9,6	100		140,1	100		962,7	100	In marcia
13:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		6,6	100		0,26	94		17,2	100		1,5	100		0,2	100		106072,4	100		9,9	100		140,4	100		954,5	100	In marcia
14:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		6,2	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,2	100		105986,5	100		9,8	100		140,2	100		953,2	100	In marcia
14:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		23,4	100		1,5	100		0,2	100		105660,7	100		9,6	100		140,3	100		957,7	100	In marcia
15:00		3,9	100		0,0	100		0,01	100		6,0	100		0,26	100		33,9	100		1,5	100		0,2	100		104595,6	100		9,6	100		140,2	100		954,9	100	In marcia
15:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		43,2	100		1,5	100		0,1	100		104359,8	100		9,7	100		140,2	100		954,1	100	In marcia
16:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		39,3	100		1,6	100		0,2	100		104636,6	100		9,5	100		140,4	100		959,6	100	In marcia
16:30		5,4	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		34,7	100		1,6	100		0,2	100		105554,1	100		9,6	100		140,6	100		956,3	100	In marcia
17:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		29,0	100		1,6	100		0,3	100		106463,2	100		9,6	100		141,0	100		956,9	100	In marcia
17:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		5,6	100		0,26	94		25,4	100		1,5	100		0,2	100		107858,1	100		9,7	100		140,8	100		964,5	100	In marcia
18:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		20,6	100		1,6	100		0,2	100		107604,8	100		9,8	100		140,7	100		960,6	100	In marcia
18:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		16,6	100		1,5	100		0,2	100		107360,2	100		9,8	100		140,7	100		965,4	100	In marcia
19:00		3,6	86		0,0	86		0,0	100		3,9	86		0,26	100		17,5	86		1,6	86		0,3	86		106295,0	100		9,5	86		141,0	100		969,9	100	In marcia
19:30		4,9	78		0,1	78		0,01	100		4,0	78		0,26	100		18,2	78		1,6	78		0,2	78		107158,4	100		9,8	78		140,7	100		960,0	100	In marcia
20:00		7,2	100		0,8	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		16,1	100		1,5	100		0,2	100		106535,4	100		9,8	100		140,6	100		958,5	100	In marcia
20:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		7,1	100		0,26	100		12,7	100		1,5	100		0,1	100		106937,8	100		10,0	100		140,6	100		955,4	100	In marcia
21:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		6,8	100		0,26	100		13,4	100		1,5	100		0,2	100		107212,2	100		9,8	100		140,8	100		958,2	100	In marcia
21:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	94		22,3	100		1,5	100		0,2	100		106388,3	100		10,1	100		141,1	100		953,6	100	In marcia
22:00		7,7	100		0,5	100																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,4	100		0,0	100		0,02	100		7,0	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,3	100		105266,7	100		9,6	100		141,0	100		968,1	100	in Betrieb
01:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		36,1	100		1,6	100		0,3	100		106248,7	100		9,5	100		141,0	100		965,5	100	in Betrieb
01:30		4,4	100		0,6	100		0,02	100		5,0	100		0,26	94		30,0	100		1,6	100		0,3	100		107313,4	100		9,7	100		140,8	100		959,8	100	in Betrieb
02:00		2,2	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		14,4	100		1,6	100		0,4	100		108146,6	100		9,8	100		140,7	100		970,1	100	in Betrieb
02:30		6,0	100		0,5	100		0,0	100		7,4	100		0,26	100		14,9	100		1,5	100		0,3	100		108511,2	100		9,8	100		140,9	100		964,6	100	in Betrieb
03:00		4,7	100		0,2	100		0,0	100		7,8	100		0,26	100		13,8	100		1,5	100		0,3	100		107876,6	100		10,1	100		140,6	100		959,6	100	in Betrieb
03:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		9,0	100		0,26	100		14,6	100		1,5	100		0,4	100		106613,3	100		9,7	100		140,7	100		965,6	100	in Betrieb
04:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		5,7	100		0,26	100		15,0	100		1,5	100		0,4	100		106326,5	100		9,7	100		140,6	100		965,5	100	in Betrieb
04:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,3	100		105867,2	100		9,8	100		140,6	100		959,8	100	in Betrieb
05:00		4,3	100		0,4	100		0,07	100		3,3	100		0,26	100		35,2	100		1,6	100		0,3	100		104179,4	100		9,5	100		140,6	100		962,4	100	in Betrieb
05:30		3,3	100		0,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		45,3	100		1,6	100		0,3	100		105306,9	100		9,6	100		141,0	100		971,5	100	in Betrieb
06:00		7,3	100		1,0	100		0,02	73		4,6	100		0,26	100		38,2	100		1,6	100		0,3	100		105256,7	100		9,4	100		140,9	100		967,8	100	in Betrieb
06:30		3,5	100		0,0	100		0,21	100		5,8	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,4	100		105617,8	100		9,7	100		140,7	100		969,2	100	in Betrieb
07:00		2,3	84		0,0	84		0,5	100		3,7	84		0,26	100		24,2	84		1,5	84		0,3	84		104881,3	100		9,7	84		140,9	100		959,4	100	in Betrieb
07:30		3,9	79		0,0	79		0,56	100		3,2	79		0,26	100		20,3	79		1,6	79		0,2	79		104701,3	100		9,5	79		140,9	100		965,9	100	in Betrieb
08:00		3,6	100		0,0	100		0,36	73		4,0	100		0,26	100		17,7	100		1,5	100		0,3	100		104843,7	100		9,6	100		140,8	100		967,5	100	in Betrieb
08:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		19,3	100		1,5	100		0,2	100		103939,2	100		9,7	100		140,7	100		961,2	100	in Betrieb
09:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		20,0	100		1,5	100		0,1	100		103439,7	100		9,6	100		140,7	100		962,9	100	in Betrieb
09:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		19,1	100		1,5	100		0,3	100		102798,1	100		9,5	100		140,7	100		957,3	100	in Betrieb
10:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		32,1	100		1,6	100		0,2	100		103467,5	100		9,4	100		140,6	100		957,6	100	in Betrieb
10:30		4,1	100		0,0	100		0,02	100		3,9	100		0,26	100		36,7	100		1,6	100		0,2	100		105136,9	100		9,5	100		140,7	100		960,2	100	in Betrieb
11:00		4,2	100		0,0	100		0,01	100		4,4	100		0,26	100		33,9	100		1,6	100		0,2	100		106490,0	100		9,7	100		140,8	100		960,4	100	in Betrieb
11:30		4,4	100		0,0	100		0,02	100		4,6	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		107273,4	100		9,6	100		140,2	100		960,5	100	in Betrieb
12:00		4,3	100		0,0	100		0,01	73		5,2	100		0,26	100		17,4	100		1,5	100		0,2	100		107028,6	100		9,9	100		140,0	100		956,0	100	in Betrieb
12:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		15,4	100		1,5	100		0,2	100		106412,9	100		9,8	100		140,0	100		958,0	100	in Betrieb
13:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		14,9	98		1,5	100		0,3	100		105948,7	100		9,6	100		140,1	100		962,7	100	in Betrieb
13:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		6,6	100		0,26	94		17,2	100		1,5	100		0,2	100		106072,4	100		9,9	100		140,4	100		954,5	100	in Betrieb
14:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		6,2	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,2	100		105986,5	100		9,8	100		140,2	100		953,2	100	in Betrieb
14:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		23,4	100		1,5	100		0,2	100		105660,7	100		9,6	100		140,3	100		957,7	100	in Betrieb
15:00		3,9	100		0,0	100		0,01	100		6,0	100		0,26	100		33,9	100		1,5	100		0,2	100		104595,6	100		9,6	100		140,2	100		954,9	100	in Betrieb
15:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		43,2	100		1,5	100		0,1	100		104359,8	100		9,7	100		140,2	100		954,1	100	in Betrieb
16:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		39,3	100		1,6	100		0,2	100		104636,6	100		9,5	100		140,4	100		959,6	100	in Betrieb
16:30		5,4	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		34,7	100		1,6	100		0,2	100		105554,1	100		9,6	100		140,6	100		956,3	100	in Betrieb
17:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		29,0	100		1,6	100		0,3	100		106463,2	100		9,6	100		141,0	100		956,9	100	in Betrieb
17:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		5,6	100		0,26	94		25,4	100		1,5	100		0,2	100		107858,1	100		9,7	100		140,8	100		964,5	100	in Betrieb
18:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		20,6	100		1,6	100		0,2	100		107604,8	100		9,8	100		140,7	100		960,6	100	in Betrieb
18:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		16,6	100		1,5	100		0,2	100		107360,2	100		9,8	100		140,7	100		965,4	100	in Betrieb
19:00		3,6	86		0,0	86		0,0	100		3,9	86		0,26	100		17,5	86		1,6	86		0,3	86		106295,0	100		9,5	86		141,0	100		969,9	100	in Betrieb
19:30		4,9	78		0,1	78		0,01	100		4,0	78		0,26	100		18,2	78		1,6	78		0,2	78		107158,4	100		9,8	78		140,7	100		960,0	100	in Betrieb
20:00		7,2	100		0,8	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		16,1	100		1,5	100		0,2	100		106535,4	100		9,8	100		140,6	100		958,5	100	in Betrieb
20:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		7,1	100		0,26	100		12,7	100		1,5	100		0,1	100		106937,8	100		10,0	100		140,6	100		955,4	100	in Betrieb
21:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		6,8	100		0,26	100		13,4	100		1,5	100		0,2	100		107212,2	100		9,8	100		140,8	100		958,2	100	in Betrieb
21:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	94		22,3	100		1,5	100		0,2	100		106388,3	100		10,1	100		141,1	100		953,6	100	in Betrieb
22:00		7,7	100		0,5	100		0,0	73		7,8	100																									