

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/06/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,1	100		103603,9	100	9,6	100		140,4	100		962,1	100	In marcia
01:00		5,9	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		26,9	100		1,6	100		0,2	100		104893,0	100	9,5	100		140,7	100		963,1	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		32,3	100		1,6	100		0,2	100		105452,8	100	9,7	100		140,8	100		953,2	100	In marcia
02:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		23,9	100		1,5	100		0,2	100		106232,4	100	9,7	100		140,6	100		953,7	100	In marcia
02:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,1	100		106082,5	100	9,8	100		140,8	100		962,8	100	In marcia
03:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,1	100		105570,0	100	9,8	100		140,8	100		954,1	100	In marcia
03:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,2	100		104597,9	100	9,4	100		140,9	100		964,5	100	In marcia
04:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		18,3	100		1,5	100		0,2	100		105068,6	100	9,7	100		140,8	100		957,2	100	In marcia
04:30		2,0	100		0,0	100		0,01	100		2,8	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,1	100		105453,3	100	9,5	100		140,9	100		961,5	100	In marcia
05:00		3,3	100		0,0	100		0,09	100		3,3	100		0,26	100		29,9	100		1,6	100		0,2	100		106856,0	100	9,7	100		140,8	100		958,3	100	In marcia
05:30		3,0	100		0,0	100		0,08	100		4,1	100		0,26	94		29,5	100		1,6	100		0,1	100		107235,0	100	9,8	100		140,7	100		958,0	100	In marcia
06:00		4,2	100		0,0	100		0,04	73		3,5	100		0,26	100		29,0	100		1,6	100		0,1	100		107554,3	100	9,8	100		140,5	100		955,4	100	In marcia
06:30		3,5	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,2	100		107966,3	100	9,6	100		140,4	100		954,1	100	In marcia
07:00		4,1	86		0,8	86		0,0	100		3,6	86		0,26	100		21,2	86		1,5	86		0,1	86		108536,4	100	9,9	86		140,2	100		953,1	100	In marcia
07:30		2,8	78		0,9	78		0,0	100		4,2	78		0,26	100		17,0	78		1,6	78		0,0	78		108181,7	100	9,9	78		140,1	100		957,1	100	In marcia
08:00		5,6	100		2,1	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		108025,7	100	9,8	100		140,0	100		956,8	100	In marcia
08:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,0	100		107398,9	100	9,8	100		140,1	100		961,0	100	In marcia
09:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		33,8	100		1,6	100		0,0	100		107939,0	100	9,6	100		140,2	100		959,0	100	In marcia
09:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		7,0	100		0,26	94		23,4	100		1,6	100		0,0	100		107852,9	100	9,8	100		140,1	100		966,2	100	In marcia
10:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,0	100		108022,3	100	9,8	100		140,0	100		956,0	100	In marcia
10:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		20,3	100		1,5	100		0,0	100		107014,3	100	9,9	100		139,8	100		951,1	100	In marcia
11:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		105933,3	100	9,7	100		140,0	100		954,3	100	In marcia
11:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		105462,9	100	9,4	100		140,2	100		966,9	100	In marcia
12:00		2,6	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,0	100		106277,4	100	9,7	100		140,4	100		953,5	100	In marcia
12:30		2,6	100		0,5	100		0,01	100		4,3	100		0,27	100		31,9	100		1,6	100		0,0	100		107061,1	100	9,6	100		140,6	100		944,0	100	In marcia
13:00		2,4	100		1,5	100		0,02	100		4,6	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,0	100		108433,4	100	9,9	100		140,6	100		947,9	100	In marcia
13:30		3,7	100		2,5	100		0,0	100		5,4	100		0,27	95		30,5	100		1,6	100		0,0	100		108049,8	100	10,0	100		140,8	100		944,2	100	In marcia
14:00		3,8	100		1,1	100		0,0	73		6,0	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,0	100		109596,3	100	9,6	100		140,6	100		956,7	100	In marcia
14:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,26	100		12,7	100		1,5	100		0,0	100		109930,2	100	9,9	100		140,3	100		958,5	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		19,0	100		1,6	100		0,0	100		109236,2	100	10,1	100		140,4	100		945,8	100	In marcia
15:30		4,0	100		0,3	100		0,01	100		5,1	100		0,27	100		26,8	100		1,6	100		0,0	100		108814,4	100	9,5	100		140,9	100		954,3	100	In marcia
16:00		5,9	100		0,0	100		0,0	73		5,0	100		0,26	100		22,2	100		1,6	100		0,0	100		109646,3	100	10,0	100		140,4	100		950,3	100	In marcia
16:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		6,1	100		0,26	100		21,9	100		1,6	100		0,0	100		109938,3	100	9,9	100		140,3	100		952,6	100	In marcia
17:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		109284,3	100	9,9	100		140,3	100		952,4	100	In marcia
17:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,26	95		27,0	100		1,6	100		0,0	100		108761,5	100	9,8	100		140,1	100		943,1	100	In marcia
18:00		5,9	100		0,9	100		0,0	73		5,5	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,0	100		108167,4	100	9,6	100		140,2	100		957,4	100	In marcia
18:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		31,8	100		1,6	100		0,0	100		108588,2	100	9,8	100		140,2	100		946,0	100	In marcia
19:00		5,1	85		0,6	85		0,0	100		4,6	85		0,26	100		29,7	85		1,6	85		0,0	85		108191,4	100	9,8	85		140,2	100		954,7	100	In marcia
19:30		2,8	79		0,0	79		0,0	100		5,1	79		0,26	100		22,9	79		1,6	79		0,0	79		108390,8	100	9,9	79		140,2	100		952,8	100	In marcia
20:00		4,4	100		0,0	100		0,0	73		5,0	100		0,27	100		28,4	100		1,6	100		0,0	100		109097,2	100	9,6	100		140,5	100		956,9	100	In marcia
20:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		23,9	100		1,6	100		0,0	100		109513,9	100	10,1	100		139,9	100		946,5	100	In marcia
21:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		22,2	100		1,6	100		0,0	100		107927,9	100	9,9	100		140,0	100		948,4	100	In marcia
21:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,26	94		19,7	100		1,6	100		0,0	100		107906,9	100	9,7	100		140,4	100		960,4	100	In marcia
22:00		3,8	100		0,2	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		16,1	100		1,5	100		0,0	100		107939,5	100	9,8	100		140,3	100		958,9	100	In marcia

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,1	100		103603,9	100		9,6	100		140,4	100		962,1	100		in Betrieb
01:00		5,9	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		26,9	100		1,6	100		0,2	100		104893,0	100		9,5	100		140,7	100		963,1	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		32,3	100		1,6	100		0,2	100		105452,8	100		9,7	100		140,8	100		953,2	100		in Betrieb
02:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		23,9	100		1,5	100		0,2	100		106232,4	100		9,7	100		140,6	100		953,7	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,1	100		106082,5	100		9,8	100		140,8	100		962,8	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,1	100		105570,0	100		9,8	100		140,8	100		954,1	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,2	100		104597,9	100		9,4	100		140,9	100		964,5	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		18,3	100		1,5	100		0,2	100		105068,6	100		9,7	100		140,8	100		957,2	100		in Betrieb
04:30		2,0	100		0,0	100		0,01	100		2,8	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,1	100		105453,3	100		9,5	100		140,9	100		961,5	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,0	100		0,09	100		3,3	100		0,26	100		29,9	100		1,6	100		0,2	100		106856,0	100		9,7	100		140,8	100		958,3	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,0	100		0,08	100		4,1	100		0,26	94		29,5	100		1,6	100		0,1	100		107235,0	100		9,8	100		140,7	100		958,0	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		0,0	100		0,04	73		3,5	100		0,26	100		29,0	100		1,6	100		0,1	100		107554,3	100		9,8	100		140,5	100		955,4	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,2	100		107966,3	100		9,6	100		140,4	100		954,1	100		in Betrieb
07:00		4,1	86		0,8	86		0,0	100		3,6	86		0,26	100		21,2	86		1,5	86		0,1	86		108536,4	100		9,9	86		140,2	100		953,1	100		in Betrieb
07:30		2,8	78		0,9	78		0,0	100		4,2	78		0,26	100		17,0	78		1,6	78		0,0	78		108181,7	100		9,9	78		140,1	100		957,1	100		in Betrieb
08:00		5,6	100		2,1	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		108025,7	100		9,8	100		140,0	100		956,8	100		in Betrieb
08:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,0	100		107398,9	100		9,8	100		140,1	100		961,0	100		in Betrieb
09:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		33,8	100		1,6	100		0,0	100		107939,0	100		9,6	100		140,2	100		959,0	100		in Betrieb
09:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		7,0	100		0,26	94		23,4	100		1,6	100		0,0	100		107852,9	100		9,8	100		140,1	100		966,2	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,0	100		108022,3	100		9,8	100		140,0	100		956,0	100		in Betrieb
10:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		20,3	100		1,5	100		0,0	100		107014,3	100		9,9	100		139,8	100		951,1	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		105933,3	100		9,7	100		140,0	100		954,3	100		in Betrieb
11:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		105462,9	100		9,4	100		140,2	100		966,9	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,0	100		106277,4	100		9,7	100		140,4	100		953,5	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		0,5	100		0,01	100		4,3	100		0,27	100		31,9	100		1,6	100		0,0	100		107061,1	100		9,6	100		140,6	100		944,0	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		1,5	100		0,02	100		4,6	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,0	100		108433,4	100		9,9	100		140,6	100		947,9	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		2,5	100		0,0	100		5,4	100		0,27	95		30,5	100		1,6	100		0,0	100		108049,8	100		10,0	100		140,8	100		944,2	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		1,1	100		0,0	73		6,0	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,0	100		109596,3	100		9,6	100		140,6	100		956,7	100		in Betrieb
14:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,26	100		12,7	100		1,5	100		0,0	100		109930,2	100		9,9	100		140,3	100		958,5	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		19,0	100		1,6	100		0,0	100		109236,2	100		10,1	100		140,4	100		945,8	100		in Betrieb
15:30		4,0	100		0,3	100		0,01	100		5,1	100		0,27	100		26,8	100		1,6	100		0,0	100		108814,4	100		9,5	100		140,9	100		954,3	100		in Betrieb
16:00		5,9	100		0,0	100		0,0	73		5,0	100		0,26	100		22,2	100		1,6	100		0,0	100		109646,3	100		10,0	100		140,4	100		950,3	100		in Betrieb
16:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		6,1	100		0,26	100		21,9	100		1,6	100		0,0	100		109938,3	100		9,9	100		140,3	100		952,6	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		109284,3	100		9,9	100		140,3	100		952,4	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,26	95		27,0	100		1,6	100		0,0	100		108761,5	100		9,8	100		140,1	100		943,1	100		in Betrieb
18:00		5,9	100		0,9	100		0,0	73		5,5	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,0	100		108167,4	100		9,6	100		140,2	100		957,4	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		31,8	100		1,6	100		0,0	100		108588,2	100		9,8	100		140,2	100		946,0	100		in Betrieb
19:00		5,1	85		0,6	85		0,0	100		4,6	85		0,26	100		29,7	85		1,6	85		0,0	85		108191,4	100		9,8	85		140,2	100		954,7	100		in Betrieb
19:30		2,8	79		0,0	79		0,0	100		5,1	79		0,26	100		22,9	79		1,6	79		0,0	79		108390,8	100		9,9	79		140,2	100		952,8	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		0,0	100		0,0	73		5,0	100		0,27	100		28,4	100		1,6	100		0,0	100		109097,2	100		9,6	100		140,5	100		956,9	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		23,9	100		1,6	100		0,0	100		109513,9	100		10,1	100		139,9	100		946,5	100		in Betrieb
21:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		22,2	100		1,6	100		0,0	100		107927,9	100		9,9	100		140,0	100		948,4	100		in Betrieb
21:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,26	94		19,7	100		1,6	100		0,0	100		107906,9	100	</										