

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/06/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,0	100		110109,3	100		9,8	100		140,7	100		948,9	100	In marcia
01:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		19,1	100		1,5	100		0,0	100		110500,5	100		9,9	100		140,1	100		946,4	100	In marcia
01:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		15,2	100		1,5	100		0,0	100		110134,5	100		10,0	100		140,0	100		941,5	100	In marcia
02:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		16,4	100		1,5	100		0,0	100		108622,4	100		9,7	100		140,0	100		952,2	100	In marcia
02:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		16,6	100		1,5	100		0,0	100		107908,6	100		9,8	100		139,9	100		952,2	100	In marcia
03:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,0	100		108009,1	100		9,6	100		140,7	100		952,1	100	In marcia
03:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,0	100		108750,2	100		9,9	100		140,3	100		944,6	100	In marcia
04:00		4,6	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,0	100		108618,5	100		9,8	100		140,2	100		953,0	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		108471,3	100		9,8	100		140,3	100		953,4	100	In marcia
05:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		24,9	100		1,5	100		0,0	100		107934,5	100		9,7	100		140,1	100		947,5	100	In marcia
05:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		27,2	100		1,6	100		0,0	100		107325,4	100		9,7	100		140,2	100		955,7	100	In marcia
06:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		108521,7	100		9,6	100		140,2	100		957,3	100	In marcia
06:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		109873,8	100		10,0	100		140,1	100		946,4	100	In marcia
07:00		3,2	84		0,0	84		0,0	100		4,2	84		0,26	100		31,6	84		1,6	84		0,0	84		107591,3	100		9,6	84		140,0	100		956,4	100	In marcia
07:30		6,3	79		0,0	79		0,0	100		4,5	79		0,26	100		27,2	79		1,5	79		0,0	79		107013,9	100		9,8	79		139,9	100		953,7	100	In marcia
08:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		23,6	100		1,5	100		0,0	100		106633,9	100		9,7	100		140,0	100		951,1	100	In marcia
08:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		22,5	100		1,5	100		0,0	100		106621,6	100		9,7	100		140,0	100		957,6	100	In marcia
09:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,0	100		107294,2	100		9,6	100		140,3	100		961,6	100	In marcia
09:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		17,1	100		1,5	100		0,0	100		107338,6	100		9,8	100		140,1	100		944,7	100	In marcia
10:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		20,0	100		1,5	100		0,1	100		107808,3	100		9,8	100		140,1	100		949,1	100	In marcia
10:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		26,9	100		1,6	100		0,0	100		107820,2	100		9,9	100		140,4	100		954,7	100	In marcia
11:00		7,2	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		33,0	100		1,6	100		0,2	100		108824,5	100		9,5	100		140,5	100		959,4	100	In marcia
11:30		3,4	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		31,5	100		1,6	100		0,0	100		108870,9	100		9,9	100		140,4	100		953,2	100	In marcia
12:00		4,3	100		0,5	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		29,0	100		1,5	100		0,0	100		109017,3	100		9,9	100		140,4	100		949,0	100	In marcia
12:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,0	100		108981,4	100		9,9	100		140,5	100		944,7	100	In marcia
13:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		23,5	100		1,5	100		0,0	100		108503,5	100		9,9	100		140,5	100		947,5	100	In marcia
13:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		21,5	100		1,6	100		0,0	100		108245,3	100		9,8	100		140,8	100		946,8	100	In marcia
14:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,0	100		108224,8	100		9,8	100		140,8	100		941,5	100	In marcia
14:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,0	100		108784,7	100		9,8	100		140,8	100		954,6	100	In marcia
15:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		19,0	100		1,5	100		0,0	100		108708,5	100		10,2	100		140,8	100		946,3	100	In marcia
15:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,0	100		107208,3	100		9,8	100		140,9	100		947,0	100	In marcia
16:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		107928,1	100		9,8	100		141,2	100		951,0	100	In marcia
16:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		33,8	100		1,6	100		0,1	100		108086,7	100		9,9	100		140,5	100		948,0	100	In marcia
17:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		42,7	100		1,6	100		0,0	100		107904,9	100		9,8	100		140,4	100		941,6	100	In marcia
17:30		3,4	100		0,5	100		0,01	100		3,6	100		0,26	94		35,3	100		1,6	100		0,1	100		108655,3	100		9,8	100		140,3	100		954,5	100	In marcia
18:00		8,1	100		1,7	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		30,3	100		1,6	100		0,0	100		109587,9	100		9,8	100		140,3	100		948,8	100	In marcia
18:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		13,3	100		1,5	100		0,0	100		109643,8	100		9,9	100		140,0	100		947,5	100	In marcia
19:00		1,7	84		0,0	84		0,0	100		4,2	84		0,26	100		12,8	84		1,5	84		0,1	84		108356,4	100		10,1	84		140,1	100		948,6	100	In marcia
19:30		3,2	79		0,0	79		0,0	100		3,9	79		0,26	100		11,9	79		1,5	79		0,2	79		108726,7	100		10,0	79		140,2	100		955,8	100	In marcia
20:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		14,7	100		1,5	100		0,2	100		107284,3	100		9,9	100		140,4	100		942,3	100	In marcia
20:30		7,1	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		17,4	100		1,5	100		0,2	100		106725,5	100		9,7	100		140,3	100		950,6	100	In marcia
21:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,3	100		106439,2	100		9,7	100		140,4	100		954,0	100	In marcia
21:30		5,5	100		0,3	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		26,3	100		1,5	100		0,2	100		106350,0	100		9,8	100		140,2	100		954,2	100	In marcia
22:00		1,7	100		0,0	100		0,0																													

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %			Note	Wert	ID %									
00:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,0	100		110109,3	100		9,8	100		140,7	100		948,9	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		19,1	100		1,5	100		0,0	100		110500,5	100		9,9	100		140,1	100		946,4	100		in Betrieb
01:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		15,2	100		1,5	100		0,0	100		110134,5	100		10,0	100		140,0	100		941,5	100		in Betrieb
02:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		16,4	100		1,5	100		0,0	100		108622,4	100		9,7	100		140,0	100		952,2	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		16,6	100		1,5	100		0,0	100		107908,6	100		9,8	100		139,9	100		952,2	100		in Betrieb
03:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,0	100		108009,1	100		9,6	100		140,7	100		952,1	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,0	100		108750,2	100		9,9	100		140,3	100		944,6	100		in Betrieb
04:00		4,6	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,0	100		108618,5	100		9,8	100		140,2	100		953,0	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		108471,3	100		9,8	100		140,3	100		953,4	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		24,9	100		1,5	100		0,0	100		107934,5	100		9,7	100		140,1	100		947,5	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		27,2	100		1,6	100		0,0	100		107325,4	100		9,7	100		140,2	100		955,7	100		in Betrieb
06:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		108521,7	100		9,6	100		140,2	100		957,3	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		109873,8	100		10,0	100		140,1	100		946,4	100		in Betrieb
07:00		3,2	84		0,0	84		0,0	100		4,2	84		0,26	100		31,6	84		1,6	84		0,0	84		107591,3	100		9,6	84		140,0	100		956,4	100		in Betrieb
07:30		6,3	79		0,0	79		0,0	100		4,5	79		0,26	100		27,2	79		1,5	79		0,0	79		107013,9	100		9,8	79		139,9	100		953,7	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		23,6	100		1,5	100		0,0	100		106633,9	100		9,7	100		140,0	100		951,1	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		22,5	100		1,5	100		0,0	100		106621,6	100		9,7	100		140,0	100		957,6	100		in Betrieb
09:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,0	100		107294,2	100		9,6	100		140,3	100		961,6	100		in Betrieb
09:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		17,1	100		1,5	100		0,0	100		107338,6	100		9,8	100		140,1	100		944,7	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		20,0	100		1,5	100		0,1	100		107808,3	100		9,8	100		140,1	100		949,1	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		26,9	100		1,6	100		0,0	100		107820,2	100		9,9	100		140,4	100		954,7	100		in Betrieb
11:00		7,2	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		33,0	100		1,6	100		0,2	100		108824,5	100		9,5	100		140,5	100		959,4	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		31,5	100		1,6	100		0,0	100		108870,9	100		9,9	100		140,4	100		953,2	100		in Betrieb
12:00		4,3	100		0,5	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		29,0	100		1,5	100		0,0	100		109017,3	100		9,9	100		140,4	100		949,0	100		in Betrieb
12:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,0	100		108981,4	100		9,9	100		140,5	100		944,7	100		in Betrieb
13:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		23,5	100		1,5	100		0,0	100		108503,5	100		9,9	100		140,5	100		947,5	100		in Betrieb
13:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		21,5	100		1,6	100		0,0	100		108245,3	100		9,8	100		140,8	100		946,8	100		in Betrieb
14:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,0	100		108224,8	100		9,8	100		140,8	100		941,5	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,0	100		108784,7	100		9,8	100		140,8	100		954,6	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		19,0	100		1,5	100		0,0	100		108708,5	100		10,2	100		140,8	100		946,3	100		in Betrieb
15:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,0	100		107208,3	100		9,8	100		140,9	100		947,0	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		107928,1	100		9,8	100		141,2	100		951,0	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		33,8	100		1,6	100		0,1	100		108086,7	100		9,9	100		140,5	100		948,0	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		42,7	100		1,6	100		0,0	100		107904,9	100		9,8	100		140,4	100		941,6	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		0,5	100		0,01	100		3,6	100		0,26	94		35,3	100		1,6	100		0,1	100		108655,3	100		9,8	100		140,3	100		954,5	100		in Betrieb
18:00		8,1	100		1,7	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		30,3	100		1,6	100		0,0	100		109587,9	100		9,8	100		140,3	100		948,8	100		in Betrieb
18:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		13,3	100		1,5	100		0,0	100		109643,8	100		9,9	100		140,0	100		947,5	100		in Betrieb
19:00		1,7	84		0,0	84		0,0	100		4,2	84		0,26	100		12,8	84		1,5	84		0,1	84		108356,4	100		10,1	84		140,1	100		948,6	100		in Betrieb
19:30		3,2	79		0,0	79		0,0	100		3,9	79		0,26	100		11,9	79		1,5	79		0,2	79		108726,7	100		10,0	79		140,2	100		955,8	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		14,7	100		1,5	100		0,2	100		107284,3	100		9,9	100		140,4	100		942,3	100		in Betrieb
20:30		7,1	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		17,4	100		1,5	100		0,2	100		106725,5	100		9,7	100		140,3	100		950,6	100		in Betrieb
21:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,3	100		106439,2	100		9,7	100		140,4	100		954,0	100		in Betrieb
21:30		5,5	100		0,3	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		26,3	100		1,5	100		0,2	100		106350,0	100											