

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/06/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,2	100		0,3	100		0,19	100		4,0	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,1	100		105669,1	100		9,6	100		140,6	100		960,1	100	In marcia
01:00		2,5	100		0,0	100		0,01	100		3,4	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,0	100		105810,0	100		10,0	100		140,5	100		950,9	100	In marcia
01:30		2,0	100		0,2	100		0,06	100		3,7	100		0,26	94		29,4	100		1,6	100		0,1	100		106501,5	100		9,8	100		140,7	100		955,8	100	In marcia
02:00		6,0	100		2,2	100		0,09	73		3,8	100		0,25	100		20,8	100		1,5	100		0,1	100		106787,5	100		10,1	100		140,4	100		953,1	100	In marcia
02:30		4,9	100		0,1	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		106038,0	100		10,2	100		140,2	100		949,2	100	In marcia
03:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		34,9	100		1,6	100		0,1	100		104913,2	100		9,6	100		140,6	100		961,8	100	In marcia
03:30		4,9	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		105899,9	100		10,0	100		140,3	100		957,6	100	In marcia
04:00		2,6	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		30,2	100		1,5	100		0,1	100		106353,9	100		10,3	100		140,4	100		944,4	100	In marcia
04:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		31,9	100		1,5	100		0,0	100		105757,7	100		9,9	100		140,6	100		955,5	100	In marcia
05:00		5,1	100		0,7	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		105706,8	100		10,0	100		140,7	100		957,6	100	In marcia
05:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		30,9	100		1,6	100		0,0	100		105314,9	100		9,8	100		140,9	100		962,7	100	In marcia
06:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		27,4	100		1,6	100		0,1	100		105624,1	100		9,7	100		140,9	100		950,2	100	In marcia
06:30		5,7	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,1	100		1,5	100		0,0	100		105177,2	100		9,9	100		140,6	100		949,0	100	In marcia
07:00		6,3	85		0,7	85		0,0	100		5,4	85		0,26	100		15,8	85		1,5	85		0,0	85		105014,2	100		9,7	85		140,7	100		960,8	100	In marcia
07:30		3,2	79		0,0	79		0,0	100		5,7	79		0,26	100		21,6	79		1,5	79		0,0	79		105107,1	100		10,0	79		140,8	100		959,8	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		18,8	100		1,5	100		0,1	100		105131,2	100		10,0	100		140,9	100		955,7	100	In marcia
08:30		3,9	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,0	100		105274,5	100		9,9	100		140,9	100		957,8	100	In marcia
09:00		5,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		27,4	100		1,5	100		0,0	100		104995,9	100		9,8	100		140,6	100		959,7	100	In marcia
09:30		3,3	100		0,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		28,5	100		1,5	100		0,0	100		105894,0	100		10,0	100		140,5	100		949,9	100	In marcia
10:00		5,3	100		0,4	100		0,0	73		7,3	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		104604,0	100		10,0	100		140,3	100		955,8	100	In marcia
10:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		6,9	100		0,25	100		19,4	100		1,5	100		0,0	100		105787,4	100		10,0	100		140,5	100		958,7	100	In marcia
11:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,1	100		105648,4	100		9,7	100		140,8	100		961,7	100	In marcia
11:30		4,4	100		0,5	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		26,0	100		1,5	100		0,0	100		106392,6	100		10,2	100		140,5	100		953,6	100	In marcia
12:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		5,5	100		0,25	100		28,9	100		1,5	100		0,0	100		105983,5	100		10,2	100		140,5	100		946,3	100	In marcia
12:30		4,9	100		0,7	100		0,0	100		6,4	100		0,25	100		30,8	100		1,5	100		0,0	100		105863,8	100		10,0	100		140,4	100		955,6	100	In marcia
13:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,9	100		1,5	100		0,0	100		104991,4	100		10,1	100		140,4	100		951,5	100	In marcia
13:30		4,1	100		0,0	100		0,01	100		3,9	100		0,26	94		29,1	100		1,5	100		0,0	100		104466,5	100		9,8	100		140,3	100		959,3	100	In marcia
14:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,0	100		104545,1	100		9,7	100		140,5	100		961,2	100	In marcia
14:30		4,4	100		0,3	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,0	100		104727,5	100		9,8	100		140,5	100		954,5	100	In marcia
15:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,0	100		104591,4	100		9,8	100		140,4	100		961,0	100	In marcia
15:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,0	100		104382,8	100		10,0	100		140,5	100		960,3	100	In marcia
16:00		5,7	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		17,7	100		1,5	100		0,0	100		103366,4	100		9,8	100		140,6	100		961,3	100	In marcia
16:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		18,1	100		1,5	100		0,0	100		103927,4	100		9,8	100		140,7	100		963,2	100	In marcia
17:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		9,0	100		0,26	100		18,2	100		1,5	100		0,0	100		103740,6	100		9,6	100		140,9	100		966,6	100	In marcia
17:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		7,1	100		0,25	94		20,2	100		1,5	100		0,0	100		104069,8	100		9,9	100		140,9	100		956,9	100	In marcia
18:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		29,5	100		1,5	100		0,0	100		103907,8	100		9,8	100		140,7	100		956,0	100	In marcia
18:30		4,1	100		0,0	100		0,02	100		4,9	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,1	100		103952,6	100		9,9	100		140,8	100		954,1	100	In marcia
19:00		3,6	85		0,0	85		0,0	100		4,3	85		0,26	100		41,2	85		1,6	85		0,0	85		103303,8	100		9,7	85		140,9	100		959,9	100	In marcia
19:30		4,4	78		0,0	78		0,05	100		3,8	78		0,26	100		27,2	78		1,5	78		0,0	78		103778,6	100		9,7	78		140,5	100		957,8	100	In marcia
20:00		5,4	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		104089,9	100		9,8	100		140,6	100		950,4	100	In marcia
20:30		2,0	100		0,0	100		0,03	100		5,0	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,0	100		103973,0	100		9,9	100		140,6	100		957,1	100	In marcia
21:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		103866,1	100		9,9	100		140,6	100		958,0	100	In marcia
21:30		4,0	100		0,0	100		0,05	100		4,4	100		0,26	94		23,6	100		1,6	100		0,0	100		103452,8	100		9,8	100		140,6	100		955,4	100	In marcia
22:00		4,4	100		0																																

MVA Bozen

Datum: 23/06/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,2	100		0,3	100		0,19	100		4,0	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,1	100		105669,1	100		9,6	100		140,6	100		960,1	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		0,0	100		0,01	100		3,4	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,0	100		105810,0	100		10,0	100		140,5	100		950,9	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		0,2	100		0,06	100		3,7	100		0,26	94		29,4	100		1,6	100		0,1	100		106501,5	100		9,8	100		140,7	100		955,8	100		in Betrieb
02:00		6,0	100		2,2	100		0,09	73		3,8	100		0,25	100		20,8	100		1,5	100		0,1	100		106787,5	100		10,1	100		140,4	100		953,1	100		in Betrieb
02:30		4,9	100		0,1	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		106038,0	100		10,2	100		140,2	100		949,2	100		in Betrieb
03:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		34,9	100		1,6	100		0,1	100		104913,2	100		9,6	100		140,6	100		961,8	100		in Betrieb
03:30		4,9	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		105899,9	100		10,0	100		140,3	100		957,6	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		30,2	100		1,5	100		0,1	100		106353,9	100		10,3	100		140,4	100		944,4	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		31,9	100		1,5	100		0,0	100		105757,7	100		9,9	100		140,6	100		955,5	100		in Betrieb
05:00		5,1	100		0,7	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		105706,8	100		10,0	100		140,7	100		951,6	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		30,9	100		1,6	100		0,0	100		105314,9	100		9,8	100		140,9	100		962,7	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		27,4	100		1,6	100		0,1	100		105274,5	100		9,7	100		140,9	100		950,2	100		in Betrieb
06:30		5,7	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,1	100		1,5	100		0,0	100		105177,2	100		9,9	100		140,6	100		949,0	100		in Betrieb
07:00		6,3	85		0,7	85		0,0	100		5,4	85		0,26	100		15,8	85		1,5	85		0,0	85		105014,2	100		9,7	85		140,7	100		960,8	100		in Betrieb
07:30		3,2	79		0,0	79		0,0	100		5,7	79		0,26	100		21,6	79		1,5	79		0,0	79		105107,1	100		10,0	79		140,8	100		959,8	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		18,8	100		1,5	100		0,1	100		105131,2	100		10,0	100		140,9	100		955,7	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,0	100		105274,5	100		9,9	100		140,9	100		957,8	100		in Betrieb
09:00		5,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		27,4	100		1,5	100		0,0	100		104995,9	100		9,8	100		140,6	100		959,7	100		in Betrieb
09:30		3,3	100		0,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		28,5	100		1,5	100		0,0	100		105894,0	100		10,0	100		140,5	100		949,9	100		in Betrieb
10:00		5,3	100		0,4	100		0,0	73		7,3	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		104604,0	100		10,0	100		140,3	100		955,8	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		6,9	100		0,25	100		19,4	100		1,5	100		0,0	100		105787,4	100		10,0	100		140,5	100		958,7	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,1	100		105648,4	100		9,7	100		140,8	100		961,7	100		in Betrieb
11:30		4,4	100		0,5	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		26,0	100		1,5	100		0,0	100		106392,6	100		10,2	100		140,5	100		953,6	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		5,5	100		0,25	100		28,9	100		1,5	100		0,0	100		105983,5	100		10,2	100		140,5	100		946,3	100		in Betrieb
12:30		4,9	100		0,7	100		0,0	100		6,4	100		0,25	100		30,8	100		1,5	100		0,0	100		105863,8	100		10,0	100		140,4	100		955,6	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,9	100		1,5	100		0,0	100		104991,4	100		10,1	100		140,4	100		951,5	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		0,0	100		0,01	100		3,9	100		0,26	94		29,1	100		1,5	100		0,0	100		104466,5	100		9,8	100		140,3	100		959,3	100		in Betrieb
14:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,0	100		104545,1	100		9,7	100		140,5	100		961,2	100		in Betrieb
14:30		4,4	100		0,3	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,0	100		104727,5	100		9,8	100		140,5	100		954,5	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,0	100		104591,4	100		9,8	100		140,4	100		961,0	100		in Betrieb
15:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,0	100		104382,8	100		10,0	100		140,5	100		960,3	100		in Betrieb
16:00		5,7	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		17,7	100		1,5	100		0,0	100		103386,4	100		9,8	100		140,6	100		961,3	100		in Betrieb
16:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		18,1	100		1,5	100		0,0	100		103927,4	100		9,8	100		140,7	100		963,2	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		9,0	100		0,26	100		18,2	100		1,5	100		0,0	100		103740,6	100		9,6	100		140,9	100		966,6	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		7,1	100		0,25	94		20,2	100		1,5	100		0,0	100		104069,8	100		9,9	100		140,9	100		956,9	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		29,5	100		1,5	100		0,0	100		103907,8	100		9,8	100		140,7	100		956,0	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		0,0	100		0,02	100		4,9	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,1	100		103952,6	100		9,9	100		140,8	100		954,1	100		in Betrieb
19:00		3,6	85		0,0	85		0,0	100		4,3	85		0,26	100		41,2	85		1,6	85		0,0	85		103303,8	100		9,7	85		140,9	100		959,9	100		in Betrieb
19:30		4,4	78		0,0	78		0,05	100		3,8	78		0,26	100		27,2	78		1,5	78		0,0	78		103778,6	100		9,7	78		140,5	100		957,8	100		in Betrieb
20:00		5,4	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		104089,9	100		9,8	100		140,6	100		950,4	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		0,0	100		0,03	100		5,0	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,0	100		103973,0	100		9,9	100		140,6	100		957,1	100		in Betrieb
21:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		103866,1	100		9,9	100		140,6	100		958,0	100		in Betrieb
21:30		4,0	100		0,0	100		0,05	100		4,4	100		0,26	94		23,6	100		1,6	100		0,0	100		103452,8												