

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 26/06/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		4,7	100		0,1	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,3	100		1,6	100		0,0	100		107621,6	100		9,8	100		140,8	100		952,0	100	In marcia
01:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		20,1	100		1,6	100		0,0	100		107829,7	100		9,8	100		140,6	100		954,7	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,0	100		0,01	100		4,7	100		0,26	94		16,3	100		1,6	100		0,0	100		106998,8	100		10,0	100		140,4	100		953,1	100	In marcia
02:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,0	100		106435,4	100		9,8	100		140,6	100		952,3	100	In marcia
02:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,0	100		106155,5	100		9,8	100		140,8	100		953,5	100	In marcia
03:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		30,9	100		1,6	100		0,0	100		106242,8	100		9,9	100		140,6	100		947,4	100	In marcia
03:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,0	100		105793,3	100		9,8	100		140,5	100		953,2	100	In marcia
04:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,0	100		105954,8	100		9,7	100		140,7	100		954,4	100	In marcia
04:30		3,1	100		0,0	100		0,01	100		3,6	100		0,26	100		23,8	100		1,6	100		0,0	100		106029,3	100		9,9	100		140,6	100		950,9	100	In marcia
05:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,0	100		105534,5	100		9,7	100		140,7	100		950,2	100	In marcia
05:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		26,1	100		1,6	100		0,0	100		105708,7	100		9,8	100		140,8	100		954,2	100	In marcia
06:00		5,9	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,0	100		105589,0	100		9,7	100		140,8	100		956,1	100	In marcia
06:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		21,3	100		1,6	100		0,0	100		106630,0	100		9,9	100		140,8	100		952,8	100	In marcia
07:00		3,8	86		0,0	86		0,0	100		3,8	86		0,26	100		29,6	86		1,6	86		0,0	86		107607,5	100		9,8	86		140,9	100		957,7	100	In marcia
07:30		4,9	78		1,9	78		0,0	100		3,5	78		0,25	100		20,6	78		1,5	78		0,0	78		107572,1	100		10,4	78		140,6	100		951,9	100	In marcia
08:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		21,3	100		1,5	100		0,0	100		109191,4	100		10,1	100		141,0	100		958,6	100	In marcia
08:30		5,3	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,0	100		106602,9	100		10,1	100		140,4	100		955,2	100	In marcia
09:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		13,6	100		1,5	100		0,0	100		105459,6	100		10,2	100		140,2	100		954,1	100	In marcia
09:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,25	94		23,0	100		1,5	100		0,0	100		106751,8	100		9,8	100		140,7	100		960,9	100	In marcia
10:00		5,6	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		33,7	100		1,5	100		0,0	100		107505,9	100		10,1	100		141,0	100		946,7	100	In marcia
10:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		14,9	100		1,5	100		0,0	100		106560,1	100		10,2	100		140,4	100		948,7	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,9	100		1,6	100		0,0	100		103697,3	100		9,9	100		140,8	100		948,5	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		43,7	100		1,6	100		0,0	100		104055,9	100		9,5	100		141,2	100		957,8	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		5,3	100		0,26	100		32,4	100		1,6	100		0,0	100		104917,8	100		9,5	100		141,3	100		953,3	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,0	100		107449,5	100		9,9	100		141,2	100		949,0	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,0	100		107464,6	100		10,1	100		140,7	100		941,8	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	95		21,8	100		1,6	100		0,0	100		107199,7	100		9,8	100		140,5	100		951,0	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		5,8	100		0,26	100		18,7	100		1,6	100		0,0	100		108107,7	100		10,0	100		140,6	100		939,6	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		19,4	100		1,6	100		0,0	100		108580,2	100		9,9	100		140,7	100		944,0	100	In marcia
15:00		1,9	100		0,0	100		0,1	100		5,8	100		0,25	100		22,4	100		1,6	100		0,0	100		109153,0	100		10,0	100		140,3	100		942,8	100	In marcia
15:30		4,2	100		0,0	100		0,34	100		4,3	100		0,25	100		26,4	100		1,6	100		0,0	100		108952,9	100		10,1	100		140,1	100		947,3	100	In marcia
16:00		4,0	100		0,0	100		0,04	73		3,6	100		0,25	100		26,9	100		1,5	100		0,0	100		108372,5	100		10,1	100		140,0	100		945,2	100	In marcia
16:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		24,6	100		1,6	100		0,0	100		107686,7	100		10,3	100		140,3	100		948,2	100	In marcia
17:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,1	100		1,6	100		0,0	100		106429,8	100		10,0	100		140,0	100		951,3	100	In marcia
17:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,23	94		29,8	100		1,6	100		0,0	100		106975,6	100		9,9	100		140,3	100		953,9	100	In marcia
18:00		5,1	100		0,0	100		0,0	73		5,0	100		0,22	100		27,4	100		1,6	100		0,0	100		106585,7	100		9,7	100		140,5	100		959,9	100	In marcia
18:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		24,2	100		1,6	100		0,0	100		107841,8	100		10,0	100		140,7	100		950,7	100	In marcia
19:00		3,8	85		0,0	85		0,0	100		3,7	85		0,22	100		28,1	85		1,6	85		0,0	85		107462,9	100		10,3	85		140,9	100		934,9	100	In marcia
19:30		5,2	79		0,0	79		0,0	100		5,5	79		0,22	100		17,6	79		1,6	79		0,1	79		109441,7	100		10,2	79		140,7	100		948,4	100	In marcia
20:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,22	100		19,0	100		1,5	100		0,1	100		108970,5	100		10,3	100		140,5	100		944,8	100	In marcia
20:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,21	100		16,8	100		1,5	100		0,1	100		108918,2	100		10,1	100		140,5	100		951,4	100	In marcia
21:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		21,6	100		1,5	100		0,1	100		108134,8	100		10,4	100		140,3	100		943,7	100	In marcia
21:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,21	94		33,0	100		1,6	100		0,2	100		107431,5	100</										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,7	100		0,1	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,3	100		1,6	100		0,0	100		107621,6	100	9,8	100		140,8	100		952,0	100		in Betrieb
01:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		20,1	100		1,6	100		0,0	100		107829,7	100	9,8	100		140,6	100		954,7	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,0	100		0,01	100		4,7	100		0,26	94		16,3	100		1,6	100		0,0	100		106998,8	100	10,0	100		140,4	100		953,1	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,0	100		106435,4	100	9,8	100		140,6	100		952,3	100		in Betrieb
02:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,0	100		106155,5	100	9,8	100		140,8	100		953,5	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		30,9	100		1,6	100		0,0	100		106242,8	100	9,9	100		140,6	100		947,4	100		in Betrieb
03:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,0	100		105793,3	100	9,8	100		140,5	100		952,2	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,0	100		105954,8	100	9,7	100		140,7	100		954,4	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		0,0	100		0,01	100		3,6	100		0,26	100		23,8	100		1,6	100		0,0	100		106029,3	100	9,9	100		140,6	100		950,9	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,0	100		105534,5	100	9,7	100		140,7	100		950,2	100		in Betrieb
05:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		26,1	100		1,6	100		0,0	100		105708,7	100	9,8	100		140,8	100		954,2	100		in Betrieb
06:00		5,9	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,0	100		105589,0	100	9,7	100		140,8	100		956,1	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		21,3	100		1,6	100		0,0	100		106630,0	100	9,9	100		140,8	100		952,8	100		in Betrieb
07:00		3,8	86		0,0	86		0,0	100		3,8	86		0,26	100		29,6	86		1,6	86		0,0	86		107607,5	100	9,8	86		140,9	100		957,7	100		in Betrieb
07:30		4,9	78		1,9	78		0,0	100		3,5	78		0,25	100		20,6	78		1,5	78		0,0	78		107572,1	100	10,4	78		140,6	100		951,9	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		21,3	100		1,5	100		0,0	100		109191,4	100	10,1	100		141,0	100		958,6	100		in Betrieb
08:30		5,3	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,0	100		106602,9	100	10,1	100		140,4	100		955,2	100		in Betrieb
09:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		13,6	100		1,5	100		0,0	100		105459,6	100	10,2	100		140,2	100		954,1	100		in Betrieb
09:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,25	94		23,0	100		1,5	100		0,0	100		106751,8	100	9,8	100		140,7	100		960,9	100		in Betrieb
10:00		5,6	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		33,7	100		1,5	100		0,0	100		107505,9	100	10,1	100		141,0	100		946,7	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		14,9	100		1,5	100		0,0	100		106560,1	100	10,2	100		140,4	100		948,7	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,9	100		1,6	100		0,0	100		103697,3	100	9,9	100		140,8	100		948,5	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		43,7	100		1,6	100		0,0	100		104055,9	100	9,5	100		141,2	100		957,8	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		5,3	100		0,26	100		32,4	100		1,6	100		0,0	100		104917,8	100	9,5	100		141,3	100		953,3	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,0	100		107449,5	100	9,9	100		141,2	100		949,0	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,0	100		107464,6	100	10,1	100		140,7	100		941,8	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	95		21,8	100		1,6	100		0,0	100		107199,7	100	9,8	100		140,5	100		951,0	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		5,8	100		0,26	100		18,7	100		1,6	100		0,0	100		108107,7	100	10,0	100		140,6	100		939,6	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		19,4	100		1,6	100		0,0	100		108580,2	100	9,9	100		140,7	100		944,0	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		0,0	100		0,1	100		5,8	100		0,25	100		22,4	100		1,6	100		0,0	100		109153,0	100	10,0	100		140,3	100		942,8	100		in Betrieb
15:30		4,2	100		0,0	100		0,34	100		4,3	100		0,25	100		26,4	100		1,6	100		0,0	100		108952,9	100	10,1	100		140,1	100		947,3	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		0,0	100		0,04	73		3,6	100		0,25	100		26,9	100		1,5	100		0,0	100		108372,5	100	10,1	100		140,0	100		945,2	100		in Betrieb
16:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		24,6	100		1,6	100		0,0	100		107686,7	100	10,3	100		140,3	100		948,2	100		in Betrieb
17:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,1	100		1,6	100		0,0	100		106429,8	100	10,0	100		140,0	100		951,3	100		in Betrieb
17:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,23	94		29,8	100		1,6	100		0,0	100		106975,6	100	9,9	100		140,3	100		953,9	100		in Betrieb
18:00		5,1	100		0,0	100		0,0	73		5,0	100		0,22	100		27,4	100		1,6	100		0,0	100		106585,7	100	9,7	100		140,5	100		959,9	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		24,2	100		1,6	100		0,0	100		107841,8	100	10,0	100		140,7	100		950,7	100		in Betrieb
19:00		3,8	85		0,0	85		0,0	100		3,7	85		0,22	100		28,1	85		1,6	85		0,0	85		107462,9	100	10,3	85		140,9	100		934,9	100		in Betrieb
19:30		5,2	79		0,0	79		0,0	100		5,5	79		0,22	100		17,6	79		1,6	79		0,1	79		109441,7	100	10,2	79		140,7	100		948,4	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,22	100		19,0	100		1,5	100		0,1	100		108970,5	100	10,3	100		140,5	100		944,8	100		in Betrieb
20:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,21	100		16,8	100		1,5	100		0,1	100		108918,2	100	10,1	100		140,5	100		951,4	100		in Betrieb
21:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		21,6	100		1,5	100		0,1	100		108134,8	100	10,4	100		140,3	100		943,7	100		in Betrieb
21:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,21	94		33,0	100		1,6	100		0,2	100		107431,5	100	10,0	100		140,3	100		946,2	100		in Betrieb
22:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		4,6																										