

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/07/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		34,8	100		1,2	100		0,3	100		106115,2	100		10,1	100		140,5	100		953,6	100		In marcia
01:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		28,0	100		1,2	100		0,3	100		107137,2	100		10,0	100		140,6	100		956,3	100		In marcia
01:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,23	94		19,5	100		1,2	100		0,3	100		107154,8	100		10,2	100		140,4	100		955,3	100		In marcia
02:00		7,5	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		20,5	100		1,2	100		0,4	100		106138,3	100		10,3	100		140,3	100		953,9	100		In marcia
02:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		18,8	100		1,3	100		0,3	100		105482,0	100		10,0	100		140,0	100		955,3	100		In marcia
03:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		24,7	100		1,3	100		0,3	100		105551,9	100		9,9	100		140,3	100		950,8	100		In marcia
03:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		25,5	100		1,3	100		0,4	100		105834,3	100		10,1	100		140,3	100		955,2	100		In marcia
04:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		22,0	100		1,2	100		0,3	100		106617,4	100		10,1	100		140,2	100		956,5	100		In marcia
04:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		23,1	100		1,2	100		0,2	100		106772,8	100		10,0	100		140,2	100		950,5	100		In marcia
05:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		21,6	100		1,2	100		0,3	100		106873,2	100		10,3	100		140,1	100		950,3	100		In marcia
05:30		5,3	100		0,0	100		0,01	100		3,6	100		0,25	94		19,1	100		1,2	100		0,3	100		105978,1	100		10,1	100		140,1	100		946,0	100		In marcia
06:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		19,1	100		1,2	100		0,3	100		105421,1	100		10,2	100		140,0	100		948,0	100		In marcia
06:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		24,9	100		1,2	100		0,2	100		104657,7	100		10,0	100		139,9	100		952,1	100		In marcia
07:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		30,5	100		1,2	100		0,4	100		103933,5	100		9,8	100		140,1	100		956,0	100		In marcia
07:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		42,3	100		1,2	100		0,4	100		105376,8	100		9,8	100		140,4	100		960,8	100		In marcia
08:00		5,5	100		0,0	100		0,0	73		6,1	100		0,26	100		36,7	100		1,2	100		0,5	100		107521,8	100		10,1	100		140,3	100		951,7	100		In marcia
08:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		25,7	100		1,2	100		0,4	100		107403,8	100		10,1	100		140,4	100		950,0	100		In marcia
09:00		1,8	84		0,0	84		0,0	100		4,3	84		0,26	100		26,8	84		1,2	84		0,5	84		107479,8	100		10,3	84		140,2	100		942,8	100		In marcia
09:30		1,9	79		0,0	79		0,0	100		3,8	79		0,26	94		20,9	79		1,2	79		0,3	79		107883,7	100		10,0	79		140,4	100		961,9	100		In marcia
10:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		5,6	100		0,26	100		14,7	100		1,2	100		0,2	100		109052,4	100		10,5	100		140,4	100		950,8	100		In marcia
10:30		1,8	100		0,0	100		0,01	100		8,6	100		0,26	100		15,0	100		1,2	100		0,4	100		108182,2	100		9,9	100		140,4	100		958,9	100		In marcia
11:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		21,0	100		1,2	100		0,3	100		109910,8	100		10,1	100		140,8	100		943,7	100		In marcia
11:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		22,3	100		1,2	100		0,2	100		109143,7	100		10,4	100		140,4	100		940,6	100		In marcia
12:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		21,4	100		1,2	100		0,3	100		107585,5	100		10,1	100		140,0	100		949,1	100		In marcia
12:30		1,9	100		0,0	100		0,05	100		4,6	100		0,22	100		31,4	100		1,2	100		0,2	100		108740,7	100		10,2	100		140,4	100		940,1	100		In marcia
13:00		1,9	100		0,0	100		0,08	100		4,1	100		0,21	100		31,7	100		1,2	100		0,3	100		108550,9	100		9,9	100		140,2	100		946,9	100		In marcia
13:30		1,8	100		0,0	100		0,05	100		3,6	100		0,21	94		27,3	100		1,2	100		0,2	100		108979,8	100		10,2	100		140,0	100		948,3	100		In marcia
14:00		1,8	100		0,0	100		0,07	84		3,6	100		0,21	100		30,6	100		1,2	100		0,3	100		108506,5	100		10,2	100		140,1	100		945,3	100		In marcia
14:30		1,8	100		0,0	100		0,08	100		3,7	100		0,21	100		26,9	100		1,2	100		0,2	100		108163,4	100		10,2	100		139,9	100		951,3	100		In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,17	100		4,5	100		0,21	100		27,6	100		1,2	100		0,2	100		107565,2	100		10,2	100		139,9	100		953,3	100		In marcia
15:30		1,9	100		0,0	100		0,16	100		4,3	100		0,21	100		24,2	100		1,2	100		0,2	100		106476,7	100		10,0	100		139,9	100		951,4	100		In marcia
16:00		3,4	100		0,0	100		0,05	73		5,0	100		0,21	100		20,4	100		1,6	100		0,2	100		105901,8	100		9,9	100		140,0	100		956,0	100		In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		5,5	100		0,21	100		25,9	100		1,6	100		0,2	100		105103,3	100		9,9	100		140,2	100		956,5	100		In marcia
17:00		1,7	100		0,0	100		0,16	100		4,2	100		0,22	100		26,6	100		1,6	100		0,3	100		106543,4	100		9,8	100		140,5	100		953,9	100		In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,36	100		3,9	100		0,22	95		29,7	100		1,6	100		0,2	100		106984,2	100		10,0	100		140,3	100		949,5	100		In marcia
18:00		2,1	100		0,0	100		0,28	73		3,6	100		0,23	100		24,5	100		1,5	100		0,2	100		107159,1	100		10,1	100		140,2	100		948,7	100		In marcia
18:30		3,6	100		0,0	100		0,3	100		4,4	100		0,25	100		19,4	100		1,5	100		0,3	100		106750,2	100		9,9	100		140,2	100		959,9	100		In marcia
19:00		2,8	86		0,0	86		0,2	100		4,4	86		0,25	100		18,7	86		1,5	86		0,2	86		107686,2	100		10,3	86		140,4	100		949,4	100		In marcia
19:30		1,7	78		0,0	78		0,04	100		3,4	78		0,25	100		25,7	78		1,6	78		0,2	78		106480,3	100		10,0	78		140,2	100		958,0	100		In marcia
20:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		27,7	100		1,6	100		0,1	100		106830,0	100		9,8	100		140,3	100		966,8	100		In marcia
20:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		23,8	100		1,5	100		0,1	100		107447,4	100		10,2	100		140,3	100		955,0	100		In marcia
21:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,1	100		107413,7	100		10,0	100		140,3	100		958,1	100		In marcia
21:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		22,5	100		1,5	100		0,															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		34,8	100		1,2	100		0,3	100		106115,2	100		10,1	100		140,5	100		953,6	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		28,0	100		1,2	100		0,3	100		107137,2	100		10,0	100		140,6	100		956,3	100		in Betrieb
01:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,23	94		19,5	100		1,2	100		0,3	100		107154,8	100		10,2	100		140,4	100		955,3	100		in Betrieb
02:00		7,5	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		20,5	100		1,2	100		0,4	100		106138,3	100		10,3	100		140,3	100		953,9	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		18,8	100		1,3	100		0,3	100		105482,0	100		10,0	100		140,0	100		955,3	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		24,7	100		1,3	100		0,3	100		105551,9	100		9,9	100		140,3	100		950,8	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		25,5	100		1,3	100		0,4	100		105834,3	100		10,1	100		140,3	100		955,2	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		22,0	100		1,2	100		0,3	100		106617,4	100		10,1	100		140,2	100		956,5	100		in Betrieb
04:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		23,1	100		1,2	100		0,2	100		106772,8	100		10,0	100		140,2	100		950,5	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		21,6	100		1,2	100		0,3	100		106873,2	100		10,3	100		140,1	100		950,3	100		in Betrieb
05:30		5,3	100		0,0	100		0,01	100		3,6	100		0,25	94		19,1	100		1,2	100		0,3	100		105978,1	100		10,1	100		140,1	100		946,0	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		19,1	100		1,2	100		0,3	100		105421,1	100		10,2	100		140,0	100		948,0	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		24,9	100		1,2	100		0,2	100		104657,7	100		10,0	100		139,9	100		952,1	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		30,5	100		1,2	100		0,4	100		103933,5	100		9,8	100		140,1	100		956,0	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		42,3	100		1,2	100		0,4	100		105376,8	100		9,8	100		140,4	100		960,8	100		in Betrieb
08:00		5,5	100		0,0	100		0,0	73		6,1	100		0,26	100		36,7	100		1,2	100		0,5	100		107521,8	100		10,1	100		140,3	100		951,7	100		in Betrieb
08:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		25,7	100		1,2	100		0,4	100		107403,8	100		10,1	100		140,4	100		950,0	100		in Betrieb
09:00		1,8	84		0,0	84		0,0	100		4,3	84		0,26	100		26,8	84		1,2	84		0,5	84		107479,8	100		10,3	84		140,2	100		942,8	100		in Betrieb
09:30		1,9	79		0,0	79		0,0	100		3,8	79		0,26	94		20,9	79		1,2	79		0,3	79		107883,7	100		10,0	79		140,4	100		961,9	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		5,6	100		0,26	100		14,7	100		1,2	100		0,2	100		109052,4	100		10,5	100		140,4	100		950,8	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		0,0	100		0,01	100		8,6	100		0,26	100		15,0	100		1,2	100		0,4	100		108182,2	100		9,9	100		140,4	100		958,9	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		21,0	100		1,2	100		0,3	100		109910,8	100		10,1	100		140,8	100		943,7	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		22,3	100		1,2	100		0,2	100		109143,7	100		10,4	100		140,4	100		940,6	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		21,4	100		1,2	100		0,3	100		107585,5	100		10,1	100		140,0	100		949,1	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		0,0	100		0,05	100		4,6	100		0,22	100		31,4	100		1,2	100		0,2	100		108740,7	100		10,2	100		140,4	100		940,1	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		0,0	100		0,08	100		4,1	100		0,21	100		31,7	100		1,2	100		0,3	100		108550,9	100		9,9	100		140,2	100		946,9	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		0,0	100		0,05	100		3,6	100		0,21	94		27,3	100		1,2	100		0,2	100		108979,8	100		10,2	100		140,0	100		948,3	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		0,0	100		0,07	84		3,6	100		0,21	100		30,6	100		1,2	100		0,3	100		108506,5	100		10,2	100		140,1	100		945,3	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		0,0	100		0,08	100		3,7	100		0,21	100		26,9	100		1,2	100		0,2	100		108163,4	100		10,2	100		139,9	100		951,3	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,17	100		4,5	100		0,21	100		27,6	100		1,2	100		0,2	100		107565,2	100		10,2	100		139,9	100		953,3	100		in Betrieb
15:30		1,9	100		0,0	100		0,16	100		4,3	100		0,21	100		24,2	100		1,2	100		0,2	100		106476,7	100		10,0	100		139,9	100		951,4	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		0,0	100		0,05	73		5,0	100		0,21	100		20,4	100		1,6	100		0,2	100		105901,8	100		9,9	100		140,0	100		956,0	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		5,5	100		0,21	100		25,9	100		1,6	100		0,2	100		105103,3	100		9,9	100		140,2	100		956,5	100		in Betrieb
17:00		1,7	100		0,0	100		0,16	100		4,2	100		0,22	100		26,6	100		1,6	100		0,3	100		106543,4	100		9,8	100		140,5	100		953,9	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,36	100		3,9	100		0,22	95		29,7	100		1,6	100		0,2	100		106984,2	100		10,0	100		140,3	100		949,5	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		0,0	100		0,28	73		3,6	100		0,23	100		24,5	100		1,5	100		0,2	100		107159,1	100		10,1	100		140,2	100		948,7	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		0,0	100		0,3	100		4,4	100		0,25	100		19,4	100		1,5	100		0,3	100		106750,2	100		9,9	100		140,2	100		959,9	100		in Betrieb
19:00		2,8	86		0,0	86		0,2	100		4,4	86		0,25	100		18,7	86		1,5	86		0,2	86		107686,2	100		10,3	86		140,4	100		949,4	100		in Betrieb
19:30		1,7	78		0,0	78		0,04	100		3,4	78		0,25	100		25,7	78		1,6	78		0,2	78		106480,3	100		10,0	78		140,2	100		958,0	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		27,7	100		1,6	100		0,1	100		106830,0	100		9,8	100		140,3	100		966,8	100		in Betrieb
20:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		23,8	100		1,5	100		0,1	100		107447,4	100		10,2	100		140,3	100		955,0	100		in Betrieb
21:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,1	100		107413,7	100		10,0	100		140,3	100		958,1	100		in Betrieb
21:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		22,5	100		1,5	100		0,1															