

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/07/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,2	100		107494,4	100		9,8	100		140,2	100		953,7	100	In marcia
01:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,1	100		107583,9	100		9,9	100		140,0	100		947,5	100	In marcia
01:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		6,6	100		0,26	94		18,4	100		1,5	100		0,1	100		107510,1	100		10,1	100		139,9	100		951,9	100	In marcia
02:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		5,7	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,0	100		107904,5	100		9,9	100		140,3	100		956,5	100	In marcia
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		31,5	100		1,6	100		0,1	100		108130,4	100		9,9	100		140,4	100		952,4	100	In marcia
03:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,2	100		109474,5	100		10,2	100		140,2	100		956,1	100	In marcia
03:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		21,3	100		1,5	100		0,1	100		108654,6	100		10,0	100		140,0	100		956,0	100	In marcia
04:00		2,2	100		0,0	100		0,0	73		6,5	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,1	100		108442,6	100		10,0	100		140,1	100		954,1	100	In marcia
04:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,1	100		108644,9	100		10,3	100		140,0	100		946,4	100	In marcia
05:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,1	100		107445,9	100		10,0	100		140,1	100		948,2	100	In marcia
05:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		20,4	100		1,5	100		0,1	100		107419,7	100		10,3	100		140,2	100		951,8	100	In marcia
06:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		106001,1	100		10,1	100		139,9	100		954,7	100	In marcia
06:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,5	100		1,5	100		0,1	100		105598,5	100		9,8	100		140,0	100		960,5	100	In marcia
07:00		3,7	84		0,0	84		0,0	100		3,2	84		0,25	100		25,0	84		1,5	84		0,2	84		105732,6	100		10,1	84		140,1	100		950,6	100	In marcia
07:30		3,5	79		0,0	79		0,0	100		3,2	79		0,26	100		30,7	79		1,5	79		0,0	79		105678,8	100		9,9	79		140,0	100		955,8	100	In marcia
08:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		31,3	100		1,5	100		0,0	100		105494,0	100		10,0	100		139,9	100		959,2	100	In marcia
08:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		36,3	100		1,6	100		0,0	100		105510,5	100		9,9	100		140,3	100		954,6	100	In marcia
09:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		39,9	100		1,5	100		0,0	100		106861,8	100		9,9	100		140,4	100		953,4	100	In marcia
09:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		24,3	100		1,5	100		0,0	100		106628,8	100		10,1	100		140,1	100		946,5	100	In marcia
10:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,0	100		106048,0	100		9,9	100		140,2	100		956,8	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		24,1	100		1,6	100		0,0	100		107299,0	100		9,8	100		140,6	100		953,6	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		18,2	100		1,5	100		0,0	100		108560,3	100		10,2	100		140,5	100		948,9	100	In marcia
11:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,0	100		107770,9	100		9,9	100		140,8	100		958,8	100	In marcia
12:00		7,1	100		2,7	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		15,5	100		1,5	100		0,0	100		108136,0	100		10,1	100		140,5	100		956,3	100	In marcia
12:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		17,1	100		1,5	100		0,0	100		108090,1	100		10,1	100		140,4	100		951,0	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,0	100		107491,9	100		10,0	100		140,7	100		949,7	100	In marcia
13:30		3,5	100		0,9	100		0,0	100		3,2	100		0,26	95		25,9	100		1,5	100		0,0	100		107075,9	100		10,1	100		140,7	100		946,0	100	In marcia
14:00		2,6	100		0,2	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		29,0	100		1,5	100		0,0	100		106905,3	100		10,0	100		140,7	100		949,3	100	In marcia
14:30		4,0	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,5	100		1,5	100		0,0	100		106969,3	100		10,0	100		140,5	100		951,0	100	In marcia
15:00		2,4	100		0,1	100		0,04	100		3,7	100		0,25	100		24,6	100		1,5	100		0,2	100		106827,2	100		10,1	100		140,2	100		953,1	100	In marcia
15:30		3,3	100		0,0	100		0,23	100		3,8	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,0	100		106885,1	100		9,9	100		140,1	100		958,9	100	In marcia
16:00		7,1	100		0,0	100		0,14	73		4,7	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,0	100		107289,5	100		10,0	100		140,0	100		949,5	100	In marcia
16:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,0	100		107380,3	100		10,1	100		140,6	100		949,3	100	In marcia
17:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		30,3	100		1,9	100		0,0	100		108899,0	100		10,0	100		140,8	100		957,5	100	In marcia
17:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		21,8	100		1,9	100		0,0	100		109845,1	100		10,1	100		140,7	100		957,9	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		24,0	100		1,9	100		0,0	100		109653,9	100		10,4	100		140,5	100		949,7	100	In marcia
18:30		3,1	100		0,0	100		0,15	100		4,1	100		0,25	100		20,9	100		1,9	100		0,0	100		109398,5	100		10,2	100		140,2	100		952,7	100	In marcia
19:00		3,4	86		0,0	86		0,23	100		3,7	86		0,25	100		21,3	86		1,9	86		0,0	86		108179,2	100		10,0	86		140,5	100		948,8	100	In marcia
19:30		6,6	78		0,0	78		0,23	100		3,9	78		0,25	100		27,4	78		2,0	78		0,1	78		109137,3	100		10,3	78		140,4	100		944,7	100	In marcia
20:00		2,0	100		0,0	100		0,11	73		3,5	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,1	100		108979,1	100		10,2	100		140,2	100		946,2	100	In marcia
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		108747,7	100		10,1	100		140,1	100		946,1	100	In marcia
21:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,1	100		109698,9	100		9,9	100		140,2	100		947,8	100	In marcia
21:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,26	94		22,5	100		2,0	100		0,0	100		109949,5	100		10,4	100		140,2	100		942,3	100	In marcia
22:00		2,1	1																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,2	100		107494,4	100		9,8	100		140,2	100		953,7	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,1	100		107583,9	100		9,9	100		140,0	100		947,5	100		in Betrieb
01:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		6,6	100		0,26	94		18,4	100		1,5	100		0,1	100		107510,1	100		10,1	100		139,9	100		951,9	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		5,7	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,0	100		107904,5	100		9,9	100		140,3	100		956,5	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		31,5	100		1,6	100		0,1	100		108130,4	100		9,9	100		140,4	100		952,4	100		in Betrieb
03:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,2	100		109474,5	100		10,2	100		140,2	100		956,1	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		21,3	100		1,5	100		0,1	100		108654,6	100		10,0	100		140,0	100		956,0	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		0,0	100		0,0	73		6,5	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,1	100		108442,6	100		10,0	100		140,1	100		954,1	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,1	100		108644,9	100		10,3	100		140,0	100		946,4	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,1	100		107445,9	100		10,0	100		140,1	100		948,2	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		20,4	100		1,5	100		0,1	100		107419,7	100		10,3	100		140,2	100		951,8	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		106001,1	100		10,1	100		139,9	100		954,7	100		in Betrieb
06:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,5	100		1,5	100		0,1	100		105598,5	100		9,8	100		140,0	100		960,5	100		in Betrieb
07:00		3,7	84		0,0	84		0,0	100		3,2	84		0,25	100		25,0	84		1,5	84		0,2	84		105732,6	100		10,1	84		140,1	100		950,6	100		in Betrieb
07:30		3,5	79		0,0	79		0,0	100		3,2	79		0,26	100		30,7	79		1,5	79		0,0	79		105678,8	100		9,9	79		140,0	100		955,8	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		31,3	100		1,5	100		0,0	100		105494,0	100		10,0	100		139,9	100		959,2	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		36,3	100		1,6	100		0,0	100		105510,5	100		9,9	100		140,3	100		954,6	100		in Betrieb
09:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		39,9	100		1,5	100		0,0	100		108661,8	100		9,9	100		140,4	100		953,4	100		in Betrieb
09:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		24,3	100		1,5	100		0,0	100		106628,8	100		10,1	100		140,1	100		946,5	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,0	100		106048,0	100		9,9	100		140,2	100		956,8	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		24,1	100		1,6	100		0,0	100		107299,0	100		9,8	100		140,6	100		953,6	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		18,2	100		1,5	100		0,0	100		108560,3	100		10,2	100		140,5	100		948,9	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,0	100		107770,9	100		9,9	100		140,8	100		958,8	100		in Betrieb
12:00		7,1	100		2,7	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		15,5	100		1,5	100		0,0	100		108136,0	100		10,1	100		140,5	100		956,3	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		17,1	100		1,5	100		0,0	100		108090,1	100		10,1	100		140,4	100		951,0	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,0	100		107491,9	100		10,0	100		140,7	100		949,7	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		0,9	100		0,0	100		3,2	100		0,26	95		25,9	100		1,5	100		0,0	100		107075,9	100		10,1	100		140,7	100		946,0	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		0,2	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		29,0	100		1,5	100		0,0	100		106905,3	100		10,0	100		140,7	100		949,3	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,5	100		1,5	100		0,0	100		106969,3	100		10,0	100		140,5	100		951,0	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		0,1	100		0,04	100		3,7	100		0,25	100		24,6	100		1,5	100		0,2	100		106827,2	100		10,1	100		140,2	100		953,1	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		0,0	100		0,23	100		3,8	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,0	100		106885,1	100		9,9	100		140,1	100		958,9	100		in Betrieb
16:00		7,1	100		0,0	100		0,14	73		4,7	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,0	100		107289,5	100		10,0	100		140,0	100		949,5	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,0	100		107360,3	100		10,1	100		140,6	100		949,3	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		30,3	100		1,9	100		0,0	100		108899,0	100		10,0	100		140,8	100		957,5	100		in Betrieb
17:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		21,8	100		1,9	100		0,0	100		109845,1	100		10,1	100		140,7	100		957,9	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		24,0	100		1,9	100		0,0	100		109653,9	100		10,4	100		140,5	100		949,7	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		0,0	100		0,15	100		4,1	100		0,25	100		20,9	100		1,9	100		0,0	100		109398,5	100		10,2	100		140,2	100		952,7	100		in Betrieb
19:00		3,4	86		0,0	86		0,23	100		3,7	86		0,25	100		21,3	86		1,9	86		0,0	86		108179,2	100		10,0	86		140,5	100		948,8	100		in Betrieb
19:30		6,6	78		0,0	78		0,23	100		3,9	78		0,25	100		27,4	78		2,0	78		0,1	78		109137,3	100		10,3	78		140,4	100		944,7	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		0,0	100		0,11	73		3,5	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,1	100		108979,1	100		10,2	100		140,2	100		946,2	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		108747,7	100		10,1	100		140,1	100		946,1	100		in Betrieb
21:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,1	100		109698,9	100		9,9	100		140,2	100		947,8	100		in Betrieb
21:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,26	94		22,5	100		2,0	100		0,0	100	</													