

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/07/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		30,8	100		2,0	100		0,1	100		106106,1	100		10,1	100		140,9	100		952,6	100		In marcia
01:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		37,4	100		2,0	100		0,0	100		106843,3	100		9,8	100		141,3	100		956,9	100		In marcia
01:30		2,9	100		0,0	100		0,01	100		3,9	100		0,26	95		21,4	100		2,0	100		0,1	100		107919,3	100		10,1	100		141,0	100		957,3	100		In marcia
02:00		2,8	100		0,5	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,0	100		107582,4	100		10,1	100		140,9	100		952,2	100		In marcia
02:30		4,1	100		1,9	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		109296,6	100		9,6	100		142,5	100		960,3	100		In marcia
03:00		3,1	100		1,8	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		20,7	100		2,0	100		0,0	100		109753,7	100		10,4	100		147,1	100		943,1	100		In marcia
03:30		2,8	100		1,0	100		0,01	100		4,2	100		0,27	100		26,1	100		2,0	100		0,2	100		109406,3	100		9,9	100		150,4	100		944,3	100		In marcia
04:00		3,1	100		1,3	100		0,0	73		4,8	100		0,27	100		25,0	100		1,9	100		0,1	100		109737,7	100		10,2	100		151,8	100		944,6	100		In marcia
04:30		3,6	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,27	100		27,1	100		1,9	100		0,0	100		110558,2	100		10,3	100		151,9	100		941,6	100		In marcia
05:00		7,9	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,27	100		21,2	100		1,9	100		0,1	100		111641,7	100		10,0	100		151,9	100		948,9	100		In marcia
05:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,27	95		21,5	100		2,0	100		0,1	100		112588,8	100		10,4	100		152,1	100		939,9	100		In marcia
06:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		16,0	100		2,0	100		0,1	100		111656,0	100		10,2	100		151,4	100		945,5	100		In marcia
06:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,3	100		2,0	100		0,1	100		110923,3	100		10,3	100		147,5	100		944,0	100		In marcia
07:00		3,4	85		0,0	85		0,0	100		3,5	85		0,26	100		25,2	85		2,0	85		0,1	85		109807,0	100		10,1	85		144,4	100		948,4	100		In marcia
07:30		3,3	78		2,1	78		0,0	100		3,4	78		0,26	100		29,9	78		2,0	78		0,0	78		109873,1	100		10,4	78		142,5	100		947,9	100		In marcia
08:00		3,0	100		0,8	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		35,2	100		2,0	100		0,0	100		108138,1	100		9,8	100		141,5	100		958,2	100		In marcia
08:30		4,3	100		1,8	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		27,6	100		2,0	100		0,0	100		108456,5	100		10,2	100		141,0	100		949,8	100		In marcia
09:00		3,0	100		1,4	100		0,01	100		3,7	100		0,26	100		27,0	100		1,9	100		0,0	100		108017,7	100		9,9	100		140,7	100		954,0	100		In marcia
09:30		5,1	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		17,6	100		2,0	100		0,0	100		107510,4	100		10,1	100		140,1	100		951,1	100		In marcia
10:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		22,7	100		2,0	100		0,0	100		107156,4	100		9,7	100		140,2	100		956,8	100		In marcia
10:30		2,7	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		20,5	100		1,9	100		0,0	100		108330,7	100		10,1	100		140,2	100		952,7	100		In marcia
11:00		3,8	100		2,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		107037,7	100		9,9	100		140,1	100		948,4	100		In marcia
11:30		3,3	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		22,4	100		2,0	100		0,0	100		106867,9	100		10,1	100		140,2	100		954,3	100		In marcia
12:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,0	100		105237,0	100		9,7	100		140,2	100		958,4	100		In marcia
12:30		2,9	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,0	100		105385,1	100		9,6	100		140,5	100		956,1	100		In marcia
13:00		2,0	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		35,2	100		1,9	100		0,0	100		106651,0	100		10,0	100		140,7	100		953,7	100		In marcia
13:30		3,1	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		29,8	100		1,9	100		0,0	100		106106,9	100		10,1	100		140,5	100		952,2	100		In marcia
14:00		4,5	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,0	100		106544,3	100		10,0	100		140,6	100		959,2	100		In marcia
14:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,0	100		105730,5	100		9,6	100		141,1	100		962,0	100		In marcia
15:00		2,9	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,0	100		107079,8	100		10,0	100		140,9	100		951,9	100		In marcia
15:30		4,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		18,4	100		1,9	100		0,0	100		107559,5	100		10,1	100		140,5	100		950,9	100		In marcia
16:00		5,3	100		1,5	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,0	100		107272,8	100		9,9	100		140,6	100		953,8	100		In marcia
16:30		4,2	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,0	100		108480,6	100		10,0	100		140,4	100		956,6	100		In marcia
17:00		2,4	100		0,4	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,0	100		1,9	100		0,0	100		106953,4	100		10,0	100		140,0	100		946,9	100		In marcia
17:30		3,8	100		1,9	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		26,1	100		1,9	100		0,0	100		107683,9	100		9,9	100		139,9	100		956,5	100		In marcia
18:00		3,9	100		1,6	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		106908,4	100		10,1	100		140,0	100		951,9	100		In marcia
18:30		2,4	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,0	100		106595,8	100		9,8	100		140,4	100		957,2	100		In marcia
19:00		5,2	84		1,8	84		0,0	100		3,3	84		0,26	100		34,3	84		1,9	84		0,0	84		107016,3	100		9,8	84		140,8	100		956,1	100		In marcia
19:30		4,7	79		0,4	79		0,0	100		4,2	79		0,26	100		18,1	79		2,0	79		0,0	79		107952,5	100		10,2	79		140,7	100		945,3	100		In marcia
20:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,1	100		107517,5	100		10,0	100		140,7	100		950,4	100		In marcia
20:30		4,3	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,0	100		107840,1	100		10,0	100		140,6	100		952,4	100		In marcia
21:00		3,9	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,0	100		107670,8	100		10,0	100		140,6	100		946,2	100		In marcia
21:30		4,0	100		0,4	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		27,1	100		2,0	100		0,0	100														

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		30,8	100		2,0	100		0,1	100		106106,1	100		10,1	100		140,9	100		952,6	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		37,4	100		2,0	100		0,0	100		106843,3	100		9,8	100		141,3	100		956,9	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		0,0	100		0,01	100		3,9	100		0,26	95		21,4	100		2,0	100		0,1	100		107919,3	100		10,1	100		141,0	100		957,3	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		0,5	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,0	100		107582,4	100		10,1	100		140,9	100		952,2	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		1,9	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		109296,6	100		9,6	100		142,5	100		960,3	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		1,8	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		20,7	100		2,0	100		0,0	100		109753,7	100		10,4	100		147,1	100		943,1	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		1,0	100		0,01	100		4,2	100		0,27	100		26,1	100		2,0	100		0,2	100		109406,3	100		9,9	100		150,4	100		944,3	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		1,3	100		0,0	73		4,8	100		0,27	100		25,0	100		1,9	100		0,1	100		109737,7	100		10,2	100		151,8	100		944,6	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,27	100		27,1	100		1,9	100		0,0	100		110558,2	100		10,3	100		151,9	100		941,6	100		in Betrieb
05:00		7,9	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,27	100		21,2	100		1,9	100		0,1	100		111641,7	100		10,0	100		151,9	100		948,9	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,27	95		21,5	100		2,0	100		0,1	100		112588,8	100		10,4	100		152,1	100		939,9	100		in Betrieb
06:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		16,0	100		2,0	100		0,1	100		111656,0	100		10,2	100		151,4	100		945,5	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,3	100		2,0	100		0,1	100		110923,3	100		10,3	100		147,5	100		944,0	100		in Betrieb
07:00		3,4	85		0,0	85		0,0	100		3,5	85		0,26	100		25,2	85		2,0	85		0,1	85		109807,0	100		10,1	85		144,4	100		948,4	100		in Betrieb
07:30		3,3	78		2,1	78		0,0	100		3,4	78		0,26	100		29,9	78		2,0	78		0,0	78		109873,1	100		10,4	78		142,5	100		947,9	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		0,8	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		35,2	100		2,0	100		0,0	100		108138,1	100		9,8	100		141,5	100		958,2	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		1,8	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		27,6	100		2,0	100		0,0	100		108456,5	100		10,2	100		141,0	100		949,8	100		in Betrieb
09:00		3,0	100		1,4	100		0,01	100		3,7	100		0,26	100		27,0	100		1,9	100		0,0	100		108017,7	100		9,9	100		140,7	100		954,0	100		in Betrieb
09:30		5,1	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		17,6	100		2,0	100		0,0	100		107510,4	100		10,1	100		140,1	100		951,1	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		22,7	100		2,0	100		0,0	100		107156,4	100		9,7	100		140,2	100		956,8	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		20,5	100		1,9	100		0,0	100		108330,7	100		10,1	100		140,2	100		952,7	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		2,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		107037,7	100		9,9	100		140,1	100		948,4	100		in Betrieb
11:30		3,3	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		22,4	100		2,0	100		0,0	100		106867,9	100		10,1	100		140,2	100		954,3	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,0	100		105237,0	100		9,7	100		140,2	100		958,4	100		in Betrieb
12:30		2,9	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,0	100		105385,1	100		9,6	100		140,5	100		956,1	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		35,2	100		1,9	100		0,0	100		106651,0	100		10,0	100		140,7	100		953,7	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		29,8	100		1,9	100		0,0	100		106106,9	100		10,1	100		140,5	100		952,2	100		in Betrieb
14:00		4,5	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,0	100		106544,3	100		10,0	100		140,6	100		959,2	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,0	100		105730,5	100		9,6	100		141,1	100		962,0	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,0	100		107079,8	100		10,0	100		140,9	100		951,9	100		in Betrieb
15:30		4,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		18,4	100		1,9	100		0,0	100		107559,5	100		10,1	100		140,5	100		950,9	100		in Betrieb
16:00		5,3	100		1,5	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,0	100		107272,8	100		9,9	100		140,6	100		953,8	100		in Betrieb
16:30		4,2	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,0	100		108480,6	100		10,0	100		140,4	100		956,6	100		in Betrieb
17:00		2,4	100		0,4	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,0	100		1,9	100		0,0	100		106953,4	100		10,0	100		140,0	100		946,9	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		1,9	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		26,1	100		1,9	100		0,0	100		107683,9	100		9,9	100		139,9	100		956,5	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		1,6	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		106908,4	100		10,1	100		140,0	100		951,9	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,0	100		106595,8	100		9,8	100		140,4	100		957,2	100		in Betrieb
19:00		5,2	84		1,8	84		0,0	100		3,3	84		0,26	100		34,3	84		1,9	84		0,0	84		107016,3	100		9,8	84		140,8	100		956,1	100		in Betrieb
19:30		4,7	79		0,4	79		0,0	100		4,2	79		0,26	100		18,1	79		2,0	79		0,0	79		107952,5	100		10,2	79		140,7	100		945,3	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,1	100		107517,5	100		10,0	100		140,7	100		950,4	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,0	100		107840,1	100		10,0	100		140,6	100		952,4	100		in Betrieb
21:00		3,9	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,0	100		107670,8	100		10,0	100		140,6	100		946,2	100		in Betrieb
21:30		4,0	100		0,4	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		27,1	100		2,0	100		0,0	100														