

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,6	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		25,1	100		1,9	100		0,2	100		108548,7	100		10,2	100		140,3	100		939,6	100	In marcia
01:00		3,3	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		17,2	98		1,9	100		0,3	100		108150,3	100		10,1	100		140,2	100		945,2	100	In marcia
01:30		2,5	100		0,2	100		0,0	100		3,5	100		0,23	94		28,8	100		1,9	100		0,2	100		107856,8	100		10,1	100		140,3	100		940,4	100	In marcia
02:00		7,6	100		1,4	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		27,1	100		1,9	100		0,2	100		108293,9	100		10,0	100		140,1	100		945,4	100	In marcia
02:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,23	100		20,8	100		1,9	100		0,2	100		108497,6	100		10,2	100		140,2	100		937,9	100	In marcia
03:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		6,5	100		0,23	100		17,1	100		1,9	100		0,2	100		107735,1	100		10,2	100		140,1	100		932,3	100	In marcia
03:30		2,5	100		0,0	100		0,01	100		5,1	100		0,24	100		30,4	100		1,9	100		0,3	100		106996,5	100		9,8	100		140,5	100		941,8	100	In marcia
04:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		28,6	100		1,9	100		0,2	100		108021,3	100		9,8	100		140,5	100		942,9	100	In marcia
04:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		30,0	100		1,9	100		0,1	100		108891,6	100		10,1	100		140,3	100		940,6	100	In marcia
05:00		1,6	100		0,0	100		0,01	100		4,1	100		0,24	100		35,5	100		1,9	100		0,2	100		109125,5	100		10,3	100		140,8	100		932,9	100	In marcia
05:30		2,4	100		0,7	100		0,1	100		4,1	100		0,24	94		36,8	100		1,9	100		0,2	100		109614,1	100		9,6	100		140,9	100		947,1	100	In marcia
06:00		5,1	100		2,2	100		0,05	73		4,5	100		0,24	100		16,8	100		1,9	100		0,2	100		110704,6	100		10,1	100		139,8	100		939,7	100	In marcia
06:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		15,5	100		1,9	100		0,2	100		110192,1	100		10,2	100		140,0	100		935,3	100	In marcia
07:00		1,7	86		0,0	86		0,0	100		5,3	86		0,25	100		18,1	86		1,9	86		0,1	86		108795,8	100		10,0	86		140,1	100		940,5	100	In marcia
07:30		1,8	78		0,7	78		0,0	100		4,3	78		0,24	100		15,3	78		1,9	78		0,0	78		109468,3	100		10,3	78		140,1	100		937,4	100	In marcia
08:00		3,7	100		1,8	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		23,4	100		1,9	100		0,0	100		108539,8	100		10,3	100		140,3	100		933,4	100	In marcia
08:30		10,8	100		0,3	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		29,0	100		2,0	100		0,0	100		109476,2	100		10,3	100		140,6	100		925,6	100	In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,3	100		0,24	100		24,4	100		2,0	100		0,1	100		109608,9	100		10,0	100		140,5	100		936,0	100	In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,24	95		24,3	100		2,0	100		0,1	100		108438,3	100		10,1	100		140,6	100		938,2	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,1	100		107697,8	100		10,1	100		140,6	100		938,6	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,09	100		5,0	100		0,25	100		31,4	100		1,9	100		0,0	100		108353,1	100		9,8	100		140,7	100		948,9	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,09	100		4,6	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,1	100		110004,6	100		10,0	100		141,1	100		935,8	100	In marcia
11:30		2,0	100		0,0	100		0,11	100		4,9	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		109959,5	100		10,1	100		140,8	100		926,7	100	In marcia
12:00		1,7	100		0,0	100		0,04	73		4,7	100		0,26	100		34,8	100		1,9	100		0,0	100		109873,6	100		9,8	100		140,7	100		936,3	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,1	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		110504,8	100		10,2	100		139,5	100		929,4	100	In marcia
13:00		3,1	100		2,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		16,6	100		1,9	100		0,0	100		109695,3	100		10,0	100		139,3	100		939,5	100	In marcia
13:30		3,0	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,26	95		16,5	100		1,9	100		0,0	100		108402,6	100		10,2	100		139,5	100		935,3	100	In marcia
14:00		2,4	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		19,1	100		1,9	100		0,1	100		106600,5	100		10,0	100		139,7	100		941,3	100	In marcia
14:30		4,0	100		2,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,0	100		106228,0	100		10,0	100		140,0	100		943,9	100	In marcia
15:00		7,3	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,0	100		105417,6	100		9,9	100		140,2	100		943,2	100	In marcia
15:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		32,0	100		2,0	100		0,1	100		104583,1	100		9,8	100		140,2	100		943,5	100	In marcia
16:00		2,4	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		27,5	100		2,0	100		0,1	100		105015,8	100		9,8	100		140,2	100		946,0	100	In marcia
16:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		6,1	100		0,26	100		28,9	100		2,0	100		0,1	100		105315,5	100		9,6	100		140,3	100		950,6	100	In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,1	100		105710,2	100		10,0	100		140,3	100		941,2	100	In marcia
17:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,26	94		24,4	100		1,9	100		0,0	100		106765,7	100		10,0	100		140,3	100		947,3	100	In marcia
18:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		6,0	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		106187,4	100		10,0	100		140,4	100		947,8	100	In marcia
18:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,0	100		106237,3	100		10,0	100		140,4	100		944,0	100	In marcia
19:00		4,6	85		0,0	85		0,0	100		4,6	85		0,26	100		22,2	85		1,9	85		0,0	85		104821,1	100		9,9	85		140,6	100		953,3	100	In marcia
19:30		3,8	79		0,0	79		0,0	100		3,9	79		0,26	100		20,1	79		2,0	79		0,2	79		105164,2	100		10,1	79		140,5	100		952,7	100	In marcia
20:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		26,3	100		2,0	100		0,1	100		104395,8	100		9,9	100		140,6	100		952,7	100	In marcia
20:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,1	100		104016,4	100		9,9	100		140,7	100		954,2	100	In marcia
21:00		5,5	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		28,5	100		1,9	100		0,2	100		103365,0	100		9,6	100		140,7	100		961,7	100	In marcia
21:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	94		28,2	100		1,9	100		0,0	100		103441,1	100		9,8	100		140,7	100		953,0	100	In marcia
22:00	</																																				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		25,1	100		1,9	100		0,2	100		108548,7	100		10,2	100		140,3	100		939,6	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		17,2	98		1,9	100		0,3	100		108150,3	100		10,1	100		140,2	100		945,2	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		0,2	100		0,0	100		3,5	100		0,23	94		28,8	100		1,9	100		0,2	100		107856,8	100		10,1	100		140,3	100		940,4	100		in Betrieb
02:00		7,6	100		1,4	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		27,1	100		1,9	100		0,2	100		108293,9	100		10,0	100		140,1	100		945,4	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,23	100		20,8	100		1,9	100		0,2	100		108497,6	100		10,2	100		140,2	100		937,9	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		6,5	100		0,23	100		17,1	100		1,9	100		0,2	100		107735,1	100		10,2	100		140,1	100		932,3	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		0,0	100		0,01	100		5,1	100		0,24	100		30,4	100		1,9	100		0,3	100		106996,5	100		9,8	100		140,5	100		941,8	100		in Betrieb
04:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		28,6	100		1,9	100		0,2	100		108021,3	100		9,8	100		140,5	100		942,9	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		30,0	100		1,9	100		0,1	100		108891,6	100		10,1	100		140,3	100		940,6	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		0,0	100		0,01	100		4,1	100		0,24	100		35,5	100		1,9	100		0,2	100		109125,5	100		10,3	100		140,8	100		932,9	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		0,7	100		0,1	100		4,1	100		0,24	94		36,8	100		1,9	100		0,2	100		109614,1	100		9,6	100		140,9	100		947,1	100		in Betrieb
06:00		5,1	100		2,2	100		0,05	73		4,5	100		0,24	100		16,8	100		1,9	100		0,2	100		110704,6	100		10,1	100		139,8	100		939,7	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		15,5	100		1,9	100		0,2	100		110192,1	100		10,2	100		140,0	100		935,3	100		in Betrieb
07:00		1,7	86		0,0	86		0,0	100		5,3	86		0,25	100		18,1	86		1,9	86		0,1	86		108795,8	100		10,0	86		140,1	100		940,5	100		in Betrieb
07:30		1,8	78		0,7	78		0,0	100		4,3	78		0,24	100		15,3	78		1,9	78		0,0	78		109468,3	100		10,3	78		140,1	100		937,4	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		1,8	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		23,4	100		1,9	100		0,0	100		108539,8	100		10,3	100		140,3	100		933,4	100		in Betrieb
08:30		10,8	100		0,3	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		29,0	100		2,0	100		0,0	100		109476,2	100		10,3	100		140,6	100		925,6	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,3	100		0,24	100		24,4	100		2,0	100		0,1	100		109068,9	100		10,0	100		140,5	100		936,0	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,24	95		24,3	100		2,0	100		0,1	100		108438,3	100		10,1	100		140,6	100		938,2	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,1	100		107697,8	100		10,1	100		140,6	100		938,6	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,09	100		5,0	100		0,25	100		31,4	100		1,9	100		0,0	100		108353,1	100		9,8	100		140,7	100		948,9	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,09	100		4,6	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,1	100		110004,6	100		10,0	100		141,1	100		935,8	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		0,0	100		0,11	100		4,9	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		109959,5	100		10,1	100		140,8	100		926,7	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		0,0	100		0,04	73		4,7	100		0,26	100		34,8	100		1,9	100		0,0	100		109873,6	100		9,8	100		140,7	100		936,3	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,1	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		110504,8	100		10,2	100		139,5	100		929,4	100		in Betrieb
13:00		3,1	100		2,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		16,6	100		1,9	100		0,0	100		109695,3	100		10,0	100		139,3	100		939,5	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,26	95		16,5	100		1,9	100		0,0	100		108402,6	100		10,2	100		139,5	100		935,3	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		19,1	100		1,9	100		0,1	100		106600,5	100		10,0	100		139,7	100		941,3	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		2,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,0	100		106228,0	100		10,0	100		140,0	100		943,9	100		in Betrieb
15:00		7,3	100		0,8	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,0	100		105417,6	100		9,9	100		140,2	100		943,2	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		32,0	100		2,0	100		0,1	100		104583,1	100		9,8	100		140,2	100		943,5	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		27,5	100		2,0	100		0,1	100		105015,8	100		9,8	100		140,2	100		946,0	100		in Betrieb
16:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		6,1	100		0,26	100		28,9	100		2,0	100		0,1	100		105315,5	100		9,6	100		140,3	100		950,6	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,1	100		105710,2	100		10,0	100		140,3	100		941,2	100		in Betrieb
17:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,26	94		24,4	100		1,9	100		0,0	100		106765,7	100		10,0	100		140,3	100		947,3	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		6,0	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		106187,4	100		10,0	100		140,4	100		947,8	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,0	100		106237,3	100		10,0	100		140,4	100		944,0	100		in Betrieb
19:00		4,6	85		0,0	85		0,0	100		4,6	85		0,26	100		22,2	85		1,9	85		0,0	85		104821,1	100		9,9	85		140,6	100		953,3	100		in Betrieb
19:30		3,8	79		0,0	79		0,0	100		3,9	79		0,26	100		20,1	79		2,0	79		0,2	79		105164,2	100		10,1	79		140,5	100		952,7	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		26,3	100		2,0	100		0,1	100		104395,8	100		9,9	100		140,6	100		952,7	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,1	100		104016,4	100		9,9	100		140,7	100		954,2	100		in Betrieb
21:00		5,5	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		28,5	100		1,9	100		0,2	100		103365,0	100		9,6	100		140,7	100		961,7	100		in Betrieb
21:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	94		28,2	100		1,9	100		0,0	100	</													