

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/07/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		6,5	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,1	100		108417,7	100		10,2	100		139,8	100		942,8	100	In marcia
01:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		8,2	100		0,26	100		15,5	100		2,0	100		0,2	100		108085,7	100		10,1	100		140,0	100		945,8	100	In marcia
01:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	94		17,9	100		1,9	100		0,1	100		106721,4	100		10,0	100		140,2	100		944,9	100	In marcia
02:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		20,5	100		1,9	100		0,1	100		106484,2	100		9,9	100		140,3	100		949,4	100	In marcia
02:30		5,2	100		0,3	100		0,08	100		4,3	100		0,26	100		27,6	100		1,9	100		0,1	100		105427,2	100		9,9	100		140,4	100		952,3	100	In marcia
03:00		3,9	100		0,0	100		0,09	100		5,0	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,1	100		106327,6	100		9,9	100		140,3	100		955,0	100	In marcia
03:30		4,0	100		0,0	100		0,09	100		4,2	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,0	100		107201,6	100		10,1	100		140,4	100		946,2	100	In marcia
04:00		2,7	100		0,0	100		0,04	73		4,0	100		0,26	100		35,9	100		1,9	100		0,0	100		106339,1	100		9,9	100		140,5	100		944,6	100	In marcia
04:30		8,5	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		22,5	100		1,9	100		0,1	100		106359,4	100		10,0	100		140,0	100		944,8	100	In marcia
05:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		18,3	100		2,0	100		0,1	100		105420,2	100		10,0	100		140,0	100		950,8	100	In marcia
05:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		6,5	100		0,26	94		18,2	100		1,9	100		0,1	100		104582,0	100		9,8	100		140,3	100		948,4	100	In marcia
06:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		16,9	100		1,9	100		0,1	100		103858,5	100		10,0	100		139,9	100		948,5	100	In marcia
06:30		5,8	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		20,1	100		1,9	100		0,0	100		103556,0	100		9,8	100		140,0	100		952,1	100	In marcia
07:00		3,3	84		0,0	84		0,0	100		4,3	84		0,26	100		29,8	84		1,9	84		0,1	84		103275,7	100		9,7	84		140,2	100		950,4	100	In marcia
07:30		3,9	79		0,0	79		0,0	100		4,2	79		0,26	100		31,9	79		1,9	79		0,0	79		102917,0	100		9,8	79		140,0	100		948,7	100	In marcia
08:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		35,0	100		1,9	100		0,1	100		102951,1	100		9,7	100		140,1	100		956,3	100	In marcia
08:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100	(4)	0,26	59		37,4	100		1,9	100		0,1	100		103166,1	100		9,6	100		140,1	100		955,4	100	In marcia
09:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,00	100		36,2	100		1,9	100		0,0	100		104041,5	100		9,7	100		140,4	100		958,1	100	In marcia
09:30		6,5	100		0,1	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		28,9	100		1,9	100		0,0	100		103755,0	100		9,7	100		140,1	100		948,6	100	In marcia
10:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,0	100		103907,0	100		9,9	100		140,1	100		945,0	100	In marcia
10:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		103851,9	100		9,8	100		140,3	100		948,2	100	In marcia
11:00		3,7	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,1	100		103945,1	100		9,7	100		140,4	100		944,6	100	In marcia
11:30		4,1	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,0	100		105059,4	100		9,7	100		140,5	100		952,9	100	In marcia
12:00		6,2	100		1,8	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,0	100		106009,0	100		10,0	100		140,6	100		950,7	100	In marcia
12:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,1	100		105920,9	100		9,9	100		140,9	100		954,2	100	In marcia
13:00		4,3	100		2,7	100		0,02	100		5,1	100		0,26	94		25,8	100		1,9	100		0,0	100		106195,1	100		9,8	100		140,8	100		958,1	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		27,1	100		2,0	100		0,0	100		106328,1	100		10,1	100		141,0	100		941,6	100	In marcia
14:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,0	100		106535,1	100		10,0	100		140,8	100		942,7	100	In marcia
14:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		18,1	100		1,9	100		0,1	100		106489,4	100		10,1	100		140,3	100		947,1	100	In marcia
15:00		5,8	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		18,3	100		1,9	100		0,0	100		105413,4	100		9,9	100		140,1	100		948,5	100	In marcia
15:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,0	100		105001,7	100		9,9	100		140,2	100		947,1	100	In marcia
16:00		5,3	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,0	100		105719,9	100		9,9	100		140,0	100		950,9	100	In marcia
16:30		5,3	100		0,0	100		0,01	100		5,4	100		0,26	100		25,2	100		2,0	100		0,0	100		106108,2	100		10,2	100		140,0	100		942,6	100	In marcia
17:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,26	94		25,1	100		2,0	100		0,1	100		106215,3	100		9,9	100		140,3	100		951,7	100	In marcia
17:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		24,1	100		1,9	100		0,1	100		106289,7	100		9,9	100		140,1	100		951,3	100	In marcia
18:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		22,1	100		1,9	100		0,0	100		106362,0	100		10,2	100		140,0	100		947,3	100	In marcia
18:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		20,6	100		2,0	100		0,0	100		105396,9	100		10,1	100		140,0	100		951,0	100	In marcia
19:00		2,4	85		0,0	85		0,03	100		4,6	85		0,25	100		26,1	85		1,9	85		0,1	85		105591,0	100		9,9	85		139,9	100		954,3	100	In marcia
19:30		3,8	78		0,0	78		0,05	100		5,6	78		0,26	100		29,9	78		1,9	78		0,0	78		104649,8	100		10,1	78		140,1	100		953,9	100	In marcia
20:00		6,1	100		0,0	100		0,01	73		5,9	100		0,25	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		105254,2	100		9,7	100		140,0	100		953,9	100	In marcia
20:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		18,3	100		1,9	100		0,0	100		105398,3	100		10,1	100		140,1	100		945,8	100	In marcia
21:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	94		23,6	100		2,0	100		0,0	100		104957,3	100		9,9	100		140,4	100		949,5	100	In marcia
21:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,0	100		104225,9	100		9,9	100		140,2	100		944,7	100	In marcia
22:00		3,6	100																																		

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 13/07/2024

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %		Wert
00:30		6,5	100	0,0	100	0,0	100	5,8	100	0,26	100	22,3	100	1,9	100	0,1	100	108417,7	100	10,2	100	139,8	100	942,8	100	in Betrieb	
01:00		3,6	100	0,0	100	0,0	100	8,2	100	0,26	100	15,5	100	2,0	100	0,2	100	108085,7	100	10,1	100	140,0	100	945,8	100	in Betrieb	
01:30		2,0	100	0,0	100	0,0	100	4,7	100	0,26	94	17,9	100	1,9	100	0,1	100	106721,4	100	10,0	100	140,2	100	944,9	100	in Betrieb	
02:00		2,8	100	0,0	100	0,0	73	4,4	100	0,26	100	20,5	100	1,9	100	0,1	100	106484,2	100	9,9	100	140,3	100	949,4	100	in Betrieb	
02:30		5,2	100	0,3	100	0,08	100	4,3	100	0,26	100	27,6	100	1,9	100	0,1	100	105427,2	100	9,9	100	140,4	100	952,3	100	in Betrieb	
03:00		3,9	100	0,0	100	0,09	100	5,0	100	0,26	100	23,7	100	1,9	100	0,1	100	106327,6	100	9,9	100	140,3	100	955,0	100	in Betrieb	
03:30		4,0	100	0,0	100	0,09	100	4,2	100	0,26	100	28,6	100	1,9	100	0,0	100	107201,6	100	10,1	100	140,4	100	946,2	100	in Betrieb	
04:00		2,7	100	0,0	100	0,04	73	4,0	100	0,26	100	35,9	100	1,9	100	0,0	100	106339,1	100	9,9	100	140,5	100	944,6	100	in Betrieb	
04:30		8,5	100	0,8	100	0,0	100	4,6	100	0,25	100	22,5	100	1,9	100	0,1	100	106359,4	100	10,0	100	140,0	100	944,8	100	in Betrieb	
05:00		2,1	100	0,0	100	0,0	100	5,9	100	0,25	100	18,3	100	2,0	100	0,1	100	105420,2	100	10,0	100	140,0	100	950,8	100	in Betrieb	
05:30		2,6	100	0,0	100	0,0	100	6,5	100	0,26	94	18,2	100	1,9	100	0,1	100	104582,0	100	9,8	100	140,3	100	948,4	100	in Betrieb	
06:00		3,0	100	0,0	100	0,0	73	4,8	100	0,25	100	16,9	100	1,9	100	0,1	100	103858,5	100	10,0	100	139,9	100	948,5	100	in Betrieb	
06:30		5,8	100	0,0	100	0,0	100	4,2	100	0,25	100	20,1	100	1,9	100	0,0	100	103556,0	100	9,8	100	140,0	100	952,1	100	in Betrieb	
07:00		3,3	84	0,0	84	0,0	100	4,3	84	0,26	100	29,8	84	1,9	84	0,1	84	103275,7	100	9,7	84	140,2	100	950,4	100	in Betrieb	
07:30		3,9	79	0,0	79	0,0	100	4,2	79	0,26	100	31,9	79	1,9	79	0,0	79	102917,0	100	9,8	79	140,0	100	948,7	100	in Betrieb	
08:00		4,3	100	0,0	100	0,0	73	4,5	100	0,25	100	35,0	100	1,9	100	0,1	100	102951,1	100	9,7	100	140,1	100	956,3	100	in Betrieb	
08:30		4,3	100	0,0	100	0,0	100	3,9	100	(4)	0,26	59	37,4	100	1,9	100	0,1	100	103166,1	100	9,6	100	140,1	100	955,4	100	in Betrieb
09:00		1,9	100	0,0	100	0,0	100	5,4	100	0,00	100	36,2	100	1,9	100	0,0	100	104041,5	100	9,7	100	140,4	100	958,1	100	in Betrieb	
09:30		6,5	100	0,1	100	0,0	100	4,5	100	0,26	100	28,9	100	1,9	100	0,0	100	103755,0	100	9,7	100	140,1	100	948,6	100	in Betrieb	
10:00		3,2	100	0,0	100	0,0	73	4,7	100	0,26	100	22,2	100	1,9	100	0,0	100	103907,0	100	9,9	100	140,1	100	945,0	100	in Betrieb	
10:30		2,6	100	0,0	100	0,0	100	4,2	100	0,26	100	24,1	100	1,9	100	0,0	100	103851,9	100	9,8	100	140,3	100	948,2	100	in Betrieb	
11:00		3,7	100	0,2	100	0,0	100	4,1	100	0,26	100	25,7	100	1,9	100	0,1	100	103945,1	100	9,7	100	140,4	100	944,6	100	in Betrieb	
11:30		4,1	100	1,2	100	0,0	100	4,4	100	0,26	100	24,0	100	1,9	100	0,0	100	105059,4	100	9,7	100	140,5	100	952,9	100	in Betrieb	
12:00		6,2	100	1,8	100	0,0	73	4,7	100	0,26	100	20,4	100	1,9	100	0,0	100	106009,0	100	10,0	100	140,6	100	950,7	100	in Betrieb	
12:30		1,9	100	0,0	100	0,0	100	4,9	100	0,26	100	22,1	100	1,9	100	0,1	100	105920,9	100	9,9	100	140,9	100	954,2	100	in Betrieb	
13:00		4,3	100	2,7	100	0,02	100	5,1	100	0,26	94	25,8	100	1,9	100	0,0	100	106195,1	100	9,8	100	140,8	100	958,1	100	in Betrieb	
13:30		1,6	100	0,0	100	0,0	100	4,9	100	0,26	100	27,1	100	2,0	100	0,0	100	106328,1	100	10,1	100	141,0	100	941,6	100	in Betrieb	
14:00		1,8	100	0,0	100	0,0	73	5,1	100	0,26	100	29,0	100	1,9	100	0,0	100	106535,1	100	10,0	100	140,8	100	942,7	100	in Betrieb	
14:30		4,5	100	0,0	100	0,0	100	5,5	100	0,26	100	18,1	100	1,9	100	0,1	100	106489,4	100	10,1	100	140,3	100	947,1	100	in Betrieb	
15:00		5,8	100	0,0	100	0,0	100	4,6	100	0,26	100	18,3	100	1,9	100	0,0	100	105413,4	100	9,9	100	140,1	100	948,5	100	in Betrieb	
15:30		4,5	100	0,0	100	0,0	100	4,5	100	0,26	100	29,2	100	1,9	100	0,0	100	105001,7	100	9,9	100	140,2	100	947,1	100	in Betrieb	
16:00		5,3	100	0,0	100	0,0	73	4,6	100	0,26	100	26,6	100	1,9	100	0,0	100	105719,9	100	9,9	100	140,0	100	950,9	100	in Betrieb	
16:30		5,3	100	0,0	100	0,01	100	5,4	100	0,26	100	25,2	100	2,0	100	0,0	100	106108,2	100	10,2	100	140,0	100	942,6	100	in Betrieb	
17:00		2,7	100	0,0	100	0,0	100	5,9	100	0,26	94	25,1	100	2,0	100	0,1	100	106215,3	100	9,9	100	140,3	100	951,7	100	in Betrieb	
17:30		3,7	100	0,0	100	0,0	100	5,0	100	0,25	100	24,1	100	1,9	100	0,1	100	106289,7	100	9,9	100	140,1	100	951,3	100	in Betrieb	
18:00		4,8	100	0,0	100	0,0	73	5,7	100	0,25	100	22,1	100	1,9	100	0,0	100	106362,0	100	10,2	100	140,0	100	947,3	100	in Betrieb	
18:30		4,1	100	0,0	100	0,0	100	5,5	100	0,25	100	20,6	100	2,0	100	0,0	100	105396,9	100	10,1	100	140,0	100	951,0	100	in Betrieb	
19:00		2,4	85	0,0	85	0,03	100	4,6	85	0,25	100	26,1	85	1,9	85	0,1	85	105591,0	100	9,9	85	139,9	100	954,3	100	in Betrieb	
19:30		3,8	78	0,0	78	0,05	100	5,6	78	0,26	100	29,9	78	1,9	78	0,0	78	104649,8	100	10,1	78	140,1	100	953,9	100	in Betrieb	
20:00		6,1	100	0,0	100	0,01	73	5,9	100	0,25	100	26,9	100	1,9	100	0,0	100	105254,2	100	9,7	100	140,0	100	953,9	100	in Betrieb	
20:30		3,1	100	0,0	100	0,0	100	5,9	100	0,25	100	18,3	100	1,9	100	0,0	100	105398,3	100	10,1	100	140,1	100	945,8	100	in Betrieb	
21:00		3,6	100	0,0	100	0,0	100	4,8	100	0,26	94	23,6	100	2,0	100	0,0	100	104957,3	100	9,9	100	140,4	100	949,5	100	in Betrieb	
21:30		3,3	100	0,0	100	0,0	100	4,7	100	0,25	100	21,6	100	1,9	100	0,0	100	104225,9	100	9,9	100	140,2	100	944,7	100	in Betrieb	
22:00		3,6	100	0,0	100	0,0	73	4,1	100	0,26	100	26,4	100	1,9	100	0,0	100	104179,3	100	10,0	100	140,5	100	946,6	100	in Betrieb	
22:30		5,2	100	0,0	100	0,0	100	3,8	100	0,26	100	25,5	100	1,9	100	0,0	100	104389,7	100	9,7	100	140,5	100	953,2	100	in Betrieb	
23:00		3,8	100	0,0	100	0,0	100	3,9	100	0,25	100	23,0	100	1,9	100	0,0	100	104686,7	100	10,0	100	140,2	100	953,2	100	in Betrieb	
23:30		4,6	100	0,0	100	0,0	100	4,8	100	0,25	100	23,3	100	1,9	100	0,0	100	104551,0	100	10,1	100	140,1	100	946,7	100	in Betrieb	
24:00		4,8	100	0,0	100	0,0	73	5,5	100	0,26	100	23,9	100	1,9	100	0,0	100	103469,6	100	9,7	100	140,1	100	956,3	100	in Betrieb	
MIN		1,6		0		0		3,8		0,00		15,5		1,9		0		102917		9,6		139,8		941,6			
MAX		8,5		2,7		0,09		8,2		0,26		37,4		2		0,2		108417,7		10,2		141		958,1			
Grenzwert 1/2 h		200		60				100		30		400		20		60											
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		4,4/4,5		1,5/1,5		0,7		1,1/1,6		1,4/1,4		6,0/5,7		1,5/1,5		0,3/0,5											
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00		99,99						100,00		100,00		100,00		100,00				</							