

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/07/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,0	100		0,0	100		0,01	100		4,1	100		0,25	100		26,8	100		1,9	100		0,0	100		105364,4	100		9,9	100		140,3	100		952,7	100		In marcia
01:00		4,0	100		0,5	100		0,01	100		3,9	100		0,26	94		35,2	100		1,9	100		0,0	100		104256,3	100		9,8	100		140,5	100		959,2	100		In marcia
01:30		4,9	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		28,1	100		2,0	100		0,1	100		104391,2	100		9,7	100		140,4	100		956,7	100		In marcia
02:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		19,7	100		1,9	100		0,0	100		104695,8	100		10,1	100		140,3	100		949,4	100		In marcia
02:30		5,5	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		104836,5	100		9,9	100		140,5	100		955,6	100		In marcia
03:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		22,0	100		2,0	100		0,0	100		105346,6	100		9,9	100		140,4	100		954,6	100		In marcia
03:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		22,4	100		2,0	100		0,1	100		106469,3	100		10,2	100		140,6	100		951,3	100		In marcia
04:00		4,2	100		1,8	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		105751,1	100		10,1	100		140,5	100		951,1	100		In marcia
04:30		5,1	100		0,3	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		20,6	100		2,0	100		0,0	100		106150,3	100		10,2	100		140,4	100		945,5	100		In marcia
05:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		29,1	100		1,9	100		0,1	100		105414,7	100		9,9	100		140,4	100		947,3	100		In marcia
05:30		2,1	100		0,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		25,7	100		1,9	100		0,0	100		105768,9	100		10,2	100		140,4	100		942,4	100		In marcia
06:00		3,9	100		2,5	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,1	100		105460,1	100		10,1	100		140,4	100		942,5	100		In marcia
06:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		33,0	100		1,9	100		0,1	100		104880,2	100		9,6	100		140,4	100		960,1	100		In marcia
07:00		2,5	85		0,0	85		0,0	100		4,7	85		0,26	100		22,4	85		1,9	85		0,0	85		106617,3	100		9,8	85		140,3	100		962,3	100		In marcia
07:30		4,0	78		0,6	78		0,0	100		4,1	78		0,26	100		22,2	78		1,9	78		0,1	78		107615,0	100		10,2	78		141,6	100		946,5	100		In marcia
08:00		4,4	100		1,0	100		0,0	73		4,1	100		0,27	100		26,8	100		1,9	100		0,2	100		107268,2	100		10,0	100		157,9	100		951,0	100		In marcia
08:30		4,8	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,1	100		106891,1	100		10,1	100		152,6	100		950,8	100		In marcia
09:00		3,2	100		0,3	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		18,4	100		1,9	100		0,1	100		106032,2	100		10,1	100		147,9	100		952,4	100		In marcia
09:30		4,1	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,1	100		106052,9	100		10,0	100		144,5	100		955,8	100		In marcia
10:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		104760,0	100		9,8	100		142,8	100		942,4	100		In marcia
10:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		105502,8	100		10,0	100		141,9	100		941,9	100		In marcia
11:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,1	100		104694,4	100		9,9	100		141,0	100		943,5	100		In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		30,7	100		1,9	100		0,0	100		104175,6	100		9,9	100		141,2	100		949,6	100		In marcia
12:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,1	100		105102,0	100		9,8	100		140,8	100		958,1	100		In marcia
12:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,1	100		105629,7	100		9,9	100		140,9	100		954,6	100		In marcia
13:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		20,7	100		1,9	100		0,1	100		105536,8	100		10,1	100		141,0	100		946,4	100		In marcia
13:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,2	100		104406,0	100		10,0	100		141,7	100		946,7	100		In marcia
14:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		105072,3	100		9,9	100		141,4	100		945,4	100		In marcia
14:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,1	100		103988,5	100		9,8	100		140,8	100		950,8	100		In marcia
15:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,1	100		104895,5	100		10,1	100		140,8	100		934,8	100		In marcia
15:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		33,4	100		1,9	100		0,1	100		107024,7	100		9,9	100		140,7	100		942,5	100		In marcia
16:00		5,1	100		0,0	100		0,0	73		5,0	100		0,26	100		30,0	100		1,9	100		0,0	100		107961,9	100		10,2	100		140,8	100		935,4	100		In marcia
16:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		32,2	100		1,9	100		0,1	100		107848,1	100		10,2	100		142,8	100		936,5	100		In marcia
17:00		6,5	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	94		20,8	100		1,9	100		0,1	100		107623,5	100		9,9	100		141,7	100		948,3	100		In marcia
17:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		18,0	100		1,9	100		0,0	100		107759,2	100		10,3	100		141,2	100		944,2	100		In marcia
18:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		19,8	100		1,9	100		0,1	100		107465,4	100		10,1	100		140,8	100		945,2	100		In marcia
18:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		20,3	100		1,9	100		0,1	100		107535,2	100		10,4	100		140,8	100		937,7	100		In marcia
19:00		3,6	85		0,0	85		0,0	100		4,0	85		0,24	100		31,7	85		1,9	85		0,0	85		106195,7	100		9,9	85		140,7	100		941,9	100		In marcia
19:30		4,8	79		0,6	79		0,0	100		4,7	79		0,24	100		22,7	79		1,9	79		0,2	79		107228,5	100		10,0	79		140,4	100		947,5	100		In marcia
20:00		2,0	100		0,0	100		0,0	73		5,8	100		0,24	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		106438,2	100		9,7	100		140,6	100		944,1	100		In marcia
20:30		3,3	100		1,2	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		22,2	100		1,9	100		0,2	100		107523,4	100		10,1	100		140,4	100		936,3	100		In marcia
21:00		5,1	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,25	94		25,7	100		1,9	100		0,3	100		107107,7	100		9,9	100		140,4	100		938,3	100		In marcia
21:30		1,9	100		0,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		35,3	100		1,9	100		0,2	100		10685												

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		2,0	100		0,0	100		0,01	100		4,1	100		0,25	100		26,8	100		1,9	100		0,0	100		105364,4	100		9,9	100		140,3	100		952,7	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		0,5	100		0,01	100		3,9	100		0,26	94		35,2	100		1,9	100		0,0	100		104256,3	100		9,8	100		140,5	100		952,7	100		in Betrieb
01:30		4,9	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		28,1	100		2,0	100		0,1	100		104391,2	100		9,7	100		140,4	100		956,7	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		19,7	100		1,9	100		0,0	100		104695,8	100		10,1	100		140,3	100		949,4	100		in Betrieb
02:30		5,5	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		104836,5	100		9,9	100		140,5	100		955,6	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		22,0	100		2,0	100		0,0	100		105346,6	100		9,9	100		140,4	100		954,6	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		22,4	100		2,0	100		0,1	100		106469,3	100		10,2	100		140,6	100		951,3	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		1,8	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		105751,1	100		10,1	100		140,5	100		951,1	100		in Betrieb
04:30		5,1	100		0,3	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		20,6	100		2,0	100		0,0	100		106150,3	100		10,2	100		140,4	100		945,5	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		29,1	100		1,9	100		0,1	100		105414,7	100		9,9	100		140,4	100		947,3	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		25,7	100		1,9	100		0,0	100		105768,9	100		10,2	100		140,4	100		942,4	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		2,5	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,1	100		105460,1	100		10,1	100		140,4	100		942,5	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		33,0	100		1,9	100		0,1	100		104880,2	100		9,6	100		140,4	100		960,1	100		in Betrieb
07:00		2,5	85		0,0	85		0,0	100		4,7	85		0,26	100		22,4	85		1,9	85		0,0	85		106617,3	100		9,8	85		140,3	100		962,3	100		in Betrieb
07:30		4,0	78		0,6	78		0,0	100		4,1	78		0,26	100		22,2	78		1,9	78		0,1	78		107615,0	100		10,2	78		141,6	100		946,5	100		in Betrieb
08:00		4,4	100		1,0	100		0,0	73		4,1	100		0,27	100		26,8	100		1,9	100		0,2	100		107268,2	100		10,0	100		157,9	100		951,0	100		in Betrieb
08:30		4,8	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,1	100		106891,1	100		10,1	100		152,6	100		950,8	100		in Betrieb
09:00		3,2	100		0,3	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		18,4	100		1,9	100		0,1	100		106032,2	100		10,1	100		147,9	100		952,4	100		in Betrieb
09:30		4,1	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,1	100		106052,9	100		10,0	100		144,5	100		955,8	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		104760,0	100		9,8	100		142,8	100		942,4	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		105502,8	100		10,0	100		141,9	100		941,9	100		in Betrieb
11:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,1	100		104694,4	100		9,9	100		141,0	100		943,5	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		30,7	100		1,9	100		0,0	100		104175,6	100		9,9	100		141,2	100		949,6	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,1	100		105102,0	100		9,8	100		140,8	100		958,1	100		in Betrieb
12:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,1	100		105629,7	100		9,9	100		140,9	100		954,6	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		20,7	100		1,9	100		0,1	100		105536,8	100		10,1	100		141,0	100		946,4	100		in Betrieb
13:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,2	100		104406,0	100		10,0	100		141,7	100		946,7	100		in Betrieb
14:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		105072,3	100		9,9	100		141,4	100		945,4	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,1	100		103988,5	100		9,8	100		140,8	100		950,8	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,1	100		104895,5	100		10,1	100		140,8	100		934,8	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		33,4	100		1,9	100		0,1	100		107024,7	100		9,9	100		140,7	100		942,5	100		in Betrieb
16:00		5,1	100		0,0	100		0,0	73		5,0	100		0,26	100		30,0	100		1,9	100		0,0	100		107961,9	100		10,2	100		140,8	100		935,4	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		32,2	100		1,9	100		0,1	100		107848,1	100		10,2	100		142,8	100		936,5	100		in Betrieb
17:00		6,5	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	94		20,8	100		1,9	100		0,1	100		107623,5	100		9,9	100		141,7	100		948,3	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		18,0	100		1,9	100		0,0	100		107759,2	100		10,3	100		141,2	100		944,2	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		19,8	100		1,9	100		0,1	100		107465,4	100		10,1	100		140,8	100		945,2	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		20,3	100		1,9	100		0,1	100		107535,2	100		10,4	100		140,8	100		937,7	100		in Betrieb
19:00		3,6	85		0,0	85		0,0	100		4,0	85		0,24	100		31,7	85		1,9	85		0,0	85		106195,7	100		9,9	85		140,7	100		941,9	100		in Betrieb
19:30		4,8	79		0,6	79		0,0	100		4,7	79		0,24	100		22,7	79		1,9	79		0,2	79		107228,5	100		10,0	79		140,4	100		947,5	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		0,0	100		0,0	73		5,8	100		0,24	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		106438,2	100		9,7	100		140,6	100		944,1	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		1,2	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		22,2	100		1,9	100		0,2	100		107523,4	100		10,1	100		140,4	100		936,3	100		in Betrieb
21:00		5,1	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,25	94		25,7	100		1,9	100		0,3	100		107107,7	100		9,9	100		140,4	100		938,3	100		in Betrieb
21:30		1,9	100		0,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		35,3	100		1,9	100	</																