

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 17/07/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		31,8	100		1,9	100		0,1	100		104019,9	100		9,7	100		140,8	100		950,1	100	In marcia
01:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,24	94		22,1	100		1,9	100		0,1	100		106040,4	100		10,1	100		140,6	100		951,9	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		27,9	100		1,9	100		0,2	100		105540,0	100		10,0	100		140,6	100		944,3	100	In marcia
02:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		34,3	100		1,9	100		0,2	100		106936,8	100		9,8	100		141,0	100		943,7	100	In marcia
02:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		31,4	100		1,9	100		0,1	100		109124,2	100		9,8	100		141,0	100		961,6	100	In marcia
03:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		20,2	100		1,9	100		0,1	100		109937,5	100		10,4	100		140,7	100		941,4	100	In marcia
03:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		21,1	100		1,9	100		0,1	100		108199,0	100		9,7	100		140,6	100		958,0	100	In marcia
04:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		7,0	100		0,24	100		14,7	100		1,9	100		0,1	100		109052,9	100		10,3	100		140,4	100		944,5	100	In marcia
04:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		25,6	100		1,9	100		0,2	100		107766,4	100		10,0	100		140,3	100		943,8	100	In marcia
05:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,24	94		28,9	100		1,9	100		0,2	100		108340,9	100		10,0	100		140,2	100		947,5	100	In marcia
05:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		22,6	100		1,9	100		0,1	100		107802,7	100		10,3	100		140,0	100		945,4	100	In marcia
06:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		106735,9	100		10,0	100		139,9	100		947,0	100	In marcia
06:30		5,2	100		0,2	100		0,01	100		4,0	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,2	100		107851,4	100		9,9	100		140,0	100		948,7	100	In marcia
07:00		7,0	84		1,3	84		0,01	100		6,9	84		0,25	100		13,8	84		1,9	84		0,2	84		104857,8	100		10,0	84		139,4	100		947,3	100	In marcia
07:30		1,6	80		0,0	80		0,01	100		4,7	80		0,25	100		14,1	80		1,9	80		0,2	80		104832,1	100		10,1	80		140,1	100		943,1	100	In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		104045,7	100		9,8	100		146,4	100		948,7	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,29	100		38,4	100		1,9	100		9,6	100		104541,0	100		9,6	100		184,3	100		950,2	100	In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,29	94		34,9	100		1,9	100		9,2	100		105047,6	100		9,8	100		199,8	100		953,4	100	In marcia
09:30		2,9	100		0,0	100		0,07	100		4,2	100		0,3	100		34,0	100		1,9	100		4,0	100		105263,7	100		9,7	100		203,5	100		957,3	100	In marcia
10:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,29	100		18,5	100		1,9	100		2,6	100		105254,3	100		10,0	100		204,5	100		944,1	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,3	100		21,4	100		1,9	100		1,8	100		104149,9	100		9,5	100		199,0	100		948,3	100	In marcia
11:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,29	100		23,4	100		1,9	100		1,0	100		104951,6	100		9,7	100		190,5	100		942,9	100	In marcia
11:30		5,5	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,28	100		24,7	100		1,9	100		0,7	100		105907,2	100		9,8	100		166,0	100		951,2	100	In marcia
12:00		5,4	100		0,9	100		0,0	73		3,7	100		0,27	100		17,6	100		1,9	100		0,5	100		105630,0	100		9,8	100		156,7	100		948,8	100	In marcia
12:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		14,6	100		1,9	100		0,3	100		105962,6	100		9,9	100		149,0	100		952,2	100	In marcia
13:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	95		14,4	100		1,9	100		0,3	100		105649,1	100		9,7	100		143,8	100		954,8	100	In marcia
13:30		2,4	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,1	100		106276,5	100		10,0	100		142,4	100		948,0	100	In marcia
14:00		5,7	100		0,4	100		0,0	73		4,2	100		0,28	100		42,7	100		1,9	100		0,2	100		105986,1	100		9,7	100		172,7	100		949,6	100	In marcia
14:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,28	100		34,1	100		1,9	100		0,4	100		106559,4	100		9,9	100		167,7	100		946,1	100	In marcia
15:00		3,4	100		0,9	100		0,0	100		4,8	100		0,27	100		32,0	100		1,9	100		0,3	100		107602,2	100		9,8	100		154,2	100		949,0	100	In marcia
15:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		108331,4	100		10,1	100		145,8	100		944,4	100	In marcia
16:00		1,9	100		0,2	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,1	100		108124,6	100		10,0	100		142,7	100		942,4	100	In marcia
16:30		4,0	100		1,7	100		0,01	100		4,7	100		0,26	100		18,9	100		1,9	100		0,1	100		107878,8	100		10,0	100		141,2	100		943,4	100	In marcia
17:00		2,5	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		25,4	100		1,9	100		0,2	100		107313,2	100		10,0	100		140,9	100		943,1	100	In marcia
17:30		1,7	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,1	100		107856,1	100		9,9	100		140,7	100		946,4	100	In marcia
18:00		2,3	100		0,4	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		16,8	100		1,9	100		0,2	100		108555,8	100		9,8	100		140,7	100		949,5	100	In marcia
18:30		4,0	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		19,9	100		1,9	100		0,1	100		106378,4	100		10,1	100		140,2	100		947,4	100	In marcia
19:00		4,6	86		1,1	86		0,0	100		3,7	86		0,25	100		18,0	86		1,9	86		0,2	86		106252,4	100		9,9	86		140,3	100		951,3	100	In marcia
19:30		2,2	78		0,0	78		0,01	100		3,7	78		0,26	100		25,3	78		1,9	78		0,0	78		104834,6	100		9,6	78		140,4	100		960,4	100	In marcia
20:00		2,6	100		0,3	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		104875,5	100		9,8	100		140,4	100		946,1	100	In marcia
20:30		3,0	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		34,2	100		1,9	100		0,0	100		104821,5	100		9,7	100		140,1	100		949,8	100	In marcia
21:00		4,1	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		33,6	100		1,9	100		0,0	100		105227,2	100		9,9	100		140,2	100		950,0	100	In marcia
21:30		3,4	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,0	100		105678,3	100		9,8	100		140,7	100		950,7	100	In marcia
22:00		3,7	100		1,1																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		31,8	100		1,9	100		0,1	100		104019,9	100	9,7	100		140,8	100		950,1	100	in Betrieb
01:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,24	94		22,1	100		1,9	100		0,1	100		106040,4	100	10,1	100		140,6	100		951,9	100	in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		27,9	100		1,9	100		0,2	100		105540,0	100	10,0	100		140,6	100		944,3	100	in Betrieb
02:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		34,3	100		1,9	100		0,2	100		106936,8	100	9,8	100		141,0	100		943,7	100	in Betrieb
02:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		31,4	100		1,9	100		0,1	100		109124,2	100	9,8	100		141,0	100		961,6	100	in Betrieb
03:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		20,2	100		1,9	100		0,1	100		109937,5	100	10,4	100		140,7	100		941,4	100	in Betrieb
03:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		21,1	100		1,9	100		0,1	100		108199,0	100	9,7	100		140,6	100		958,0	100	in Betrieb
04:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		7,0	100		0,24	100		14,7	100		1,9	100		0,1	100		109052,9	100	10,3	100		140,4	100		944,5	100	in Betrieb
04:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		25,6	100		1,9	100		0,2	100		107766,4	100	10,0	100		140,3	100		943,8	100	in Betrieb
05:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,24	94		28,9	100		1,9	100		0,2	100		108340,9	100	10,0	100		140,2	100		947,5	100	in Betrieb
05:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		22,6	100		1,9	100		0,1	100		107802,7	100	10,3	100		140,0	100		945,4	100	in Betrieb
06:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		106735,9	100	10,0	100		139,9	100		947,0	100	in Betrieb
06:30		5,2	100		0,2	100		0,01	100		4,0	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,2	100		107851,4	100	9,9	100		140,0	100		948,7	100	in Betrieb
07:00		7,0	84		1,3	84		0,01	100		6,9	84		0,25	100		13,8	84		1,9	84		0,2	84		104857,8	100	10,0	84		139,4	100		947,3	100	in Betrieb
07:30		1,6	80		0,0	80		0,01	100		4,7	80		0,25	100		14,1	80		1,9	80		0,2	80		104832,1	100	10,1	80		140,1	100		943,1	100	in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		104045,7	100	9,8	100		146,4	100		948,7	100	in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,29	100		38,4	100		1,9	100		9,6	100		104541,0	100	9,6	100		184,3	100		950,2	100	in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,29	94		34,9	100		1,9	100		9,2	100		105047,6	100	9,8	100		199,8	100		953,4	100	in Betrieb
09:30		2,9	100		0,0	100		0,07	100		4,2	100		0,3	100		34,0	100		1,9	100		4,0	100		105263,7	100	9,7	100		203,5	100		957,3	100	in Betrieb
10:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,29	100		18,5	100		1,9	100		2,6	100		105254,3	100	10,0	100		204,5	100		944,1	100	in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,3	100		21,4	100		1,9	100		1,8	100		104149,9	100	9,5	100		199,0	100		948,3	100	in Betrieb
11:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,29	100		23,4	100		1,9	100		1,0	100		104951,6	100	9,7	100		190,5	100		942,9	100	in Betrieb
11:30		5,5	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,28	100		24,7	100		1,9	100		0,7	100		105907,2	100	9,8	100		166,0	100		951,2	100	in Betrieb
12:00		5,4	100		0,9	100		0,0	73		3,7	100		0,27	100		17,6	100		1,9	100		0,5	100		105630,0	100	9,8	100		156,7	100		948,8	100	in Betrieb
12:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		14,6	100		1,9	100		0,3	100		105962,6	100	9,9	100		149,0	100		952,2	100	in Betrieb
13:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	95		14,4	100		1,9	100		0,3	100		105649,1	100	9,7	100		143,8	100		954,8	100	in Betrieb
13:30		2,4	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,1	100		106276,5	100	10,0	100		142,4	100		948,0	100	in Betrieb
14:00		5,7	100		0,4	100		0,0	73		4,2	100		0,28	100		42,7	100		1,9	100		0,2	100		105986,1	100	9,7	100		172,7	100		949,6	100	in Betrieb
14:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,28	100		34,1	100		1,9	100		0,4	100		106559,4	100	9,9	100		167,7	100		946,1	100	in Betrieb
15:00		3,4	100		0,9	100		0,0	100		4,8	100		0,27	100		32,0	100		1,9	100		0,3	100		107602,2	100	9,8	100		154,2	100		949,0	100	in Betrieb
15:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		108331,4	100	10,1	100		145,8	100		944,4	100	in Betrieb
16:00		1,9	100		0,2	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,1	100		108124,6	100	10,0	100		142,7	100		942,4	100	in Betrieb
16:30		4,0	100		1,7	100		0,01	100		4,7	100		0,26	100		18,9	100		1,9	100		0,1	100		107878,8	100	10,0	100		141,2	100		943,4	100	in Betrieb
17:00		2,5	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		25,4	100		1,9	100		0,2	100		107313,2	100	10,0	100		140,9	100		943,1	100	in Betrieb
17:30		1,7	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,1	100		107856,1	100	9,9	100		140,7	100		946,4	100	in Betrieb
18:00		2,3	100		0,4	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		16,8	100		1,9	100		0,2	100		106555,8	100	9,8	100		140,7	100		949,5	100	in Betrieb
18:30		4,0	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		19,9	100		1,9	100		0,1	100		106378,4	100	10,1	100		140,2	100		947,4	100	in Betrieb
19:00		4,6	86		1,1	86		0,0	100		3,7	86		0,25	100		18,0	86		1,9	86		0,2	86		106252,4	100	9,9	86		140,3	100		951,3	100	in Betrieb
19:30		2,2	78		0,0	78		0,01	100		3,7	78		0,26	100		25,3	78		1,9	78		0,0	78		104834,6	100	9,6	78		140,4	100		960,4	100	in Betrieb
20:00		2,6	100		0,3	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		104875,5	100	9,8	100		140,4	100		946,1	100	in Betrieb
20:30		3,0	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		34,2	100		1,9	100		0,0	100		104821,5	100	9,7	100		140,1	100		949,8	100	in Betrieb
21:00		4,1	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		33,6	100		1,9	100		0,0	100		105227,2	100	9,9	100		140,2	100		950,0	100	in Betrieb
21:30		3,4	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,0	100		105678,3	100	9,8	100		140,7	100		950,7	100	in Betrieb
22:00		3,7	100		1,1	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,1	100		106519,9	100	9,8	100		140,7	100		955,0	100	