

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/07/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %			Note	Val.	ID %									
00:30		8,8	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		31,0	100		1,9	100		0,0	100		106043,6	100		9,8	100		140,2	100		957,7	100		In marcia
01:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		7,8	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,0	100		106615,5	100		10,1	100		140,1	100		952,6	100		In marcia
01:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,26	95		26,2	100		1,9	100		0,0	100		105650,9	100		10,0	100		140,0	100		955,5	100		In marcia
02:00		2,1	100		0,5	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,0	100		105602,2	100		9,8	100		140,1	100		956,2	100		In marcia
02:30		2,4	100		0,6	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,0	100		105778,7	100		9,5	100		140,4	100		959,5	100		In marcia
03:00		3,1	100		2,9	100		0,01	100		5,3	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,0	100		107525,4	100		9,8	100		140,2	100		957,7	100		In marcia
03:30		1,6	100		0,3	100		0,01	100		4,5	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,0	100		107552,0	100		10,1	100		140,1	100		945,4	100		In marcia
04:00		1,8	100		0,4	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,0	100		107777,9	100		9,9	100		140,1	100		949,6	100		In marcia
04:30		3,0	100		2,9	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		21,2	100		1,9	100		0,0	100		108144,4	100		10,0	100		140,1	100		952,4	100		In marcia
05:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		14,2	100		1,9	100		0,0	100		107970,8	100		10,1	100		140,1	100		955,1	100		In marcia
05:30		2,0	100		0,4	100		0,0	100		9,6	100		0,26	94		21,1	100		1,9	100		0,0	100		107865,1	100		9,8	100		140,2	100		959,3	100		In marcia
06:00		1,9	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,0	100		106608,7	100		10,1	100		140,0	100		942,4	100		In marcia
06:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		37,1	100		1,9	100		0,0	100		105715,2	100		9,7	100		140,2	100		949,1	100		In marcia
07:00		1,6	85		2,0	85		0,0	100		4,7	85		0,26	100		29,0	85		1,9	85		0,0	85		106798,8	100		10,0	85		140,2	100		949,0	100		In marcia
07:30		11,7	79		0,6	79		0,0	100		7,4	79		0,26	100		22,7	79		1,9	79		0,1	79		107629,0	100		10,2	79		140,2	100		944,3	100		In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		9,3	100		0,25	100		11,3	100		2,0	100		0,3	100		108410,2	100		10,2	100		140,0	100		950,9	100		In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		7,3	100		0,26	100		16,1	100		2,0	100		0,2	100		106883,2	100		9,9	100		140,4	100		954,8	100		In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,3	100		105980,5	100		9,7	100		140,3	100		961,2	100		In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,7	100		0,26	94		21,9	100		1,9	100		0,1	100		107423,9	100		10,0	100		140,3	100		953,1	100		In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		5,6	100		0,26	100		27,6	100		1,9	100		0,2	100		106857,4	100		10,1	100		140,3	100		947,0	100		In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		39,7	100		1,9	100		0,1	100		106607,9	100		10,1	100		140,3	100		954,1	100		In marcia
11:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		6,7	100		0,25	100		36,1	100		1,9	100		0,1	100		106204,8	100		10,0	100		140,2	100		954,0	100		In marcia
11:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,2	100		105493,7	100		9,7	100		140,4	100		961,2	100		In marcia
12:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		9,5	100		0,26	100		31,4	100		1,9	100		0,3	100		106018,6	100		9,9	100		141,0	100		952,5	100		In marcia
12:30		6,1	100		0,0	100		0,0	98		10,2	100		0,25	100		25,4	100		1,9	100		0,2	100		108156,4	100		9,7	100		140,7	100		956,7	100		In marcia
13:00		2,6	100		0,0	100	(4)	0,0	1		4,9	100		0,24	100		19,3	100		1,9	100		0,3	100		108137,0	100		10,1	100		140,6	100		941,0	100		In marcia
13:30		2,5	100		0,0	100	(1)				6,1	100		0,24	94		19,0	100		1,9	100		0,2	100		109025,6	100		10,1	100		140,7	100		947,4	100		In marcia
14:00		2,4	100		0,0	100	(1)				4,9	100		0,24	100		19,4	100		1,9	100		0,2	100		108161,2	100		9,8	100		140,7	100		958,0	100		In marcia
14:30		2,9	100		0,5	100	(1)				4,5	100		0,23	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		106767,5	100		10,1	100		139,9	100		949,9	100		In marcia
15:00		3,0	100		0,8	100	(1)				4,1	100		0,23	100		26,2	100		1,9	100		0,1	100		106738,4	100		9,9	100		140,0	100		954,5	100		In marcia
15:30		4,4	100		0,5	100	(4)	0,0	32		4,7	100		0,22	100		23,0	100		1,9	100		0,2	100		105975,7	100		9,8	100		140,3	100		957,2	100		In marcia
16:00		5,8	100		0,6	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		26,6	100		1,9	100		0,3	100		105869,3	100		10,0	100		140,5	100		948,0	100		In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,21	100		21,9	100		1,9	100		0,3	100		105469,3	100		10,0	100		140,3	100		955,2	100		In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		6,2	100		0,22	100		27,0	100		1,9	100		0,3	100		104864,9	100		9,9	100		140,5	100		955,9	100		In marcia
17:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		25,4	100		1,9	100		0,3	100		104468,1	100		9,8	100		140,5	100		959,5	100		In marcia
18:00		3,1	100		0,3	100		0,09	100		3,9	100		0,22	100		27,5	100		1,9	100		0,2	100		105420,0	100		9,8	100		140,6	100		955,3	100		In marcia
18:30		4,1	100		0,2	100		0,07	100		4,3	100		0,22	100		29,4	100		1,9	100		0,2	100		105654,8	100		9,8	100		140,5	100		956,3	100		In marcia
19:00		3,4	84		0,0	84		0,02	73		4,9	84		0,22	100		28,8	84		1,9	84		0,2	84		107314,6	100		10,0	84		140,8	100		958,4	100		In marcia
19:30		6,5	79		0,0	79		0,0	100		4,9	79		0,23	100		26,8	79		1,9	79		0,0	79		107438,7	100		10,0	79		140,4	100		953,4	100		In marcia
20:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		107599,0	100		10,1	100		140,2	100		953,3	100		In marcia
20:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		23,0	100		1,9	100		0,0	100		107211,9	100		10,2	100		140,2	100		953,9	100		In marcia
21:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,23	100		27,8	100		1,9	100		0,0	100		106841,4	100		9,9	100		140,1	100		960,7	100		In marcia
21:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		17,4	100		1,9	100		0,0	100		106656,9	100											

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		8,8	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		31,0	100		1,9	100		0,0	100		106043,6	100		9,8	100		140,2	100		957,7	100	in Betrieb
01:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		7,8	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,0	100		106615,5	100		10,1	100		140,1	100		952,6	100	in Betrieb
01:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,26	95		26,2	100		1,9	100		0,0	100		105650,9	100		10,0	100		140,0	100		955,5	100	in Betrieb
02:00		2,1	100		0,5	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,0	100		105602,2	100		9,8	100		140,1	100		956,2	100	in Betrieb
02:30		2,4	100		0,6	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,0	100		105778,7	100		9,5	100		140,4	100		959,5	100	in Betrieb
03:00		3,1	100		2,9	100		0,01	100		5,3	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,0	100		107525,4	100		9,8	100		140,2	100		957,7	100	in Betrieb
03:30		1,6	100		0,3	100		0,01	100		4,5	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,0	100		107552,0	100		10,1	100		140,1	100		945,4	100	in Betrieb
04:00		1,8	100		0,4	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,0	100		107777,9	100		9,9	100		140,1	100		949,6	100	in Betrieb
04:30		3,0	100		2,9	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		21,2	100		1,9	100		0,0	100		108144,4	100		10,0	100		140,1	100		952,4	100	in Betrieb
05:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		14,2	100		1,9	100		0,0	100		107970,8	100		10,1	100		140,1	100		955,1	100	in Betrieb
05:30		2,0	100		0,4	100		0,0	100		9,6	100		0,26	94		21,1	100		1,9	100		0,0	100		107865,1	100		9,8	100		140,2	100		959,3	100	in Betrieb
06:00		1,9	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,26	103		22,8	100		1,9	100		0,0	100		106608,7	100		10,1	100		140,0	100		942,4	100	in Betrieb
06:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		37,1	100		1,9	100		0,0	100		105715,2	100		9,7	100		140,2	100		949,1	100	in Betrieb
07:00		1,6	85		2,0	85		0,0	100		4,7	85		0,26	100		29,0	85		1,9	85		0,0	85		106798,8	100		10,0	85		140,2	100		949,0	100	in Betrieb
07:30		11,7	79		0,6	79		0,0	100		7,4	79		0,26	100		22,7	79		1,9	79		0,1	79		107629,0	100		10,2	79		140,2	100		944,3	100	in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		9,3	100		0,25	100		11,3	100		2,0	100		0,3	100		108410,2	100		10,2	100		140,0	100		950,9	100	in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		7,3	100		0,26	100		16,1	100		2,0	100		0,2	100		106883,2	100		9,9	100		140,4	100		954,8	100	in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,3	100		105980,5	100		9,7	100		140,3	100		961,2	100	in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,7	100		0,26	94		21,9	100		1,9	100		0,1	100		107423,9	100		10,0	100		140,3	100		953,1	100	in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		5,6	100		0,26	100		27,6	100		1,9	100		0,2	100		106857,4	100		10,1	100		140,3	100		947,0	100	in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		39,7	100		1,9	100		0,1	100		106607,9	100		10,1	100		140,3	100		954,1	100	in Betrieb
11:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		6,7	100		0,25	100		36,1	100		1,9	100		0,1	100		106204,8	100		10,0	100		140,2	100		954,0	100	in Betrieb
11:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,2	100		105493,7	100		9,7	100		140,4	100		961,2	100	in Betrieb
12:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		9,5	100		0,26	100		31,4	100		1,9	100		0,3	100		106018,6	100		9,9	100		141,0	100		952,5	100	in Betrieb
12:30		6,1	100		0,0	100		0,0	98		10,2	100		0,25	100		25,4	100		1,9	100		0,2	100		108156,4	100		9,7	100		140,7	100		956,7	100	in Betrieb
13:00		2,6	100		0,0	100	(4)	0,0	1		4,9	100		0,24	100		19,3	100		1,9	100		0,3	100		108137,0	100		10,1	100		140,6	100		941,0	100	in Betrieb
13:30		2,5	100		0,0	100	(1)				6,1	100		0,24	94		19,0	100		1,9	100		0,2	100		109025,6	100		10,1	100		140,7	100		947,4	100	in Betrieb
14:00		2,4	100		0,0	100	(1)				4,9	100		0,24	100		19,4	100		1,9	100		0,2	100		108161,2	100		9,8	100		140,7	100		958,0	100	in Betrieb
14:30		2,9	100		0,5	100	(1)				4,5	100		0,23	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		106767,5	100		10,1	100		139,9	100		949,9	100	in Betrieb
15:00		3,0	100		0,8	100	(1)				4,1	100		0,23	100		26,2	100		1,9	100		0,1	100		106738,4	100		9,9	100		140,0	100		954,5	100	in Betrieb
15:30		4,4	100		0,5	100	(4)	0,0	32		4,7	100		0,22	100		23,0	100		1,9	100		0,2	100		105975,7	100		9,8	100		140,3	100		957,2	100	in Betrieb
16:00		5,8	100		0,6	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		26,6	100		1,9	100		0,3	100		105869,3	100		10,0	100		140,5	100		948,0	100	in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,21	100		21,9	100		1,9	100		0,3	100		105469,3	100		10,0	100		140,3	100		955,2	100	in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		6,2	100		0,22	100		27,0	100		1,9	100		0,3	100		104864,9	100		9,9	100		140,5	100		955,9	100	in Betrieb
17:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		25,4	100		1,9	100		0,3	100		104468,1	100		9,8	100		140,5	100		959,5	100	in Betrieb
18:00		3,1	100		0,3	100		0,09	100		3,9	100		0,22	100		27,5	100		1,9	100		0,2	100		105420,0	100		9,8	100		140,6	100		955,3	100	in Betrieb
18:30		4,1	100		0,2	100		0,07	100		4,3	100		0,22	100		29,4	100		1,9	100		0,2	100		105654,8	100		9,8	100		140,5	100		956,3	100	in Betrieb
19:00		3,4	84		0,0	84		0,02	73		4,9	84		0,22	100		28,8	84		1,9	84		0,2	84		107314,6	100		10,0	84		140,8	100		958,4	100	in Betrieb
19:30		6,5	79		0,0	79		0,0	100		4,9	79		0,23	100		26,8	79		1,9	79		0,0	79		107438,7	100		10,0	79		140,4	100		953,4	100	in Betrieb
20:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		107599,0	100		10,1	100		140,2	100		953,3	100	in Betrieb
20:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		23,0	100		1,9	100		0,0	100		107211,9	100		10,2	100		140,2	100		953,9	100	in Betrieb
21:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,23	100		27,8	100		1,9	100		0,0	100		106841,4	100		9,9	100		140,1	100		960,7	100	in Betrieb
21:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		17,4	100		1,9	100		0,0	100		106656,9	100		10,1	100		140,4	100		953,5	100	in Betrieb
22:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		24,0	100</																			