

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 31/07/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	Stato		
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.	ID %
00:30		4,7	100		2,3	100	0,0	83	4,1	100	0,22	100	35,1	100	1,9	100	0,1	100	98925,5	100	9,6	100	140,3	100	951,0	100	In marcia		
01:00		2,9	100		1,5	100	0,0	90	3,7	100	0,22	100	27,1	100	1,9	100	0,1	100	99309,4	100	9,9	100	140,6	100	945,0	100	In marcia		
01:30		4,9	100		2,3	100	0,0	100	3,9	100	0,22	94	26,9	100	1,9	100	0,1	100	98489,7	100	9,7	100	140,2	100	948,9	100	In marcia		
02:00		2,0	100		0,1	100	0,0	100	3,6	100	0,22	100	25,3	100	1,9	100	0,1	100	98689,1	100	9,9	100	140,2	100	947,0	100	In marcia		
02:30		2,2	100		0,9	100	0,0	83	3,8	100	0,22	100	29,4	100	1,9	100	0,2	100	98806,7	100	9,7	100	140,7	100	955,5	100	In marcia		
03:00		3,1	100		2,0	100	0,0	90	3,7	100	0,22	100	27,3	100	1,9	100	0,1	100	98906,8	100	9,9	100	140,5	100	949,0	100	In marcia		
03:30		4,2	100		0,5	100	0,0	100	4,3	100	0,22	100	22,0	100	1,9	100	0,1	100	97985,1	100	9,8	100	140,2	100	951,3	100	In marcia		
04:00		4,1	100		0,2	100	0,0	100	4,1	100	0,22	100	17,8	100	1,9	100	0,1	100	98889,4	100	9,8	100	140,2	100	954,3	100	In marcia		
04:30		3,7	100		0,0	100	0,0	83	5,5	100	0,23	100	20,2	100	2,0	100	0,1	100	98639,9	100	9,7	100	140,0	100	960,7	100	In marcia		
05:00		3,7	100		0,0	100	0,0	90	5,1	100	0,23	100	21,4	100	1,9	100	0,1	100	98717,0	100	10,0	100	140,5	100	949,2	100	In marcia		
05:30		4,5	100		0,0	100	0,0	100	5,2	100	0,23	94	25,6	100	1,9	100	0,1	100	97884,9	100	9,5	100	140,7	100	959,7	100	In marcia		
06:00		4,1	100		0,0	100	0,0	100	7,4	100	0,23	100	24,8	100	1,9	100	0,1	100	99000,7	100	9,9	100	140,6	100	948,6	100	In marcia		
06:30		4,2	100		0,0	100	0,0	83	5,5	100	0,23	100	28,4	100	1,9	100	0,0	100	99049,8	100	9,8	100	140,1	100	949,7	100	In marcia		
07:00		2,3	85		0,0	85	0,0	90	4,0	85	0,24	100	27,6	85	1,9	85	0,1	85	98722,1	100	10,0	85	140,5	100	942,2	100	In marcia		
07:30		5,6	79		0,0	79	0,0	100	4,2	79	0,24	100	26,4	79	1,9	79	0,3	79	98669,4	100	9,8	79	140,8	100	950,8	100	In marcia		
08:00		8,5	100		2,3	100	0,0	100	4,4	100	0,24	100	24,6	100	1,9	100	0,2	100	99301,9	100	9,9	100	140,7	100	951,3	100	In marcia		
08:30		1,6	100		0,0	100	0,0	83	7,3	100	0,24	100	20,9	100	2,0	100	0,3	100	99530,7	100	9,9	100	140,3	100	950,9	100	In marcia		
09:00		1,6	100		0,0	100	0,0	90	9,8	100	0,24	100	15,9	100	2,0	100	0,2	100	99686,4	100	10,0	100	140,1	100	951,4	100	In marcia		
09:30		1,6	100		0,0	100	0,0	100	5,8	100	0,24	94	23,6	100	1,9	100	0,3	100	98751,7	100	9,9	100	140,4	100	953,0	100	In marcia		
10:00		1,6	100		0,0	100	0,0	100	5,9	100	0,24	100	28,2	100	1,9	100	0,2	100	98371,6	100	9,9	100	140,1	100	951,3	100	In marcia		
10:30		1,8	100		0,0	100	0,0	83	5,3	100	0,23	100	28,2	100	1,9	100	0,3	100	98582,2	100	9,9	100	140,2	100	952,7	100	In marcia		
11:00		5,1	100		0,7	100	0,0	90	3,3	100	0,23	100	27,5	100	1,9	100	0,3	100	97858,6	100	9,7	100	140,0	100	948,6	100	In marcia		
11:30		3,4	100		0,0	100	0,0	100	3,6	100	0,23	100	39,8	100	1,9	100	0,3	100	98820,9	100	9,5	100	140,6	100	948,3	100	In marcia		
12:00		3,8	100		0,1	100	0,0	100	8,1	100	0,23	100	28,4	100	1,9	100	0,3	100	100531,4	100	9,8	100	140,8	100	950,1	100	In marcia		
12:30		3,9	100		0,9	100	0,0	83	5,5	100	0,23	100	24,9	100	1,9	100	0,2	100	100801,3	100	10,2	100	140,6	100	942,7	100	In marcia		
13:00		4,9	100		0,0	100	0,0	90	4,9	100	0,23	100	29,4	100	1,9	100	0,3	100	100987,0	100	10,1	100	141,0	100	943,0	100	In marcia		
13:30		5,1	100		0,0	100	0,0	100	4,0	100	0,23	94	26,5	100	1,9	100	0,3	100	100064,7	100	10,0	100	141,1	100	942,1	100	In marcia		
14:00		3,5	100		0,0	100	0,0	100	4,9	100	0,22	100	20,5	100	1,9	100	0,3	100	100230,3	100	9,9	100	140,5	100	951,8	100	In marcia		
14:30		2,5	100		0,0	100	0,0	83	3,8	100	0,22	100	21,3	100	1,9	100	0,3	100	99981,6	100	9,9	100	140,2	100	952,0	100	In marcia		
15:00		6,4	100		1,2	100	0,0	90	4,2	100	0,22	100	22,7	100	1,9	100	0,3	100	101752,7	100	10,0	100	140,4	100	949,1	100	In marcia		
15:30		6,8	100		4,9	100	0,0	100	4,3	100	0,22	100	21,9	100	1,9	100	0,3	100	102736,6	100	10,1	100	140,3	100	947,1	100	In marcia		
16:00		1,6	100		0,0	100	0,0	100	4,9	100	0,21	100	15,4	100	2,1	100	0,5	100	103616,3	100	10,3	100	140,1	100	946,8	100	In marcia		
16:30		1,6	100		0,0	100	0,0	83	4,1	100	0,21	100	28,6	100	1,9	100	0,2	100	102401,9	100	9,9	100	140,7	100	947,9	100	In marcia		
17:00		1,6	100		0,0	100	0,0	91	4,5	100	0,21	100	18,8	100	1,9	100	0,2	100	103471,5	100	10,2	100	140,3	100	943,1	100	In marcia		
17:30		1,6	100		0,0	100	0,0	100	4,5	100	0,2	95	24,7	100	1,9	100	0,1	100	101899,0	100	10,5	100	140,2	100	933,9	100	In marcia		
18:00		1,6	100		0,0	100	0,0	99	4,5	100	0,2	100	31,1	100	1,9	100	0,1	100	100338,1	100	10,2	100	140,1	100	939,0	100	In marcia		
18:30		1,6	100		0,0	100	(4)	44	4,6	100	0,2	100	37,9	100	1,9	100	0,1	100	99165,2	100	9,8	100	140,1	100	938,6	100	In marcia		
19:00		1,8	84		0,0	84	0,0	78	3,9	84	0,2	100	33,5	84	1,9	84	0,1	84	99197,3	100	10,0	84	139,9	100	944,3	100	In marcia		
19:30		2,0	79		0,0	79	0,0	100	4,0	79	0,2	100	33,8	79	1,9	79	0,2	79	97180,7	100	9,8	79	140,3	100	950,9	100	In marcia		
20:00		5,4	100		0,0	100	0,0	100	4,7	100	0,2	100	32,6	100	1,9	100	0,0	100	98513,3	100	9,8	100	140,3	100	951,3	100	In marcia		
20:30		6,5	100		0,0	100	0,0	83	4,3	100	0,2	100	29,0	100	1,9	100	0,2	100	99562,8	100	9,8	100	140,1	100	949,2	100	In marcia		
21:00		2,7	100		0,0	100	0,0	91	3,7	100	0,19	100	22,3	100	1,9	100	0,2	100	99567,9	100	10,1	100	140,4	100	942,6	100	In marcia		
21:30		3,3	100		0,0	100	0,0	100	3,4	100	0,19	94	16,9	100	1,9	100	0,3	100	99640,1	100	9,8	100	140,8	100	948,0	100	In marcia		
22:00		5,4	100		0,0	100	0,0	100	3,6	100	0,19	100	14,2	100	1,9	100	0,2	100	100252,8	100	10,2	100	140,5	100	930,7	100	In marcia		
22:30		3,7	100		0,0	100	0,0	83	3,2	100	0,19	100	17,2	100	1,9	100	0,1	100	99814,9	100	10,0	100	140,4	100	933,0	100	In marcia		
23:00		5,4	100		0,0	100	0,0	91	3,8	100	0,19	100	15,0	100	1,9	100	0,2	100	99845,0	100	9,8	100	140,2	100	942,6	100	In marcia		
23:30		3,0	100		0,0	100	0,0	100	4,3	100	0,19	100	23,1	100	1,9	100	0,3	100	99662,4	100	9,9	100	140,2	100	939,8	100	In marcia		
24:00		3,5	100		0,0	100	0,0	100	3,8	100	0,2	100	27,7	100	1,9	100	0,2	100	99575,0	100	10,0	100	140,0	100	938,5	100	In marcia		
MIN		1,6			0			0		3,2			0,19						97180,7		9,5		139,9				930,7		
MAX		8,5			4,9			0		9,8			0,24						103616,3		10,5		141,1				960,7		
Limite Semiorario		200			60					100			30																
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)																													

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,7	100		2,3	100		0,0	83		4,1	100		0,22	100		35,1	100		1,9	100		0,1	100		98925,5	100		9,6	100		140,3	100		951,0	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		1,5	100		0,0	90		3,7	100		0,22	100		27,1	100		1,9	100		0,1	100		99309,4	100		9,9	100		140,6	100		945,0	100		in Betrieb
01:30		4,9	100		2,3	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		26,9	100		1,9	100		0,1	100		98489,7	100		9,7	100		140,2	100		948,9	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		0,1	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		98689,1	100		9,9	100		140,2	100		947,0	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,9	100		0,0	83		3,8	100		0,22	100		29,4	100		1,9	100		0,2	100		98806,7	100		9,7	100		140,7	100		955,5	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		2,0	100		0,0	90		3,7	100		0,22	100		27,3	100		1,9	100		0,1	100		98906,8	100		9,9	100		140,5	100		949,0	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		0,5	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		22,0	100		1,9	100		0,1	100		97985,1	100		9,8	100		140,2	100		951,3	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		17,8	100		1,9	100		0,1	100		98889,4	100		9,8	100		140,2	100		954,3	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		0,0	100		0,0	83		5,5	100		0,23	100		20,2	100		2,0	100		0,1	100		98639,9	100		9,7	100		140,0	100		960,7	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		0,0	100		0,0	90		5,1	100		0,23	100		21,4	100		1,9	100		0,1	100		98717,0	100		10,0	100		140,5	100		949,2	100		in Betrieb
05:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,23	94		25,6	100		1,9	100		0,1	100		97884,9	100		9,5	100		140,7	100		959,7	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		7,4	100		0,23	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		99000,7	100		9,9	100		140,6	100		948,6	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		0,0	100		0,0	83		5,5	100		0,23	100		28,4	100		1,9	100		0,0	100		99049,8	100		9,8	100		140,1	100		949,7	100		in Betrieb
07:00		2,3	85		0,0	85		0,0	90		4,0	85		0,24	100		27,6	85		1,9	85		0,1	85		98722,1	100		10,0	85		140,5	100		942,2	100		in Betrieb
07:30		5,6	79		0,0	79		0,0	100		4,2	79		0,24	100		26,4	79		1,9	79		0,3	79		98669,4	100		9,8	79		140,8	100		950,8	100		in Betrieb
08:00		8,5	100		2,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		24,6	100		1,9	100		0,2	100		99301,9	100		9,9	100		140,7	100		951,3	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	83		7,3	100		0,24	100		20,9	100		2,0	100		0,3	100		99530,7	100		9,9	100		140,3	100		950,9	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	90		9,8	100		0,24	100		15,9	100		2,0	100		0,2	100		99686,4	100		10,0	100		140,1	100		951,4	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,24	94		23,6	100		1,9	100		0,3	100		98751,7	100		9,9	100		140,4	100		953,0	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,24	100		28,2	100		1,9	100		0,2	100		98371,6	100		9,9	100		140,1	100		951,3	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	83		5,3	100		0,23	100		28,2	100		1,9	100		0,3	100		98582,2	100		9,9	100		140,2	100		952,7	100		in Betrieb
11:00		5,1	100		0,7	100		0,0	90		3,3	100		0,23	100		27,5	100		1,9	100		0,3	100		97858,6	100		9,7	100		140,0	100		948,6	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		39,8	100		1,9	100		0,3	100		98820,9	100		9,5	100		140,6	100		948,3	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		0,1	100		0,0	100		8,1	100		0,23	100		28,4	100		1,9	100		0,3	100		100531,4	100		9,8	100		140,8	100		950,1	100		in Betrieb
12:30		3,9	100		0,9	100		0,0	83		5,5	100		0,23	100		24,9	100		1,9	100		0,2	100		100801,3	100		10,2	100		140,6	100		942,7	100		in Betrieb
13:00		4,9	100		0,0	100		0,0	90		4,9	100		0,23	100		29,4	100		1,9	100		0,3	100		100987,0	100		10,1	100		141,0	100		943,0	100		in Betrieb
13:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		26,5	100		1,9	100		0,3	100		100064,7	100		10,0	100		141,1	100		942,1	100		in Betrieb
14:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		20,5	100		1,9	100		0,3	100		100230,3	100		9,9	100		140,5	100		951,8	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		0,0	100		0,0	83		3,8	100		0,22	100		21,3	100		1,9	100		0,3	100		99981,6	100		9,9	100		140,2	100		952,0	100		in Betrieb
15:00		6,4	100		1,2	100		0,0	90		4,2	100		0,22	100		22,7	100		1,9	100		0,3	100		101752,7	100		10,0	100		140,4	100		949,1	100		in Betrieb
15:30		6,8	100		4,9	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		21,9	100		1,9	100		0,3	100		102736,6	100		10,1	100		140,3	100		947,1	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,21	100		15,4	100		2,1	100		0,5	100		103616,3	100		10,3	100		140,1	100		946,8	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	83		4,1	100		0,21	100		28,6	100		1,9	100		0,2	100		102401,9	100		9,9	100		140,7	100		947,9	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	91		4,5	100		0,21	100		18,8	100		1,9	100		0,2	100		103471,5	100		10,2	100		140,3	100		943,1	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,2	95		24,7	100		1,9	100		0,1	100		101899,0	100		10,5	100		140,2	100		933,9	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	99		4,5	100		0,2	100		31,1	100		1,9	100		0,1	100		100338,1	100		10,2	100		140,1	100		939,0	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100	(4)	0,0	44		4,6	100		0,2	100		37,9	100		1,9	100		0,1	100		99165,2	100		9,8	100		140,1	100		938,6	100		in Betrieb
19:00		1,8	84		0,0	84		0,0	78		3,9	84		0,2	100		33,5	84		1,9	84		0,1	84		99197,3	100		10,0	84		139,9	100		944,3	100		in Betrieb
19:30		2,0	79		0,0	79		0,0	100		4,0	79		0,2	100		33,8	79		1,9	79		0,2	79		97180,7	100		9,8	79		140,3	100		950,9	100		in Betrieb
20:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,2	100		32,6	100		1,9	100		0,0	100		98513,3	100		9,8	100		140,3	100		951,3	100		in Betrieb
20:30		6,5	100		0,0	100		0,0	83		4,3	100		0,2	100		29,0	100		1,9	100		0,2	100		99562,8	100		9,8	100		140,1	100		949,2	100		in Betrieb
21:00		2,7	100		0,0	100		0,0	91		3,7	100		0,19	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		99567,9	100		10,1	100		140,4	100		942,6	100		in Betrieb
21:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,19	94		16,9	100		1,9	100		0,3	100		99640,1	100		9,8	100		140,8	100		948,0	100		