

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 02/08/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,9	100		0,0	100		0,0	82		3,7	100		0,23	100		18,6	100		1,9	100		0,0	100		100638,0	100		9,8	100		140,8	100		948,5	100	In marcia
01:00		3,7	100		0,7	100		0,0	91		4,1	100		0,23	100		20,4	100		1,9	100		0,0	100		100766,4	100		10,0	100		140,7	100		938,9	100	In marcia
01:30		4,2	100		2,1	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		21,9	100		1,9	100		0,0	100		100809,7	100		10,1	100		140,7	100		926,0	100	In marcia
02:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		26,5	100		1,9	100		0,0	100		100466,6	100		9,8	100		140,9	100		937,5	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,6	100		0,0	82		3,6	100		0,24	100		31,8	100		1,9	100		0,0	100		101174,5	100		10,2	100		141,0	100		928,2	100	In marcia
03:00		5,8	100		1,8	100		0,0	91		3,9	100		0,24	100		35,3	100		1,9	100		0,0	100		100323,5	100		9,8	100		141,0	100		934,9	100	In marcia
03:30		4,0	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		28,7	100		1,9	100		0,0	100		101928,8	100		9,9	100		140,7	100		939,4	100	In marcia
04:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		22,9	100		1,9	100		0,0	100		101953,6	100		10,2	100		140,3	100		937,6	100	In marcia
04:30		3,8	100		0,0	100		0,0	82		3,2	100		0,24	100		25,6	100		1,9	100		0,0	100		100435,8	100		10,2	100		140,0	100		936,2	100	In marcia
05:00		5,6	100		1,5	100		0,0	91		3,4	100		0,24	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		99656,3	100		10,0	100		139,9	100		933,6	100	In marcia
05:30		4,5	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		22,3	100		1,9	100		0,0	100		100501,5	100		9,8	100		140,0	100		942,4	100	In marcia
06:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		21,9	100		1,9	100		0,1	100		98998,4	100		9,9	100		140,0	100		937,6	100	In marcia
06:30		3,4	100		0,0	100		0,0	82		3,3	100		0,25	100		28,9	100		1,9	100		0,0	100		99452,2	100		9,7	100		140,2	100		942,4	100	In marcia
07:00		7,1	86		0,5	86		0,0	91		3,8	86		0,25	100		22,4	86		1,9	86		0,0	86		101292,2	100		10,1	86		139,9	100		943,6	100	In marcia
07:30		2,8	78		0,0	78		0,0	100		3,8	78		0,25	100		18,0	78		1,9	78		0,0	78		102206,9	100		10,8	78		139,9	100		924,6	100	In marcia
08:00		8,0	100		3,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		22,9	100		1,9	100		0,0	100		101702,4	100		10,1	100		140,1	100		929,5	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	82		5,4	100		0,25	100		21,4	100		1,9	100		0,0	100		100974,3	100		10,1	100		140,0	100		933,7	100	In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	91		5,4	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,0	100		100269,3	100		9,8	100		140,3	100		945,4	100	In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	94		30,7	100		1,9	100		0,0	100		100838,5	100		9,9	100		140,1	100		950,5	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		33,6	100		1,9	100		0,0	100		102358,9	100		9,5	100		140,1	100		949,6	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	82		5,3	100		0,26	100		21,2	98		1,9	100		0,0	100		102416,3	100		10,2	100		140,1	100		938,3	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	91		4,7	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		101772,1	100		9,9	100		140,2	100		941,1	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		101227,8	100		9,9	100		140,4	100		936,0	100	In marcia
12:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		101888,1	100		10,3	100		140,3	100		924,0	100	In marcia
12:30		4,3	100		0,0	100		0,0	82		4,4	100		0,25	100		28,5	100		1,9	100		0,0	100		101223,9	100		10,0	100		140,2	100		939,4	100	In marcia
13:00		7,8	100		0,0	100		0,0	91		6,2	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,0	100		100700,9	100		10,1	100		140,5	100		939,0	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		7,1	100		0,26	94		20,2	100		2,0	100		0,0	100		100759,7	100		10,0	100		141,0	100		934,5	100	In marcia
14:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		100442,9	100		9,6	100		140,8	100		948,7	100	In marcia
14:30		2,1	100		0,0	100		0,0	82		4,5	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		101252,5	100		10,0	100		140,3	100		946,0	100	In marcia
15:00		3,8	100		0,0	100		0,0	91		4,4	100		0,26	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		101378,0	100		10,1	100		140,0	100		942,1	100	In marcia
15:30		6,8	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		101347,4	100		9,9	100		140,1	100		940,3	100	In marcia
16:00		6,2	100		0,0	100		0,0	100		7,5	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,0	100		101388,2	100		10,0	100		139,9	100		948,8	100	In marcia
16:30		2,7	100		0,0	100		0,0	82		5,3	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,1	100		100666,1	100		9,9	100		140,1	100		948,2	100	In marcia
17:00		1,8	100		0,0	100		0,0	91		4,4	100		0,26	100		19,8	100		1,9	100		0,0	100		101534,4	100		10,2	100		140,2	100		944,6	100	In marcia
17:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		29,2	100		1,9	100		0,0	100		101197,8	100		9,9	100		140,3	100		940,9	100	In marcia
18:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		27,5	100		1,9	100		0,0	100		101240,0	100		10,1	100		140,1	100		936,5	100	In marcia
18:30		6,0	100		0,0	100		0,0	82		5,3	100		0,25	100		32,4	100		1,9	100		0,0	100		101487,2	100		9,9	100		140,2	100		947,0	100	In marcia
19:00		2,4	85		0,0	85		0,0	91		5,1	85		0,26	100		33,6	85		1,9	85		0,0	85		101523,5	100		9,8	85		140,3	100		950,0	100	In marcia
19:30		3,4	79		0,0	79		0,0	100		6,4	79		0,25	100		19,4	79		1,9	79		0,0	79		103322,4	100		10,2	79		140,0	100		945,4	100	In marcia
20:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		0,0	100		102699,0	100		10,2	100		139,9	100		933,4	100	In marcia
20:30		3,5	100		0,0	100		0,0	82		4,7	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,0	100		102711,4	100		9,9	100		139,9	100		941,8	100	In marcia
21:00		3,4	100		0,0	100		0,0	91		4,5	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		102143,9	100		10,1	100		140,3	100		941,1	100	In marcia
21:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	94		22,2	100		1,9	100		0,0	100		101482,9	100		9,7	100		140,5	100		947,0	100	In marcia
22:00		4,0	100																																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,9	100		0,0	100		0,0	82		3,7	100		0,23	100		18,6	100		1,9	100		0,0	100		100638,0	100		9,8	100		140,8	100		948,5	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		0,7	100		0,0	91		4,1	100		0,23	100		20,4	100		1,9	100		0,0	100		100766,4	100		10,0	100		140,7	100		938,9	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		2,1	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		21,9	100		1,9	100		0,0	100		100809,7	100		10,1	100		140,7	100		926,0	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		26,5	100		1,9	100		0,0	100		100466,6	100		9,8	100		140,9	100		937,5	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,6	100		0,0	82		3,6	100		0,24	100		31,8	100		1,9	100		0,0	100		101174,5	100		10,2	100		141,0	100		928,2	100		in Betrieb
03:00		5,8	100		1,8	100		0,0	91		3,9	100		0,24	100		35,3	100		1,9	100		0,0	100		100323,5	100		9,8	100		141,0	100		934,9	100		in Betrieb
03:30		4,0	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		28,7	100		1,9	100		0,0	100		101928,8	100		9,9	100		140,7	100		939,4	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		22,9	100		1,9	100		0,0	100		101953,6	100		10,2	100		140,3	100		937,6	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		0,0	100		0,0	82		3,2	100		0,24	100		25,6	100		1,9	100		0,0	100		100435,8	100		10,2	100		140,0	100		936,2	100		in Betrieb
05:00		5,6	100		1,5	100		0,0	91		3,4	100		0,24	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		99656,3	100		10,0	100		139,9	100		933,6	100		in Betrieb
05:30		4,5	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		22,3	100		1,9	100		0,0	100		100501,5	100		9,8	100		140,0	100		942,4	100		in Betrieb
06:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		21,9	100		1,9	100		0,1	100		98998,4	100		9,9	100		140,0	100		937,6	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,0	100		0,0	82		3,3	100		0,25	100		28,9	100		1,9	100		0,0	100		99452,2	100		9,7	100		140,2	100		942,4	100		in Betrieb
07:00		7,1	86		0,5	86		0,0	91		3,8	86		0,25	100		22,4	86		1,9	86		0,0	86		101292,2	100		10,1	86		139,9	100		943,6	100		in Betrieb
07:30		2,8	78		0,0	78		0,0	100		3,8	78		0,25	100		18,0	78		1,9	78		0,0	78		102206,9	100		10,8	78		139,9	100		924,6	100		in Betrieb
08:00		8,0	100		3,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		22,9	100		1,9	100		0,0	100		101702,4	100		10,1	100		140,1	100		929,5	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	82		5,4	100		0,25	100		21,4	100		1,9	100		0,0	100		100974,3	100		10,1	100		140,0	100		933,7	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	91		5,4	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,0	100		100269,3	100		9,8	100		140,3	100		945,4	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	94		30,7	100		1,9	100		0,0	100		100838,5	100		9,9	100		140,1	100		950,5	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		33,6	100		1,9	100		0,0	100		102358,9	100		9,5	100		140,1	100		949,6	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	82		5,3	100		0,26	100		21,2	98		1,9	100		0,0	100		102416,3	100		10,2	100		140,1	100		938,3	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	91		4,7	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		101772,1	100		9,9	100		140,2	100		941,1	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		101227,8	100		9,9	100		140,4	100		936,0	100		in Betrieb
12:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		101888,1	100		10,3	100		140,3	100		924,0	100		in Betrieb
12:30		4,3	100		0,0	100		0,0	82		4,4	100		0,25	100		28,5	100		1,9	100		0,0	100		101223,9	100		10,0	100		140,2	100		939,4	100		in Betrieb
13:00		7,8	100		0,0	100		0,0	91		6,2	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,0	100		100700,9	100		10,1	100		140,5	100		939,0	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		7,1	100		0,26	94		20,2	100		2,0	100		0,0	100		100759,7	100		10,0	100		141,0	100		934,5	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		100442,9	100		9,6	100		140,8	100		948,7	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,0	100		0,0	82		4,5	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		101252,5	100		10,0	100		140,3	100		946,0	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		0,0	100		0,0	91		4,4	100		0,26	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		101378,0	100		10,1	100		140,0	100		942,1	100		in Betrieb
15:30		6,8	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		101347,4	100		9,9	100		140,1	100		940,3	100		in Betrieb
16:00		6,2	100		0,0	100		0,0	100		7,5	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,0	100		101388,2	100		10,0	100		139,9	100		948,8	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		0,0	100		0,0	82		5,3	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,1	100		100666,1	100		9,9	100		140,1	100		948,2	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		0,0	100		0,0	91		4,4	100		0,26	100		19,8	100		1,9	100		0,0	100		101534,4	100		10,2	100		140,2	100		944,6	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		29,2	100		1,9	100		0,0	100		101197,8	100		9,9	100		140,3	100		940,9	100		in Betrieb
18:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		27,5	100		1,9	100		0,0	100		101240,0	100		10,1	100		140,1	100		936,5	100		in Betrieb
18:30		6,0	100		0,0	100		0,0	82		5,3	100		0,25	100		32,4	100		1,9	100		0,0	100		101487,2	100		9,9	100		140,2	100		947,0	100		in Betrieb
19:00		2,4	85		0,0	85		0,0	91		5,1	85		0,26	100		33,6	85		1,9	85		0,0	85		101523,5	100		9,8	85		140,3	100		950,0	100		in Betrieb
19:30		3,4	79		0,0	79		0,0	100		6,4	79		0,25	100		19,4	79		1,9	79		0,0	79		103322,4	100		10,2	79		140,0	100		945,4	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		0,0	100		102699,0	100		10,2	100		139,9	100		933,4	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		0,0	100		0,0	82		4,7	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,0	100		102711,4	100		9,9	100		139,9	100		941,8	100		in Betrieb
21:00		3,4	100		0,0	100		0,0	91		4,5	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		102143,9	100		10,1	100		140,3	100		941,1	100		in Betrieb
21:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	94		22,2	100		1,9	100		0,0	100		101482,9	100		9,									