

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/08/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,8	100		0,0	100		0,0	81		4,0	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,0	100		100805,8	100		10,1	100		139,8	100		942,8	100	In marcia
01:00		4,0	100		0,2	100		0,0	93		3,2	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,0	100		100647,0	100		9,8	100		140,0	100		948,5	100	In marcia
01:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		23,5	100		1,9	100		0,0	100		100905,7	100		9,9	100		140,0	100		952,9	100	In marcia
02:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,0	100		101227,2	100		9,9	100		139,9	100		955,8	100	In marcia
02:30		2,1	100		0,0	100		0,0	81		3,8	100		0,26	100		36,5	100		1,9	100		0,0	100		100967,6	100		9,9	100		140,3	100		944,6	100	In marcia
03:00		5,8	100		0,2	100		0,0	93		4,8	100		0,26	100		31,8	100		1,9	100		0,0	100		102217,4	100		9,8	100		140,3	100		949,0	100	In marcia
03:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,0	100		103242,0	100		10,0	100		140,1	100		947,2	100	In marcia
04:00		3,6	100		0,4	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,0	100		103147,8	100		10,0	100		139,9	100		946,2	100	In marcia
04:30		5,1	100		0,2	100		0,0	81		4,4	100		0,26	100		19,5	100		1,9	100		0,0	100		103512,8	100		10,1	100		139,9	100		946,7	100	In marcia
05:00		4,3	100		0,0	100		0,0	93		4,6	100		0,26	100		19,2	100		1,9	100		0,0	100		103350,7	100		10,1	100		139,8	100		942,3	100	In marcia
05:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	94		23,6	100		1,9	100		0,0	100		102258,8	100		9,8	100		140,2	100		953,3	100	In marcia
06:00		3,6	100		0,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		102867,8	100		10,2	100		140,6	100		942,3	100	In marcia
06:30		5,1	100		0,6	100		0,0	81		3,9	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,0	100		102270,6	100		10,2	100		140,7	100		940,5	100	In marcia
07:00		4,0	84		0,0	84		0,0	93		4,0	84		0,26	100		20,7	84		1,9	84		0,0	84		101161,6	100		10,1	84		140,9	100		938,3	100	In marcia
07:30		3,4	79		0,0	79		0,0	100		6,1	79		0,25	100		20,7	79		1,9	79		0,0	79		100710,3	100		9,8	79		140,9	100		949,2	100	In marcia
08:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		32,6	100		1,9	100		0,0	100		101412,2	100		10,0	100		140,9	100		943,1	100	In marcia
08:30		4,0	100		0,6	100		0,0	81		4,2	100		0,25	100		30,3	100		1,9	100		0,0	100		101012,7	100		10,1	100		140,9	100		937,2	100	In marcia
09:00		4,4	100		0,5	100		0,0	93		3,5	100		0,26	100		32,2	100		1,9	100		0,0	100		100196,7	100		10,0	100		141,2	100		939,4	100	In marcia
09:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	94		39,2	100		1,9	100		0,0	100		102389,1	100		9,8	100		140,9	100		944,3	100	In marcia
10:00		7,9	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		102319,7	100		9,9	100		140,0	100		950,6	100	In marcia
10:30		1,7	100		0,0	100		0,0	81		4,6	100		0,25	100		17,5	100		1,9	100		0,0	100		101149,4	100		10,3	100		139,9	100		940,4	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	93		4,0	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,0	100		100433,0	100		9,7	100		140,3	100		949,2	100	In marcia
11:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,0	100		101020,1	100		9,6	100		140,5	100		957,1	100	In marcia
12:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		17,0	100		1,9	100		0,0	100		101652,3	100		10,0	100		140,4	100		941,7	100	In marcia
12:30		2,8	100		0,0	100		0,0	81		4,0	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,0	100		101326,4	100		9,9	100		140,4	100		943,2	100	In marcia
13:00		3,2	100		0,0	100		0,0	93		3,2	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,0	100		101475,0	100		9,7	100		140,6	100		951,0	100	In marcia
13:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		24,6	100		1,9	100		0,0	100		100539,7	100		10,0	100		140,7	100		944,8	100	In marcia
14:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		101673,4	100		9,8	100		140,7	100		953,7	100	In marcia
14:30		5,9	100		3,0	100		0,0	81		3,9	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,0	100		101395,0	100		9,9	100		140,6	100		946,4	100	In marcia
15:00		6,2	100		1,3	100		0,0	93		10,2	100		0,25	100		15,1	100		1,9	100		0,0	100		101442,8	100		10,4	100		140,5	100		944,4	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,4	100		0,25	100		13,8	100		1,9	100		0,0	100		99336,4	100		10,0	100		140,3	100		953,9	100	In marcia
16:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		14,8	100		1,9	100		0,0	100		99330,6	100		10,0	100		140,2	100		952,5	100	In marcia
16:30		3,9	100		0,0	100		0,0	81		4,2	100		0,25	100		32,4	100		1,9	100		0,0	100		98378,7	100		9,5	100		140,2	100		961,7	100	In marcia
17:00		4,9	100		0,0	100		0,0	93		5,0	100		0,24	100		28,1	100		1,9	100		0,0	100		99011,3	100		9,8	100		140,0	100		954,2	100	In marcia
17:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		29,6	100		1,9	100		0,0	100		99555,2	100		10,0	100		139,8	100		946,5	100	In marcia
18:00		5,9	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		30,8	100		1,9	100		0,0	100		98814,3	100		9,8	100		139,9	100		946,8	100	In marcia
18:30		2,4	100		0,0	100		0,0	81		4,6	100		0,22	100		28,7	100		1,9	100		0,0	100		99082,0	100		9,9	100		140,2	100		947,0	100	In marcia
19:00		3,9	84		0,0	84		0,0	93		4,0	84		0,22	100		29,9	84		1,9	84		0,0	84		99757,1	100		9,8	84		140,6	100		953,5	100	In marcia
19:30		3,5	79		0,0	79		0,0	100		3,6	79		0,22	100		31,2	79		1,9	79		0,0	79		98802,6	100		9,8	79		140,6	100		952,4	100	In marcia
20:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		29,0	100		1,9	100		0,0	100		98873,2	100		9,9	100		140,6	100		954,0	100	In marcia
20:30		4,8	100		0,0	100		0,0	80		6,2	100		0,22	100		20,5	100		1,9	100		0,0	100		99254,7	100		9,9	100		140,7	100		954,7	100	In marcia
21:00		3,2	100		0,0	100		0,0	93		3,5	100		0,22	100		24,0	100		1,9	100		0,1	100		98822,5	100		10,0	100		140,5	100		950,4	100	In marcia
21:30		4,6	100		0,2	100		0,0	100		5,5	100		0,22	94		24,0	100		1,9	100		0,0	100		98830,4	100		9,7	100		140,4	100		954,2	100	In marcia
22:00		4,4	100		0,2	100		0,0	100																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,8	100		0,0	100		0,0	81		4,0	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,0	100		100805,8	100		10,1	100		139,8	100		942,8	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		0,2	100		0,0	93		3,2	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,0	100		100647,0	100		9,8	100		140,0	100		948,5	100		in Betrieb
01:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		23,5	100		1,9	100		0,0	100		100905,7	100		9,9	100		140,0	100		952,9	100		in Betrieb
02:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,0	100		101227,2	100		9,9	100		139,9	100		955,8	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		0,0	100		0,0	81		3,8	100		0,26	100		36,5	100		1,9	100		0,0	100		100967,6	100		9,9	100		140,3	100		944,6	100		in Betrieb
03:00		5,8	100		0,2	100		0,0	93		4,8	100		0,26	100		31,8	100		1,9	100		0,0	100		102217,4	100		9,8	100		140,3	100		949,0	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,0	100		103242,0	100		10,0	100		140,1	100		947,2	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		0,4	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,0	100		103147,8	100		10,0	100		139,9	100		946,2	100		in Betrieb
04:30		5,1	100		0,2	100		0,0	81		4,4	100		0,26	100		19,5	100		1,9	100		0,0	100		103512,8	100		10,1	100		139,9	100		946,7	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		0,0	100		0,0	93		4,6	100		0,26	100		19,2	100		1,9	100		0,0	100		103350,7	100		10,1	100		139,8	100		942,3	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	94		23,6	100		1,9	100		0,0	100		102258,8	100		9,8	100		140,2	100		953,3	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		0,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		102867,8	100		10,2	100		140,6	100		942,3	100		in Betrieb
06:30		5,1	100		0,6	100		0,0	81		3,9	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,0	100		102270,6	100		10,2	100		140,7	100		940,5	100		in Betrieb
07:00		4,0	84		0,0	84		0,0	93		4,0	84		0,26	100		20,7	84		1,9	84		0,0	84		101161,6	100		10,1	84		140,9	100		938,3	100		in Betrieb
07:30		3,4	79		0,0	79		0,0	100		6,1	79		0,25	100		20,7	79		1,9	79		0,0	79		100710,3	100		9,8	79		140,9	100		949,2	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		32,6	100		1,9	100		0,0	100		101412,2	100		10,0	100		140,9	100		943,1	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		0,6	100		0,0	81		4,2	100		0,25	100		30,3	100		1,9	100		0,0	100		101012,7	100		10,1	100		140,9	100		937,2	100		in Betrieb
09:00		4,4	100		0,5	100		0,0	93		3,5	100		0,26	100		32,2	100		1,9	100		0,0	100		100196,7	100		10,0	100		141,2	100		939,4	100		in Betrieb
09:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	94		39,2	100		1,9	100		0,0	100		102389,1	100		9,8	100		140,9	100		944,3	100		in Betrieb
10:00		7,9	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		102319,7	100		9,9	100		140,0	100		950,6	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		0,0	100		0,0	81		4,6	100		0,25	100		17,5	100		1,9	100		0,0	100		101149,4	100		10,3	100		139,9	100		940,4	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	93		4,0	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,0	100		100433,0	100		9,7	100		140,3	100		949,2	100		in Betrieb
11:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,0	100		101020,1	100		9,6	100		140,5	100		957,1	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		17,0	100		1,9	100		0,0	100		101652,3	100		10,0	100		140,4	100		941,7	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		0,0	100		0,0	81		4,0	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,0	100		101326,4	100		9,9	100		140,4	100		943,2	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		0,0	100		0,0	93		3,2	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,0	100		101475,0	100		9,7	100		140,6	100		951,0	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		24,6	100		1,9	100		0,0	100		100539,7	100		10,0	100		140,7	100		944,8	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		101673,4	100		9,8	100		140,7	100		953,7	100		in Betrieb
14:30		5,9	100		3,0	100		0,0	81		3,9	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,0	100		101395,0	100		9,9	100		140,6	100		946,4	100		in Betrieb
15:00		6,2	100		1,3	100		0,0	93		10,2	100		0,25	100		15,1	100		1,9	100		0,0	100		101442,8	100		10,4	100		140,5	100		944,4	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,4	100		0,25	100		13,8	100		1,9	100		0,0	100		99336,4	100		10,0	100		140,3	100		953,9	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		14,8	100		1,9	100		0,0	100		99330,6	100		10,0	100		140,2	100		952,5	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		0,0	100		0,0	81		4,2	100		0,25	100		32,4	100		1,9	100		0,0	100		98378,7	100		9,5	100		140,2	100		961,7	100		in Betrieb
17:00		4,9	100		0,0	100		0,0	93		5,0	100		0,24	100		28,1	100		1,9	100		0,0	100		99011,3	100		9,8	100		140,0	100		954,2	100		in Betrieb
17:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		29,6	100		1,9	100		0,0	100		99555,2	100		10,0	100		139,8	100		946,5	100		in Betrieb
18:00		5,9	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		30,8	100		1,9	100		0,0	100		98814,3	100		9,8	100		139,9	100		946,8	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		0,0	100		0,0	81		4,6	100		0,22	100		28,7	100		1,9	100		0,0	100		99082,0	100		9,9	100		140,2	100		947,0	100		in Betrieb
19:00		3,9	84		0,0	84		0,0	93		4,0	84		0,22	100		29,9	84		1,9	84		0,0	84		99757,1	100		9,8	84		140,6	100		953,5	100		in Betrieb
19:30		3,5	79		0,0	79		0,0	100		3,6	79		0,22	100		31,2	79		1,9	79		0,0	79		98802,6	100		9,8	79		140,6	100		952,4	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		29,0	100		1,9	100		0,0	100		98873,2	100		9,9	100		140,6	100		954,0	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		0,0	100		0,0	80		6,2	100		0,22	100		20,5	100		1,9	100		0,0	100		99254,7	100		9,9	100		140,7	100		954,7	100		in Betrieb
21:00		3,2	100		0,0	100		0,0	93		3,5	100		0,22	100		24,0	100		1,9	100		0,1	100		98822,5	100		10,0	100		140,5	100		950,4	100		in Betrieb
21:30		4,6	100		0,2	100		0,0	100		5,5	100		0,22	94		24,0	100		1,9	100		0,0	100		98830,4	100		9,7	100</								