

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/08/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,7	100		0,2	100		0,0	80		3,2	100		0,23	100		26,4	100		1,9	100		0,0	100		100397,1	100		9,9	100		140,8	100		945,0	100		In marcia
01:00		5,0	100		0,3	100		0,0	93		3,9	100		0,22	100		22,6	100		1,9	100		0,0	100		100666,6	100		10,2	100		141,0	100		947,5	100		In marcia
01:30		4,4	100		0,2	100		0,0	100		5,2	100		0,22	94		23,0	98		1,9	100		0,1	100		100305,4	100		9,9	100		140,8	100		948,3	100		In marcia
02:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		100419,5	100		10,0	100		140,9	100		949,1	100		In marcia
02:30		6,7	100		0,4	100		0,0	80		3,9	100		0,23	100		18,5	100		1,9	100		0,0	100		99616,1	100		10,1	100		140,7	100		953,6	100		In marcia
03:00		3,2	100		0,0	100		0,0	93		4,9	100		0,22	100		20,6	100		1,9	100		0,0	100		100181,3	100		10,0	100		140,6	100		953,0	100		In marcia
03:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		25,3	100		1,9	100		0,0	100		99035,8	100		9,9	100		140,8	100		947,2	100		In marcia
04:00		6,0	100		0,3	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		31,2	100		1,9	100		0,0	100		99305,4	100		9,8	100		140,7	100		948,8	100		In marcia
04:30		3,3	100		0,0	100		0,0	80		4,6	100		0,23	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		99184,9	100		9,9	100		140,8	100		946,5	100		In marcia
05:00		3,1	100		0,0	100		0,0	93		5,3	100		0,23	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		99514,7	100		9,8	100		140,7	100		947,6	100		In marcia
05:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		23,4	100		1,9	100		0,0	100		99374,2	100		9,9	100		140,9	100		944,9	100		In marcia
06:00		5,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		25,1	100		1,9	100		0,0	100		100234,2	100		9,9	100		140,6	100		946,5	100		In marcia
06:30		3,3	100		0,0	100		0,0	80		4,0	100		0,23	100		20,1	100		1,9	100		0,0	100		99437,5	100		9,9	100		140,4	100		944,7	100		In marcia
07:00		3,8	84		0,0	84		0,0	93		4,7	84		0,23	100		21,3	84		1,9	84		0,0	84		98412,0	100		9,9	84		140,6	100		944,5	100		In marcia
07:30		2,2	80		0,0	80		0,0	100		4,0	80		0,24	100		24,3	80		1,9	80		0,0	80		97430,3	100		9,7	80		140,6	100		945,1	100		In marcia
08:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,0	100		1,9	100		0,0	100		98338,5	100		9,8	100		140,7	100		951,3	100		In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		0,0	80		3,2	100		0,24	100		30,5	100		1,9	100		0,0	100		98606,8	100		9,8	100		141,0	100		954,3	100		In marcia
09:00		2,6	100		0,0	100		0,0	93		3,7	100		0,24	100		39,3	100		1,9	100		0,0	100		98600,1	100		9,4	100		141,0	100		951,5	100		In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	95		31,5	100		1,9	100		0,0	100		101399,0	100		9,8	100		141,0	100		956,5	100		In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		24,5	100		1,9	100		0,0	100		102326,8	100		10,0	100		141,0	100		941,6	100		In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	80		3,0	100		0,25	100		16,9	100		1,9	100		0,0	100		101435,9	100		10,1	100		140,6	100		947,4	100		In marcia
11:00		4,6	100		0,0	100		0,0	93		3,1	100		0,24	100		12,6	100		1,9	100		0,0	100		100877,5	100		10,2	100		140,4	100		941,6	100		In marcia
11:30		5,0	100		0,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		14,6	100		1,9	100		0,0	100		100171,0	100		9,9	100		140,5	100		941,6	100		In marcia
12:00		4,2	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		102179,5	100		9,5	100		140,6	100		954,4	100		In marcia
12:30		6,7	100		0,9	100		0,0	80		4,0	100		0,24	100		29,8	100		1,9	100		0,0	100		102536,3	100		10,2	100		140,0	100		940,2	100		In marcia
13:00		2,1	100		0,0	100		0,0	93		4,9	100		0,24	100		18,5	100		1,9	100		0,0	100		102183,6	100		9,9	100		139,9	100		952,3	100		In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		27,1	100		1,9	100		0,0	100		101001,8	100		10,4	100		140,1	100		934,6	100		In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		39,4	100		1,9	100		0,0	100		98881,6	100		9,6	100		140,5	100		935,9	100		In marcia
14:30		5,3	100		0,5	100		0,0	83		5,3	100		0,26	100		33,0	100		1,9	100		0,0	100		99753,3	100		9,8	100		140,1	100		938,7	100		In marcia
15:00		3,3	100		0,0	100		0,0	93		5,0	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,0	100		100961,5	100		9,7	100		140,2	100		951,5	100		In marcia
15:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		100467,7	100		10,0	100		140,8	100		936,4	100		In marcia
16:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		19,5	100		1,9	100		0,0	100		100561,8	100		9,8	100		140,7	100		933,9	100		In marcia
16:30		2,3	100		1,5	100		0,0	83		3,6	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		101075,8	100		10,0	100		140,8	100		929,9	100		In marcia
17:00		5,3	100		0,0	100		0,0	90		6,5	100		0,26	100		17,4	100		1,9	100		0,0	100		100890,7	100		9,8	100		140,7	100		955,2	100		In marcia
17:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	95		18,1	100		1,9	100		0,0	100		101859,1	100		10,0	100		140,8	100		942,0	100		In marcia
18:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		101490,4	100		9,9	100		140,9	100		946,7	100		In marcia
18:30		7,0	100		0,0	100		0,0	83		6,0	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,0	100		101033,3	100		10,0	100		141,0	100		930,1	100		In marcia
19:00		2,7	86		0,0	86		0,0	90		4,0	86		0,26	100		25,5	86		1,9	86		0,0	86		101100,0	100		9,9	86		140,8	100		940,1	100		In marcia
19:30		3,4	78		0,5	78		0,0	100		4,0	78		0,26	100		27,1	78		1,9	78		0,2	78		101841,5	100		9,9	78		140,7	100		941,2	100		In marcia
20:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		32,5	100		1,9	100		0,1	100		102574,1	100		9,8	100		141,1	100		939,5	100		In marcia
20:30		2,2	100		0,6	100		0,0	83		4,3	100		0,26	100		31,4	100		1,9	100		0,1	100		103432,8	100		10,1	100		140,9	100		938,9	100		In marcia
21:00		3,3	100		1,1	100		0,0	90		5,8	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,2	100		104204,4	100		10,2	100		140,4	100		938,0	100		In marcia
21:30		5,2	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		24,3	100		1,9	100		0,2	100		103582,0	100		10,3	100								

MVA Bozen

Datum: 07/08/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,7	100		0,2	100		0,0	80		3,2	100		0,23	100		26,4	100		1,9	100		0,0	100		100397,1	100	9,9	100		140,8	100		945,0	100		in Betrieb
01:00		5,0	100		0,3	100		0,0	93		3,9	100		0,22	100		22,6	100		1,9	100		0,0	100		100666,6	100	10,2	100		141,0	100		947,5	100		in Betrieb
01:30		4,4	100		0,2	100		0,0	100		5,2	100		0,22	94		23,0	98		1,9	100		0,1	100		100305,4	100	9,9	100		140,8	100		948,3	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		100419,5	100	10,0	100		140,9	100		949,1	100		in Betrieb
02:30		6,7	100		0,4	100		0,0	80		3,9	100		0,23	100		18,5	100		1,9	100		0,0	100		99616,1	100	10,1	100		140,7	100		953,6	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		0,0	100		0,0	93		4,9	100		0,22	100		20,6	100		1,9	100		0,0	100		100181,3	100	10,0	100		140,6	100		953,0	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		25,3	100		1,9	100		0,0	100		99035,8	100	9,9	100		140,8	100		947,2	100		in Betrieb
04:00		6,0	100		0,3	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		31,2	100		1,9	100		0,0	100		99305,4	100	9,8	100		140,7	100		948,8	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		0,0	100		0,0	80		4,6	100		0,23	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		99184,9	100	9,9	100		140,8	100		946,5	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		0,0	100		0,0	93		5,3	100		0,23	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		99514,7	100	9,8	100		140,7	100		947,6	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		23,4	100		1,9	100		0,0	100		99374,2	100	9,9	100		140,9	100		944,9	100		in Betrieb
06:00		5,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		25,1	100		1,9	100		0,0	100		100234,2	100	9,9	100		140,6	100		946,5	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		0,0	100		0,0	80		4,0	100		0,23	100		21,1	100		1,9	100		0,0	100		99437,5	100	9,9	100		140,4	100		944,7	100		in Betrieb
07:00		3,8	84		0,0	84		0,0	93		4,7	84		0,23	100		20,3	84		1,9	84		0,0	84		98412,0	100	9,9	84		140,6	100		944,5	100		in Betrieb
07:30		2,2	80		0,0	80		0,0	100		4,0	80		0,24	100		24,3	80		1,9	80		0,0	80		97430,3	100	9,7	80		140,6	100		945,1	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,0	100		1,9	100		0,0	100		98338,5	100	9,8	100		140,7	100		951,3	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		0,0	80		3,2	100		0,24	100		30,5	100		1,9	100		0,0	100		98606,8	100	9,8	100		141,0	100		954,3	100		in Betrieb
09:00		2,6	100		0,0	100		0,0	93		3,7	100		0,24	100		39,3	100		1,9	100		0,0	100		98600,1	100	9,4	100		141,0	100		951,5	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	95		31,5	100		1,9	100		0,0	100		101399,0	100	9,8	100		141,0	100		956,5	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		24,5	100		1,9	100		0,0	100		102326,8	100	10,0	100		141,0	100		941,6	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	80		3,0	100		0,25	100		16,9	100		1,9	100		0,0	100		101435,9	100	10,1	100		140,6	100		947,4	100		in Betrieb
11:00		4,6	100		0,0	100		0,0	93		3,1	100		0,24	100		12,6	100		1,9	100		0,0	100		100877,5	100	10,2	100		140,4	100		941,6	100		in Betrieb
11:30		5,0	100		0,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		14,6	100		1,9	100		0,0	100		100171,0	100	9,9	100		140,5	100		941,6	100		in Betrieb
12:00		4,2	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		102179,5	100	9,5	100		140,6	100		954,4	100		in Betrieb
12:30		6,7	100		0,9	100		0,0	80		4,0	100		0,24	100		29,8	100		1,9	100		0,0	100		102536,3	100	10,2	100		140,0	100		940,2	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,0	100		0,0	93		4,9	100		0,24	100		18,5	100		1,9	100		0,0	100		102183,6	100	9,9	100		139,9	100		952,3	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		27,1	100		1,9	100		0,0	100		101001,8	100	10,4	100		140,1	100		934,6	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		39,4	100		1,9	100		0,0	100		98881,6	100	9,6	100		140,5	100		935,9	100		in Betrieb
14:30		5,3	100		0,5	100		0,0	83		5,3	100		0,26	100		33,0	100		1,9	100		0,0	100		99753,3	100	9,8	100		140,1	100		938,7	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		0,0	100		0,0	93		5,0	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,0	100		100961,5	100	9,7	100		140,2	100		951,5	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		100467,7	100	10,0	100		140,8	100		936,4	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		19,5	100		1,9	100		0,0	100		100561,8	100	9,8	100		140,7	100		933,9	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		1,5	100		0,0	83		3,6	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		101075,8	100	10,0	100		140,8	100		929,9	100		in Betrieb
17:00		5,3	100		0,0	100		0,0	90		6,5	100		0,26	100		17,4	100		1,9	100		0,0	100		100890,7	100	9,8	100		140,7	100		955,2	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	95		18,1	100		1,9	100		0,0	100		101859,1	100	10,0	100		140,8	100		942,0	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		101490,4	100	9,9	100		140,9	100		946,7	100		in Betrieb
18:30		7,0	100		0,0	100		0,0	83		6,0	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,0	100		101033,3	100	10,0	100		141,0	100		930,1	100		in Betrieb
19:00		2,7	86		0,0	86		0,0	90		4,0	86		0,26	100		25,5	86		1,9	86		0,0	86		101100,0	100	9,9	86		140,8	100		940,1	100		in Betrieb
19:30		3,4	78		0,5	78		0,0	100		4,0	78		0,26	100		27,1	78		1,9	78		0,2	78		101841,5	100	9,9	78		140,7	100		941,2	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		32,5	100		1,9	100		0,1	100		102574,1	100	9,8	100		141,1	100		939,5	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,6	100		0,0	83		4,3	100		0,26	100		31,4	100		1,9	100		0,1	100		103432,8	100	10,1	100		140,9	100		938,9	100		in Betrieb
21:00		3,3	100		1,1	100		0,0	90		5,8	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,2	100		104204,4	100	10,2	100		140,4	100		938,0	100		in Betrieb
21:30		5,2	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		24,3	100		1,9	100		0,2	100		103582,0	100	10,3	100		140,6	100		933,6	100		in Betrieb
22:00		8,1	100		0,1	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		21,9	100																			