

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/08/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,7	100		1,5	100		0,0	79		3,6	100		0,24	100		22,2	100		1,9	100		0,1	100		103807,1	100		10,3	100		140,4	100		938,5	100		In marcia
01:00		5,0	100		2,6	100		0,0	94		3,3	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,1	100		103683,4	100		9,7	100		140,6	100		953,2	100		In marcia
01:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,24	94		18,0	100		1,9	100		0,1	100		104084,5	100		10,4	100		140,7	100		931,7	100		In marcia
02:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		24,2	100		1,9	100		0,0	100		103361,7	100		10,2	100		140,5	100		935,6	100		In marcia
02:30		1,9	100		1,0	100		0,0	79		3,9	100		0,24	100		23,0	100		1,9	100		0,0	100		103815,1	100		10,3	100		140,7	100		936,0	100		In marcia
03:00		3,3	100		1,8	100		0,0	94		7,3	100		0,24	100		20,8	100		1,9	100		0,1	100		105234,5	100		10,0	100		140,7	100		951,5	100		In marcia
03:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		6,9	100		0,25	100		22,2	100		1,9	100		0,1	100		103646,5	100		10,4	100		140,7	100		934,2	100		In marcia
04:00		1,8	100		0,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,7	100		1,9	100		0,1	100		102842,9	100		10,3	100		140,6	100		931,9	100		In marcia
04:30		2,9	100		1,6	100		0,0	79		3,0	100		0,24	100		32,4	100		1,9	100		0,1	100		101468,7	100		10,1	100		140,6	100		941,7	100		In marcia
05:00		2,5	100		0,8	100		0,0	94		3,8	100		0,24	100		25,1	100		1,9	100		0,1	100		101554,4	100		10,1	100		140,8	100		943,4	100		In marcia
05:30		4,2	100		2,0	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		29,8	100		1,9	100		0,1	100		102427,1	100		10,1	100		140,8	100		945,1	100		In marcia
06:00		2,8	100		0,1	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		25,1	100		1,9	100		0,1	100		102500,9	100		10,3	100		140,7	100		933,8	100		In marcia
06:30		3,7	100		0,0	100		0,0	79		3,4	100		0,24	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		101569,2	100		10,0	100		140,7	100		934,9	100		In marcia
07:00		2,8	86		0,6	86		0,0	94		3,5	86		0,24	100		27,0	86		1,9	86		0,1	86		101684,8	100		10,1	86		140,9	100		934,8	100		In marcia
07:30		3,3	78		1,5	78		0,0	100		3,6	78		0,24	100		23,4	78		1,9	78		0,1	78		101216,7	100		10,0	78		140,6	100		946,1	100		In marcia
08:00		3,9	100		2,2	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		25,1	100		1,9	100		0,0	100		102022,4	100		10,3	100		140,5	100		942,6	100		In marcia
08:30		2,8	100		0,8	100		0,0	82		3,8	100		0,24	100		27,9	100		1,9	100		0,0	100		101202,8	100		10,1	100		140,6	100		943,5	100		In marcia
09:00		3,7	100		2,9	100		0,0	95		4,5	100		0,24	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		101622,6	100		9,9	100		140,5	100		944,1	100		In marcia
09:30		2,1	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	95		24,1	100		1,9	100		0,0	100		101037,4	100		10,2	100		140,3	100		945,0	100		In marcia
10:00		2,1	100		0,5	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		101233,7	100		10,2	100		140,5	100		947,1	100		In marcia
10:30		2,4	100		2,0	100		0,0	82		2,9	100		0,24	100		22,3	100		1,9	100		0,1	100		101164,2	100		10,0	100		140,5	100		950,1	100		In marcia
11:00		3,4	100		4,3	100		0,0	91		3,0	100		0,24	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		101885,9	100		10,2	100		140,5	100		944,3	100		In marcia
11:30		1,6	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		100587,6	100		10,1	100		140,5	100		944,1	100		In marcia
12:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		25,9	100		1,9	100		0,0	100		101366,1	100		10,0	100		140,7	100		942,6	100		In marcia
12:30		2,6	100		1,6	100		0,0	82		3,2	100		0,24	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		101040,9	100		9,9	100		140,7	100		946,9	100		In marcia
13:00		1,9	100		1,1	100		0,0	91		2,9	100		0,24	100		22,2	100		1,9	100		0,1	100		101046,8	100		10,2	100		140,8	100		936,1	100		In marcia
13:30		3,5	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		24,0	100		1,9	100		0,0	100		100600,6	100		10,0	100		140,9	100		945,1	100		In marcia
14:00		3,1	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		26,6	100		1,9	100		0,0	100		100496,7	100		10,0	100		140,8	100		943,0	100		In marcia
14:30		3,1	100		1,1	100		0,0	82		3,5	100		0,24	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		100769,4	100		10,2	100		140,7	100		941,7	100		In marcia
15:00		2,6	100		1,1	100		0,0	91		5,9	100		0,24	100		27,5	100		1,9	100		0,0	100		100486,8	100		10,0	100		141,2	100		943,2	100		In marcia
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		38,1	100		1,9	100		0,0	100		101546,5	100		10,0	100		140,9	100		937,6	100		In marcia
16:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		25,6	100		1,9	100		0,0	100		103612,7	100		10,2	100		140,9	100		936,2	100		In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	82		4,1	100		0,25	100		31,0	100		1,9	100		0,0	100		103203,1	100		10,1	100		141,0	100		936,1	100		In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	91		3,9	100		0,24	100		28,5	100		1,8	100		0,0	100		104021,6	100		10,1	100		140,8	100		939,0	100		In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		24,7	100		1,8	100		0,0	100		104559,9	100		10,0	100		140,6	100		939,1	100		In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		20,4	100		1,8	100		0,0	100		104431,9	100		10,1	100		140,8	100		932,4	100		In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	82		3,8	100		0,25	100		18,4	100		1,9	100		0,0	100		104964,7	100		10,2	100		140,9	100		935,5	100		In marcia
19:00		1,6	85		0,0	85		0,0	91		3,9	85		0,24	100		15,7	85		1,9	85		0,0	85		104648,2	100		10,2	85		140,5	100		936,8	100		In marcia
19:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		3,7	78		0,25	100		15,7	78		1,8	78		0,0	78		104349,4	100		9,9	78		140,4	100		944,3	100		In marcia
20:00		1,8	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		16,8	100		1,9	100		0,1	100		104193,0	100		10,3	100		140,4	100		932,6	100		In marcia
20:30		1,7	100		0,6	100		0,0	82		3,5	100		0,25	100		31,6	100		1,9	100		0,1	100		103624,6	100		9,9	100		140,5	100		935,7	100		In marcia
21:00		2,4	100		1,1	100		0,0	91		3,8	100		0,24	100		29,7	100		1,9	100		0,1	100		104023,6	100		9,9	100		140,0	100		946,5	100		In marcia
21:30		2,1	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		21,1	100		1,9	100		0,2	100		10434												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		1,5	100		0,0	79		3,6	100		0,24	100		22,2	100		1,9	100		0,1	100		103807,1	100		10,3	100		140,4	100		938,5	100		in Betrieb
01:00		5,0	100		2,6	100		0,0	94		3,3	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,1	100		103683,4	100		9,7	100		140,6	100		953,2	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,24	94		18,0	100		1,9	100		0,1	100		104084,5	100		10,4	100		140,7	100		931,7	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		24,2	100		1,9	100		0,0	100		103361,7	100		10,2	100		140,5	100		935,6	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		1,0	100		0,0	79		3,9	100		0,24	100		23,0	100		1,9	100		0,0	100		103815,1	100		10,3	100		140,7	100		936,0	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		1,8	100		0,0	94		7,3	100		0,24	100		20,8	100		1,9	100		0,1	100		105234,5	100		10,0	100		140,7	100		951,5	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		6,9	100		0,25	100		22,2	100		1,9	100		0,1	100		103646,5	100		10,4	100		140,7	100		934,2	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		0,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,7	100		1,9	100		0,1	100		102842,9	100		10,3	100		140,6	100		931,9	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		1,6	100		0,0	79		3,0	100		0,24	100		32,4	100		1,9	100		0,1	100		101468,7	100		10,1	100		140,6	100		941,7	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		0,8	100		0,0	94		3,8	100		0,24	100		25,1	100		1,9	100		0,1	100		101554,4	100		10,1	100		140,8	100		943,4	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		2,0	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		29,8	100		1,9	100		0,1	100		102427,1	100		10,1	100		140,8	100		945,1	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		0,1	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		25,1	100		1,9	100		0,1	100		102500,9	100		10,3	100		140,7	100		933,8	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,0	100		0,0	79		3,4	100		0,24	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		101569,2	100		10,0	100		140,7	100		934,9	100		in Betrieb
07:00		2,8	86		0,6	86		0,0	94		3,5	86		0,24	100		27,0	86		1,9	86		0,1	86		101684,8	100		10,1	86		140,9	100		934,8	100		in Betrieb
07:30		3,3	78		1,5	78		0,0	100		3,6	78		0,24	100		23,4	78		1,9	78		0,1	78		101216,7	100		10,0	78		140,6	100		946,1	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		2,2	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		25,1	100		1,9	100		0,0	100		102022,4	100		10,3	100		140,5	100		942,6	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		0,8	100		0,0	82		3,8	100		0,24	100		27,9	100		1,9	100		0,0	100		101202,8	100		10,1	100		140,6	100		943,5	100		in Betrieb
09:00		3,7	100		2,9	100		0,0	95		4,5	100		0,24	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		101622,6	100		9,9	100		140,5	100		944,1	100		in Betrieb
09:30		2,1	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	95		24,1	100		1,9	100		0,0	100		101037,4	100		10,2	100		140,3	100		945,0	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,5	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		101233,7	100		10,2	100		140,5	100		947,1	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		2,0	100		0,0	82		2,9	100		0,24	100		22,3	100		1,9	100		0,1	100		101164,2	100		10,0	100		140,5	100		950,1	100		in Betrieb
11:00		3,4	100		4,3	100		0,0	91		3,0	100		0,24	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		101885,9	100		10,2	100		140,5	100		944,3	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		100587,6	100		10,1	100		140,5	100		944,1	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		25,9	100		1,9	100		0,0	100		101366,1	100		10,0	100		140,7	100		942,6	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		1,6	100		0,0	82		3,2	100		0,24	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		101040,9	100		9,9	100		140,7	100		946,9	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		1,1	100		0,0	91		2,9	100		0,24	100		22,2	100		1,9	100		0,1	100		101046,8	100		10,2	100		140,8	100		936,1	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,24	94		24,0	100		1,9	100		0,0	100		100600,6	100		10,0	100		140,9	100		945,1	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		26,6	100		1,9	100		0,0	100		100496,7	100		10,0	100		140,8	100		943,0	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		1,1	100		0,0	82		3,5	100		0,24	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		100769,4	100		10,2	100		140,7	100		941,7	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		1,1	100		0,0	91		5,9	100		0,24	100		27,5	100		1,9	100		0,0	100		100486,8	100		10,0	100		141,2	100		943,2	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		38,1	100		1,9	100		0,0	100		101546,5	100		10,0	100		140,9	100		937,6	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		25,6	100		1,9	100		0,0	100		103612,7	100		10,2	100		140,9	100		936,2	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	82		4,1	100		0,25	100		31,0	100		1,9	100		0,0	100		103203,1	100		10,1	100		141,0	100		936,1	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	91		3,9	100		0,24	100		28,5	100		1,8	100		0,0	100		104021,6	100		10,1	100		140,8	100		939,0	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,24	94		24,7	100		1,8	100		0,0	100		104559,9	100		10,0	100		140,6	100		939,1	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		20,4	100		1,8	100		0,0	100		104431,9	100		10,1	100		140,8	100		932,4	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	82		3,8	100		0,25	100		18,4	100		1,9	100		0,0	100		104964,7	100		10,2	100		140,9	100		935,5	100		in Betrieb
19:00		1,6	85		0,0	85		0,0	91		3,9	85		0,24	100		15,7	85		1,9	85		0,0	85		104648,2	100		10,2	85		140,5	100		936,8	100		in Betrieb
19:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		3,7	78		0,25	100		15,7	78		1,8	78		0,0	78		104349,4	100		9,9	78		140,4	100		944,3	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		16,8	100		1,9	100		0,1	100		104193,0	100		10,3	100		140,4	100		932,6	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		0,6	100		0,0	82		3,5	100		0,25	100		31,6	100		1,9	100		0,1	100		103624,6	100		9,9	100		140,5	100		935,7	100		in Betrieb
21:00		2,4	100		1,1	100		0,0	91		3,8	100		0,24	100		29,7	100		1,9	100		0,1	100		104023,6	100		9,9	100		140,0	100		946,5	100		in Betrieb
21:30		2,1	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		21,1	100		1,9	100		0,2	100		104344,6												