

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/08/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		3,1	100		0,1	100		0,0	81		4,2	100		0,24	100		23,0	100		1,9	100		0,0	100		102695,2	100		10,3	100		140,5	100		928,4	100		In marcia
01:00		3,9	100		0,1	100		0,0	93		3,5	100		0,24	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		101437,6	100		10,0	100		140,7	100		929,6	100		In marcia
01:30		3,3	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		21,4	100		1,9	100		0,1	100		101589,4	100		10,3	100		140,6	100		931,7	100		In marcia
02:00		3,6	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		26,6	100		1,9	100		0,1	100		100948,6	100		10,0	100		140,7	100		938,2	100		In marcia
02:30		5,0	100		1,5	100		0,0	81		3,8	100		0,24	100		30,1	100		1,9	100		0,1	100		101066,4	100		9,9	100		140,6	100		943,6	100		In marcia
03:00		3,7	100		0,3	100		0,0	93		3,2	100		0,25	100		35,6	100		1,9	100		0,1	100		100897,5	100		9,8	100		140,8	100		942,3	100		In marcia
03:30		3,5	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		25,1	100		1,9	100		0,1	100		102201,6	100		10,1	100		140,8	100		937,0	100		In marcia
04:00		3,1	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		20,3	100		1,9	100		0,1	100		103448,7	100		10,0	100		140,7	100		942,0	100		In marcia
04:30		3,6	100		1,9	100		0,0	81		4,3	100		0,24	100		19,0	100		1,9	100		0,1	100		104474,7	100		10,2	100		140,6	100		936,2	100		In marcia
05:00		4,5	100		1,4	100		0,0	93		3,9	100		0,24	100		20,3	98		1,9	100		0,2	100		104497,0	100		10,4	100		140,5	100		934,5	100		In marcia
05:30		3,1	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		23,0	100		1,9	100		0,1	100		103504,8	100		9,9	100		140,6	100		935,2	100		In marcia
06:00		3,3	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		103724,4	100		10,4	100		140,4	100		928,0	100		In marcia
06:30		4,4	100		2,2	100		0,0	81		4,5	100		0,24	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		103663,3	100		10,2	100		140,6	100		924,2	100		In marcia
07:00		1,7	85		0,1	85		0,0	93		4,4	85		0,24	100		25,1	85		1,9	85		0,2	85		104693,9	100		10,1	85		140,6	100		932,1	100		In marcia
07:30		1,8	78		2,1	78		0,0	100		3,5	78		0,24	100		26,7	78		1,9	78		0,0	78		104926,1	100		10,3	78		140,4	100		930,9	100		In marcia
08:00		3,5	100		2,2	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		19,6	100		1,9	100		0,0	100		105198,5	100		10,4	100		140,1	100		933,9	100		In marcia
08:30		1,7	100		0,0	100		0,0	81		5,5	100		0,24	100		29,4	100		1,9	100		0,0	100		105541,4	100		10,2	100		140,2	100		937,7	100		In marcia
09:00		2,0	100		0,0	100		0,0	93		5,4	100		0,24	100		29,8	100		1,9	100		0,1	100		105042,0	100		10,2	100		140,3	100		941,5	100		In marcia
09:30		4,2	100		0,2	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		19,6	100		1,9	100		0,0	100		106030,7	100		10,6	100		140,0	100		921,7	100		In marcia
10:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		23,5	100		1,9	100		0,0	100		104417,2	100		10,4	100		139,9	100		930,2	100		In marcia
10:30		5,8	100		0,6	100		0,0	81		5,1	100		0,24	100		22,0	100		1,9	100		0,0	100		103673,0	100		10,2	100		140,1	100		930,0	100		In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	93		4,1	100		0,25	100		26,5	100		1,9	100		0,0	100		103234,8	100		10,1	100		140,2	100		938,3	100		In marcia
11:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		32,7	100		1,9	100		0,0	100		102454,3	100		10,2	100		140,2	100		931,4	100		In marcia
12:00		8,8	100		7,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		28,4	100		1,9	100		0,0	100		102118,4	100		10,2	100		140,5	100		923,4	100		In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	81		3,6	100		0,25	100		26,1	100		1,9	100		0,0	100		101365,5	100		9,9	100		140,4	100		943,1	100		In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	93		4,4	100		0,24	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		101772,8	100		10,2	100		140,4	100		941,7	100		In marcia
13:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,25	94		24,8	100		1,9	100		0,0	100		101609,5	100		10,0	100		140,8	100		938,3	100		In marcia
14:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		23,0	100		1,9	100		0,1	100		101400,5	100		9,8	100		140,9	100		950,7	100		In marcia
14:30		2,3	100		0,0	100		0,0	80		3,6	100		0,24	100		20,8	100		1,9	100		0,0	100		102500,7	100		10,1	100		140,9	100		945,9	100		In marcia
15:00		3,4	100		1,0	100		0,0	93		3,1	100		0,24	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		103311,5	100		9,9	100		140,7	100		941,1	100		In marcia
15:30		3,5	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		104876,5	100		9,9	100		140,3	100		953,1	100		In marcia
16:00		4,9	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		27,8	100		1,9	100		0,0	100		105426,6	100		9,8	100		140,2	100		960,5	100		In marcia
16:30		4,6	100		0,9	100		0,0	80		4,7	100		0,23	100		24,2	100		1,9	100		0,0	100		106697,8	100		10,0	100		140,0	100		958,0	100		In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		0,0	93		3,8	100		0,23	100		32,2	100		1,9	100		0,0	100		105964,2	100		10,0	100		140,3	100		953,1	100		In marcia
17:30		4,9	100		0,3	100		0,0	100		5,0	100		0,22	94		27,4	100		1,9	100		0,0	100		106493,5	100		9,9	100		140,1	100		956,8	100		In marcia
18:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		22,0	100		1,9	100		0,0	100		107069,9	100		10,2	100		139,9	100		944,6	100		In marcia
18:30		4,0	100		0,0	100		0,0	80		4,1	100		0,23	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		106989,2	100		10,0	100		140,3	100		945,4	100		In marcia
19:00		3,9	85		0,0	85		0,0	93		3,8	85		0,23	100		28,6	79		1,9	85		0,0	85		105566,6	100		9,8	85		140,3	100		949,6	100		In marcia
19:30		4,5	78		0,5	78		0,0	100		4,6	78		0,23	100		23,0	78		1,9	78		0,2	78		105798,3	100		9,6	78		140,5	100		956,6	100		In marcia
20:00		3,0	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		20,1	100		1,9	100		0,2	100		105496,5	100		10,1	100		140,3	100		944,9	100		In marcia
20:30		3,3	100		0,7	100		0,0	80		3,9	100		0,22	100		20,7	100		1,9	100		0,1	100		104920,5	100		10,0	100		140,4	100		941,1	100		In marcia
21:00		3,8	100		1,9	100		0,0	93		3,9	100		0,23	100		26,0	100		1,9	100		0,1	100		104556,5	100		9,6	100		140,5	100		952,9	100		In marcia
21:30		4,4	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		27,2	100		1,9	100		0,1	100		105752,3	100		9,8									

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %										
00:30		3,1	100		0,1	100		0,0	81		4,2	100		0,24	100		23,0	100		1,9	100		0,0	100		102695,2	100		10,3	100		140,5	100		928,4	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,1	100		0,0	93		3,5	100		0,24	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		101437,6	100		10,0	100		140,7	100		929,6	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		21,4	100		1,9	100		0,1	100		101589,4	100		10,3	100		140,6	100		931,7	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		26,6	100		1,9	100		0,1	100		100948,6	100		10,0	100		140,7	100		938,2	100		in Betrieb
02:30		5,0	100		1,5	100		0,0	81		3,8	100		0,24	100		30,1	100		1,9	100		0,1	100		101066,4	100		9,9	100		140,6	100		943,6	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,3	100		0,0	93		3,2	100		0,25	100		35,6	100		1,9	100		0,1	100		100897,5	100		9,8	100		140,8	100		942,3	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		25,1	100		1,9	100		0,1	100		102201,6	100		10,1	100		140,8	100		937,0	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		20,3	100		1,9	100		0,1	100		103448,7	100		10,0	100		140,7	100		942,0	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		1,9	100		0,0	81		4,3	100		0,24	100		19,0	100		1,9	100		0,1	100		104474,7	100		10,2	100		140,6	100		936,2	100		in Betrieb
05:00		4,5	100		1,4	100		0,0	93		3,9	100		0,24	100		20,3	98		1,9	100		0,2	100		104497,0	100		10,4	100		140,5	100		934,5	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		0,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		23,0	100		1,9	100		0,1	100		103504,8	100		9,9	100		140,6	100		935,2	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		103724,4	100		10,4	100		140,4	100		928,0	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		2,2	100		0,0	81		4,5	100		0,24	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		103663,3	100		10,2	100		140,6	100		924,2	100		in Betrieb
07:00		1,7	85		0,1	85		0,0	93		4,4	85		0,24	100		25,1	85		1,9	85		0,2	85		104693,9	100		10,1	85		140,6	100		932,1	100		in Betrieb
07:30		1,8	78		2,1	78		0,0	100		3,5	78		0,24	100		26,7	78		1,9	78		0,0	78		104926,1	100		10,3	78		140,4	100		930,9	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		2,2	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		19,6	100		1,9	100		0,0	100		105198,5	100		10,4	100		140,1	100		933,9	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		0,0	100		0,0	81		5,5	100		0,24	100		29,4	100		1,9	100		0,0	100		105541,4	100		10,2	100		140,2	100		937,7	100		in Betrieb
09:00		2,0	100		0,0	100		0,0	93		5,4	100		0,24	100		29,8	100		1,9	100		0,1	100		105042,0	100		10,2	100		140,3	100		941,5	100		in Betrieb
09:30		4,2	100		0,2	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		19,6	100		1,9	100		0,0	100		106030,7	100		10,6	100		140,0	100		921,7	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		23,5	100		1,9	100		0,0	100		104417,2	100		10,4	100		139,9	100		930,2	100		in Betrieb
10:30		5,8	100		0,6	100		0,0	81		5,1	100		0,24	100		22,0	100		1,9	100		0,0	100		103673,0	100		10,2	100		140,1	100		930,0	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	93		4,1	100		0,25	100		26,5	100		1,9	100		0,0	100		103234,8	100		10,1	100		140,2	100		938,3	100		in Betrieb
11:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		32,7	100		1,9	100		0,0	100		102454,3	100		10,2	100		140,2	100		931,4	100		in Betrieb
12:00		8,8	100		7,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		28,4	100		1,9	100		0,0	100		102118,4	100		10,2	100		140,5	100		923,4	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	81		3,6	100		0,25	100		26,1	100		1,9	100		0,0	100		101365,5	100		9,9	100		140,4	100		943,1	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	93		4,4	100		0,24	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		101772,8	100		10,2	100		140,4	100		941,7	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,25	94		24,8	100		1,9	100		0,0	100		101609,5	100		10,0	100		140,8	100		938,3	100		in Betrieb
14:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		23,0	100		1,9	100		0,1	100		101400,5	100		9,8	100		140,9	100		950,7	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		0,0	100		0,0	80		3,6	100		0,24	100		20,8	100		1,9	100		0,0	100		102500,7	100		10,1	100		140,9	100		945,9	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		1,0	100		0,0	93		3,1	100		0,24	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		103311,5	100		9,9	100		140,7	100		941,1	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		104876,5	100		9,9	100		140,3	100		953,1	100		in Betrieb
16:00		4,9	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		27,8	100		1,9	100		0,0	100		105426,6	100		9,8	100		140,2	100		960,5	100		in Betrieb
16:30		4,6	100		0,9	100		0,0	80		4,7	100		0,23	100		24,2	100		1,9	100		0,0	100		106697,8	100		10,0	100		140,0	100		958,0	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		0,0	93		3,8	100		0,23	100		32,2	100		1,9	100		0,0	100		105964,2	100		10,0	100		140,3	100		953,1	100		in Betrieb
17:30		4,9	100		0,3	100		0,0	100		5,0	100		0,22	94		27,4	100		1,9	100		0,0	100		106493,5	100		9,9	100		140,1	100		956,8	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		22,0	100		1,9	100		0,0	100		107069,9	100		10,2	100		139,9	100		944,6	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,0	100		0,0	80		4,1	100		0,23	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		106989,2	100		10,0	100		140,3	100		945,4	100		in Betrieb
19:00		3,9	85		0,0	85		0,0	93		3,8	85		0,23	100		28,6	79		1,9	85		0,0	85		105566,6	100		9,8	85		140,3	100		949,6	100		in Betrieb
19:30		4,5	78		0,5	78		0,0	100		4,6	78		0,23	100		23,0	78		1,9	78		0,2	78		105798,3	100		9,6	78		140,5	100		956,6	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		20,1	100		1,9	100		0,2	100		105496,5	100		10,1	100		140,3	100		944,9	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		0,7	100		0,0	80		3,9	100		0,22	100		20,7	100		1,9	100		0,1	100		104920,5	100		10,0	100		140,4	100		941,1	100		in Betrieb
21:00		3,8	100		1,9	100		0,0	93		3,9	100		0,23	100		26,0	100		1,9	100		0,1	100		104556,5	100		9,6	100		140,5	100		952,9	100		in Betrieb
21:30		4,4	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,23	94		27,2	100		1,9	100		0,1	100		105752,3	100		9,									