

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		6,6	100		0,4	100		0,0	79		5,5	100		0,00	100		34,3	100		1,9	100		0,1	100		105328,1	100		9,7	100		141,2	100		933,9	100	In marcia
01:00		2,4	100		0,0	100		0,0	94		5,4	100		0,00	79		19,9	100		1,9	100		0,1	100		107260,8	100		10,1	100		140,8	100		942,3	100	In marcia
01:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,00	100		19,4	100		1,9	100		0,1	100		107366,2	100		10,1	100		140,8	100		939,1	100	In marcia
02:00		4,6	100		0,1	100		0,0	100		4,6	100		0,00	100		17,8	100		1,9	100		0,1	100		106747,5	100		10,1	100		140,9	100		940,1	100	In marcia
02:30		2,8	100		0,0	100		0,0	79		3,7	100		0,00	100		19,7	100		1,9	100		0,1	100		105618,4	100		10,1	100		141,0	100		940,4	100	In marcia
03:00		2,5	100		0,0	100		0,0	94		3,8	100		0,00	100		26,3	100		1,9	100		0,1	100		105400,1	100		9,6	100		140,9	100		946,2	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,00	100		22,1	98		1,9	100		0,2	100		107163,8	100		9,8	100		141,1	100		943,8	100	In marcia
04:00		5,9	100		0,5	100		0,0	100		4,9	100		0,00	100		24,3	100		1,9	100		0,1	100		108855,0	100		10,1	100		141,1	100		941,5	100	In marcia
04:30		3,7	100		0,1	100		0,0	79		4,9	100		0,00	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		108456,1	100		10,1	100		140,8	100		944,5	100	In marcia
05:00		3,8	100		0,0	100		0,0	94		4,0	100		0,00	79		24,7	100		1,9	100		0,1	100		108459,6	100		10,2	100		140,8	100		933,7	100	In marcia
05:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,00	100		24,7	100		1,9	100		0,1	100		107543,4	100		9,7	100		141,1	100		949,1	100	In marcia
06:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,00	100		18,9	100		1,9	100		0,1	100		108129,6	100		10,2	100		140,6	100		933,5	100	In marcia
06:30		3,5	100		0,0	100		0,0	79		3,7	100		0,00	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		107255,7	100		10,0	100		140,7	100		942,0	100	In marcia
07:00		3,6	84		0,1	84		0,0	94		4,3	84		0,00	100		25,8	84		1,9	84		0,0	84		107271,6	100		10,2	84		140,8	100		932,7	100	In marcia
07:30		5,3	79		0,6	79		0,0	100		3,7	79		0,00	100		41,7	79		1,9	79		0,0	79		107318,3	100		9,9	79		141,0	100		946,0	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,00	100		32,8	100		1,9	100		0,0	100		107961,2	100		9,8	100		141,0	100		952,4	100	In marcia
08:30		4,4	100		1,5	100		0,0	79		4,0	100		0,00	100		26,8	100		1,9	100		0,0	100		108891,5	100		10,1	100		140,7	100		946,4	100	In marcia
09:00		4,9	100		0,7	100		0,0	94		3,7	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		108783,4	100		10,1	100		140,9	100		937,3	100	In marcia
09:30		3,6	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		18,3	100		1,9	100		0,0	100		108904,1	100		10,2	100		140,5	100		934,1	100	In marcia
10:00		4,1	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,0	100		108291,7	100		9,6	100		140,5	100		955,5	100	In marcia
10:30		2,5	100		1,2	100		0,0	79		4,9	100		0,26	100		19,0	100		1,9	100		0,0	100		109307,6	100		10,0	100		140,4	100		948,3	100	In marcia
11:00		3,3	100		1,6	100		0,0	94		4,4	100		0,24	100		23,1	100		1,9	100		0,0	100		110038,0	100		10,0	100		140,5	100		940,5	100	In marcia
11:30		5,4	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		22,4	100		1,9	100		0,0	100		110193,1	100		10,0	100		140,2	100		944,1	100	In marcia
12:00		2,6	100		0,1	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		18,6	100		1,9	100		0,0	100		109867,2	100		10,0	100		140,0	100		949,0	100	In marcia
12:30		3,1	100		0,9	100		0,0	79		3,9	100		0,24	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		108978,5	100		10,0	100		140,3	100		949,1	100	In marcia
13:00		3,2	100		2,0	100		0,0	94		4,2	100		0,24	100		34,9	100		1,9	100		0,0	100		107513,2	100		10,1	100		140,4	100		935,6	100	In marcia
13:30		4,2	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		107679,6	100		9,9	100		140,9	100		945,2	100	In marcia
14:00		3,0	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		21,3	100		1,9	100		0,0	100		108478,5	100		10,0	100		140,7	100		939,2	100	In marcia
14:30		6,3	100		3,6	100		0,0	79		5,2	100		0,24	100		18,9	100		1,9	100		0,0	100		107618,3	100		9,8	100		140,5	100		951,5	100	In marcia
15:00		2,3	100		0,1	100		0,0	94		5,9	100		0,24	100		21,8	100		1,9	100		0,0	100		108715,6	100		10,0	100		140,4	100		952,7	100	In marcia
15:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		29,6	100		1,9	100		0,0	100		107546,9	100		9,9	100		140,5	100		950,5	100	In marcia
16:00		4,6	100		0,6	100		0,0	100		5,5	100		0,25	94		32,3	100		1,9	100		0,0	100		108196,9	100		9,9	100		140,5	100		941,1	100	In marcia
16:30		5,7	100		0,4	100		0,0	79		9,0	100		0,25	100		25,9	100		1,9	100		0,0	100		110158,1	100		9,9	100		140,7	100		947,3	100	In marcia
17:00		4,0	100		0,3	100		0,0	94		9,5	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		110367,9	100		9,8	100		140,6	100		950,5	100	In marcia
17:30		1,8	100		0,2	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		30,0	100		1,9	100		0,0	100		111350,9	100		9,9	100		140,8	100		949,6	100	In marcia
18:00		2,7	100		2,2	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		28,7	100		1,9	100		0,0	100		111161,2	100		10,1	100		140,8	100		944,2	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,6	100		0,0	79		6,0	100		0,25	100		31,4	100		1,9	100		0,0	100		111433,3	100		9,8	100		141,1	100		953,6	100	In marcia
19:00		2,9	86		2,2	86		0,0	94		5,3	86		0,25	100		22,3	86		1,9	86		0,0	86		111830,7	100		10,0	86		140,7	100		946,1	100	In marcia
19:30		3,6	78		1,6	78		0,0	100		6,4	78		0,25	100		11,0	78		1,9	78		0,3	78		111389,6	100		10,0	78		140,0	100		949,6	100	In marcia
20:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	94		15,4	100		1,9	100		0,3	100		112163,9	100		10,0	100		140,5	100		951,2	100	In marcia
20:30		1,9	100		1,0	100		0,0	79		4,7	100		0,25	100		26,1	100		1,9	100		0,2	100		110642,8	100		10,0	100		140,2	100		947,7	100	In marcia
21:00		3,9	100		3,1	100		0,0	94		4,7	100		0,25	100		24,4	100		1,9	100		0,2	100		109861,1	100		10,2	100		140,0	100		943,0	100	In marcia
21:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		31,3	100		1,9	100		0,2	100		109877,4	100		9,7	100		140,3	100		961,7	100	In marcia
22:00		1,6	100		0,6	100																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		6,6	100		0,4	100		0,0	79		5,5	100		0,00	100		34,3	100		1,9	100		0,1	100		105328,1	100		9,7	100		141,2	100		933,9	100	in Betrieb
01:00		2,4	100		0,0	100		0,0	94		5,4	100		0,00	79		19,9	100		1,9	100		0,1	100		107260,8	100		10,1	100		140,8	100		942,3	100	in Betrieb
01:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,00	100		19,4	100		1,9	100		0,1	100		107366,2	100		10,1	100		140,8	100		939,1	100	in Betrieb
02:00		4,6	100		0,1	100		0,0	100		4,6	100		0,00	100		17,8	100		1,9	100		0,1	100		106747,5	100		10,1	100		140,9	100		940,1	100	in Betrieb
02:30		2,8	100		0,0	100		0,0	79		3,7	100		0,00	100		19,7	100		1,9	100		0,1	100		105618,4	100		10,1	100		141,0	100		940,4	100	in Betrieb
03:00		2,5	100		0,0	100		0,0	94		3,8	100		0,00	100		26,3	100		1,9	100		0,1	100		105400,1	100		9,6	100		140,9	100		946,2	100	in Betrieb
03:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,00	100		22,1	98		1,9	100		0,2	100		107163,8	100		9,8	100		141,1	100		943,8	100	in Betrieb
04:00		5,9	100		0,5	100		0,0	100		4,9	100		0,00	100		24,3	100		1,9	100		0,1	100		108855,0	100		10,1	100		141,1	100		941,5	100	in Betrieb
04:30		3,7	100		0,1	100		0,0	79		4,9	100		0,00	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		108456,1	100		10,1	100		140,8	100		944,5	100	in Betrieb
05:00		3,8	100		0,0	100		0,0	94		4,0	100		0,00	79		24,7	100		1,9	100		0,1	100		108459,6	100		10,2	100		140,8	100		933,7	100	in Betrieb
05:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,00	100		24,7	100		1,9	100		0,1	100		107543,4	100		9,7	100		141,1	100		949,1	100	in Betrieb
06:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,00	100		18,9	100		1,9	100		0,1	100		108129,6	100		10,2	100		140,6	100		933,5	100	in Betrieb
06:30		3,5	100		0,0	100		0,0	79		3,7	100		0,00	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		107255,7	100		10,0	100		140,7	100		942,0	100	in Betrieb
07:00		3,6	84		0,1	84		0,0	94		4,3	84		0,00	100		25,8	84		1,9	84		0,0	84		107271,6	100		10,2	84		140,8	100		932,7	100	in Betrieb
07:30		5,3	79		0,6	79		0,0	100		3,7	79		0,00	100		41,7	79		1,9	79		0,0	79		107318,3	100		9,9	79		141,0	100		946,0	100	in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,00	100		32,8	100		1,9	100		0,0	100		107961,2	100		9,8	100		141,0	100		952,4	100	in Betrieb
08:30		4,4	100		1,5	100		0,0	79		4,0	100		0,00	100		26,8	100		1,9	100		0,0	100		108891,5	100		10,1	100		140,7	100		946,4	100	in Betrieb
09:00		4,9	100		0,7	100		0,0	94		3,7	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		108783,4	100		10,1	100		140,9	100		937,3	100	in Betrieb
09:30		3,6	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		18,3	100		1,9	100		0,0	100		108904,1	100		10,2	100		140,5	100		934,1	100	in Betrieb
10:00		4,1	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,0	100		108291,7	100		9,6	100		140,5	100		955,5	100	in Betrieb
10:30		2,5	100		1,2	100		0,0	79		4,9	100		0,26	100		19,0	100		1,9	100		0,0	100		109307,6	100		10,0	100		140,4	100		948,3	100	in Betrieb
11:00		3,3	100		1,6	100		0,0	94		4,4	100		0,24	100		23,1	100		1,9	100		0,0	100		110038,0	100		10,0	100		140,5	100		940,5	100	in Betrieb
11:30		5,4	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		22,4	100		1,9	100		0,0	100		110193,1	100		10,0	100		140,2	100		944,1	100	in Betrieb
12:00		2,6	100		0,1	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		18,6	100		1,9	100		0,0	100		109867,2	100		10,0	100		140,0	100		949,0	100	in Betrieb
12:30		3,1	100		0,9	100		0,0	79		3,9	100		0,24	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		108978,5	100		10,0	100		140,3	100		949,1	100	in Betrieb
13:00		3,2	100		2,0	100		0,0	94		4,2	100		0,24	100		34,9	100		1,9	100		0,0	100		107513,2	100		10,1	100		140,4	100		935,6	100	in Betrieb
13:30		4,2	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		107679,6	100		9,9	100		140,9	100		945,2	100	in Betrieb
14:00		3,0	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		21,3	100		1,9	100		0,0	100		108478,5	100		10,0	100		140,7	100		939,2	100	in Betrieb
14:30		6,3	100		3,6	100		0,0	79		5,2	100		0,24	100		18,9	100		1,9	100		0,0	100		107618,3	100		9,8	100		140,5	100		951,5	100	in Betrieb
15:00		2,3	100		0,1	100		0,0	94		5,9	100		0,24	100		21,8	100		1,9	100		0,0	100		108715,6	100		10,0	100		140,4	100		952,7	100	in Betrieb
15:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		29,6	100		1,9	100		0,0	100		107546,9	100		9,9	100		140,5	100		950,5	100	in Betrieb
16:00		4,6	100		0,6	100		0,0	100		5,5	100		0,25	94		32,3	100		1,9	100		0,0	100		108196,9	100		9,9	100		140,5	100		941,1	100	in Betrieb
16:30		5,7	100		0,4	100		0,0	79		9,0	100		0,25	100		25,9	100		1,9	100		0,0	100		110158,1	100		9,9	100		140,7	100		947,3	100	in Betrieb
17:00		4,0	100		0,3	100		0,0	94		9,5	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		110367,9	100		9,8	100		140,6	100		950,5	100	in Betrieb
17:30		1,8	100		0,2	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		30,0	100		1,9	100		0,0	100		111350,9	100		9,9	100		140,8	100		949,6	100	in Betrieb
18:00		2,7	100		2,2	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		28,7	100		1,9	100		0,0	100		111161,2	100		10,1	100		140,8	100		944,2	100	in Betrieb
18:30		2,1	100		0,6	100		0,0	79		6,0	100		0,25	100		31,4	100		1,9	100		0,0	100		111433,3	100		9,8	100		141,1	100		953,6	100	in Betrieb
19:00		2,9	86		2,2	86		0,0	94		5,3	86		0,25	100		22,3	86		1,9	86		0,0	86		111830,7	100		10,0	86		140,7	100		946,1	100	in Betrieb
19:30		3,6	78		1,6	78		0,0	100		6,4	78		0,25	100		11,0	78		1,9	78		0,3	78		111389,6	100		10,0	78		140,0	100		949,6	100	in Betrieb
20:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	94		15,4	100		1,9	100		0,3	100		112163,9	100		10,0	100		140,5	100		951,2	100	in Betrieb
20:30		1,9	100		1,0	100		0,0	79		4,7	100		0,25	100		26,1	100		1,9	100		0,2	100		110642,8	100		10,0	100		140,2	100		947,7	100	in Betrieb
21:00		3,9	100		3,1	100		0,0	94		4,7	100		0,25	100		24,4	100		1,9	100		0,2	100		109861,1	100		10,2	100		140,0	100		943,0	100	in Betrieb
21:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		31,3	100		1,9	100		0,2	100		109877,4	100		9,7	100		140,3	100		961,7	100	in Betrieb
22:00		1,6	100		0,6	100																															